



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày : 03/09/2024 đến ngày : 03/09/2024

Bộ phận: **Môi trường**

Người lập: Chức vụ :

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)								
		pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
03/09/2024	00:00	8	33,36	16,67	11,28	0,02	70,56	16,25	106,91	Đạt
03/09/2024	00:05	8	33,35	16,81	11,04	0,02	120,48	148	80,82	Đạt
03/09/2024	00:10	8	33,27	16,69	13,42	0,02	110,88	148	52,83	Đạt
03/09/2024	00:15	8	33,27	16,65	13,06	0,02	109,37	146	23,24	Đạt
03/09/2024	00:20	8	33,27	16,77	13,17	0,02	107,92	145	9,72	Đạt
03/09/2024	00:25	8,01	33,27	16,7	27,17	0,02	107,44	146	5,49	Đạt
03/09/2024	00:30	8	33,27	16,81	27,5	0,02	106,38	145	2,14	Đạt
03/09/2024	00:35	8	33,27	16,94	27,83	0,02	57,95	25,88	1,71	Đạt
03/09/2024	00:40	8,01	33,27	16,75	2,67	0,02	56,88	16,75	2,48	Đạt
03/09/2024	00:45	8,02	33,27	16,59	28,5	0,02	56,86	16,75	5,75	Đạt
03/09/2024	00:50	8,02	33,15	16,91	28,77	0,02	57,57	16,88	10,15	Đạt
03/09/2024	00:55	8,02	33,15	16,76	19,52	0,02	58,26	16,75	11,61	Đạt
03/09/2024	01:00	8,02	33,15	16,7	18,9	0,02	58,03	16,88	11,15	Đạt
03/09/2024	01:05	8,02	33,15	16,65	18,69	0,02	58,17	16,5	8,86	Đạt
03/09/2024	01:10	8,02	33,15	16,76	11,16	0,02	58,62	16,5	5,26	Đạt
03/09/2024	01:15	8,02	33,15	16,43	11,04	0,02	109,04	148	3,55	Đạt
03/09/2024	01:20	8,02	33,15	16,54	11,03	0,02	108,7	148	10,89	Đạt
03/09/2024	01:25	8,02	33,15	16,4	12,56	0,02	108,07	147	102,57	Đạt
03/09/2024	01:30	8,02	33,06	16,29	12,55	0,02	106,15	146	120,21	Đạt
03/09/2024	01:35	8,01	33,06	16,46	12,55	0,02	104,61	146	119,7	Đạt
03/09/2024	01:40	8,01	33,15	16,29	25,43	0,02	118,16	145	118,79	Đạt
03/09/2024	01:45	8,01	33,15	16,18	25,31	0,02	116,27	145	114,35	Đạt
03/09/2024	01:50	8,01	33,15	16,35	25,31	0,02	68,76	16,38	105,33	Đạt
03/09/2024	01:55	8,01	33,15	16,15	23,92	0,02	69,44	16,38	79,18	Đạt
03/09/2024	02:00	8,02	33,06	16,35	23,54	0,02	69,86	16,38	82,45	Đạt
03/09/2024	02:05	8,02	33,06	16,32	23,42	0,01	70,16	16,25	107,12	Đạt
03/09/2024	02:10	8,02	33,06	16,17	26,17	0,02	69,8	16,12	125,85	Đạt
03/09/2024	02:15	8,02	33,06	15,95	26,5	0,02	70,48	16,12	141,15	Đạt
03/09/2024	02:20	8,01	33,06	16,15	26,83	0,02	70,7	16	133,54	Đạt
03/09/2024	02:25	8,02	33,06	16,14	11,4	0,02	71,3	15,69	130,16	Đạt
03/09/2024	02:30	8,02	33,06	15,77	11,4	0,02	119,5	147	206,7	Đạt
03/09/2024	02:35	8,02	33,06	15,65	11,03	0,02	119,28	147	226,45	Đạt
03/09/2024	02:40	8,04	33,15	15,15	13,17	0,02	118,13	146	221,14	Đạt
03/09/2024	02:45	8,05	33,15	15,16	12,8	0,02	117,27	146	134,04	Đạt
03/09/2024	02:50	8,06	33,15	15,07	12,55	0,02	117,29	146	146,47	Đạt
03/09/2024	02:55	8,05	33,15	14,94	17,2	0,02	116,37	145	167,27	Đạt
03/09/2024	03:00	8,06	33,15	15,13	17,43	0,02	66,67	17	164,2	Đạt
03/09/2024	03:05	8,06	33,15	15,45	17,68	0,01	67,65	16,62	255,39	Đạt
03/09/2024	03:10	8,04	33,15	15,36	11,83	0,02	58,88	16,5	262,73	Đạt
03/09/2024	03:15	8,05	33,15	15,3	9,82	0,02	59,13	16,38	247,2	Đạt
03/09/2024	03:20	8,05	33,15	15,23	9,57	0,02	59,01	16,25	173,76	Đạt
03/09/2024	03:25	8,05	33,15	15,21	27,17	0,02	58,98	16,25	186,47	Đạt
03/09/2024	03:30	8,04	33,15	15,31	27,5	0,01	59,56	16,38	182,36	Đạt
03/09/2024	03:35	8,05	33,15	15,37	27,83	0,02	58,61	16,38	129,07	Đạt
03/09/2024	03:40	8,06	33,15	15,44	9,2	0,02	59,18	16,12	195,49	Đạt
03/09/2024	03:45	8,07	33,15	14,97	11,4	0,02	109,09	147	212,01	Đạt
03/09/2024	03:50	8,07	33,15	15,11	12,42	0,02	108,35	147	232,9	Đạt
03/09/2024	03:55	8,08	33,15	15,1	17,31	0,01	107,67	146	198,38	Đạt
03/09/2024	04:00	8,06	33,15	15,17	14,94	0,02	106,94	146	219,2	Đạt
03/09/2024	04:05	8,05	33,15	15,03	14,28	0,01	106,07	145	212,89	Đạt
03/09/2024	04:10	8,05	33,06	15,32	9,95	0,02	104,63	144	180,79	Đạt
03/09/2024	04:15	8,05	33,06	15,18	10,07	0,02	64,94	74	231,94	Đạt
03/09/2024	04:20	8,05	33,06	15,32	10,41	0,02	51,44	18,88	225,8	Đạt
03/09/2024	04:25	8,07	33,06	14,97	10,41	0,02	52,43	19	196,64	Đạt
03/09/2024	04:30	8,07	33,06	14,95	10,06	0,02	52,69	18,75	130,61	Đạt
03/09/2024	04:35	8,08	33,15	15,08	10,53	0,02	53,98	17,62	165,15	Đạt
03/09/2024	04:40	8,07	33,15	15,1	24,3	0,02	69,45	17	187,56	Đạt
03/09/2024	04:45	8,07	33,15	15,34	24,41	0,02	69,2	17	188,52	Đạt
03/09/2024	04:50	8,06	33,15	15,5	24,66	0,02	69,37	17	246,2	Đạt
03/09/2024	04:55	8,06	33,15	15,42	10,52	0,02	69,59	17	251,45	Đạt
03/09/2024	05:00	8,06	33,15	15,32	10,06	0,02	69,19	17	249,1	Đạt
03/09/2024	05:05	8,07	33,15	15,32	9,93	0,01	116,62	147	188,65	Đạt
03/09/2024	05:10	8,07	33,15	15,58	22,92	0,01	116,01	147	197,12	Đạt
03/09/2024	05:15	8,07	33,15	15,3	23,05	0,02	115,26	146	167,05	Đạt
03/09/2024	05:20	8,06	33,15	15,16	23,17	0,01	114,19	145	128,03	Đạt
03/09/2024	05:25	8,07	33,15	15,45	13,53	0,01	112,09	144	200,17	Đạt
03/09/2024	05:30	8,07	33,15	14,97	11,94	0,01	62,9	18,25	231,66	Đạt
03/09/2024	05:35	8,08	33,15	15,25	12,33	0,01	63,69	18,12	257,86	Đạt
03/09/2024	05:40	8,08	33,15	15,19	28,17	0,02	64,06	18,5	193,14	Đạt
03/09/2024	05:45	8,07	33,15	15,55	28,5	0,01	64,11	18,38	207,42	Đạt
03/09/2024	05:50	8,06	33,15	15,08	28,83	0,01	64,36	18,38	199,08	Đạt
03/09/2024	05:55	8,06	33,15	15,28	12,33	0,02	64,35	18,38	166,94	Đạt
03/09/2024	06:00	8,06	33,15	15,39	12,54	0,01	65,06	18,12	226,58	Đạt
03/09/2024	06:05	8,06	33,15	14,76	12,55	0,02	65,74	18,25	220,01	Đạt
03/09/2024	06:10	8,08	33,15	15,02	26,17	0,01	56,2	18,62	198,48	Đạt
03/09/2024	06:15	8,09	33,15	14,86	25,43	0,01	55,91	18,5	109,1	Đạt
03/09/2024	06:20	8,09	33,15	15,17	25,43	0,01	56,14	18,62	117,22	Đạt
03/09/2024	06:25	8,1	33,15	14,86	23,05	0,02	106,6	147	111,78	Đạt
03/09/2024	06:30	8,1	33,15	14,81	23,55	0,02	104,89	147	71,63	Đạt
03/09/2024	06:35	8,1	33,15	14,84	23,91	0,02	103,32	144	136,8	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)								
		pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
03/09/2024	06:40	8,11	33,15	14,52	25,06	0,02	101,82	143	145,27	Đạt
03/09/2024	06:45	8,11	33,15	14,63	25,06	0,02	101,01	143	142,53	Đạt
03/09/2024	06:50	8,12	33,15	14,62	24,91	0,02	100,28	142	74,48	Đạt
03/09/2024	06:55	8,12	33,15	14,71	29,17	0,02	99,97	142	88,7	Đạt
03/09/2024	07:00	8,12	33,15	14,79	25,5	0,02	98,64	142	95,42	Đạt
03/09/2024	07:05	8,12	33,15	15,35	25,83	0,02	98,51	142	58,37	Đạt
03/09/2024	07:10	8,12	33,15	14,72	26,17	0,02	0	0	127,52	Đạt
03/09/2024	07:15	8,13	33,15	14,83	26,5	0,02	0	0	141,5	Đạt
03/09/2024	07:20	8,13	33,15	14,66	26,83	0,02	52,79	18,75	139,31	Đạt
03/09/2024	07:25	8,13	32,45	13,94	3,98	0,01	53,39	18,5	70,54	Đạt
03/09/2024	07:30	8,1	33,15	15,27	8,4	0,01	53,16	18,38	85,65	Đạt
03/09/2024	07:35	8,12	33,15	15,4	8,26	0,01	53,27	18,75	91,09	Đạt
03/09/2024	07:40	8,13	33,15	15,44	14,47	0,02	67,78	18,25	58,28	Đạt
03/09/2024	07:45	8,13	33,15	15,45	13,78	0,01	68,18	17,38	177,02	Đạt
03/09/2024	07:50	8,12	33,15	15,68	13,53	0,01	68,23	17,5	211,19	Đạt
03/09/2024	07:55	8,11	33,15	15,84	13,04	0,02	68,04	17,38	216,72	Đạt
03/09/2024	08:00	8,1	33,15	16,01	14,55	0,01	68,46	17,38	165	Đạt
03/09/2024	08:05	8,1	33,15	16,04	15,04	0,02	115,3	145	187,67	Đạt
03/09/2024	08:10	8,09	33,15	16,31	26,17	0,01	114,76	144	189,02	Đạt
03/09/2024	08:15	8,09	33,15	16,03	26,5	0,02	114,9	144	152,31	Đạt
03/09/2024	08:20	8,09	33,06	16,26	26,83	0,02	112,93	143	210,03	Đạt
03/09/2024	08:25	8,09	33,06	16,22	27,17	0,02	112,74	143	220,77	Đạt
03/09/2024	08:30	8,09	33,15	16,16	27,5	0,02	111,94	143	220,58	Đạt
03/09/2024	08:35	8,09	33,15	16,08	27,83	0,02	109,47	141	166,13	Đạt
03/09/2024	08:40	8,1	33,15	16,12	28,17	0,02	62,59	18,5	183,21	Đạt
03/09/2024	08:45	8,09	33,15	16,21	28,5	0,02	62,97	18,5	181,33	Đạt
03/09/2024	08:50	8,09	33,15	15,43	28,83	0,02	64,42	18,25	151,74	Đạt
03/09/2024	08:55	8,09	33,15	16,19	29,17	0,02	64,13	18,25	213,87	Đạt
03/09/2024	09:00	8,09	33,15	16,17	25,5	0,02	63,74	18,5	229,59	Đạt
03/09/2024	09:05	8,09	33,27	16,06	25,83	0,02	63,69	18,5	231	Đạt
03/09/2024	09:10	8,1	33,27	16,07	11,03	0,02	55,15	18	169,12	Đạt
03/09/2024	09:15	8,09	33,27	16,17	10,65	0,02	55,58	17,88	169,21	Đạt
03/09/2024	09:20	8,09	33,27	16,27	11,04	0,02	54,92	17,62	160,39	Đạt
03/09/2024	09:25	8,09	33,27	16,18	27,17	0,02	55,91	17,5	117,53	Đạt
03/09/2024	09:30	8,08	33,36	16,26	27,5	0,02	55,96	17,75	109,6	Đạt
03/09/2024	09:35	8,08	33,36	16,35	27,83	0,02	104,15	144	100,92	Đạt
03/09/2024	09:40	8,1	33,36	16,17	9,95	0,02	104,22	144	85,98	Đạt
03/09/2024	09:45	8,1	33,36	16,05	9,95	0,02	102,96	143	76,5	Đạt
03/09/2024	09:50	8,11	33,36	16,18	9,82	0,02	101,55	143	68,7	Đạt
03/09/2024	09:55	8,09	33,36	16,67	29,17	0,02	101,39	142	78,57	Đạt
03/09/2024	10:00	8,08	33,36	16,84	16,42	0,02	101,47	143	98,65	Đạt
03/09/2024	10:05	8,08	33,36	16,86	19,39	0,02	100,02	141	139,98	Đạt
03/09/2024	10:10	8,06	33,36	16,95	26,17	0,02	99,88	142	136,71	Đạt
03/09/2024	10:15	8,05	33,36	17,12	26,5	0,02	99,2	141	121,62	Đạt
03/09/2024	10:20	8,06	33,36	17,13	26,83	0,02	99,35	145	106,56	Đạt
03/09/2024	10:25	8,06	33,44	17,13	16,05	0,02	50,21	18,62	99,5	Đạt
03/09/2024	10:30	8,06	33,45	17,31	13,67	0,02	50,17	18,62	97,6	Đạt
03/09/2024	10:35	8,06	33,45	17,34	13,43	0,02	51,81	18,5	69,32	Đạt
03/09/2024	10:40	8,07	33,45	17,33	25,45	0,02	67,52	17,75	58,71	Đạt
03/09/2024	10:45	8,07	33,45	17,24	25,45	0,02	68	17,88	69,47	Đạt
03/09/2024	10:50	8,07	33,45	16,8	25,45	0,02	68,06	17,62	85,28	Đạt
03/09/2024	10:55	8,07	33,58	17,27	14,82	0,02	68,01	17,75	125,37	Đạt
03/09/2024	11:00	8,06	33,57	17,19	14,29	0,02	68,18	17,5	135,74	Đạt
03/09/2024	11:05	8,06	33,57	17,03	14,47	0,02	117,32	149	132,71	Đạt
03/09/2024	11:10	8,06	33,58	17	26,17	0,02	116,91	148	122	Đạt
03/09/2024	11:15	8,06	33,57	16,96	26,5	0,02	117,04	149	110,32	Đạt
03/09/2024	11:20	8,06	33,58	17,26	26,83	0,02	118,62	148	99,98	Đạt
03/09/2024	11:25	8,06	33,45	17,4	11,96	0,02	118,02	147	68,33	Đạt
03/09/2024	11:30	8,06	33,45	17,13	12,21	0,02	118,33	147	55,53	Đạt
03/09/2024	11:35	8,06	33,44	17,3	12,21	0,02	115,96	145	70,34	Đạt
03/09/2024	11:40	8,06	33,44	17,23	19,53	0,02	116,26	146	86,48	Đạt
03/09/2024	11:45	8,06	33,44	17,18	22,47	0,02	116,27	146	129,1	Đạt
03/09/2024	11:50	8,06	33,44	18,06	22,47	0,02	115,06	145	130,29	Đạt
03/09/2024	11:55	8,06	33,45	17,18	21,42	0,02	113,3	144	121,12	Đạt
03/09/2024	12:00	8,06	33,44	17,4	20,46	0,02	114,35	144	118,09	Đạt
03/09/2024	12:05	8,06	33,44	17,52	19,83	0,02	66,9	16,62	119,82	Đạt
03/09/2024	12:10	8,06	33,45	17,5	26,17	0,02	60,05	14,81	112,83	Đạt
03/09/2024	12:15	8,06	33,58	17,58	26,5	0,02	59,84	15,12	85,45	Đạt
03/09/2024	12:20	8,06	33,57	17,7	26,83	0,02	59,98	14,88	82,6	Đạt
03/09/2024	12:25	8,07	33,44	17,61	27,17	0,02	60,24	14,88	166,79	Đạt
03/09/2024	12:30	8,09	33,44	17,36	27,5	0,02	60,93	15	203,19	Đạt
03/09/2024	12:35	8,09	33,44	16,87	27,83	0,02	61,1	14,81	240,45	Đạt
03/09/2024	12:40	8,11	33,36	16,7	17,58	0,02	106,69	146	188,8	Đạt
03/09/2024	12:45	8,1	33,36	16,73	18,07	0,02	108,36	148	192,63	Đạt
03/09/2024	12:50	8,1	33,35	16,97	18,31	0,02	106,68	147	195,67	Đạt
03/09/2024	12:55	8,1	33,35	16,83	12,43	0,02	107,55	148	158,1	Đạt
03/09/2024	13:00	8,09	33,35	16,85	12,92	0,02	106,55	147	223,8	Đạt
03/09/2024	13:05	8,09	33,35	16,84	14,93	0,02	105,47	146	211,15	Đạt
03/09/2024	13:10	8,1	33,36	16,63	26,17	0,02	105,12	146	204,02	Đạt
03/09/2024	13:15	8,1	33,35	16,41	26,5	0,02	105,03	146	149,93	Đạt
03/09/2024	13:20	8,1	33,35	16,6	26,77	0,01	104,25	145	165,5	Đạt
03/09/2024	13:25	8,1	33,36	16,51	27,17	0,02	102,94	145	209,9	Đạt
03/09/2024	13:30	8,1	33,36	16,7	27,5	0,02	102,7	144	180,72	Đạt
03/09/2024	13:35	8,09	33,36	17,02	27,83	0,02	50,37	18,88	240,22	Đạt
03/09/2024	13:40	8,1	33,35	16,81	28,17	0,02	66,62	18,38	244,26	Đạt
03/09/2024	13:45	8,1	33,36	16,6	28,5	0,02	65,99	17,88	236,88	Đạt
03/09/2024	13:50	8,1	33,36	16,05	28,83	0,02	66,5	18	174,32	Đạt
03/09/2024	13:55	8,11	33,35	16,52	10,53	0,02	65,97	18	156,93	Đạt
03/09/2024	14:00	8,1	33,35	16,87	10,79	0,02	67,39	17,5	164,24	Đạt
03/09/2024	14:05	8,1	33,36	16,94	10,65	0,02	67,84	17,38	164,06	Đạt
03/09/2024	14:10	8,1	33,36	16,81	14,47	0,02	68,8	16,5	251,3	Đạt
03/09/2024	14:15	8,1	33,44	16,63	13,78	0,02	114,82	148	256,48	Đạt
03/09/2024	14:20	8,1	33,44	16,79	13,9	0,01	112,59	146	242,4	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)								
		pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
03/09/2024	14:25	8,1	33,44	16,78	17,44	0,01	113,69	147	179,28	Đạt
03/09/2024	14:30	8,1	33,44	16,77	14,56	0,02	113,59	147	192,65	Đạt
03/09/2024	14:35	8,1	33,44	17,04	13,17	0,02	112,5	147	195,58	Đạt
03/09/2024	14:40	8,1	33,44	16,54	28,17	0,02	112,42	147	163,08	Đạt
03/09/2024	14:45	8,1	33,44	17,01	28,5	0,02	110,49	145	223,8	Đạt
03/09/2024	14:50	8,1	33,44	16,93	28,83	0,02	109,9	145	234,99	Đạt
03/09/2024	14:55	8,1	33,44	16,66	29,17	0,02	109,96	144	235,36	Đạt
03/09/2024	15:00	8,11	33,57	16,83	25,5	0,02	62,72	18,5	178,98	Đạt
03/09/2024	15:05	8,11	33,44	17,28	25,83	0,02	64,3	18,25	194,46	Đạt
03/09/2024	15:10	8,1	33,57	17	17,19	0,02	54,12	18,25	196,18	Đạt
03/09/2024	15:15	8,1	33,57	16,89	17,58	0,02	55,37	17,62	150,96	Đạt
03/09/2024	15:20	8,1	33,57	17,24	17,82	0,02	54,92	17,88	172,58	Đạt
03/09/2024	15:25	8,11	33,44	17,02	15,56	0,01	55,46	17,5	165,11	Đạt
03/09/2024	15:30	8,12	33,44	16,53	16,28	0,01	55,23	17,62	183,6	Đạt
03/09/2024	15:35	8,13	33,44	16,62	16,55	0,02	55,36	17,88	161,15	Đạt
03/09/2024	15:40	8,12	33,44	17,31	28,17	0,02	103,76	146	208,37	Đạt
03/09/2024	15:45	8,1	33,57	17,33	28,5	0,02	103,95	148	210,38	Đạt
03/09/2024	15:50	8,1	33,57	17,27	28,83	0,02	102,48	146	173,45	Đạt
03/09/2024	15:55	8,09	33,68	17,06	12,43	0,02	103,27	146	233,9	Đạt
03/09/2024	16:00	8,1	33,68	17,09	12,34	0,02	102,37	146	242,63	Đạt
03/09/2024	16:05	8,1	33,68	17,19	12,93	0,02	101,34	145	229,61	Đạt
03/09/2024	16:10	8,11	33,68	16,95	26,17	0,02	100,38	145	149,82	Đạt
03/09/2024	16:15	8,1	33,68	16,71	26,5	0,02	100,18	145	161,99	Đạt
03/09/2024	16:20	8,1	33,68	17,06	26,83	0,02	100,49	145	166,57	Đạt
03/09/2024	16:25	8,11	33,68	16,65	13,66	0,02	99,22	144	170,01	Đạt
03/09/2024	16:30	8,09	33,68	16,83	13,91	0,02	50,95	18,75	254,2	Đạt
03/09/2024	16:35	8,09	33,68	16,95	14,04	0,02	51,04	18,62	260,47	Đạt
03/09/2024	16:40	8,1	33,68	16,77	12,55	0,02	66,22	18	250,1	Đạt
03/09/2024	16:45	8,1	33,57	16,97	12,8	0,02	67,54	17,88	184,49	Đạt
03/09/2024	16:50	8,1	33,57	17,15	12,92	0,02	67,71	17,62	194,4	Đạt
03/09/2024	16:55	8,1	33,57	17,17	22,93	0,02	66,18	18	182,9	Đạt
03/09/2024	17:00	8,1	33,57	16,85	22,04	0,02	66,62	18,25	140,59	Đạt
03/09/2024	17:05	8,1	33,57	17,42	21,91	0,02	67,48	18	215,2	Đạt
03/09/2024	17:10	8,11	33,68	17,03	19,39	0,02	115,17	147	232,2	Đạt
03/09/2024	17:15	8,11	33,68	17,07	24,91	0,02	115,05	147	246,51	Đạt
03/09/2024	17:20	8,11	33,68	17,23	24,3	0,02	113,65	146	196,51	Đạt
03/09/2024	17:25	8,09	33,68	17,55	21,79	0,02	113,85	146	204,7	Đạt
03/09/2024	17:30	8,09	33,68	17,58	22,35	0,02	113,6	147	206,31	Đạt
03/09/2024	17:35	8,1	33,68	17,66	22,34	0,02	112,2	143	177,24	Đạt
03/09/2024	17:40	8,09	33,68	17,63	12,93	0,02	110,98	143	235,43	Đạt
03/09/2024	17:45	8,1	33,68	17,57	12,56	0,02	110,45	141	231,4	Đạt
03/09/2024	17:50	8,11	33,69	17,3	12,43	0,02	66,2	16,62	201,63	Đạt
03/09/2024	17:55	8,11	33,58	16,99	29,17	0,02	67,54	16,62	144,36	Đạt
03/09/2024	18:00	8,11	33,58	17,34	25,5	0,02	67,6	16,62	171,75	Đạt
03/09/2024	18:05	8,1	33,57	17,4	25,83	0,02	67,97	16,62	210,19	Đạt
03/09/2024	18:10	8,1	33,58	17,58	21,42	0,02	58,57	16,62	200,27	Đạt
03/09/2024	18:15	8,08	33,58	17,73	16,18	0,02	58,48	16,75	251,32	Đạt
03/09/2024	18:20	8,08	33,58	17,54	14,95	0,02	58,85	16,38	245,86	Đạt
03/09/2024	18:25	8,1	33,58	17,67	20,8	0,02	58,18	16,5	234,57	Đạt
03/09/2024	18:30	8,1	33,58	17,58	25,08	0,02	58,52	16,38	175,28	Đạt
03/09/2024	18:35	8,1	33,58	17,63	25,2	0,02	58,73	16,5	170,82	Đạt
03/09/2024	18:40	8,09	33,58	17,67	28,17	0,02	106,61	145	155,9	Đạt
03/09/2024	18:45	8,1	33,58	17,35	28,5	0,02	106,25	145	133,88	Đạt
03/09/2024	18:50	8,1	33,58	17,75	28,83	0,02	105,05	143	211,39	Đạt
03/09/2024	18:55	8,11	33,58	17,3	4,95	0,02	105,08	143	245,72	Đạt
03/09/2024	19:00	8,11	33,58	17,48	25,46	0,02	103,67	143	263,19	Đạt
03/09/2024	19:05	8,1	33,58	17,68	25,45	0,02	103,06	142	207,27	Đạt
03/09/2024	19:10	8,09	33,45	17,96	24,43	0,02	101,69	142	206,61	Đạt
03/09/2024	19:15	8,08	33,58	18,03	24,06	0,02	102,22	142	202,85	Đạt
03/09/2024	19:20	8,08	33,58	17,67	23,94	0,02	102,05	141	168,1	Đạt
03/09/2024	19:25	8,09	33,45	17,93	25,08	0,02	51,09	18,38	210,29	Đạt
03/09/2024	19:30	8,1	33,45	17,51	25,08	0,02	51,85	18,62	193,18	Đạt
03/09/2024	19:35	8,1	33,45	17,33	24,92	0,02	51,71	18,75	192,87	Đạt
03/09/2024	19:40	8,11	33,45	17,42	28,17	0,02	66,32	18,38	150,06	Đạt
03/09/2024	19:45	8,1	33,45	17,59	28,5	0,02	67,25	17,75	184,16	Đạt
03/09/2024	19:50	8,09	33,45	17,83	28,83	0,02	67,43	17,75	215,83	Đạt
03/09/2024	19:55	8,09	33,45	17,78	13,44	0,02	68	17,62	179,12	Đạt
03/09/2024	20:00	8,08	33,45	17,83	14,05	0,02	69,53	15,62	238,56	Đạt
03/09/2024	20:05	8,09	33,45	17,96	14,18	0,02	116,92	144	251,63	Đạt
03/09/2024	20:10	8,1	33,45	17,53	7,33	0,02	115,96	143	241,65	Đạt
03/09/2024	20:15	8,1	33,45	17,57	4,21	0,02	116,21	143	165,65	Đạt
03/09/2024	20:20	8,09	33,45	17,65	2,69	0,02	115,07	143	145,73	Đạt
03/09/2024	20:25	8,1	33,45	17,51	27,17	0,02	114,11	142	155,53	Đạt
03/09/2024	20:30	8,11	33,45	17,47	27,5	0,02	114,46	142	136,62	Đạt
03/09/2024	20:35	8,11	33,45	17,66	27,83	0,02	112,66	141	225,43	Đạt
03/09/2024	20:40	8,1	33,45	17,6	20,47	0,02	65,99	17	259,69	Đạt
03/09/2024	20:45	8,1	33,45	17,5	20,94	0,02	66,91	16,62	257,31	Đạt
03/09/2024	20:50	8,1	33,45	17,55	21,18	0,02	67,22	16,5	193,51	Đạt
03/09/2024	20:55	8,09	33,45	17,64	20,8	0,02	67,6	16,25	196,51	Đạt
03/09/2024	21:00	8,09	33,45	17,64	21,3	0,02	67,46	16,25	201,34	Đạt
03/09/2024	21:05	8,1	33,45	17,68	21,67	0,02	68,77	16,38	156,03	Đạt
03/09/2024	21:10	8,09	33,45	17,8	8,2	0,02	59,57	16,5	198,8	Đạt
03/09/2024	21:15	8,11	33,45	17,52	7,09	0,02	59,57	16,62	206,92	Đạt
03/09/2024	21:20	8,12	33,45	17,39	4,96	0,02	59,15	16,25	206,2	Đạt
03/09/2024	21:25	8,11	33,45	17,29	19,72	0,02	59,32	16,38	175,48	Đạt
03/09/2024	21:30	8,1	33,45	17,7	20,1	0,02	107,82	145	207,37	Đạt
03/09/2024	21:35	8,09	33,45	17,66	21,3	0,02	107,27	145	213,39	Đạt
03/09/2024	21:40	8,1	33,45	17,77	13,93	0,02	106,45	145	174,93	Đạt
03/09/2024	21:45	8,09	33,45	17,77	14,31	0,02	106,51	144	232,9	Đạt
03/09/2024	21:50	8,09	33,45	17,72	14,31	0,02	105,5	143	239,94	Đạt
03/09/2024	21:55	8,11	33,45	17,63	17,46	0,02	106,1	147	220,42	Đạt
03/09/2024	22:00	8,11	33,45	17,51	16,91	0,02	104,44	147	144,58	Đạt
03/09/2024	22:05	8,11	33,45	17,58	16,9	0,02	102,4	146	167,81	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)								
		pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
03/09/2024	22:10	8,1	33,45	17,72	12,35	0,02	102,65	146	185,8	Đạt
03/09/2024	22:15	8,1	33,45	17,63	13,19	0,02	100,96	145	166,81	Đạt
03/09/2024	22:20	8,09	33,45	17,95	13,31	0,02	51,04	17,88	238,89	Đạt
03/09/2024	22:25	8,09	33,45	17,9	25,21	0,02	51,57	17,62	251,58	Đạt
03/09/2024	22:30	8,09	33,45	17,69	24,56	0,02	52,15	17,62	245,4	Đạt
03/09/2024	22:35	8,1	33,45	17,5	24,31	0,02	52,75	17,62	182,7	Đạt
03/09/2024	22:40	8,09	33,45	17,87	16,57	0,02	68,01	17,5	192,03	Đạt
03/09/2024	22:45	8,08	33,45	17,64	16,9	0,02	67,03	17	186,73	Đạt
03/09/2024	22:50	8,1	33,45	17,73	16,91	0,02	67,39	17,12	126,26	Đạt
03/09/2024	22:55	8,1	33,45	17,63	13,32	0,02	67,86	17,12	195,27	Đạt
03/09/2024	23:00	8,11	33,45	17,72	12,58	0,02	68,25	16,88	224,23	Đạt
03/09/2024	23:05	8,11	33,45	17,8	12,57	0,02	68,49	17,12	251,45	Đạt
03/09/2024	23:10	8,1	33,36	17,92	21,07	0,02	117,07	150	209,27	Đạt
03/09/2024	23:15	8,09	33,36	18,41	21,92	0,02	115,72	149	206,28	Đạt
03/09/2024	23:20	8,08	33,36	18,61	22,48	0,02	114,95	149	203,56	Đạt
03/09/2024	23:25	8,09	33,36	17,92	20,47	0,02	117,64	148	166,44	Đạt
03/09/2024	23:30	8,09	33,36	18,78	18,92	0,02	115,33	146	226,19	Đạt
03/09/2024	23:35	8,09	33,36	18,22	17,22	0,02	114,72	147	226,43	Đạt
03/09/2024	23:40	8,11	33,36	18,22	0,79	0,02	113,64	146	200,97	Đạt
03/09/2024	23:45	8,12	33,36	18,07	28,5	0,02	67,28	16,25	143,96	Đạt
03/09/2024	23:50	8,11	33,36	18,29	28,83	0,02	67,05	16,12	165,45	Đạt
03/09/2024	23:55	8,1	33,36	18,46	29,17	0,02	67,84	16,25	204,81	Đạt
Giá trị trung bình ngày		8,08	33,35	16,65	19,53	0,02	84,39	79,12	166,29	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép		6-9	40	60,75	40,5	4,05				