



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày: 01/01/2026 Đến ngày: 01/01/2026

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/01/2026	00:00	8,12	29,66	39,77	3,99	0,49	91,15	0	217,18	Đạt
01/01/2026	00:05	8,12	29,66	39,83	2,39	0,49	89,6	0	166,25	Đạt
01/01/2026	00:10	8,12	29,66	39,4	3,25	0,49	91,56	163	130,8	Đạt
01/01/2026	00:15	8,12	29,66	40,3	4,43	0,49	90,59	163	120,58	Đạt
01/01/2026	00:20	8,12	29,57	39,22	4,18	0,49	84,85	163	179,6	Đạt
01/01/2026	00:25	8,12	29,57	39,09	6,91	0,49	83,45	160	203,58	Đạt
01/01/2026	00:30	8,12	29,57	39,24	4,16	0,49	83,79	160	214,47	Đạt
01/01/2026	00:35	8,12	29,57	39,24	4,67	0,49	82,6	159	169,39	Đạt
01/01/2026	00:40	8,12	29,57	38,91	5,15	0,49	82,36	160	140,52	Đạt
01/01/2026	00:45	8,12	29,57	37,3	1,4	0,49	81,79	159	126,77	Đạt
01/01/2026	00:50	8,12	29,57	39,42	3	0,49	82,44	0	182,5	Đạt
01/01/2026	00:55	8,12	29,57	38,82	1,89	0,49	83,28	0	205,19	Đạt
01/01/2026	01:00	8,12	29,66	39,57	3,25	0,49	83,06	0	218,88	Đạt
01/01/2026	01:05	8,12	29,66	37,17	4,18	0,49	83,33	0	167,78	Đạt
01/01/2026	01:10	8,12	29,66	37,08	5,41	0,49	83,54	0	133,58	Đạt
01/01/2026	01:15	8,12	29,57	37,56	5,92	0,49	83,38	158	118,68	Đạt
01/01/2026	01:20	8,12	29,57	36,91	6,91	0,5	91,38	158	178,63	Đạt
01/01/2026	01:25	8,12	29,57	36,97	6,16	0,49	91,01	157	201,42	Đạt
01/01/2026	01:30	8,12	29,57	39,11	7,15	0,49	89,96	157	213,54	Đạt
01/01/2026	01:35	8,12	29,57	38,56	5,68	0,49	89,58	155	167,3	Đạt
01/01/2026	01:40	8,12	29,57	37,9	6,16	0,49	89,95	0	140,81	Đạt
01/01/2026	01:45	8,12	29,49	38,96	3,51	0,49	90,51	0	128,73	Đạt
01/01/2026	01:50	8,12	29,49	38,31	2,12	0,49	90,51	0	185,68	Đạt
01/01/2026	01:55	8,13	29,57	38,06	3	0,49	90,51	0	206,83	Đạt
01/01/2026	02:00	8,13	29,57	38,66	4,43	0,5	90,5	0	216,24	Đạt
01/01/2026	02:05	8,13	29,58	36,59	3,77	0,5	90,56	0	168,56	Đạt
01/01/2026	02:10	8,13	29,57	37,04	4,67	0,5	90,59	162	137,31	Đạt
01/01/2026	02:15	8,13	29,57	36,6	4,93	0,5	90,88	161	113,56	Đạt
01/01/2026	02:20	8,13	29,49	35,89	5,17	0,51	84,34	161	180,75	Đạt
01/01/2026	02:25	8,13	29,49	37,25	4,67	0,51	83,53	160	203,75	Đạt
01/01/2026	02:30	8,13	29,57	38,24	6,91	0,51	83,19	160	214,88	Đạt
01/01/2026	02:35	8,13	29,57	36,08	6,42	0,51	82,32	159	166,53	Đạt
01/01/2026	02:40	8,13	29,49	36,58	6,42	0,51	81,9	159	140,01	Đạt
01/01/2026	02:45	8,13	29,49	36,39	1,9	0,5	81,26	0	127,34	Đạt
01/01/2026	02:50	8,13	29,49	37,22	2,76	0,5	82,24	0	181,3	Đạt
01/01/2026	02:55	8,13	29,49	38,79	3,27	0,5	82,81	0	205,21	Đạt
01/01/2026	03:00	8,13	29,57	40,04	3,49	0,5	83,1	0	216,8	Đạt
01/01/2026	03:05	8,13	29,57	37,08	5,92	0,51	83,6	0	169,53	Đạt
01/01/2026	03:10	8,13	29,48	35,92	4,67	0,51	82,86	157	141,03	Đạt
01/01/2026	03:15	8,13	29,49	36,04	7,15	0,51	81,93	157	113,41	Đạt
01/01/2026	03:20	8,14	29,49	36,42	6,4	0,51	91,83	158	180,93	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/01/2026	03:25	8,14	29,49	37,71	5,68	0,51	91,36	158	204,13	Đạt
01/01/2026	03:30	8,14	29,49	38,05	4,67	0,52	89,97	156	213,21	Đạt
01/01/2026	03:35	8,14	29,49	38,47	6,89	0,51	90,41	157	156,62	Đạt
01/01/2026	03:40	8,14	29,49	37,51	7,64	0,52	90,31	156	129,62	Đạt
01/01/2026	03:45	8,14	29,36	37,15	2,76	0,52	89,34	0	122,5	Đạt
01/01/2026	03:50	8,14	29,36	38,55	3	0,51	90	0	181,2	Đạt
01/01/2026	03:55	8,14	29,49	38,79	3,74	0,52	89,9	0	206,78	Đạt
01/01/2026	04:00	8,14	29,49	39,24	3	0,52	90,45	0	215,23	Đạt
01/01/2026	04:05	8,14	29,48	37,51	3,74	0,52	90,73	0	169,12	Đạt
01/01/2026	04:10	8,14	29,49	36,72	3,99	0,52	90,59	161	140,66	Đạt
01/01/2026	04:15	8,14	29,49	36,77	6,16	0,51	90,48	160	114,37	Đạt
01/01/2026	04:20	8,14	29,36	37,28	7,39	0,51	84,75	159	177,01	Đạt
01/01/2026	04:25	8,14	29,36	38,65	5,9	0,51	83,56	159	202,52	Đạt
01/01/2026	04:30	8,14	29,48	38,38	5,41	0,51	83,15	159	220,2	Đạt
01/01/2026	04:35	8,14	29,49	38,41	4,43	0,51	82,72	158	169,87	Đạt
01/01/2026	04:40	8,15	29,36	39,89	7,39	0,52	82,23	158	143,49	Đạt
01/01/2026	04:45	8,15	29,36	35,85	2,39	0,52	83,1	0	125,87	Đạt
01/01/2026	04:50	8,15	29,36	34,99	3,75	0,52	83,06	0	180,21	Đạt
01/01/2026	04:55	8,15	29,35	38,58	4,16	0,52	82,87	0	205,9	Đạt
01/01/2026	05:00	8,15	29,49	38,32	4,16	0,52	83,87	0	220,41	Đạt
01/01/2026	05:05	8,15	29,49	35,95	4,18	0,52	83,5	154	170,93	Đạt
01/01/2026	05:10	8,15	29,48	42,23	3,25	0,52	83,88	158	143,05	Đạt
01/01/2026	05:15	8,15	29,35	36,75	4,67	0,52	82,75	157	111,5	Đạt
01/01/2026	05:20	8,15	29,36	35,48	6,65	0,52	92,24	158	173,83	Đạt
01/01/2026	05:25	8,15	29,27	36,5	5,66	0,52	90,82	156	198,63	Đạt
01/01/2026	05:30	8,15	29,36	36,71	5,9	0,52	91,33	157	216,34	Đạt
01/01/2026	05:35	8,15	29,36	35,46	5,15	0,52	89,68	158	168,61	Đạt
01/01/2026	05:40	8,15	29,36	34,02	5,9	0,52	89,57	0	140,41	Đạt
01/01/2026	05:45	8,15	29,27	35,2	2,39	0,52	90,2	0	125,33	Đạt
01/01/2026	05:50	8,15	29,27	36,6	4,18	0,52	90,73	0	179,41	Đạt
01/01/2026	05:55	8,15	29,35	36,73	3,97	0,52	91,4	0	204,81	Đạt
01/01/2026	06:00	8,15	29,36	35,66	3,51	0,52	92,32	0	217,58	Đạt
01/01/2026	06:05	8,15	29,36	35,57	4,43	0,52	91,43	161	170,38	Đạt
01/01/2026	06:10	8,15	29,36	34,78	4,43	0,52	90,56	159	140,17	Đạt
01/01/2026	06:15	8,15	29,36	35,57	5,94	0,52	89,85	158	114,77	Đạt
01/01/2026	06:20	8,15	29,26	35,43	6,89	0,52	84,13	158	167,11	Đạt
01/01/2026	06:25	8,15	29,27	36,1	5,41	0,52	83,55	158	199,9	Đạt
01/01/2026	06:30	8,15	29,27	37,66	5,17	0,52	82,75	0	212,39	Đạt
01/01/2026	06:35	8,15	29,35	35,64	5,15	0,52	82,77	0	169,72	Đạt
01/01/2026	06:40	8,15	29,27	34,98	6,67	0,52	82,8	0	137,58	Đạt
01/01/2026	06:45	8,16	29,27	35,87	2,37	0,52	82,57	0	124,13	Đạt
01/01/2026	06:50	8,16	29,27	36,09	3,49	0,52	83,5	0	178,98	Đạt
01/01/2026	06:55	8,16	29,27	36,99	4,64	0,52	82,66	0	204,2	Đạt
01/01/2026	07:00	8,16	29,35	37,73	3,23	0,52	82,8	0	218,19	Đạt
01/01/2026	07:05	8,16	29,18	30,83	0	0,53	83,31	159	170,69	Đạt
01/01/2026	07:10	8,2	28,95	18,72	7,39	0,6	82,62	158	142,09	Đạt
01/01/2026	07:15	8,16	29,18	18,88	5,66	0,55	82,37	158	124,06	Đạt
01/01/2026	07:20	8,16	29,18	13,62	6,89	0,54	90,24	156	170,74	Đạt
01/01/2026	07:25	8,16	29,18	12,98	7,15	0,52	90,07	155	204,55	Đạt
01/01/2026	07:30	8,16	29,26	13,4	5,66	0,52	90,53	156	221,6	Đạt
01/01/2026	07:35	8,16	29,26	13,63	5,41	0,52	89,51	159	171,47	Đạt
01/01/2026	07:40	8,16	29,27	13,38	7,65	0,52	89,79	0	143,28	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/01/2026	07:45	8,16	29,27	12,64	0,41	0,52	0,02	0	127	Đạt
01/01/2026	07:50	8,16	29,27	13,24	2,12	0,52	0,01	0	175,43	Đạt
01/01/2026	07:55	8,16	29,27	14,96	1,64	0,52	0,02	160	197,33	Đạt
01/01/2026	08:00	8,16	29,36	15,01	4,18	0,52	0,02	160	208,87	Đạt
01/01/2026	08:05	8,16	29,36	15,41	3,97	0,52	0,02	159	161,64	Đạt
01/01/2026	08:10	8,16	29,27	13,81	3,99	0,51	0,02	159	136,47	Đạt
01/01/2026	08:15	8,16	29,27	13,4	3,97	0,51	0,02	160	115,53	Đạt
01/01/2026	08:20	8,16	29,18	14	4,67	0,51	0,02	0	158,08	Đạt
01/01/2026	08:25	8,16	29,18	14,99	4,91	0,51	0,02	0	192,87	Đạt
01/01/2026	08:30	8,16	29,18	37,5	4,67	0,51	0,04	0	212,73	Đạt
01/01/2026	08:35	8,16	29,18	37,08	3,99	0,52	0,02	0	165,18	Đạt
01/01/2026	08:40	8,16	29,18	36,6	5,15	0,52	0,02	0	136,27	Đạt
01/01/2026	08:45	8,17	29,18	36,12	0,63	0,52	0,02	0	117,62	Đạt
01/01/2026	08:50	8,17	29,18	37,81	2,98	0,52	0,02	0	170,01	Đạt
01/01/2026	08:55	8,17	29,18	38,46	2,98	0,52	0,02	0	193,92	Đạt
01/01/2026	09:00	8,16	29,27	38,26	4,67	0,52	0,02	158	210,35	Đạt
01/01/2026	09:05	8,16	29,26	38,3	3,49	0,52	0,02	161	160,41	Đạt
01/01/2026	09:10	8,16	29,27	37,17	3,49	0,51	0,04	161	132,9	Đạt
01/01/2026	09:15	8,16	29,27	36,7	4,18	0,51	0,04	161	114,99	Đạt
01/01/2026	09:20	8,16	29,18	36,67	5,9	0,51	0,02	161	152,54	Đạt
01/01/2026	09:25	8,16	29,18	37,54	4,64	0,51	0,04	160	190,32	Đạt
01/01/2026	09:30	8,16	29,27	39,07	3,97	0,51	0,04	161	206,43	Đạt
01/01/2026	09:35	8,16	29,27	34,34	4,16	0,51	0,04	161	163,69	Đạt
01/01/2026	09:40	8,17	29,26	39,31	4,67	0,51	0,02	160	133,22	Đạt
01/01/2026	09:45	8,17	29,27	37,56	2,12	0,51	0,04	160	117,78	Đạt
01/01/2026	09:50	8,16	29,27	38,24	2,37	0,51	0,02	160	172,7	Đạt
01/01/2026	09:55	8,17	29,36	39,44	2,76	0,51	0,04	159	198,7	Đạt
01/01/2026	10:00	8,17	29,35	40,09	3,25	0,51	0,02	159	209,9	Đạt
01/01/2026	10:05	8,17	29,36	38,76	1,38	0,51	0,04	0	158,15	Đạt
01/01/2026	10:10	8,17	29,36	38,2	3,23	0,51	0,02	0	118,12	Đạt
01/01/2026	10:15	8,16	29,35	38,7	3,97	0,51	0,02	0	110,07	Đạt
01/01/2026	10:20	8,17	29,35	38,46	4,67	0,5	0,04	159	153,29	Đạt
01/01/2026	10:25	8,17	29,35	39,44	5,15	0,51	0,04	159	195,92	Đạt
01/01/2026	10:30	8,17	29,35	39,68	4,16	0,51	0,04	159	220,68	Đạt
01/01/2026	10:35	8,17	29,36	40,41	4,16	0,51	0,02	159	169,99	Đạt
01/01/2026	10:40	8,17	29,36	39,12	6,89	0,51	0,04	158	141,71	Đạt
01/01/2026	10:45	8,17	29,48	39,68	0,39	0,51	0,04	158	127,59	Đạt
01/01/2026	10:50	8,17	29,48	39,9	2,12	0,51	0,02	158	178,32	Đạt
01/01/2026	10:55	8,17	29,57	40,27	3,49	0,51	0,02	157	202,8	Đạt
01/01/2026	11:00	8,17	29,57	41,25	2,74	0,51	0,04	157	219,26	Đạt
01/01/2026	11:05	8,17	29,57	40,27	2,98	0,51	0,04	157	165,53	Đạt
01/01/2026	11:10	8,17	29,57	39,2	1,14	0,51	0,04	157	139,75	Đạt
01/01/2026	11:15	8,17	29,57	38,86	5,15	0,51	0,04	156	119,82	Đạt
01/01/2026	11:20	8,17	29,57	39,78	5,17	0,51	0,04	160	158,36	Đạt
01/01/2026	11:25	8,17	29,57	40,29	4,67	0,51	0,04	0	190,59	Đạt
01/01/2026	11:30	8,17	29,57	40,05	4,69	0,51	0,04	0	214,87	Đạt
01/01/2026	11:35	8,17	29,57	41,21	4,67	0,51	0,04	0	169,87	Đạt
01/01/2026	11:40	8,17	29,66	39,89	3,97	0,51	84,22	0	141,06	Đạt
01/01/2026	11:45	8,17	29,66	39,98	2,39	0,51	84,9	0	124,27	Đạt
01/01/2026	11:50	8,17	29,66	40,12	3,49	0,51	83,78	0	174,4	Đạt
01/01/2026	11:55	8,17	29,78	40,8	1,89	0,51	83,43	0	198,18	Đạt
01/01/2026	12:00	8,17	29,78	41,04	2,39	0,51	83,52	0	214,45	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/01/2026	12:05	8,17	29,78	40,61	3,49	0,5	83,64	0	166,55	Đạt
01/01/2026	12:10	8,17	29,78	39,69	3,75	0,51	82,86	160	137,75	Đạt
01/01/2026	12:15	8,17	29,78	39,12	4,41	0,51	82,09	159	120,59	Đạt
01/01/2026	12:20	8,17	29,78	39,17	6,4	0,5	81,55	159	166,49	Đạt
01/01/2026	12:25	8,17	29,78	39,03	3,51	0,51	80,94	0	190,42	Đạt
01/01/2026	12:30	8,17	29,78	40,11	5,92	0,51	81,08	0	215,2	Đạt
01/01/2026	12:35	8,17	29,78	40,38	5,66	0,51	81,44	0	169,73	Đạt
01/01/2026	12:40	8,17	29,78	40,84	3,75	0,51	90,97	0	140,88	Đạt
01/01/2026	12:45	8,17	29,86	41,45	2,39	0,51	90,47	0	121,71	Đạt
01/01/2026	12:50	8,17	29,86	40,12	3	0,51	91,22	0	174,57	Đạt
01/01/2026	12:55	8,17	29,86	40,79	3	0,51	90,55	0	195,67	Đạt
01/01/2026	13:00	8,17	29,86	41,21	4,43	0,51	90,78	0	215,91	Đạt
01/01/2026	13:05	8,17	29,97	41,04	4,43	0,51	90,72	158	167,82	Đạt
01/01/2026	13:10	8,18	29,97	40,61	4,18	0,53	90,26	158	141,41	Đạt
01/01/2026	13:15	8,18	29,97	40,49	6,16	0,53	89,98	157	125,66	Đạt
01/01/2026	13:20	8,18	29,97	39,67	4,43	0,53	89,28	156	172,5	Đạt
01/01/2026	13:25	8,17	29,97	40,3	5,17	0,53	89,23	156	190,4	Đạt
01/01/2026	13:30	8,17	29,97	41,2	6,4	0,53	88,8	155	216,99	Đạt
01/01/2026	13:35	8,17	29,97	41,03	4,67	0,53	89,28	0	171,94	Đạt
01/01/2026	13:40	8,12	27,99	54,84	13,24	0,62	82,5	0	143,25	Đạt
01/01/2026	13:45	8,2	29,86	37,59	0,15	0,52	82,37	0	124,67	Đạt
01/01/2026	13:50	8,18	29,98	35,99	1,15	0,51	82,52	0	175,35	Đạt
01/01/2026	13:55	8,17	29,98	35,53	3,51	0,51	82,63	0	201,24	Đạt
01/01/2026	14:00	8,17	30,1	36,24	4,44	0,51	82,44	160	213,75	Đạt
01/01/2026	14:05	8,17	30,1	36,55	3,75	0,51	82,04	159	164,89	Đạt
01/01/2026	14:10	8,18	30,1	35,71	3,99	0,51	81,46	158	140,85	Đạt
01/01/2026	14:15	8,18	30,1	35,07	5,17	0,51	81,49	158	123,68	Đạt
01/01/2026	14:20	8,17	30,11	35,86	3,77	0,51	80,97	158	174,88	Đạt
01/01/2026	14:25	8,17	30,11	35,76	3,75	0,51	80,18	157	183,53	Đạt
01/01/2026	14:30	8,17	30,1	36	4,93	0,51	80,68	0	215,27	Đạt
01/01/2026	14:35	8,17	30,1	36,26	5,92	0,51	81,21	0	171,81	Đạt
01/01/2026	14:40	8,17	30,1	35,87	4,69	0,51	90,58	0	141,59	Đạt
01/01/2026	14:45	8,17	30,1	36,03	1,4	0,51	90,42	0	124,41	Đạt
01/01/2026	14:50	8,17	30,1	35,58	3,02	0,51	90,35	157	176,17	Đạt
01/01/2026	14:55	8,17	30,11	35,95	3,53	0,51	89,92	157	203,93	Đạt
01/01/2026	15:00	8,17	30,1	35,98	4,18	0,51	90,41	158	217,89	Đạt
01/01/2026	15:05	8,17	30,1	36,6	4,44	0,51	87,89	155	169,61	Đạt
01/01/2026	15:10	8,18	30,11	36,71	4,69	0,51	88,07	155	140,86	Đạt
01/01/2026	15:15	8,17	30,1	36,62	5,92	0,51	88,24	0	123,15	Đạt
01/01/2026	15:20	8,18	30,11	36,31	5,43	0,51	88,61	0	174,82	Đạt
01/01/2026	15:25	8,18	30,1	36,72	4,44	0,51	88,6	0	183,84	Đạt
01/01/2026	15:30	8,18	30,1	36,98	6,67	0,51	0,04	0	214,78	Đạt
01/01/2026	15:35	8,17	30,1	36,52	5,19	0,51	0,04	133	172,05	Đạt
01/01/2026	15:40	8,18	30,1	36,55	4,69	0,51	0,04	160	141,53	Đạt
01/01/2026	15:45	8,18	30,11	36,8	2,4	0,51	0,04	160	125,03	Đạt
01/01/2026	15:50	8,18	30,11	37,14	2,16	0,51	0,05	158	175,46	Đạt
01/01/2026	15:55	8,18	30,11	36,93	3,02	0,51	0,05	159	201,66	Đạt
01/01/2026	16:00	8,18	30,11	37,34	4,01	0,51	0,04	159	214,51	Đạt
01/01/2026	16:05	8,18	30,11	37,62	3,27	0,51	0,04	158	167,59	Đạt
01/01/2026	16:10	8,18	30,11	37,91	4,69	0,51	0,04	159	137,62	Đạt
01/01/2026	16:15	8,18	30,11	36,99	5,19	0,51	0,05	160	123,89	Đạt
01/01/2026	16:20	8,18	30,1	37,5	4,18	0,51	0,02	159	172,67	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/01/2026	16:25	8,18	29,98	37,9	5,19	0,51	90,68	158	184,61	Đạt
01/01/2026	16:30	8,18	29,98	37,37	5,69	0,51	90,89	159	212,35	Đạt
01/01/2026	16:35	8,18	29,98	37,53	6,42	0,51	90,93	159	169,23	Đạt
01/01/2026	16:40	8,18	29,98	38,04	5,43	0,51	90,22	158	125,15	Đạt
01/01/2026	16:45	8,18	29,97	38,12	1,66	0,51	89,49	158	118,46	Đạt
01/01/2026	16:50	8,18	29,97	39,18	0,91	0,51	89	156	176,89	Đạt
01/01/2026	16:55	8,18	29,98	39,74	3,53	0,51	88,83	155	205,18	Đạt
01/01/2026	17:00	8,18	29,98	39,73	4,69	0,51	88,78	0	221,99	Đạt
01/01/2026	17:05	8,18	29,98	39,18	4,2	0,51	88,78	0	172,66	Đạt
01/01/2026	17:10	8,18	29,98	39,02	4,69	0,51	88,6	0	142,42	Đạt
01/01/2026	17:15	8,18	29,98	38,75	5,94	0,51	88,9	0	123,53	Đạt
01/01/2026	17:20	8,18	29,98	38,7	5,43	0,51	89,51	0	175,64	Đạt
01/01/2026	17:25	8,18	29,98	39,09	5,19	0,51	82,5	0	196,08	Đạt
01/01/2026	17:30	8,15	27,69	274,97	0	0,66	82,81	160	209,91	Vệ sinh đầu dò
01/01/2026	17:35	8,28	29,78	43,2	5,19	0,54	81	159	171,6	Đạt
01/01/2026	17:40	8,21	29,87	36,01	5,94	0,56	80,78	159	143,63	Đạt
01/01/2026	17:45	8,21	29,87	36,21	2,4	0,56	80,67	159	126,97	Đạt
01/01/2026	17:50	8,2	29,98	37,23	3,51	0,56	79,99	157	174,48	Đạt
01/01/2026	17:55	8,2	29,98	37,88	4,01	0,56	80,23	158	196,69	Đạt
01/01/2026	18:00	8,2	29,98	37,45	4,44	0,56	79,53	158	205,59	Đạt
01/01/2026	18:05	8,21	29,98	36,53	5,69	0,55	79,21	157	162,74	Đạt
01/01/2026	18:10	8,21	29,98	36,18	5,45	0,55	79,91	0	134,4	Đạt
01/01/2026	18:15	8,2	29,87	36,16	4,94	0,55	80,18	0	117,96	Đạt
01/01/2026	18:20	8,21	29,87	36,09	3,77	0,55	80,94	0	167,2	Đạt
01/01/2026	18:25	8,2	29,87	36,51	5,19	0,54	90,7	0	190,42	Đạt
01/01/2026	18:30	8,2	29,87	36,91	4,93	0,55	90,75	0	198,73	Đạt
01/01/2026	18:35	8,2	29,87	36,75	5,94	0,54	89,46	0	170,17	Đạt
01/01/2026	18:40	8,2	29,87	36,43	4,71	0,55	90,31	0	139,66	Đạt
01/01/2026	18:45	8,2	29,87	35,54	0,67	0,55	89,86	158	124,46	Đạt
01/01/2026	18:50	8,2	29,87	36,84	3,02	0,54	89,42	158	167,86	Đạt
01/01/2026	18:55	8,2	29,87	38,42	3,27	0,54	88,37	156	194,77	Đạt
01/01/2026	19:00	8,2	29,87	37,94	5,43	0,54	87,94	155	208,02	Đạt
01/01/2026	19:05	8,2	29,86	37,95	5,66	0,54	87,83	0	164,69	Đạt
01/01/2026	19:10	8,21	29,87	37,82	5,19	0,54	88	0	136,29	Đạt
01/01/2026	19:15	8,2	29,78	36,57	5,68	0,54	88,78	0	118,5	Đạt
01/01/2026	19:20	8,2	29,78	37,29	4,67	0,54	89,04	0	167,44	Đạt
01/01/2026	19:25	8,2	29,78	37,49	4,43	0,54	82,77	0	193,72	Đạt
01/01/2026	19:30	8,2	29,78	37,92	4,44	0,54	83,07	140	195,03	Đạt
01/01/2026	19:35	8,2	29,78	38,03	4,44	0,54	82,58	160	167,24	Đạt
01/01/2026	19:40	8,2	29,78	38,2	5,43	0,54	81,5	160	136,96	Đạt
01/01/2026	19:45	8,21	29,78	36,97	0,43	0,54	81,13	159	120,09	Đạt
01/01/2026	19:50	8,21	29,66	36,43	2,76	0,54	0,02	159	170,32	Đạt
01/01/2026	19:55	8,21	29,78	39,35	2,39	0,54	0,02	158	195,73	Đạt
01/01/2026	20:00	8,21	29,78	38,48	3,77	0,55	0,02	158	210,97	Đạt
01/01/2026	20:05	8,21	29,78	39,03	4,93	0,55	0,02	157	166,35	Đạt
01/01/2026	20:10	8,21	29,78	38,34	4,18	0,55	0,02	157	136,78	Đạt
01/01/2026	20:15	8,21	29,66	35,84	4,67	0,55	0,01	157	118,54	Đạt
01/01/2026	20:20	8,21	29,66	39,23	5,17	0,55	0,02	158	166,86	Đạt
01/01/2026	20:25	8,21	29,66	39,37	3,74	0,55	0,02	158	190,89	Đạt
01/01/2026	20:30	8,21	29,66	39,63	4,16	0,55	0,01	157	192,9	Đạt
01/01/2026	20:35	8,21	29,66	39,55	5,15	0,55	0,02	157	164,91	Đạt
01/01/2026	20:40	8,21	29,66	39,66	4,43	0,55	0,02	157	137,85	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/01/2026	20:45	8,22	29,66	36,98	3,74	0,55	0,01	156	119	Đạt
01/01/2026	20:50	8,22	29,66	40,22	3	0,55	0,01	156	167,75	Đạt
01/01/2026	20:55	8,22	29,66	41,15	3,97	0,55	0,02	157	193,99	Đạt
01/01/2026	21:00	8,22	29,66	41,56	4,69	0,55	0,02	156	210,22	Đạt
01/01/2026	21:05	8,22	29,66	40,32	4,93	0,55	0,01	156	166,9	Đạt
01/01/2026	21:10	8,22	29,66	40,28	4,67	0,55	0,01	156	133,49	Đạt
01/01/2026	21:15	8,22	29,66	40,66	4,67	0,55	0,01	157	116,65	Đạt
01/01/2026	21:20	8,22	29,57	40,76	3,75	0,55	0,01	157	166,25	Đạt
01/01/2026	21:25	8,22	29,57	40,54	5,41	0,55	0,01	155	191,07	Đạt
01/01/2026	21:30	8,22	29,57	42,17	3,49	0,55	0,01	154	196,34	Đạt
01/01/2026	21:35	8,22	29,57	43,21	6,14	0,55	0,01	154	164,23	Đạt
01/01/2026	21:40	8,22	29,57	41,5	4,67	0,55	0,01	154	137,72	Đạt
01/01/2026	21:45	8,22	29,57	40,54	3,75	0,55	0,01	154	122,04	Đạt
01/01/2026	21:50	8,22	29,57	40,77	1,89	0,55	0,01	155	171,2	Đạt
01/01/2026	21:55	8,23	29,57	41,84	2,37	0,55	0,01	153	193,28	Đạt
01/01/2026	22:00	8,23	29,66	42,63	3,74	0,55	0	154	207,69	Đạt
01/01/2026	22:05	8,22	29,66	42,09	4,64	0,55	0	153	163,17	Đạt
01/01/2026	22:10	8,22	29,57	42,26	3,74	0,55	0	153	132,52	Đạt
01/01/2026	22:15	8,22	29,57	42,22	6,38	0,55	0	153	116,04	Đạt
01/01/2026	22:20	8,23	29,57	41,88	4,91	0,55	88,76	0	158,44	Đạt
01/01/2026	22:25	8,23	29,56	41,46	4,63	0,55	88,74	0	175,64	Đạt
01/01/2026	22:30	8,23	29,57	41,36	5,15	0,55	89,81	0	163,48	Đạt
01/01/2026	22:35	8,23	29,57	40,89	5,13	0,55	89,82	0	111,05	Đạt
01/01/2026	22:40	8,23	29,56	40,42	5,15	0,55	89,8	0	100,31	Đạt
01/01/2026	22:45	8,23	29,57	36,63	0,87	0,55	89,6	159	101,98	Đạt
01/01/2026	22:50	8,23	29,56	37,54	1,62	0,55	88,84	157	157,68	Đạt
01/01/2026	22:55	8,23	29,57	40,74	4,41	0,55	89,22	157	188,58	Đạt
01/01/2026	23:00	8,23	29,57	39,61	5,15	0,55	87,56	156	206,14	Đạt
01/01/2026	23:05	8,24	29,57	41,51	3,71	0,55	88,68	0	162,84	Đạt
01/01/2026	23:10	8,24	29,57	46,43	4,89	0,56	88,21	0	121,06	Đạt
01/01/2026	23:15	8,24	29,57	38,74	5,15	0,56	85,16	0	103,33	Đạt
01/01/2026	23:20	8,24	29,48	38,39	3,74	0,56	82,51	0	164,64	Đạt
01/01/2026	23:25	8,24	29,48	40,31	0,63	0,56	81,87	0	196,61	Đạt
01/01/2026	23:30	8,24	29,57	40,71	3,71	0,56	82,84	0	209,84	Đạt
01/01/2026	23:35	8,24	29,57	39,92	3,74	0,57	81,25	0	157,91	Đạt
01/01/2026	23:40	8,24	29,48	38,21	4,16	0,57	81,14	155	137,16	Đạt
01/01/2026	23:45	8,24	29,48	35,66	0	0,57	81,99	155	121,48	Đạt
01/01/2026	23:50	8,24	29,48	39,9	0	0,57	81	154	172,56	Đạt
01/01/2026	23:55	8,24	29,48	42,41	4,41	0,57	80,73	154	197,48	Đạt
Giá trị trung bình ngày		8,17	29,61	37,85	4,26	0,52	59,91	95,79	167,25	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen

Hiệu chuẩn: Màu xanh

Lỗi thiết bị: Màu đỏ