



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày: **04/01/2026** Đến ngày: **04/01/2026**

Phòng:

Kinh doanh và Môi trường

Người tổng hợp:

Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
04/01/2026	00:00	8,69	29,98	34,84	4,01	0,68	94,23	160	238,68	Đạt
04/01/2026	00:05	8,69	29,97	32,78	5,17	0,67	93,51	159	200,37	Đạt
04/01/2026	00:10	8,69	29,97	32,48	4,18	0,67	92,82	158	155,63	Đạt
04/01/2026	00:15	8,69	29,98	32,43	7,17	0,67	92,55	157	133,72	Đạt
04/01/2026	00:20	8,7	29,86	32,33	5,17	0,67	92,11	157	164,75	Đạt
04/01/2026	00:25	8,69	29,86	33,2	6,67	0,67	91,57	157	218,02	Đạt
04/01/2026	00:30	8,7	29,86	33,62	6,14	0,67	91,89	157	236,93	Đạt
04/01/2026	00:35	8,7	29,86	33,36	8,96	0,67	91,29	0	209,01	Đạt
04/01/2026	00:40	8,7	29,87	33,23	6,42	0,67	91,8	0	163,95	Đạt
04/01/2026	00:45	8,7	29,87	33,09	2,76	0,67	86,54	0	140,1	Đạt
04/01/2026	00:50	8,7	29,78	33,13	3,02	0,67	87,77	0	175,44	Đạt
04/01/2026	00:55	8,71	29,86	34,68	3,99	0,67	86,61	158	224,78	Đạt
04/01/2026	01:00	8,71	29,98	35,84	3,75	0,67	86,47	156	239,92	Đạt
04/01/2026	01:05	8,71	29,98	33,57	4,69	0,68	86,17	154	205,02	Đạt
04/01/2026	01:10	8,71	29,97	33,04	4,69	0,67	85,83	154	158,48	Đạt
04/01/2026	01:15	8,71	29,86	33,02	4,93	0,67	85,32	155	136,47	Đạt
04/01/2026	01:20	8,71	29,78	32,32	4,67	0,67	85,48	155	173,17	Đạt
04/01/2026	01:25	8,71	29,78	34,2	4,93	0,67	84,13	153	211,4	Đạt
04/01/2026	01:30	8,71	29,78	33,98	6,67	0,67	85	154	238,57	Đạt
04/01/2026	01:35	8,71	29,86	34,09	8,27	0,67	84,07	153	208,93	Đạt
04/01/2026	01:40	8,72	29,86	33,83	6,89	0,67	84,48	0	163,11	Đạt
04/01/2026	01:45	8,72	29,78	33,23	1,64	0,68	93,23	0	144,31	Đạt
04/01/2026	01:50	8,72	29,78	32,8	3,27	0,68	92,82	0	176,08	Đạt
04/01/2026	01:55	8,73	29,78	33,84	3,99	0,69	94,23	0	225,56	Đạt
04/01/2026	02:00	8,73	29,87	34,84	4,44	0,69	93,46	160	239,15	Đạt
04/01/2026	02:05	8,73	29,86	34,09	5,19	0,69	93,94	160	201,77	Đạt
04/01/2026	02:10	8,73	29,86	32,73	5,17	0,69	93,3	159	157,73	Đạt
04/01/2026	02:15	8,73	29,78	32,53	5,43	0,68	92,5	156	133,63	Đạt
04/01/2026	02:20	8,73	29,66	32,5	4,93	0,67	92,63	158	171,71	Đạt
04/01/2026	02:25	8,73	29,66	33,92	6,42	0,68	92,64	158	211,22	Đạt
04/01/2026	02:30	8,73	29,66	34,28	4,91	0,68	92,54	158	239,25	Đạt
04/01/2026	02:35	8,73	29,78	34,39	7,39	0,68	91,99	157	205,83	Đạt
04/01/2026	02:40	8,73	29,78	33,13	7,15	0,68	91,57	157	161,68	Đạt
04/01/2026	02:45	8,73	29,66	32,52	0,65	0,68	85,92	157	144,78	Đạt
04/01/2026	02:50	8,73	29,66	33,78	2,98	0,69	85,52	0	175,95	Đạt
04/01/2026	02:55	8,73	29,78	34,58	5,17	0,69	85,72	0	224,91	Đạt
04/01/2026	03:00	8,73	29,78	35,11	3,99	0,69	85,92	0	242,97	Đạt
04/01/2026	03:05	8,73	29,86	34,7	3,74	0,69	86,6	0	205,91	Đạt
04/01/2026	03:10	8,73	29,78	34,36	4,18	0,69	85,81	0	158,15	Đạt
04/01/2026	03:15	8,73	29,78	33,16	5,68	0,68	86,06	154	136,67	Đạt
04/01/2026	03:20	8,73	29,66	33,76	6,91	0,68	86,04	156	174,75	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
04/01/2026	03:25	8,73	29,66	34,66	5,17	0,69	85,37	155	207,95	Đạt
04/01/2026	03:30	8,73	29,66	35,68	6,67	0,69	85,44	155	234,8	Đạt
04/01/2026	03:35	8,73	29,66	35,17	5,17	0,68	84,84	154	207,37	Đạt
04/01/2026	03:40	8,73	29,66	34,38	5,9	0,68	83,84	114,5	162,56	Đạt
04/01/2026	03:45	8,74	29,66	33,61	1,38	0,69	93,18	0	142,64	Đạt
04/01/2026	03:50	8,74	29,66	32,96	2,76	0,68	93,61	0	175,66	Đạt
04/01/2026	03:55	8,74	29,66	33,76	1,64	0,68	93,37	0	226,02	Đạt
04/01/2026	04:00	8,74	29,78	35,09	3,49	0,69	93,41	0	240,34	Đạt
04/01/2026	04:05	8,74	29,78	33,78	3,99	0,69	93,33	159	204	Đạt
04/01/2026	04:10	8,74	29,78	32,75	3,99	0,69	92,92	158	159,41	Đạt
04/01/2026	04:15	8,74	29,66	32,94	5,68	0,69	91,41	157	137,23	Đạt
04/01/2026	04:20	8,74	29,66	33,48	5,92	0,68	91,76	157	171,25	Đạt
04/01/2026	04:25	8,74	29,57	33,57	5,68	0,68	91,85	157	213,03	Đạt
04/01/2026	04:30	8,74	29,66	35,12	7,39	0,69	91,34	156	235,91	Đạt
04/01/2026	04:35	8,76	29,66	34,2	7,15	0,69	91,92	0	209,07	Đạt
04/01/2026	04:40	8,76	29,66	33,4	6,4	0,68	92,26	0	164,69	Đạt
04/01/2026	04:45	8,76	29,57	34,03	2,39	0,68	87,51	0	140,45	Đạt
04/01/2026	04:50	8,76	29,57	33,97	3,51	0,68	87,72	0	176,63	Đạt
04/01/2026	04:55	8,76	29,57	34,35	3,49	0,68	87,47	157	226,08	Đạt
04/01/2026	05:00	8,76	29,66	36,33	3,99	0,7	86,65	157	244,82	Đạt
04/01/2026	05:05	8,76	29,66	35,13	3,99	0,7	86,86	156	210,85	Đạt
04/01/2026	05:10	8,76	29,66	34,4	3,99	0,7	86,25	156	160,95	Đạt
04/01/2026	05:15	8,76	29,57	33,28	6,4	0,7	86,31	155	136,72	Đạt
04/01/2026	05:20	8,76	29,57	34,05	4,93	0,7	85,73	154	171,03	Đạt
04/01/2026	05:25	8,77	29,57	34,25	5,19	0,69	85,11	159	218,6	Đạt
04/01/2026	05:30	8,76	29,57	35,27	5,41	0,71	84,83	158	234,11	Đạt
04/01/2026	05:35	8,76	29,57	35,2	8,01	0,71	85,29	158	210,69	Đạt
04/01/2026	05:40	8,76	29,57	34,11	8,01	0,7	84,71	157	163,48	Đạt
04/01/2026	05:45	8,76	29,57	33,65	0,41	0,71	93,41	0	141,47	Đạt
04/01/2026	05:50	8,76	29,57	33,35	2,76	0,71	93,9	0	175,67	Đạt
04/01/2026	05:55	8,76	29,57	34,46	4,18	0,71	93,36	0	224,84	Đạt
04/01/2026	06:00	8,77	29,66	35,46	2,39	0,71	93,84	0	240,41	Đạt
04/01/2026	06:05	8,76	29,66	34,04	3,99	0,71	93,84	0	205,12	Đạt
04/01/2026	06:10	8,77	29,66	33,79	3,51	0,71	93,14	159	157,57	Đạt
04/01/2026	06:15	8,76	29,57	33,36	4,16	0,7	91,78	157	134,57	Đạt
04/01/2026	06:20	8,77	29,49	34,7	5,17	0,7	91,45	156	172,19	Đạt
04/01/2026	06:25	8,76	29,49	34,87	4,91	0,7	90,92	156	220,04	Đạt
04/01/2026	06:30	8,77	29,57	35,23	6,4	0,7	91,36	0	230,11	Đạt
04/01/2026	06:35	8,76	29,57	34,7	7,41	0,7	92,4	0	208,64	Đạt
04/01/2026	06:40	8,77	29,57	35,12	6,4	0,7	92,22	0	161,58	Đạt
04/01/2026	06:45	8,77	29,49	33,81	1,64	0,7	87,29	0	139,06	Đạt
04/01/2026	06:50	8,77	29,48	33,95	3,49	0,7	0,01	157	173,87	Đạt
04/01/2026	06:55	8,77	29,57	34,82	3,49	0,71	0,02	157	224,88	Đạt
04/01/2026	07:00	8,77	29,57	35,08	3,25	0,7	0,02	156	240,25	Đạt
04/01/2026	07:05	8,77	29,66	35,22	2,76	0,7	0,02	155	197,99	Đạt
04/01/2026	07:10	8,71	27,02	60,87	15,46	1,26	0,02	156	154,75	Vệ sinh đầu dò
04/01/2026	07:15	8,7	25,39	70,51	15,7	0,91	0,01	159	133,14	Vệ sinh đầu dò
04/01/2026	07:20	8,81	24,06	77,69	16,64	0,89	91,37	158	166,63	Vệ sinh đầu dò
04/01/2026	07:25	8,81	29,09	69,06	3,99	0,84	90,28	157	218,84	Vệ sinh đầu dò
04/01/2026	07:30	8,77	29,36	31,34	3,97	0,76	90,37	157	226,14	Đạt
04/01/2026	07:35	8,77	29,49	27,72	2,76	0,74	89,46	0	206,22	Đạt
04/01/2026	07:40	8,77	29,48	27,53	5,41	0,71	5,16	0	158,67	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
04/01/2026	07:45	8,77	29,49	27,27	0	0,69	0,02	0	137,17	Đạt
04/01/2026	07:50	8,77	29,48	29,03	2,39	0,68	0,02	0	163,18	Đạt
04/01/2026	07:55	8,77	29,49	29,34	2,39	0,67	0,02	0	218,94	Đạt
04/01/2026	08:00	7,79	29,57	30,3	3	0,33	0,04	158	235,73	Đạt
04/01/2026	08:05	7,79	29,57	29,47	2,14	0,32	0,02	157	199,16	Đạt
04/01/2026	08:10	7,79	29,58	27,85	3,51	0,32	0,02	157	151,55	Đạt
04/01/2026	08:15	7,79	29,49	27,8	3,99	0,32	0,02	156	127,59	Đạt
04/01/2026	08:20	7,79	29,49	27,77	3,27	0,32	0,04	156	162,42	Đạt
04/01/2026	08:25	7,79	29,36	28,3	3,99	0,32	0,04	155	215,39	Đạt
04/01/2026	08:30	7,79	29,49	28,8	1,89	0,31	0,02	0	217,18	Đạt
04/01/2026	08:35	7,79	29,49	27,97	3	0,31	0,04	0	198,81	Đạt
04/01/2026	08:40	7,79	29,49	28,17	2,74	0,31	0,02	0	155,36	Đạt
04/01/2026	08:45	7,79	29,49	26,56	0	0,31	0,04	0	138,09	Đạt
04/01/2026	08:50	7,79	29,49	28,83	0	0,31	0,04	0	165,74	Đạt
04/01/2026	08:55	7,79	29,49	29,37	2,39	0,31	0,02	0	206,43	Đạt
04/01/2026	09:00	7,8	29,57	29,73	1,89	0,32	0,04	0	217,27	Đạt
04/01/2026	09:05	7,8	29,57	29,01	3,49	0,32	0,04	154	186,21	Đạt
04/01/2026	09:10	7,8	29,58	28,51	3,51	0,31	0,04	154	140,58	Đạt
04/01/2026	09:15	7,79	29,57	28,38	1,89	0,31	0,04	156	120,44	Đạt
04/01/2026	09:20	7,79	29,49	28,37	4,18	0,31	0,04	155	148,88	Đạt
04/01/2026	09:25	7,79	29,49	28,53	1,64	0,31	0,04	155	195,64	Đạt
04/01/2026	09:30	7,79	29,57	29,76	3,97	0,31	0,04	0	196,19	Đạt
04/01/2026	09:35	7,79	29,57	28,73	4,69	0,31	0,02	0	181,38	Đạt
04/01/2026	09:40	7,79	29,57	28,56	3,25	0,31	0,04	0	144,58	Đạt
04/01/2026	09:45	7,8	29,49	29,24	0	0,31	0,04	0	128,89	Đạt
04/01/2026	09:50	7,8	29,57	28,4	3,25	0,31	0,04	0	157,92	Đạt
04/01/2026	09:55	7,8	29,57	29,44	3,74	0,31	0,02	0	202,11	Đạt
04/01/2026	10:00	7,8	29,66	30,49	2,76	0,31	0,04	157	207,67	Đạt
04/01/2026	10:05	7,8	29,66	29,97	1,89	0,31	0,04	155	178,97	Đạt
04/01/2026	10:10	7,8	29,66	28,61	3	0,31	0,04	154	139,16	Đạt
04/01/2026	10:15	7,8	29,66	28,62	6,91	0,31	0,04	154	123,38	Đạt
04/01/2026	10:20	7,8	29,66	28,84	2,12	0,31	0,04	153	151,48	Đạt
04/01/2026	10:25	7,8	29,66	28,65	3,99	0,31	0,04	0	200,76	Đạt
04/01/2026	10:30	7,8	29,66	29,26	3,99	0,31	0,04	0	207,81	Đạt
04/01/2026	10:35	7,8	29,66	29,59	3,51	0,31	0,04	0	177,52	Đạt
04/01/2026	10:40	7,8	29,66	28,89	2,76	0,31	0,04	0	141,41	Đạt
04/01/2026	10:45	7,81	29,66	28,51	1,4	0,31	0,04	153	126,7	Đạt
04/01/2026	10:50	7,81	29,78	28,88	2,12	0,31	0,04	152	158,82	Đạt
04/01/2026	10:55	7,81	29,78	29,29	3,49	0,31	90,51	152	198,85	Đạt
04/01/2026	11:00	7,81	29,86	28,91	2,37	0,31	91,38	148	212,14	Đạt
04/01/2026	11:05	7,81	29,87	29,12	3,51	0,31	92,1	156	180,18	Đạt
04/01/2026	11:10	7,81	29,86	29,1	1,89	0,31	91,67	157	141,12	Đạt
04/01/2026	11:15	7,81	29,86	28,1	4,18	0,31	90,97	156	124,62	Đạt
04/01/2026	11:20	7,81	29,86	28,26	3,99	0,3	91,87	157	152,98	Đạt
04/01/2026	11:25	7,81	29,86	28,43	3,49	0,3	91,33	157	201,03	Đạt
04/01/2026	11:30	7,81	29,86	29,47	2,74	0,3	91,45	159	214,36	Đạt
04/01/2026	11:35	7,81	29,86	29,54	4,67	0,31	90,29	157	172,07	Đạt
04/01/2026	11:40	7,81	29,97	28,32	3,99	0,3	89,66	156	142,7	Đạt
04/01/2026	11:45	7,81	29,98	28,55	0,65	0,3	89,11	156	129,63	Đạt
04/01/2026	11:50	7,81	29,97	28,95	2,76	0,29	84,18	0	161,78	Đạt
04/01/2026	11:55	7,81	29,97	29,24	1,64	0,29	84,08	0	199,66	Đạt
04/01/2026	12:00	7,82	30,1	28,43	3,25	0,29	83,93	0	208,05	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
04/01/2026	12:05	7,82	30,1	29,95	4,93	0,29	83,45	0	179,62	Đạt
04/01/2026	12:10	7,82	30,1	29,76	3,51	0,29	84,24	0	138,7	Đạt
04/01/2026	12:15	7,82	30,1	29	2,76	0,29	84,27	159	124,28	Đạt
04/01/2026	12:20	7,82	30,1	29,3	3,51	0,29	84,24	159	152,09	Đạt
04/01/2026	12:25	7,82	30,1	29,93	3,75	0,29	83,8	157	198,74	Đạt
04/01/2026	12:30	7,82	30,1	29,99	3,49	0,29	83,29	156	207,82	Đạt
04/01/2026	12:35	7,82	30,1	29,52	4,64	0,29	83,3	156	168,26	Đạt
04/01/2026	12:40	7,82	30,19	29,27	3,75	0,29	83,05	156	141,68	Đạt
04/01/2026	12:45	7,82	30,19	28,81	0,65	0,29	82,04	155	126,87	Đạt
04/01/2026	12:50	7,82	30,2	29,27	2,16	0,29	90,4	155	155,46	Đạt
04/01/2026	12:55	7,82	30,28	28,35	4,2	0,29	90,12	0	202,37	Đạt
04/01/2026	13:00	7,82	30,28	28,11	3,75	0,29	90,5	0	211,74	Đạt
04/01/2026	13:05	7,83	30,28	28,93	3,27	0,29	90,22	0	186,08	Đạt
04/01/2026	13:10	7,83	30,28	28,83	3,02	0,29	90,64	0	144,09	Đạt
04/01/2026	13:15	7,83	30,28	28,34	4,43	0,29	91,33	0	128	Đạt
04/01/2026	13:20	7,83	30,28	28,51	3,02	0,29	91,37	0	155,71	Đạt
04/01/2026	13:25	7,83	30,28	29,04	4,2	0,29	90,64	160	201,13	Đạt
04/01/2026	13:30	7,83	30,28	28,09	2,76	0,29	90,07	160	212,05	Đạt
04/01/2026	13:35	7,83	30,28	28,19	3,75	0,29	90,28	159	171,89	Đạt
04/01/2026	13:40	7,79	28,27	9,59	1,17	0,34	89,33	159	139,51	Đạt
04/01/2026	13:45	7,87	30,28	50,17	0	0,31	89,47	158	128,29	Đạt
04/01/2026	13:50	7,85	30,37	31,76	3,77	0,31	83,94	159	158,13	Đạt
04/01/2026	13:55	7,85	30,37	29,33	3,53	0,31	83,66	0	203,88	Đạt
04/01/2026	14:00	7,85	30,37	29,8	1,66	0,31	82,86	0	212,26	Đạt
04/01/2026	14:05	7,85	30,49	29,81	2,4	0,31	83,52	0	183,77	Đạt
04/01/2026	14:10	7,85	30,49	30,66	1,9	0,31	0,05	0	142,46	Đạt
04/01/2026	14:15	7,85	30,49	30,11	3,28	0,31	0,05	157	123,85	Đạt
04/01/2026	14:20	7,85	30,36	30,15	4,69	0,31	0,04	157	154,78	Đạt
04/01/2026	14:25	7,85	30,36	30,15	4,71	0,31	0,05	158	200,31	Đạt
04/01/2026	14:30	7,85	30,37	30,82	3,02	0,31	0,04	157	214,16	Đạt
04/01/2026	14:35	7,85	30,37	30,3	4,94	0,31	0,06	158	180,14	Đạt
04/01/2026	14:40	7,85	30,37	30,42	3,04	0,31	0,06	158	139,21	Đạt
04/01/2026	14:45	7,85	30,49	29,32	0,69	0,31	0,05	157	127,75	Đạt
04/01/2026	14:50	7,85	30,49	30,43	3,28	0,31	0,05	158	160,37	Đạt
04/01/2026	14:55	7,85	30,49	30,55	1,68	0,31	0,05	158	205,05	Đạt
04/01/2026	15:00	7,85	30,49	30,69	1,66	0,31	0,05	160	216,01	Đạt
04/01/2026	15:05	7,85	30,49	29,96	0	0,31	94,94	163	185,66	Đạt
04/01/2026	15:10	7,85	30,49	30,15	5,19	0,31	94,43	162	141,5	Đạt
04/01/2026	15:15	7,85	30,49	30,18	4,46	0,31	93,02	161	126,12	Đạt
04/01/2026	15:20	7,85	30,49	30,07	4,01	0,31	92,52	161	154,94	Đạt
04/01/2026	15:25	7,85	30,49	30,56	2,42	0,31	93,01	161	200,01	Đạt
04/01/2026	15:30	7,85	30,49	30,9	3,02	0,31	91,72	160	213,17	Đạt
04/01/2026	15:35	7,85	30,49	30,74	3,04	0,31	92,44	160	192,02	Đạt
04/01/2026	15:40	7,86	30,49	30,6	1,92	0,31	91,21	159	134,45	Đạt
04/01/2026	15:45	7,86	30,49	30,75	0,43	0,31	90,99	159	125,21	Đạt
04/01/2026	15:50	7,86	30,49	30,74	0,91	0,31	91,5	159	161,27	Đạt
04/01/2026	15:55	7,86	30,49	30,79	1,42	0,31	91,05	159	205,63	Đạt
04/01/2026	16:00	7,86	30,49	30,8	3,53	0,31	90,83	159	212,56	Đạt
04/01/2026	16:05	7,86	30,49	30,86	3,53	0,31	85,48	158	184,54	Đạt
04/01/2026	16:10	7,87	30,49	31,18	3,53	0,31	84,48	158	142,01	Đạt
04/01/2026	16:15	7,87	30,49	30,92	4,44	0,3	83,93	156	124,35	Đạt
04/01/2026	16:20	7,87	30,49	30,72	3,53	0,3	83,07	155	153,93	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
04/01/2026	16:25	7,87	30,37	30,81	3,28	0,3	83,33	156	199,49	Đạt
04/01/2026	16:30	7,87	30,49	31,66	4,22	0,3	82,33	155	211,13	Đạt
04/01/2026	16:35	7,87	30,49	31,71	3,79	0,31	82,6	155	188,53	Đạt
04/01/2026	16:40	7,87	30,37	31,62	4,71	0,3	81,76	0	132,86	Đạt
04/01/2026	16:45	7,87	30,36	31,16	0,91	0,3	82,09	0	126,31	Đạt
04/01/2026	16:50	7,87	30,37	31,6	1,92	0,31	82,91	0	157,17	Đạt
04/01/2026	16:55	7,87	30,37	31,78	1,66	0,31	83,29	0	201,82	Đạt
04/01/2026	17:00	7,88	30,37	31,96	4,22	0,31	82,96	0	214,13	Đạt
04/01/2026	17:05	7,89	28,08	0	5,45	0,32	92,08	0	186,22	Đạt
04/01/2026	17:10	7,91	30,28	34,21	3,04	0,31	92,26	0	143,81	Đạt
04/01/2026	17:15	7,89	30,37	25,55	2,19	0,31	91,37	160	127,98	Đạt
04/01/2026	17:20	7,89	30,28	26,18	4,71	0,31	89,96	159	152,66	Đạt
04/01/2026	17:25	7,89	30,28	26,83	4,2	0,31	89,62	159	198,53	Đạt
04/01/2026	17:30	7,89	30,28	27,11	4,71	0,31	88,98	158	210,72	Đạt
04/01/2026	17:35	7,89	30,28	27,27	5,68	0,31	88,83	158	187,79	Đạt
04/01/2026	17:40	7,89	30,28	26,95	5,19	0,31	88,99	158	134,57	Đạt
04/01/2026	17:45	7,89	30,28	26,79	2,4	0,31	87,8	157	125,33	Đạt
04/01/2026	17:50	7,9	30,28	27,06	1,42	0,31	88,76	0	160,39	Đạt
04/01/2026	17:55	7,9	30,28	28,43	3,77	0,31	89,44	0	207,89	Đạt
04/01/2026	18:00	7,9	30,28	27,9	3,77	0,31	89,86	0	214,75	Đạt
04/01/2026	18:05	7,9	30,28	28,34	4,01	0,31	84,83	0	187,12	Đạt
04/01/2026	18:10	7,9	30,28	27,03	5	0,31	84,37	0	141,28	Đạt
04/01/2026	18:15	7,9	30,28	27,55	2,16	0,31	83,73	158	125,67	Đạt
04/01/2026	18:20	7,9	30,19	27,5	4,69	0,31	83,74	158	151,46	Đạt
04/01/2026	18:25	7,91	30,2	28,68	4,94	0,31	83,15	158	201,44	Đạt
04/01/2026	18:30	7,91	30,2	28,3	3,28	0,31	82,72	158	214,48	Đạt
04/01/2026	18:35	7,9	30,2	27,97	6,2	0,31	82,63	157	189,58	Đạt
04/01/2026	18:40	7,91	30,2	28,11	5,43	0,31	82,65	157	138,85	Đạt
04/01/2026	18:45	7,91	30,2	27,84	0	0,31	82,39	157	124,2	Đạt
04/01/2026	18:50	7,91	30,19	28,42	1,9	0,31	82,67	157	159,18	Đạt
04/01/2026	18:55	7,91	30,2	28,91	3,04	0,31	82,12	156	207,58	Đạt
04/01/2026	19:00	7,91	30,19	29,81	2,16	0,31	82,19	156	219,09	Đạt
04/01/2026	19:05	7,91	30,2	28,36	3,77	0,31	90	155	190,48	Đạt
04/01/2026	19:10	7,91	30,19	28,76	3,51	0,31	89,97	159	144,69	Đạt
04/01/2026	19:15	7,91	30,2	28,63	3,53	0,31	90,11	0	127,59	Đạt
04/01/2026	19:20	7,91	30,11	28,68	4,94	0,31	91,05	0	152,06	Đạt
04/01/2026	19:25	7,91	30,11	28,99	3,51	0,31	90,58	0	201,47	Đạt
04/01/2026	19:30	7,91	30,11	29,61	4,01	0,31	91,56	160	216,83	Đạt
04/01/2026	19:35	7,91	30,11	29,67	4,44	0,31	90,99	160	191,34	Đạt
04/01/2026	19:40	7,91	30,11	29,44	3,28	0,31	90,94	159	145,69	Đạt
04/01/2026	19:45	7,91	30,11	29,07	0,43	0,31	90,5	159	124,96	Đạt
04/01/2026	19:50	7,91	30,11	28,68	2,78	0,31	90,54	159	159,43	Đạt
04/01/2026	19:55	7,91	30,11	29,43	1,9	0,31	89,9	158	205,45	Đạt
04/01/2026	20:00	7,92	30,11	30,85	2,42	0,31	89,53	157	217,78	Đạt
04/01/2026	20:05	7,92	30,11	30,09	4,44	0,31	83,56	157	188,92	Đạt
04/01/2026	20:10	7,92	30,11	29,54	4,2	0,31	83,2	0	145,97	Đạt
04/01/2026	20:15	7,92	30,11	29,37	4,01	0,31	83,1	0	127,31	Đạt
04/01/2026	20:20	7,92	29,98	29,82	3,28	0,31	82,5	0	155,84	Đạt
04/01/2026	20:25	7,92	29,98	30,01	3,53	0,31	83,07	0	203,21	Đạt
04/01/2026	20:30	7,92	29,98	30,53	2,78	0,31	84,17	0	219,41	Đạt
04/01/2026	20:35	7,92	30,11	30,32	4,01	0,31	83,6	158	193,53	Đạt
04/01/2026	20:40	7,93	29,98	29,89	4,71	0,31	83,07	158	151,13	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
04/01/2026	20:45	7,93	29,98	29,36	1,42	0,31	83,24	157	123,26	Đạt
04/01/2026	20:50	7,93	29,98	30,16	1,92	0,31	83,05	157	157,73	Đạt
04/01/2026	20:55	7,93	29,98	30,93	3,55	0,31	82,67	160	209,96	Đạt
04/01/2026	21:00	7,93	30,11	31,41	3,02	0,31	82,71	160	220,69	Đạt
04/01/2026	21:05	7,93	30,11	31,75	3,77	0,31	90,37	159	194,4	Đạt
04/01/2026	21:10	7,93	30,11	31,16	4,71	0,31	90,41	159	148,17	Đạt
04/01/2026	21:15	7,94	29,98	30,54	3,53	0,31	90,31	0	130,37	Đạt
04/01/2026	21:20	7,94	29,98	30,6	3,75	0,31	90,16	0	151,92	Đạt
04/01/2026	21:25	7,94	29,98	31,36	3,27	0,31	90,75	0	200,8	Đạt
04/01/2026	21:30	7,92	29,98	31,14	4,01	0,31	91,13	0	213,85	Đạt
04/01/2026	21:35	7,92	29,98	29,92	4,69	0,31	91,9	0	192,76	Đạt
04/01/2026	21:40	7,91	29,98	30,52	3,79	0,31	90,9	159	151,64	Đạt
04/01/2026	21:45	7,92	29,98	29,45	0	0,31	91,1	160	120,17	Đạt
04/01/2026	21:50	7,92	29,87	29,98	0	0,31	90,72	160	155,05	Đạt
04/01/2026	21:55	7,92	29,98	32,33	3,02	0,31	90,96	159	205,28	Đạt
04/01/2026	22:00	7,92	29,98	30,34	1,9	0,31	90,65	158	218,13	Đạt
04/01/2026	22:05	7,92	29,98	30,79	4,94	0,31	83,87	158	187,82	Đạt
04/01/2026	22:10	7,93	29,98	30,91	3,02	0,31	83,18	0	143,94	Đạt
04/01/2026	22:15	7,93	29,98	30,2	4,44	0,31	82,65	0	125,33	Đạt
04/01/2026	22:20	7,93	29,87	30,92	3,77	0,31	83,96	0	149,08	Đạt
04/01/2026	22:25	7,93	29,87	31,2	4,69	0,31	84,22	0	202,56	Đạt
04/01/2026	22:30	7,93	29,97	31,44	3	0,31	84,18	158	215,19	Đạt
04/01/2026	22:35	7,93	29,98	31,29	3,51	0,31	83,72	160	192,06	Đạt
04/01/2026	22:40	7,94	29,98	30,67	3,27	0,31	83,18	160	148,58	Đạt
04/01/2026	22:45	7,94	29,87	30,86	0,43	0,31	82,27	158	119,32	Đạt
04/01/2026	22:50	7,94	29,86	27,41	1,9	0,31	82,65	158	149,91	Đạt
04/01/2026	22:55	7,94	29,87	31,4	1,4	0,31	82,51	158	206,69	Đạt
04/01/2026	23:00	7,95	29,98	31,69	1,68	0,31	82,08	158	223,43	Đạt
04/01/2026	23:05	7,95	29,98	32,34	0,91	0,31	90,06	0	194,3	Đạt
04/01/2026	23:10	7,95	29,98	30,54	3,27	0,31	90,21	0	147,06	Đạt
04/01/2026	23:15	7,95	29,87	30,6	3,27	0,31	90,28	0	127,18	Đạt
04/01/2026	23:20	7,95	29,87	29,91	3,02	0,31	90,7	0	150,61	Đạt
04/01/2026	23:25	7,95	29,87	31,85	4,2	0,31	90,87	0	204,78	Đạt
04/01/2026	23:30	7,95	29,86	32,45	5,92	0,31	90,29	159	215,02	Đạt
04/01/2026	23:35	7,95	29,86	32,59	1,64	0,31	90,94	159	196,74	Đạt
04/01/2026	23:40	7,95	29,87	31,78	2,76	0,31	89,53	158	150,3	Đạt
04/01/2026	23:45	7,96	29,87	32,43	0	0,31	89,28	158	123,1	Đạt
04/01/2026	23:50	7,96	29,87	30,99	3,02	0,31	89,37	157	150,55	Đạt
04/01/2026	23:55	7,96	29,87	31,29	3,51	0,31	89,24	157	204,19	Đạt
Giá trị trung bình ngày		8,16	29,88	31,36	3,73	0,44	71,11	101,96	177,34	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ