



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày: **05/01/2026** Đến ngày: **05/01/2026**

Phòng:

Kinh doanh và Môi trường

Người tổng hợp:

Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
05/01/2026	00:00	7,96	29,87	32,38	3,27	0,31	88,61	154	218,29	Đạt
05/01/2026	00:05	7,96	29,98	33,25	3,99	0,31	83,35	0	191	Đạt
05/01/2026	00:10	7,96	29,97	32,14	3,51	0,31	82,62	0	144,5	Đạt
05/01/2026	00:15	7,97	29,86	31,39	4,67	0,31	83,24	0	125,64	Đạt
05/01/2026	00:20	7,97	29,86	32,37	2,76	0,31	83,82	0	150,18	Đạt
05/01/2026	00:25	7,97	29,87	32,44	1,9	0,32	84,35	0	200,18	Đạt
05/01/2026	00:30	7,97	29,86	32,07	4,44	0,32	83,94	161	212,79	Đạt
05/01/2026	00:35	7,97	29,86	33,18	3,51	0,32	83,24	160	194,34	Đạt
05/01/2026	00:40	7,97	29,87	31,92	2,78	0,32	82,03	158	147,27	Đạt
05/01/2026	00:45	7,98	29,87	31,28	2,14	0,32	82,66	159	126,45	Đạt
05/01/2026	00:50	7,97	29,78	32,88	3,51	0,32	82,31	159	144,58	Đạt
05/01/2026	00:55	7,97	29,78	32,36	2,78	0,32	82,17	158	203,49	Đạt
05/01/2026	01:00	7,98	29,87	33,39	3,27	0,32	81,79	158	221,44	Đạt
05/01/2026	01:05	7,98	29,87	32,68	2,4	0,32	89,81	0	194,84	Đạt
05/01/2026	01:10	7,98	29,87	32,71	3,77	0,31	91,26	0	146,82	Đạt
05/01/2026	01:15	7,98	29,86	31,39	4,69	0,31	90,73	0	126,36	Đạt
05/01/2026	01:20	7,98	29,78	32,45	3,53	0,31	91,43	0	149,49	Đạt
05/01/2026	01:25	7,98	29,78	33,46	4,2	0,31	91,34	0	201,62	Đạt
05/01/2026	01:30	7,98	29,78	34,14	4,69	0,31	90,36	159	216,7	Đạt
05/01/2026	01:35	7,98	29,86	34,5	6,42	0,31	90,4	160	194,33	Đạt
05/01/2026	01:40	7,99	29,78	33,96	2,4	0,32	89,36	158	150,1	Đạt
05/01/2026	01:45	7,99	29,78	32,03	2,14	0,32	89,63	159	130,45	Đạt
05/01/2026	01:50	7,99	29,78	33,11	3,27	0,32	89,42	156	143,97	Đạt
05/01/2026	01:55	8	29,78	33,26	3,51	0,32	89,3	0	204,68	Đạt
05/01/2026	02:00	8	29,87	33,38	3,77	0,32	89,82	0	215,03	Đạt
05/01/2026	02:05	8	29,87	32,03	3,51	0,32	84,35	0	189,53	Đạt
05/01/2026	02:10	8	29,86	32,04	3,51	0,32	84,78	0	144,54	Đạt
05/01/2026	02:15	8	29,78	32,32	3,51	0,32	84,03	0	125,87	Đạt
05/01/2026	02:20	8	29,78	32,55	2,16	0,31	84,5	0	151,3	Đạt
05/01/2026	02:25	8	29,66	33,96	3,75	0,32	83,89	160	198,16	Đạt
05/01/2026	02:30	8	29,78	33,69	4,93	0,32	83,5	160	214,58	Đạt
05/01/2026	02:35	8	29,78	32,69	3,02	0,32	82,88	160	193,18	Đạt
05/01/2026	02:40	8	29,78	32,69	4,44	0,32	83,49	160	150,51	Đạt
05/01/2026	02:45	8	29,66	32,1	0,89	0,32	82,37	159	130,2	Đạt
05/01/2026	02:50	8,01	29,66	33,61	2,14	0,32	82,36	159	140,21	Đạt
05/01/2026	02:55	8,01	29,78	33,02	3,75	0,32	82,18	0	204,5	Đạt
05/01/2026	03:00	8,01	29,78	33,57	4,69	0,32	82,38	0	220,68	Đạt
05/01/2026	03:05	8,01	29,86	33,56	2,4	0,32	90,64	0	196,38	Đạt
05/01/2026	03:10	8,01	29,78	32,12	4,43	0,32	91,47	0	145,22	Đạt
05/01/2026	03:15	8,01	29,78	32,52	2,76	0,32	91,43	0	127,03	Đạt
05/01/2026	03:20	8,02	29,66	32,69	4,01	0,32	90,82	160	147,47	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
05/01/2026	03:25	8,02	29,66	33,31	4,43	0,32	90,19	159	198,43	Đạt
05/01/2026	03:30	8,02	29,66	33,67	3,27	0,32	90,45	159	213,11	Đạt
05/01/2026	03:35	8,02	29,78	34,42	4,69	0,32	89,61	157	195,12	Đạt
05/01/2026	03:40	8,02	29,78	33,35	5,92	0,32	89,56	155	149,4	Đạt
05/01/2026	03:45	8,02	29,66	32,08	0,67	0,32	89,46	155	129,96	Đạt
05/01/2026	03:50	8,03	29,66	33,67	1,9	0,32	89,2	155	139,35	Đạt
05/01/2026	03:55	8,03	29,66	34,32	4,01	0,32	89,16	155	201,07	Đạt
05/01/2026	04:00	8,03	29,78	34,32	2,14	0,32	88,74	155	216,31	Đạt
05/01/2026	04:05	8,03	29,78	33,68	4,01	0,32	83,49	155	194,82	Đạt
05/01/2026	04:10	8,03	29,78	32,78	3,51	0,32	82,74	154	147,85	Đạt
05/01/2026	04:15	8,03	29,66	33,57	4,69	0,32	82,49	153	123,63	Đạt
05/01/2026	04:20	8,03	29,66	34,16	0,93	0,32	82,41	153	148,29	Đạt
05/01/2026	04:25	8,03	29,66	34,75	3,27	0,32	82,13	0	200,62	Đạt
05/01/2026	04:30	8,04	29,66	34,91	4,94	0,32	81,74	0	217,38	Đạt
05/01/2026	04:35	8,04	29,66	34,72	6,44	0,32	82,16	0	196,96	Đạt
05/01/2026	04:40	8,04	29,67	34,57	5,19	0,32	83,19	0	149,99	Đạt
05/01/2026	04:45	8,04	29,66	33,2	1,15	0,32	83,43	0	131,23	Đạt
05/01/2026	04:50	8,05	29,66	34,47	2,76	0,32	83,21	160	141,2	Đạt
05/01/2026	04:55	8,05	29,66	34,36	2,78	0,32	82,84	159	203,42	Đạt
05/01/2026	05:00	8,05	29,78	36,46	1,9	0,32	82,17	159	220,57	Đạt
05/01/2026	05:05	8,05	29,78	35,66	2,78	0,32	90,39	157	198,88	Đạt
05/01/2026	05:10	8,05	29,78	33,79	3,02	0,32	89,61	156	149,5	Đạt
05/01/2026	05:15	8,05	29,66	34,43	4,43	0,32	89,29	157	127,2	Đạt
05/01/2026	05:20	8,05	29,66	34,19	4,2	0,32	89,47	0	147,03	Đạt
05/01/2026	05:25	8,05	29,66	34,62	3,51	0,33	89,9	0	198,22	Đạt
05/01/2026	05:30	8,05	29,67	35,31	6,67	0,33	90,2	0	216,2	Đạt
05/01/2026	05:35	8,06	29,66	35,45	3,51	0,33	90,21	0	196,9	Đạt
05/01/2026	05:40	8,06	29,66	34,67	5,19	0,33	90,55	0	148,95	Đạt
05/01/2026	05:45	8,06	29,66	33,76	1,66	0,33	89,95	0	131,06	Đạt
05/01/2026	05:50	8,06	29,66	34,78	1,9	0,33	90,17	0	146,43	Đạt
05/01/2026	05:55	8,05	29,66	34,95	4,69	0,33	89,81	156	199,14	Đạt
05/01/2026	06:00	8,06	29,66	36,33	2,4	0,32	89,95	157	220,66	Đạt
05/01/2026	06:05	8,06	29,78	35,91	4,69	0,32	83,18	155	194,62	Đạt
05/01/2026	06:10	8,06	29,66	35,06	1,92	0,32	83,59	156	147,85	Đạt
05/01/2026	06:15	8,06	29,66	35,69	3,99	0,32	82,61	155	127,27	Đạt
05/01/2026	06:20	8,06	29,66	35,41	0,91	0,32	82,21	0	145,2	Đạt
05/01/2026	06:25	8,06	29,57	35,11	4,2	0,32	82,51	0	196,93	Đạt
05/01/2026	06:30	8,06	29,66	35,77	4,43	0,33	81,94	0	213,89	Đạt
05/01/2026	06:35	8,06	29,66	34,95	4,94	0,33	82,7	0	193,32	Đạt
05/01/2026	06:40	8,06	29,66	34,43	4,69	0,33	82,75	0	149,56	Đạt
05/01/2026	06:45	8,06	29,66	33,12	1,15	0,33	82,47	0	131,61	Đạt
05/01/2026	06:50	8,06	29,58	33,89	1,4	0,33	0,02	0	154,49	Đạt
05/01/2026	06:55	8,07	29,66	34,52	4,69	0,32	0,02	0	197,36	Đạt
05/01/2026	07:00	8,07	29,66	34,83	2,76	0,32	0,01	160	220,23	Đạt
05/01/2026	07:05	8,07	29,66	34,85	2,14	0,32	0,02	160	198,49	Đạt
05/01/2026	07:10	8,07	29,66	34,59	4,18	0,32	0,01	160	153,47	Đạt
05/01/2026	07:15	8,04	27,57	43,82	0	0,32	0,02	160	130,49	Đạt
05/01/2026	07:20	8,11	29,36	72,46	0	0,31	0,02	159	121,92	Vệ sinh đầu dò
05/01/2026	07:25	8,07	29,49	33,19	1,9	0,31	0,02	159	0	Đạt
05/01/2026	07:30	8,06	29,49	29,09	0	0,31	0,02	158	0	Đạt
05/01/2026	07:35	8,06	29,49	27,95	0,39	0,31	0,02	159	160,24	Đạt
05/01/2026	07:40	8,06	29,36	28,08	2,76	0,31	0,02	158	0	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
05/01/2026	07:45	8,07	29,27	28,46	2,74	0,31	0,01	159	0	Đạt
05/01/2026	07:50	8,07	29,18	28,67	2,97	0,3	0,01	159	0	Đạt
05/01/2026	07:55	8,07	29,09	28,76	2,97	0,3	0,01	159	0	Đạt
05/01/2026	08:00	8,07	28,95	28,95	1,38	0,31	0,01	158	220,58	Đạt
05/01/2026	08:05	8,07	28,86	29,1	2,98	0,31	0,01	157	215,23	Đạt
05/01/2026	08:10	8,08	28,78	29,39	2,12	0,31	0,01	157	203,82	Đạt
05/01/2026	08:15	8,08	28,69	29,68	2,35	0,3	0,01	157	191,8	Đạt
05/01/2026	08:20	8,07	28,95	38,93	0	0,31	0,01	155	219,69	Đạt
05/01/2026	08:25	8,07	29,35	36,31	0	0,32	0,01	155	221,88	Đạt
05/01/2026	08:30	8,07	29,48	31,04	0,87	0,32	0,01	155	236,25	Đạt
05/01/2026	08:35	8,08	29,57	29,65	0,15	0,32	0,02	155	209,67	Đạt
05/01/2026	08:40	8,08	29,57	29,34	6,14	0,32	0,02	156	156,08	Đạt
05/01/2026	08:45	8,08	29,57	29,56	2,74	0,31	0,01	156	131,84	Đạt
05/01/2026	08:50	8,08	29,57	30,07	2,37	0,31	0,02	155	149,99	Đạt
05/01/2026	08:55	8,08	29,57	31,88	2,72	0,31	0,01	156	199,67	Đạt
05/01/2026	09:00	8,08	29,57	31,6	4,41	0,31	0,02	157	237,37	Đạt
05/01/2026	09:05	8,08	29,66	31,89	4,16	0,31	0,02	156	210,65	Đạt
05/01/2026	09:10	8,08	29,66	32,32	3,47	0,31	0,02	156	155,64	Đạt
05/01/2026	09:15	8,08	29,57	31,59	3,97	0,31	0,04	156	131,26	Đạt
05/01/2026	09:20	8,08	29,57	31,97	2,74	0,31	0,02	161	148,94	Đạt
05/01/2026	09:25	8,08	29,66	32,81	0,63	0,31	0,04	161	203,95	Đạt
05/01/2026	09:30	8,08	29,77	34,94	2,35	0,3	0,02	160	219,35	Đạt
05/01/2026	09:35	8,08	29,78	33,58	4,91	0,31	91,15	160	194,58	Đạt
05/01/2026	09:40	8,08	29,78	32,44	4,67	0,31	90,31	159	146,35	Đạt
05/01/2026	09:45	8,09	29,77	31,19	4,16	0,31	89,98	158	125,21	Đạt
05/01/2026	09:50	8,09	29,78	32,67	5,17	0,31	90,21	158	144,33	Đạt
05/01/2026	09:55	8,09	29,66	32,13	2,72	0,3	89,13	156	195,36	Đạt
05/01/2026	10:00	8,09	29,78	33,37	6,14	0,31	88,57	157	223,07	Đạt
05/01/2026	10:05	8,09	29,77	33,6	6,38	0,31	89,62	0	198,12	Đạt
05/01/2026	10:10	8,09	29,77	33,13	6,38	0,31	90,51	0	147,72	Đạt
05/01/2026	10:15	8,09	29,78	33,27	4,41	0,31	90,5	0	126,04	Đạt
05/01/2026	10:20	8,09	29,78	33,94	0	0,31	90,34	0	147,89	Đạt
05/01/2026	10:25	8,09	29,78	33,71	1,38	0,31	0,04	38,75	198,56	Đạt
05/01/2026	10:30	8,09	29,86	34,44	2,74	0,31	0,04	0	218,91	Đạt
05/01/2026	10:35	8,09	29,86	34,94	4,41	0,31	0,02	0	196,49	Đạt
05/01/2026	10:40	8,09	29,86	34,31	3,49	0,31	0,04	0	149,42	Đạt
05/01/2026	10:45	8,1	29,86	33,46	1,62	0,31	0,02	0	127,16	Đạt
05/01/2026	10:50	8,13	29,66	18,36	0	0,31	0,02	0	148,8	Đạt
05/01/2026	10:55	8,11	29,86	26,51	0	0,31	0,04	0	195,35	Đạt
05/01/2026	11:00	8,1	29,86	27,11	0	0,31	0,04	0	215,91	Đạt
05/01/2026	11:05	8,1	29,86	31,37	0	0,31	0,04	0	197,85	Đạt
05/01/2026	11:10	8,1	29,86	25,72	0,89	0,31	0,04	0	147,69	Đạt
05/01/2026	11:15	8,11	29,86	28,4	0,39	0,31	0,02	0	130,66	Đạt
05/01/2026	11:20	8,11	29,86	29,09	4,43	0,31	0,04	161	154,05	Đạt
05/01/2026	11:25	8,11	29,97	30,18	5,4	0,31	0,04	161	203,07	Đạt
05/01/2026	11:30	8,11	29,97	29,3	6,14	0,31	0,04	161	223	Đạt
05/01/2026	11:35	8,11	30,1	30,44	3,99	0,31	0,04	159	201,88	Đạt
05/01/2026	11:40	8,11	30,1	30,93	2,74	0,31	92,55	160	154,89	Đạt
05/01/2026	11:45	8,11	30,1	30,23	4,18	0,3	92,38	160	132,13	Đạt
05/01/2026	11:50	8,11	30,1	29,95	3	0,3	91,66	160	149,62	Đạt
05/01/2026	11:55	8,11	29,97	29,17	2,74	0,3	91,7	160	208,95	Đạt
05/01/2026	12:00	8,11	30,1	29,93	3,27	0,3	90,59	158	222,01	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
05/01/2026	12:05	8,11	30,1	30	5,66	0,29	91,17	159	203,77	Đạt
05/01/2026	12:10	8,11	30,1	31,14	5,66	0,3	91,07	159	152,45	Đạt
05/01/2026	12:15	8,11	30,11	29,62	3,04	0,3	90,64	159	132,16	Đạt
05/01/2026	12:20	8,11	30,1	30,7	4,18	0,3	90,89	158	150,85	Đạt
05/01/2026	12:25	8,11	30,1	30,14	3,99	0,3	91,62	159	201,98	Đạt
05/01/2026	12:30	8,11	30,19	31,92	6,16	0,3	90,25	158	221,81	Đạt
05/01/2026	12:35	8,11	30,19	31,55	4,69	0,29	92,06	160	201,33	Đạt
05/01/2026	12:40	8,12	30,19	30,47	3,27	0,29	86,08	159	154,64	Đạt
05/01/2026	12:45	8,12	30,19	30,57	3,02	0,3	86,32	159	131,85	Đạt
05/01/2026	12:50	8,12	30,19	31,08	2,76	0,3	84,51	157	148,87	Đạt
05/01/2026	12:55	8,12	30,19	30,92	1,66	0,29	84,05	156	209,46	Đạt
05/01/2026	13:00	8,12	30,19	30,87	5,41	0,3	84,38	157	219,8	Đạt
05/01/2026	13:05	8,12	30,19	31,34	3,02	0,29	83,72	157	205,22	Đạt
05/01/2026	13:10	8,12	30,19	30,72	3,49	0,29	83,89	157	153,48	Đạt
05/01/2026	13:15	8,12	30,19	31,48	3,99	0,29	82,76	155	130,59	Đạt
05/01/2026	13:20	8,12	30,28	30,52	6,67	0,29	84,54	156	151,36	Đạt
05/01/2026	13:25	8,12	30,28	31,25	3,51	0,3	84,03	156	203,03	Đạt
05/01/2026	13:30	8,12	30,28	32,34	5,43	0,29	82,51	154	224,12	Đạt
05/01/2026	13:35	8,12	30,36	32,09	4,69	0,29	83,12	155	204,33	Đạt
05/01/2026	13:40	8,12	30,36	31,62	3,53	0,29	90,99	155	154,06	Đạt
05/01/2026	13:45	8,12	30,36	31,06	3,25	0,29	89,43	153	132,32	Đạt
05/01/2026	13:50	8,12	30,36	33,55	1,66	0,29	89,9	0	150,18	Đạt
05/01/2026	13:55	8,12	30,28	31,24	3,75	0,29	89,68	0	209,18	Đạt
05/01/2026	14:00	8,12	30,28	32,11	1,64	0,29	89,81	0	209,2	Đạt
05/01/2026	14:05	8,12	30,28	31,55	4,69	0,29	90,09	0	198,69	Đạt
05/01/2026	14:10	8,13	30,28	31,33	3,99	0,29	90,06	0	152,43	Đạt
05/01/2026	14:15	8,13	30,28	31,06	4,18	0,29	90,58	0	126,72	Đạt
05/01/2026	14:20	8,13	30,28	31,82	4,69	0,29	90,2	158	149,39	Đạt
05/01/2026	14:25	8,13	30,36	32	3,51	0,29	90,14	158	207,58	Đạt
05/01/2026	14:30	8,13	30,36	32,44	5,19	0,29	89,58	158	225,19	Đạt
05/01/2026	14:35	8,13	30,36	32,81	5,17	0,29	89,65	158	203,37	Đạt
05/01/2026	14:40	8,13	30,36	33,03	3,99	0,29	83,84	158	156,8	Đạt
05/01/2026	14:45	8,13	30,36	32,75	3,99	0,29	83,09	157	132,8	Đạt
05/01/2026	14:50	8,13	30,36	32,33	2,14	0,29	82,92	157	146,7	Đạt
05/01/2026	14:55	8,13	30,28	32,94	2,14	0,29	82,75	0	210,93	Đạt
05/01/2026	15:00	8,13	30,28	32,9	3,25	0,29	83,01	0	219,04	Đạt
05/01/2026	15:05	8,13	30,28	33,47	4,67	0,29	83,21	0	205,02	Đạt
05/01/2026	15:10	8,13	30,28	33,4	5,68	0,29	84,12	0	154,65	Đạt
05/01/2026	15:15	8,13	30,28	32,37	3,51	0,29	83,77	0	126,99	Đạt
05/01/2026	15:20	8,13	30,28	32,12	3,25	0,3	84,16	158	150,93	Đạt
05/01/2026	15:25	8,14	30,28	31,5	1,64	0,3	84,17	158	207,13	Đạt
05/01/2026	15:30	8,14	30,36	33,32	3,97	0,3	83,49	158	225,97	Đạt
05/01/2026	15:35	8,14	30,36	33,12	4,2	0,29	82,98	157	207,06	Đạt
05/01/2026	15:40	8,14	30,36	33,17	1,9	0,3	91,8	156	157,35	Đạt
05/01/2026	15:45	8,14	30,36	32,92	1,89	0,3	89,95	159	132,4	Đạt
05/01/2026	15:50	8,14	30,28	32,85	0,91	0,3	90,09	159	148,73	Đạt
05/01/2026	15:55	8,14	30,28	32,94	2,39	0,3	89,65	159	205,91	Đạt
05/01/2026	16:00	8,14	30,28	32,22	3,51	0,3	89,27	159	207,91	Đạt
05/01/2026	16:05	8,14	30,28	33,27	3	0,3	89,48	159	179,9	Đạt
05/01/2026	16:10	8,14	30,27	33,48	4,16	0,3	88,62	158	135,06	Đạt
05/01/2026	16:15	8,14	30,28	32,91	3,51	0,3	88,31	158	107,41	Đạt
05/01/2026	16:20	8,15	30,28	32,58	2,39	0,3	89,08	158	124,64	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
05/01/2026	16:25	8,15	30,28	33,09	0,91	0,3	89,56	158	196,15	Đạt
05/01/2026	16:30	8,15	30,28	35,35	1,9	0,3	90,33	158	218,2	Đạt
05/01/2026	16:35	8,15	30,28	35,37	4,16	0,29	89,27	158	197,74	Đạt
05/01/2026	16:40	8,15	30,28	34,39	3,49	0,29	82,7	156	144,06	Đạt
05/01/2026	16:45	8,15	30,28	34,46	1,15	0,3	81,85	156	118,64	Đạt
05/01/2026	16:50	8,15	30,27	33,39	3	0,3	82,5	158	141,09	Đạt
05/01/2026	16:55	8,15	30,28	34,23	1,66	0,3	82,8	157	204,24	Đạt
05/01/2026	17:00	8,15	30,28	33,71	1,66	0,3	16,76	157	217,03	Đạt
05/01/2026	17:05	8,15	30,28	34,69	5,17	0,29	90,78	158	186,75	Đạt
05/01/2026	17:10	8,15	30,28	34,4	3,75	0,3	89,46	158	144,12	Đạt
05/01/2026	17:15	8,2	30,1	52,06	0	0,3	89,71	157	119,6	Đạt
05/01/2026	17:20	8,16	30,19	34,78	0	0,3	89,12	157	151,17	Đạt
05/01/2026	17:25	8,16	30,19	32,94	3,25	0,3	88,81	157	236,56	Đạt
05/01/2026	17:30	8,16	30,28	31,66	4,18	0,3	89,48	157	251,06	Đạt
05/01/2026	17:35	8,16	30,28	32,49	0,89	0,3	88,85	0	209,4	Đạt
05/01/2026	17:40	8,16	30,28	33,26	2,74	0,3	89,27	0	142,92	Đạt
05/01/2026	17:45	8,16	30,19	33,67	2,37	0,3	90,36	0	126,34	Đạt
05/01/2026	17:50	8,16	30,19	33,41	2,14	0,3	90,6	0	180,14	Đạt
05/01/2026	17:55	8,16	30,19	32,9	1,66	0,3	90,69	158	252	Đạt
05/01/2026	18:00	8,16	30,19	33,51	1,4	0,3	90,77	158	237,54	Đạt
05/01/2026	18:05	8,16	30,19	33,36	4,18	0,3	85,09	160	183,24	Đạt
05/01/2026	18:10	8,16	30,19	34,72	3	0,3	83,59	159	132,48	Đạt
05/01/2026	18:15	8,16	30,2	33,47	3,53	0,3	82,58	159	145,8	Đạt
05/01/2026	18:20	8,16	30,19	33,54	0	0,3	82,3	159	192,42	Đạt
05/01/2026	18:25	8,17	30,19	34,55	1,15	0,3	82,07	159	239,61	Đạt
05/01/2026	18:30	8,17	30,19	35,34	3,75	0,3	174,52	0	228,22	Đạt
05/01/2026	18:35	8,17	30,19	35,9	6,67	0,3	173,86	0	193,83	Đạt
05/01/2026	18:40	8,17	30,19	35,41	3,99	0,3	175,44	0	156,93	Đạt
05/01/2026	18:45	8,17	30,19	35,05	3,25	0,3	176,16	0	154,21	Đạt
05/01/2026	18:50	8,17	30,19	34,89	3,25	0,3	176,75	0	169,66	Đạt
05/01/2026	18:55	8,17	30,1	34,08	0	0,3	176,84	0	225,76	Đạt
05/01/2026	19:00	8,17	30,1	35,86	0,41	0,3	177,44	0	225,71	Đạt
05/01/2026	19:05	8,17	30,11	35,53	3	0,3	176,83	0	203,89	Đạt
05/01/2026	19:10	8,17	30,1	34,93	3,49	0,3	176,91	0	166,41	Đạt
05/01/2026	19:15	8,17	30,1	35,04	1,89	0,3	177,94	0	144,43	Đạt
05/01/2026	19:20	8,17	30,1	34,96	1,89	0,3	178,27	0	167,17	Đạt
05/01/2026	19:25	8,17	30,1	37,29	0,65	0,3	178,3	0	226,66	Đạt
05/01/2026	19:30	8,17	30,1	35,15	3,49	0,3	178,62	0	243,51	Đạt
05/01/2026	19:35	8,17	30,19	35,35	0,89	0,3	178,45	160	221,47	Đạt
05/01/2026	19:40	8,17	30,19	35,33	3,49	0,3	175,92	159	151,41	Đạt
05/01/2026	19:45	8,17	30,1	33,96	1,4	0,3	176,02	159	125,13	Đạt
05/01/2026	19:50	8,17	30,1	33,96	0	0,3	174,27	152	154,09	Đạt
05/01/2026	19:55	8,17	30,1	32,95	1,4	0,3	174,7	0	243,75	Đạt
05/01/2026	20:00	8,17	30,1	34,34	3,27	0,3	174,84	0	255,35	Đạt
05/01/2026	20:05	8,17	30,1	33,73	4,93	0,3	173,59	0	205,7	Đạt
05/01/2026	20:10	8,17	30,1	34,11	2,76	0,3	91,62	0	138,51	Đạt
05/01/2026	20:15	8,17	30,1	33,79	1,89	0,3	91,95	0	128,2	Đạt
05/01/2026	20:20	8,17	30,1	35,07	2,76	0,3	92,19	157	181,36	Đạt
05/01/2026	20:25	8,17	30,1	36,38	3,25	0,3	93,03	158	248,92	Đạt
05/01/2026	20:30	8,17	30,1	36,1	3,51	0,3	92,16	158	236,31	Đạt
05/01/2026	20:35	8,17	30,1	36,47	5,17	0,3	0,02	158	192	Đạt
05/01/2026	20:40	8,17	30,1	35,78	4,18	0,3	0,01	161	135,42	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
05/01/2026	20:45	8,18	30,1	35,69	2,39	0,3	0,02	161	146,73	Đạt
05/01/2026	20:50	8,17	30,1	35,06	2,12	0,3	0,01	160	190,45	Đạt
05/01/2026	20:55	8,18	29,97	35,33	1,15	0,3	0,02	161	241,53	Đạt
05/01/2026	21:00	8,18	29,97	36,35	2,12	0,3	0,02	161	233,38	Đạt
05/01/2026	21:05	8,18	29,97	36,33	3,75	0,3	0,01	161	200,57	Đạt
05/01/2026	21:10	8,18	30,1	36,31	4,67	0,3	0,01	161	153,11	Đạt
05/01/2026	21:15	8,18	29,98	33,91	1,66	0,3	0,02	160	156,08	Đạt
05/01/2026	21:20	8,18	29,97	34,79	0	0,3	0,01	160	173,35	Đạt
05/01/2026	21:25	8,18	29,97	36,4	0	0,3	0,04	160	225,32	Đạt
05/01/2026	21:30	8,18	30,1	37,46	3,49	0,3	0,02	160	224,03	Đạt
05/01/2026	21:35	8,18	30,1	38,68	4,67	0,3	0,01	159	210,9	Đạt
05/01/2026	21:40	8,18	30,1	36,92	4,16	0,3	0,02	159	166,6	Đạt
05/01/2026	21:45	8,18	30,1	35,69	0	0,3	0,02	159	139,83	Đạt
05/01/2026	21:50	8,18	29,97	35,34	0	0,3	0,01	159	155,97	Đạt
05/01/2026	21:55	8,18	29,97	37,73	0,89	0,3	0,01	159	226,73	Đạt
05/01/2026	22:00	8,18	29,97	37,8	3	0,31	0,01	160	246,41	Đạt
05/01/2026	22:05	8,18	29,97	38,84	2,12	0,3	0,01	159	227,4	Đạt
05/01/2026	22:10	8,18	29,97	37,05	3,47	0,3	0,01	158	137,21	Đạt
05/01/2026	22:15	8,18	29,97	37,66	2,98	0,3	0,01	160	121,92	Đạt
05/01/2026	22:20	8,18	29,97	36,79	2,39	0,3	0,01	160	157,3	Đạt
05/01/2026	22:25	8,2	29,97	34,58	3,49	0,31	0,01	160	245,69	Đạt
05/01/2026	22:30	8,2	29,97	38,48	4,41	0,3	0,01	160	254,85	Đạt
05/01/2026	22:35	8,2	29,97	38,22	3,99	0,3	0,01	160	217,42	Đạt
05/01/2026	22:40	8,18	29,97	38,65	3,25	0,31	91,19	158	142,88	Đạt
05/01/2026	22:45	8,2	29,97	39,83	0	0,3	91,15	158	127	Đạt
05/01/2026	22:50	8,2	29,97	38,52	0	0,3	91,03	157	175,02	Đạt
05/01/2026	22:55	8,2	29,97	37,04	0,15	0,3	91,83	157	250,67	Đạt
05/01/2026	23:00	8,2	29,97	38,5	2,39	0,3	90,82	157	237,62	Đạt
05/01/2026	23:05	8,2	29,97	38,46	1,87	0,3	90,15	156	195,83	Đạt
05/01/2026	23:10	8,2	29,97	38,32	3	0,3	90,07	156	121,78	Đạt
05/01/2026	23:15	8,2	29,97	38,09	2,98	0,31	90,78	0	144,31	Đạt
05/01/2026	23:20	8,2	29,86	37,81	0	0,31	91,07	0	188,61	Đạt
05/01/2026	23:25	8,2	29,86	39,47	0	0,31	90,6	0	237,54	Đạt
05/01/2026	23:30	8,2	29,97	41,26	4,18	0,31	90,78	0	230,42	Đạt
05/01/2026	23:35	8,2	29,97	42,21	5,15	0,3	90,98	0	198,58	Đạt
05/01/2026	23:40	8,2	30,1	41,33	4,16	0,3	84,96	0	160,69	Đạt
05/01/2026	23:45	8,2	29,97	40,05	2,98	0,3	84,9	0	157,86	Đạt
05/01/2026	23:50	8,2	29,97	40,28	0,89	0,3	85,37	0	169,49	Đạt
05/01/2026	23:55	8,2	29,86	40,12	0	0,3	84,92	0	225,35	Đạt
Giá trị trung bình ngày		8,10	29,92	33,75	3,01	0,31	71,13	104,36	175,45	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đơn vị: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ