



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian: Từ ngày: 01/12/2025 Đến ngày: 01/12/2025

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/12/2025	00:00	7,94	30,48	34,79	17,85	0,32	62,9	28,12	115,15	Đạt
01/12/2025	00:05	7,94	30,57	33,76	15,93	0,32	62,92	28	126,38	Đạt
01/12/2025	00:10	7,94	30,48	33,15	18,47	0,32	63,82	28	175,5	Đạt
01/12/2025	00:15	7,94	30,48	33,8	18,73	0,32	129,2	146	217,41	Đạt
01/12/2025	00:20	7,94	30,48	34,57	15,46	0,32	132,37	148	202,66	Đạt
01/12/2025	00:25	7,94	30,48	34,53	12,4	0,32	133,16	147	159,83	Đạt
01/12/2025	00:30	7,94	30,48	36,83	13,97	0,32	64,91	41	129,04	Đạt
01/12/2025	00:35	7,94	30,48	35,27	9,69	0,32	62,04	27,88	131,2	Đạt
01/12/2025	00:40	7,94	30,48	34,99	9,45	0,32	58,39	27,75	170,43	Đạt
01/12/2025	00:45	7,94	30,48	34,46	11,91	0,33	59,3	27,5	196,87	Đạt
01/12/2025	00:50	7,94	30,48	34,63	16,17	0,33	125,91	149	196,99	Đạt
01/12/2025	00:55	7,94	30,48	34,55	15,93	0,33	124,92	148	173,08	Đạt
01/12/2025	01:00	7,94	30,48	35,7	17,13	0,32	123,63	147	128,8	Đạt
01/12/2025	01:05	7,94	30,48	34,15	14,45	0,32	57,33	27,62	119	Đạt
01/12/2025	01:10	7,94	30,48	34,39	17,61	0,32	57,74	27,38	152,02	Đạt
01/12/2025	01:15	7,95	30,48	34,39	14,45	0,33	58,23	27,5	202,05	Đạt
01/12/2025	01:20	7,95	30,57	35,62	15,44	0,32	58,58	27,25	210,58	Đạt
01/12/2025	01:25	7,94	30,48	35,46	15,46	0,32	122,93	146	178,33	Đạt
01/12/2025	01:30	7,94	30,48	36,11	13,46	0,33	123,76	145	132,35	Đạt
01/12/2025	01:35	7,94	30,48	36,45	15,44	0,32	122,17	145	110,16	Đạt
01/12/2025	01:40	7,94	30,36	36,27	12,38	0,33	63,27	27,5	152,97	Đạt
01/12/2025	01:45	7,94	30,36	36,67	15,44	0,33	63,25	27,75	201,71	Đạt
01/12/2025	01:50	7,95	30,36	36,98	16,86	0,33	63,1	27,75	219,05	Đạt
01/12/2025	01:55	7,94	30,48	38,18	18,71	0,32	63,7	27,75	179,15	Đạt
01/12/2025	02:00	7,95	30,48	36,19	16,88	0,32	64,03	27,75	122,77	Đạt
01/12/2025	02:05	7,95	30,48	37,35	17,13	0,32	130,23	150	112,53	Đạt
01/12/2025	02:10	7,94	30,48	36,95	18,73	0,33	129	148	165,82	Đạt
01/12/2025	02:15	7,94	30,48	36,26	18,49	0,33	61,69	28,12	214,65	Đạt
01/12/2025	02:20	7,94	30,48	37,63	15,95	0,32	62,47	28,12	208,56	Đạt
01/12/2025	02:25	7,94	30,48	37,96	10,93	0,33	62,48	28	158,2	Đạt
01/12/2025	02:30	7,94	30,48	38,5	11,16	0,32	62,26	28,12	112,91	Đạt
01/12/2025	02:35	7,94	30,36	39,12	10,68	0,33	62,05	28,12	124,35	Đạt
01/12/2025	02:40	7,94	30,36	37,97	12,18	0,33	123,03	143	176,08	Đạt
01/12/2025	02:45	7,94	30,36	38,39	14,96	0,33	124,54	146	204,79	Đạt
01/12/2025	02:50	7,95	30,36	39,41	18,73	0,33	58,45	32,5	200,51	Đạt
01/12/2025	02:55	7,95	30,48	39,96	19,21	0,33	56,92	27,75	162,85	Đạt
01/12/2025	03:00	7,95	30,48	39,7	14,96	0,33	57,46	27,62	135,4	Đạt
01/12/2025	03:05	7,95	30,48	40,57	14,45	0,33	57,62	27,75	133,07	Đạt
01/12/2025	03:10	7,95	30,48	38,86	14,21	0,34	125,63	148	169,42	Đạt
01/12/2025	03:15	7,95	30,48	39,89	17,87	0,33	123,52	148	197,06	Đạt
01/12/2025	03:20	7,95	30,48	39,97	14,21	0,33	122,46	147	196,1	Đạt
01/12/2025	03:25	7,95	30,49	39,52	12,85	0,33	57,28	27,88	172,49	Đạt
01/12/2025	03:30	7,94	30,48	41,96	10,93	0,33	57,01	27,88	137,48	Đạt
01/12/2025	03:35	7,95	30,36	40,68	9,43	0,33	57,37	27,75	129,36	Đạt
01/12/2025	03:40	7,95	30,36	40,25	16,21	0,33	64,3	28,12	156,76	Đạt
01/12/2025	03:45	7,95	30,36	40,99	10,68	0,34	131,23	149	191,57	Đạt
01/12/2025	03:50	7,95	30,36	41,95	13,73	0,33	129,94	148	203,34	Đạt
01/12/2025	03:55	7,95	30,48	40,67	18,49	0,33	128,46	147	178,84	Đạt
01/12/2025	04:00	7,95	30,48	41,06	12,85	0,33	62,48	27,88	131,34	Đạt
01/12/2025	04:05	7,95	30,48	41,8	13,97	0,33	62,71	27,75	113,65	Đạt
01/12/2025	04:10	7,95	30,48	43	15,95	0,34	62,61	27,88	146,39	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/12/2025	04:15	7,96	30,48	42,27	14,72	0,34	62,71	27,88	210,53	Đạt
01/12/2025	04:20	7,96	30,48	42,26	14,72	0,34	62,43	28	214,5	Đạt
01/12/2025	04:25	7,96	30,49	42,92	9,71	0,34	128,01	146	174,6	Đạt
01/12/2025	04:30	7,95	30,48	42,62	11,43	0,33	128,44	146	120,88	Đạt
01/12/2025	04:35	7,95	30,36	43,1	13,97	0,34	127,47	145	113,77	Đạt
01/12/2025	04:40	7,95	30,37	43,18	14,23	0,34	57,58	27,5	166,51	Đạt
01/12/2025	04:45	7,95	30,36	42,71	11,91	0,34	58,15	27,62	216,62	Đạt
01/12/2025	04:50	7,96	30,36	42,4	13,97	0,34	57,67	27,5	202,37	Đạt
01/12/2025	04:55	7,96	30,36	42,38	19,48	0,33	57,8	27,75	159,38	Đạt
01/12/2025	05:00	7,95	30,48	43,9	15,44	0,34	89,92	49	117,27	Đạt
01/12/2025	05:05	7,96	30,48	43,42	15,93	0,34	124,41	149	128,37	Đạt
01/12/2025	05:10	7,96	30,48	41,93	14,21	0,33	122,52	147	172,29	Đạt
01/12/2025	05:15	7,96	30,48	42,11	16,86	0,34	56,74	27,62	214,38	Đạt
01/12/2025	05:20	7,96	30,48	42,83	15,44	0,34	57,08	27,62	198,42	Đạt
01/12/2025	05:25	7,96	30,48	41,97	8,7	0,34	0,02	0	161,47	Đạt
01/12/2025	05:30	7,96	30,36	44,22	10,44	0,34	0,02	0	129,24	Đạt
01/12/2025	05:35	7,95	30,36	43,03	9,45	0,34	38,41	146	132,33	Đạt
01/12/2025	05:40	7,96	30,36	43,68	11,18	0,34	38,54	145	170,16	Đạt
01/12/2025	05:45	7,96	30,36	44,41	14,47	0,34	38,45	146	202,5	Đạt
01/12/2025	05:50	7,96	30,36	44,16	15,2	0,34	37,87	145	183,99	Đạt
01/12/2025	05:55	7,96	30,36	44,41	13,95	0,34	38,18	145	170,35	Đạt
01/12/2025	06:00	7,96	30,36	44,05	14,47	0,34	38,21	145	130,4	Đạt
01/12/2025	06:05	7,96	30,36	43,43	18,12	0,34	37,51	144	122,56	Đạt
01/12/2025	06:10	7,96	30,36	43,93	15,95	0,34	37,19	143	152,61	Đạt
01/12/2025	06:15	7,96	30,48	44,33	16,43	0,34	37,77	143	199,79	Đạt
01/12/2025	06:20	7,96	30,49	44,86	14,96	0,34	37,51	145	211,54	Đạt
01/12/2025	06:25	7,95	30,36	45,52	10,19	0,34	0,02	0	180,2	Đạt
01/12/2025	06:30	7,96	30,36	44,81	12,85	0,34	0,02	0	130,95	Đạt
01/12/2025	06:35	7,95	30,36	46,12	11,43	0,34	40,07	149	109,18	Đạt
01/12/2025	06:40	7,95	30,28	44,94	10,93	0,34	40	149	149,93	Đạt
01/12/2025	06:45	7,95	30,28	46,74	13,97	0,34	39,5	148	215,7	Đạt
01/12/2025	06:50	7,96	30,36	48,05	13,22	0,34	38,98	147	206,21	Đạt
01/12/2025	06:55	7,96	30,36	43,79	17,13	0,34	39,62	148	177,77	Đạt
01/12/2025	07:00	7,96	30,36	44,95	14,96	0,34	39,28	148	126,83	Đạt
01/12/2025	07:05	7,96	30,48	45,22	14,72	0,34	39,6	148	115,47	Đạt
01/12/2025	07:10	7,96	30,36	44,94	16,6	0,34	39	147	39,32	Đạt
01/12/2025	07:15	7,86	27,99	31,01	27,83	0,42	38,87	146	0	Đạt
01/12/2025	07:20	7,83	26,29	45,91	27,74	0,48	37,85	146	0	Đạt
01/12/2025	07:25	7,84	25,27	45,91	27,77	0,51	38,19	145	0	Đạt
01/12/2025	07:30	7,84	24,18	45,98	28,34	0,57	38,38	147	133,69	Đạt
01/12/2025	07:35	7,86	23,35	45,93	27,9	0,6	37,92	145	113	Đạt
01/12/2025	07:40	7,96	23,26	46,27	13,71	0,43	37,86	145	66,12	Đạt
01/12/2025	07:45	8,11	30,19	45,91	19,44	0,34	37,27	144	188,64	Đạt
01/12/2025	07:50	8,01	30,48	48,95	22,11	0,36	0,01	0	151,72	Đạt
01/12/2025	07:55	8	30,48	43,78	20,67	0,36	0,01	0	112,06	Đạt
01/12/2025	08:00	7,98	30,48	41,41	19,95	0,36	39,28	149	67,34	Đạt
01/12/2025	08:05	7,98	30,48	41,22	21,87	0,36	22,2	169	56,16	Đạt
01/12/2025	08:10	7,97	30,48	39,86	23,35	0,36	0,01	169	87,07	Đạt
01/12/2025	08:15	7,97	30,48	42,36	21,36	0,36	0	169	124,16	Đạt
01/12/2025	08:20	7,97	30,56	43,1	17,65	0,36	0,01	169	118,58	Đạt
01/12/2025	08:25	7,96	30,56	42,66	16,15	0,36	0,01	169	73,24	Đạt
01/12/2025	08:30	7,96	30,56	42,06	15,42	0,35	0,01	168	25	Đạt
01/12/2025	08:35	7,96	30,56	42,63	13,93	0,35	37,18	150	19,69	Đạt
01/12/2025	08:40	7,96	30,56	41,59	17,11	0,35	129,8	151	60,21	Đạt
01/12/2025	08:45	7,96	30,56	42,38	18,08	0,35	128,35	151	116,36	Đạt
01/12/2025	08:50	7,96	30,56	42,75	16,41	0,35	129,03	151	102,16	Đạt
01/12/2025	08:55	7,96	30,56	42,18	16,41	0,35	125,76	152	94,77	Đạt
01/12/2025	09:00	7,96	30,56	41,63	13,67	0,35	126,02	151	53,96	Đạt
01/12/2025	09:05	7,95	30,56	41,5	13,43	0,35	124,1	150	44,04	Đạt
01/12/2025	09:10	7,96	30,56	41,41	12,81	0,35	124,32	150	83,1	Đạt
01/12/2025	09:15	7,96	30,56	40,64	14,92	0,35	124,98	150	135,34	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/12/2025	09:20	7,96	30,65	39,58	14,92	0,35	124,12	150	129,96	Đạt
01/12/2025	09:25	7,96	30,65	41,96	14,92	0,35	123,48	150	95,84	Đạt
01/12/2025	09:30	7,96	30,65	37,73	12,14	0,35	68,54	22	47,61	Đạt
01/12/2025	09:35	7,96	30,65	37,99	11,65	0,35	68,77	21,62	37,16	Đạt
01/12/2025	09:40	7,96	30,65	38,47	12,16	0,35	118,17	151	81,37	Đạt
01/12/2025	09:45	7,96	30,65	41,36	13,2	0,35	116,83	149	134,36	Đạt
01/12/2025	09:50	7,96	30,65	41,09	13,45	0,35	115,82	149	135,78	Đạt
01/12/2025	09:55	7,96	30,78	40,88	12,83	0,34	116,04	149	90,76	Đạt
01/12/2025	10:00	7,96	30,78	42,22	14,7	0,35	115,35	149	53,61	Đạt
01/12/2025	10:05	7,96	30,78	37,43	11,41	0,35	114,18	152	84,93	Đạt
01/12/2025	10:10	7,96	30,65	36,9	17,35	0,35	63,05	21,88	153,7	Đạt
01/12/2025	10:15	7,96	30,65	38,52	19,7	0,34	62,67	22	208,74	Đạt
01/12/2025	10:20	7,96	30,65	41,27	17,59	0,35	114,14	152	192,19	Đạt
01/12/2025	10:25	7,96	30,78	41,25	15,93	0,35	114,35	153	151,34	Đạt
01/12/2025	10:30	7,96	30,78	38,49	16,41	0,34	113,03	152	118,87	Đạt
01/12/2025	10:35	7,96	30,65	38,08	18,95	0,35	112,09	151	125,02	Đạt
01/12/2025	10:40	7,96	30,65	41,01	20,88	0,35	69,47	21,75	162,74	Đạt
01/12/2025	10:45	7,96	30,79	43,5	18,47	0,35	69,52	21,5	195,53	Đạt
01/12/2025	10:50	7,96	30,89	42,12	16,41	0,35	70,32	21,62	192,13	Đạt
01/12/2025	10:55	7,96	30,89	41,2	15,18	0,35	70,76	21,62	161,12	Đạt
01/12/2025	11:00	7,96	30,89	40,72	18,1	0,35	120,26	152	128,43	Đạt
01/12/2025	11:05	7,96	30,98	41,77	19,7	0,35	119,19	151	112,02	Đạt
01/12/2025	11:10	7,97	30,98	40,38	20,69	0,35	117,97	150	147,09	Đạt
01/12/2025	11:15	7,96	30,98	41,12	16,6	0,35	69,39	21,38	196,1	Đạt
01/12/2025	11:20	7,96	31,07	42,43	14,94	0,35	69,81	21,38	205,3	Đạt
01/12/2025	11:25	7,96	31,07	40,12	14,19	0,36	70,11	21,38	174,6	Đạt
01/12/2025	11:30	7,97	31,07	40,88	14,44	0,36	119,91	154	126,56	Đạt
01/12/2025	11:35	7,97	31,19	40,75	15,7	0,36	117,74	153	110,04	Đạt
01/12/2025	11:40	7,97	31,19	40,58	17,11	0,36	114,76	153	143,62	Đạt
01/12/2025	11:45	7,97	31,19	40,7	14,94	0,36	65,78	32,25	208,56	Đạt
01/12/2025	11:50	7,97	31,19	43,1	14,45	0,36	64,52	21,12	217,41	Đạt
01/12/2025	11:55	7,97	31,19	41,86	14,7	0,36	64,61	21,12	164,72	Đạt
01/12/2025	12:00	7,97	31,27	43,35	14,68	0,36	64,94	21,12	113,49	Đạt
01/12/2025	12:05	7,97	31,27	42,97	16,62	0,36	113,67	154	109,94	Đạt
01/12/2025	12:10	7,97	31,27	44,48	16,43	0,36	113,21	152	164,34	Đạt
01/12/2025	12:15	7,97	31,27	43,74	15,42	0,36	112,2	151	211,58	Đạt
01/12/2025	12:20	7,97	31,27	44,12	13,95	0,37	112,23	151	205,98	Đạt
01/12/2025	12:25	7,97	31,36	44,98	12,83	0,36	109,76	149	155,64	Đạt
01/12/2025	12:30	7,97	31,36	45,14	12,83	0,37	61,91	21,12	111,4	Đạt
01/12/2025	12:35	7,97	31,36	44,35	14,96	0,37	64,09	20,75	119,32	Đạt
01/12/2025	12:40	7,97	31,49	40,65	16,41	0,36	119,2	148	166,56	Đạt
01/12/2025	12:45	7,97	31,36	44,03	14,7	0,37	119,31	154	210,82	Đạt
01/12/2025	12:50	7,97	31,36	44,55	12,81	0,37	118,82	154	197,24	Đạt
01/12/2025	12:55	7,97	31,36	45,44	28,03	0,37	118,49	153	147,6	Đạt
01/12/2025	13:00	7,97	31,49	46,3	29,92	0,37	69,53	20,38	123,34	Đạt
01/12/2025	13:05	7,97	31,58	46,02	27,88	0,37	68,89	21	129,4	Đạt
01/12/2025	13:10	7,97	31,58	45,05	28,1	0,36	70,4	21,12	165,74	Đạt
01/12/2025	13:15	7,97	31,58	45,34	28,83	0,36	119,07	154	197,62	Đạt
01/12/2025	13:20	7,97	31,49	46,58	28,17	0,36	118,5	152	186,68	Đạt
01/12/2025	13:25	7,96	31,58	46,38	11,9	0,36	119,36	153	171,49	Đạt
01/12/2025	13:30	7,96	31,58	46,36	13,95	0,36	118,66	153	136,39	Đạt
01/12/2025	13:35	7,97	31,66	45,28	16,41	0,36	118,3	153	122,9	Đạt
01/12/2025	13:40	7,97	31,66	44,07	17,61	0,36	113,08	150	150,51	Đạt
01/12/2025	13:45	7,96	31,58	43,28	13,95	0,36	112,07	150	198,67	Đạt
01/12/2025	13:50	7,96	31,58	46,36	14,96	0,36	111,46	150	207,62	Đạt
01/12/2025	13:55	7,97	31,58	45,86	12,59	0,36	112,66	150	172,32	Đạt
01/12/2025	14:00	7,96	31,66	46,39	14,94	0,36	64,8	20,75	119,86	Đạt
01/12/2025	14:05	7,97	31,75	45,22	17,87	0,36	64,16	20,38	107,45	Đạt
01/12/2025	14:10	7,96	31,66	44,74	28,1	0,36	65,53	19,25	145,8	Đạt
01/12/2025	14:15	7,96	31,66	46,05	28,17	0,36	65,61	19,25	213,12	Đạt
01/12/2025	14:20	7,96	31,66	46,57	27,57	0,36	66,65	19,38	216,97	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/12/2025	14:25	7,96	31,66	46,02	13,46	0,36	66,51	19,38	171,03	Đạt
01/12/2025	14:30	7,96	31,67	47,29	15,46	0,35	66,61	19,25	113,07	Đạt
01/12/2025	14:35	7,96	31,66	47,74	17,36	0,36	112,59	154	107,1	Đạt
01/12/2025	14:40	7,96	31,66	46,04	17,85	0,36	118,92	153	156,32	Đạt
01/12/2025	14:45	7,96	31,66	46,15	15,93	0,35	117,94	152	216,43	Đạt
01/12/2025	14:50	7,96	31,66	49,74	13,95	0,35	70,46	20,88	211,84	Đạt
01/12/2025	14:55	7,96	31,66	48,35	12,16	0,36	70,83	20,5	156,22	Đạt
01/12/2025	15:00	7,96	31,66	47,4	12,85	0,35	70,68	20,75	101,91	Đạt
01/12/2025	15:05	7,96	31,66	47,53	16,43	0,35	70,89	20,62	120,48	Đạt
01/12/2025	15:10	7,98	31,58	54,47	15,46	0,34	118,96	153	173,52	Đạt
01/12/2025	15:15	7,96	31,66	50,42	13,46	0,35	118,36	152	216,87	Đạt
01/12/2025	15:20	7,96	31,67	50,36	12,18	0,35	117,94	152	200,6	Đạt
01/12/2025	15:25	7,95	31,66	49,72	10,93	0,35	69,77	20,5	159,28	Đạt
01/12/2025	15:30	7,95	31,66	51,28	9,93	0,35	69,68	20,38	124,67	Đạt
01/12/2025	15:35	7,96	31,66	50,2	12,85	0,35	72,04	18,88	124,41	Đạt
01/12/2025	15:40	7,96	31,66	48,42	21,4	0,35	100,67	70	161,71	Đạt
01/12/2025	15:45	7,96	31,66	50,86	15,44	0,35	112,47	151	200,75	Đạt
01/12/2025	15:50	7,96	31,58	50,84	12,16	0,35	113,25	154	197,69	Đạt
01/12/2025	15:55	7,96	31,58	50,08	11,41	0,35	112,06	154	176,41	Đạt
01/12/2025	16:00	7,95	31,58	50,31	14,45	0,35	66,01	30,75	126,11	Đạt
01/12/2025	16:05	7,96	31,58	49,53	19,21	0,35	65,02	20,88	114,78	Đạt
01/12/2025	16:10	7,96	31,58	49,17	17,38	0,35	65,39	20,62	157,84	Đạt
01/12/2025	16:15	7,96	31,58	50,59	14,96	0,35	66,38	20,88	217,68	Đạt
01/12/2025	16:20	7,95	31,58	50,38	11,43	0,35	112,3	155	225,19	Đạt
01/12/2025	16:25	7,95	31,58	49,44	10,19	0,35	112,59	154	190,49	Đạt
01/12/2025	16:30	7,96	31,58	50,04	12,41	0,35	112,35	154	138,5	Đạt
01/12/2025	16:35	7,96	31,58	50,43	14,94	0,35	111,55	153	120,34	Đạt
01/12/2025	16:40	7,96	31,49	44,05	13,73	0,35	71,18	20,62	164,72	Đạt
01/12/2025	16:45	7,95	31,49	44,57	9,69	0,36	71,09	20,62	230,95	Đạt
01/12/2025	16:50	7,96	31,49	44,42	6,93	0,36	71,66	20,62	237,37	Đạt
01/12/2025	16:55	7,95	31,36	44,87	8,94	0,36	119,26	153	190,76	Đạt
01/12/2025	17:00	7,95	31,36	44,02	7,39	0,36	118,39	153	125,47	Đạt
01/12/2025	17:05	7,95	31,36	43,84	10,68	0,36	117,88	152	124,82	Đạt
01/12/2025	17:10	7,95	31,36	44,67	9,99	0,36	116,82	151	175,63	Đạt
01/12/2025	17:15	7,96	31,36	44,76	9,45	0,36	70,5	20,62	235,83	Đạt
01/12/2025	17:20	7,95	31,36	45,62	9,45	0,36	71,18	20,62	231,1	Đạt
01/12/2025	17:25	7,95	31,36	45,51	8,03	0,36	72,07	20,62	185,77	Đạt
01/12/2025	17:30	7,95	31,36	46,44	7,65	0,36	118,42	155	130,04	Đạt
01/12/2025	17:35	7,96	31,37	46,56	9,47	0,36	118,04	154	119,47	Đạt
01/12/2025	17:40	8,06	30,99	46,32	4,71	0,34	113,31	153	163,89	Đạt
01/12/2025	17:45	7,97	31,28	50,71	10,96	0,36	65,88	20,5	234,88	Đạt
01/12/2025	17:50	7,96	31,37	42,56	9,47	0,36	65,86	20,62	238,7	Đạt
01/12/2025	17:55	7,96	31,36	41,22	9,2	0,36	66,76	20,5	192,98	Đạt
01/12/2025	18:00	7,96	31,37	41,21	9,97	0,35	113,12	152	124,48	Đạt
01/12/2025	18:05	7,96	31,28	40,41	10,96	0,36	112,44	151	120,22	Đạt
01/12/2025	18:10	7,96	31,28	40,08	11,44	0,36	110,49	150	171,17	Đạt
01/12/2025	18:15	7,96	31,28	42,03	10,72	0,36	109,99	149	236,39	Đạt
01/12/2025	18:20	7,96	31,28	42,91	8,04	0,36	63,48	20,25	234,44	Đạt
01/12/2025	18:25	7,96	31,28	43,22	6,68	0,35	63,9	20,5	187,51	Đạt
01/12/2025	18:30	7,96	31,28	42,78	7,19	0,36	65,02	20,38	129,4	Đạt
01/12/2025	18:35	7,95	31,28	42,47	9,49	0,36	113,16	155	119,66	Đạt
01/12/2025	18:40	7,95	31,28	42,92	11,18	0,36	120,5	154	165,77	Đạt
01/12/2025	18:45	7,95	31,28	43,55	9,73	0,36	118,72	154	238,2	Đạt
01/12/2025	18:50	7,95	31,28	43,83	9,47	0,36	70,88	28,62	241,67	Đạt
01/12/2025	18:55	7,95	31,28	42,73	9,22	0,36	70,15	20,62	196,21	Đạt
01/12/2025	19:00	7,95	31,28	43,92	10,72	0,36	70,22	20,75	133,79	Đạt
01/12/2025	19:05	7,94	31,28	43,4	10,96	0,36	69,08	20,75	122,06	Đạt
01/12/2025	19:10	7,94	31,19	43,45	11,44	0,36	69,61	20,62	171,26	Đạt
01/12/2025	19:15	7,94	31,19	43,84	9,71	0,36	117,83	154	234,4	Đạt
01/12/2025	19:20	7,97	31,19	45,94	9,95	0,36	117,3	153	238,48	Đạt
01/12/2025	19:25	7,81	28,27	45,91	27,77	0,57	68,47	20,75	190,17	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
01/12/2025	19:30	7,82	27,3	45,93	27,9	0,61	69,03	20,62	130,95	Đạt
01/12/2025	19:35	7,85	26,47	45,85	27,23	0,69	117,85	150	119,6	Đạt
01/12/2025	19:40	8,09	30,57	45,99	28,14	0,37	114,74	155	163,89	Đạt
01/12/2025	19:45	7,98	30,99	51,61	19,98	0,36	112,78	153	237,14	Đạt
01/12/2025	19:50	7,97	31,19	38,01	16,64	0,36	111,99	153	237,58	Đạt
01/12/2025	19:55	7,97	31,19	39,29	10,94	0,36	111,9	153	196,58	Đạt
01/12/2025	20:00	7,96	31,19	38,93	9,47	0,36	63,85	20,38	140,34	Đạt
01/12/2025	20:05	7,96	31,19	38,13	10,94	0,36	63,43	20,62	118,4	Đạt
01/12/2025	20:10	8	28,78	45,9	27,63	0,41	63,45	20,5	171,95	Đạt
01/12/2025	20:15	7,81	28,08	45,92	27,81	0,58	64,24	20,5	237,11	Đạt
01/12/2025	20:20	7,84	26,98	45,9	27,63	0,68	28,44	153	238,66	Đạt
01/12/2025	20:25	7,85	25,98	45,96	28,1	0,84	27,9	153	189,19	Đạt
01/12/2025	20:30	7,86	25,38	46,14	29,57	1,9	28,18	153	129,66	Đạt
01/12/2025	20:35	7,88	25,06	45,94	27,94	1,94	28,08	152	120,65	Đạt
01/12/2025	20:40	8,05	30,66	46,02	27,88	0,51	27,7	152	164,8	Đạt
01/12/2025	20:45	8	31,07	46,02	14,19	0,45	27,93	152	234,81	Đạt
01/12/2025	20:50	7,98	31,19	41,26	10,93	0,44	27,7	152	241,39	Đạt
01/12/2025	20:55	7,97	31,19	41,07	9,69	0,42	27,3	150	194,95	Đạt
01/12/2025	21:00	7,97	31,19	40,67	10,17	0,41	0,02	0	136,7	Đạt
01/12/2025	21:05	7,97	31,19	40,25	9,45	0,39	0,02	0	100,71	Đạt
01/12/2025	21:10	7,95	28,7	45,92	27,83	0,48	0,02	0	158,42	Đạt
01/12/2025	21:15	7,85	27,86	45,89	27,61	0,62	28,41	153	239,01	Đạt
01/12/2025	21:20	7,86	26,86	45,94	27,97	0,71	27,44	152	242,35	Đạt
01/12/2025	21:25	7,87	26,07	45,93	27,9	0,84	27,46	153	193,22	Đạt
01/12/2025	21:30	7,88	25,38	45,81	26,97	1,69	27,55	152	132,49	Đạt
01/12/2025	21:35	7,9	24,97	45,95	24,95	1,83	26,87	151	122,49	Đạt
01/12/2025	21:40	8,06	30,79	45,95	18,98	0,52	0,02	0	165,27	Đạt
01/12/2025	21:45	8	31,07	45,21	10,68	0,47	0,02	0	239,59	Đạt
01/12/2025	21:50	7,99	31,07	42,27	8,01	0,44	27,55	152	245,05	Đạt
01/12/2025	21:55	7,98	31,19	42,63	10,93	0,42	27,34	152	198,94	Đạt
01/12/2025	22:00	7,97	31,19	42,86	10,68	0,41	27,13	152	138,18	Đạt
01/12/2025	22:05	7,97	31,19	42,88	6,65	0,39	27,05	152	114,86	Đạt
01/12/2025	22:10	8,03	30,89	45,92	8,94	0,37	26,96	151	166,46	Đạt
01/12/2025	22:15	7,86	28,07	46,02	28,63	0,52	26,82	151	237,93	Đạt
01/12/2025	22:20	7,85	26,98	46,26	30,57	0,56	26,77	151	242,93	Đạt
01/12/2025	22:25	7,85	26,07	45,93	27,9	0,6	25,68	149	193,53	Đạt
01/12/2025	22:30	7,85	25,27	45,91	27,7	0,73	0,02	0	129,62	Đạt
01/12/2025	22:35	7,88	24,68	45,99	28,37	0,87	0,02	0	121,55	Đạt
01/12/2025	22:40	8,2	29,86	46,08	7,15	0,39	0,02	0	165,74	Đạt
01/12/2025	22:45	8,04	30,79	45,88	12,87	0,37	27,64	154	238,81	Đạt
01/12/2025	22:50	8	30,98	53,2	12,85	0,38	119,54	154	243,76	Đạt
01/12/2025	22:55	7,99	30,99	49,01	8,29	0,38	71,17	20,38	196,55	Đạt
01/12/2025	23:00	7,98	31,07	47,22	5,68	0,38	70,94	20,12	139,73	Đạt
01/12/2025	23:05	7,98	31,07	46,07	9,45	0,38	70,68	20,12	122,26	Đạt
01/12/2025	23:10	8,05	30,98	37,72	11,91	0,36	70,3	20,25	167,35	Đạt
01/12/2025	23:15	7,9	27,99	45,94	27,97	0,48	69,09	20	239,9	Đạt
01/12/2025	23:20	7,85	26,86	45,87	27,43	0,55	69,43	20,12	241,13	Đạt
01/12/2025	23:25	7,85	25,9	45,87	27,43	0,74	68,82	20	191,53	Đạt
01/12/2025	23:30	7,86	25,06	45,96	28,14	2,27	69,53	20,12	129,52	Đạt
01/12/2025	23:35	7,88	24,5	46,03	28,7	1,87	68,95	19,12	119,42	Đạt
01/12/2025	23:40	8,2	29,49	45,93	7,65	0,54	69,52	19,12	160,66	Đạt
01/12/2025	23:45	8,05	30,66	45,92	12,85	0,48	69,24	19,12	236,96	Đạt
01/12/2025	23:50	8	30,9	45,94	10,68	0,46	65,54	18,25	240,75	Đạt
01/12/2025	23:55	7,99	30,98	54,73	9,69	0,44	65,75	18,25	197,01	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,95	30,41	43,14	15,84	0,41	74,90	92,49	159,01	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
Hiệu chuẩn: Màu xanh
Lỗi thiết bị: Màu đỏ