



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày: 12/12/2025 Đến ngày: 12/12/2025

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
12/12/2025	00:00	7,52	31,36	43,34	9,43	0,37	77,61	11,56	18,51	Đạt
12/12/2025	00:05	7,51	31,36	41,37	9,43	0,37	77,25	11,5	16,13	Đạt
12/12/2025	00:10	7,51	31,36	42,93	10,93	0,37	76,82	11,44	13,34	Đạt
12/12/2025	00:15	7,51	31,36	42,92	11,28	0,37	76,94	11,31	18	Đạt
12/12/2025	00:20	7,51	31,27	42,89	8,44	0,37	76,92	11,31	84,76	Đạt
12/12/2025	00:25	7,51	31,27	42,36	10,93	0,37	77,46	11,31	93,59	Đạt
12/12/2025	00:30	7,51	31,27	44,35	9,43	0,37	78,47	10,88	64,99	Đạt
12/12/2025	00:35	7,51	31,19	43,58	9,45	0,37	78,42	10,88	58,81	Đạt
12/12/2025	00:40	7,51	31,19	41,64	10,42	0,37	0,01	0	145,05	Đạt
12/12/2025	00:45	7,51	31,19	43,51	10,68	0,37	0	0	201,42	Đạt
12/12/2025	00:50	7,51	31,27	43,71	12,14	0,37	0	0	152,28	Đạt
12/12/2025	00:55	7,51	31,27	41,46	13,71	0,37	0	0	110,92	Đạt
12/12/2025	01:00	7,51	31,27	40,23	14,44	0,37	79,58	11	91,52	Đạt
12/12/2025	01:05	7,51	31,19	41,7	14,44	0,37	79,26	11	129,29	Đạt
12/12/2025	01:10	7,51	31,27	43,89	11,9	0,37	79,07	10,75	153,93	Đạt
12/12/2025	01:15	7,51	31,27	43,13	11,9	0,37	78,69	11	135,13	Đạt
12/12/2025	01:20	7,51	31,19	42,09	11,18	0,38	78,05	10,94	109,21	Đạt
12/12/2025	01:25	7,51	31,07	41,1	11,43	0,37	77,54	10,88	84,16	Đạt
12/12/2025	01:30	7,51	30,98	42,17	11,65	0,38	78,04	10,88	64,96	Đạt
12/12/2025	01:35	7,51	30,98	43,36	10,66	0,37	77,16	10,75	101	Đạt
12/12/2025	01:40	7,51	30,98	44,41	11,65	0,37	0	0	107,37	Đạt
12/12/2025	01:45	7,51	31,06	43,23	8,68	0,37	0	0	113,05	Đạt
12/12/2025	01:50	7,51	31,06	41,32	14,7	0,37	0	0	104,6	Đạt
12/12/2025	01:55	7,52	31,06	40,15	15,93	0,38	0	0	83,38	Đạt
12/12/2025	02:00	7,52	31,07	42,31	15,93	0,38	0,01	0	77,84	Đạt
12/12/2025	02:05	7,52	31,06	43,68	14,94	0,38	0	0	75,89	Đạt
12/12/2025	02:10	7,52	31,19	43,03	13,45	0,38	0	0	86,9	Đạt
12/12/2025	02:15	7,52	31,06	43,36	13,69	0,38	0,01	0	98,15	Đạt
12/12/2025	02:20	7,51	31,07	41,71	12,38	0,37	74,79	10,88	93,48	Đạt
12/12/2025	02:25	7,51	30,98	42,22	13,45	0,37	73,91	10,81	75,74	Đạt
12/12/2025	02:30	7,51	30,98	43,42	13,13	0,37	73,67	10,62	58,67	Đạt
12/12/2025	02:35	7,51	30,98	43,77	12,59	0,37	80,07	10,69	53,9	Đạt
12/12/2025	02:40	7,52	30,98	44,24	13,2	0,37	79,68	10,62	80,76	Đạt
12/12/2025	02:45	7,52	30,98	43,71	12,59	0,37	79,3	10,62	101,26	Đạt
12/12/2025	02:50	7,52	30,98	43,86	16,6	0,38	78,25	10,75	99,87	Đạt
12/12/2025	02:55	7,51	30,98	44,28	16,85	0,39	0	0	82,98	Đạt
12/12/2025	03:00	7,52	30,98	43,18	16,17	0,38	0,01	0	66,65	Đạt
12/12/2025	03:05	7,51	31,06	42,72	17,11	0,39	0	0	62,35	Đạt
12/12/2025	03:10	7,51	30,98	42,64	16,6	0,38	0	0	81,07	Đạt
12/12/2025	03:15	7,51	30,98	41,94	16,41	0,38	0,01	0	95,47	Đạt
12/12/2025	03:20	7,52	30,98	42,13	14,44	0,37	0	0	87,11	Đạt
12/12/2025	03:25	7,51	30,98	43,06	16,17	0,37	0	0	64,86	Đạt
12/12/2025	03:30	7,51	30,89	43,79	15,18	0,38	75,13	10,75	35,75	Đạt
12/12/2025	03:35	7,51	30,89	44,13	12,57	0,39	74,22	0	23,99	Đạt
12/12/2025	03:40	7,51	30,89	45	13,93	0,39	73,95	0	19,93	Đạt
12/12/2025	03:45	7,52	30,89	43,09	12,14	0,39	73,48	10,5	23,89	Đạt
12/12/2025	03:50	7,52	30,98	45,3	16,85	0,39	72,73	10,5	28,54	Đạt
12/12/2025	03:55	7,52	30,98	43,26	16,17	0,39	72,89	0	26,49	Đạt
12/12/2025	04:00	7,52	30,98	44,04	16,6	0,39	72,59	0	19,45	Đạt
12/12/2025	04:05	7,52	30,98	44,22	14,94	0,39	72,44	0	13,91	Đạt
12/12/2025	04:10	7,52	30,89	44,51	14,19	0,39	79,93	10,5	10,32	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
12/12/2025	04:15	7,51	30,89	44,52	16,41	0,39	0,01	0	9,61	Đạt
12/12/2025	04:20	7,52	30,89	44,84	13,46	0,39	0,01	0	12,97	Đạt
12/12/2025	04:25	7,51	30,89	45,43	12,59	0,39	0,01	0	15,74	Đạt
12/12/2025	04:30	7,51	30,89	46,37	11,41	0,39	0,01	0	12,57	Đạt
12/12/2025	04:35	7,51	30,89	46,42	10,42	0,39	0	0	9,79	Đạt
12/12/2025	04:40	7,52	30,89	46,6	11,65	0,39	74,29	10,5	8,17	Đạt
12/12/2025	04:45	7,52	30,78	46,86	11,9	0,4	74,59	0	7,03	Đạt
12/12/2025	04:50	7,52	30,78	45,46	14,45	0,4	73,69	0	6,32	Đạt
12/12/2025	04:55	7,52	30,89	45,45	15,2	0,4	73,91	0	8,04	Đạt
12/12/2025	05:00	7,52	30,89	45,95	13,95	0,4	73,7	0	8,34	Đạt
12/12/2025	05:05	7,53	30,9	46,3	14,45	0,4	72,48	0	8,04	Đạt
12/12/2025	05:10	7,52	30,89	44,51	13,46	0,4	72,9	0	7,42	Đạt
12/12/2025	05:15	7,52	30,89	46,35	12,4	0,4	72,41	0	18,85	Đạt
12/12/2025	05:20	7,52	30,79	46,06	10,68	0,39	71,73	0	50,44	Đạt
12/12/2025	05:25	7,52	30,78	46,47	12,14	0,39	19,16	150	59,39	Đạt
12/12/2025	05:30	7,51	30,79	46,3	11,16	0,39	19,34	150	46,1	Đạt
12/12/2025	05:35	7,51	30,66	46,83	10,68	0,39	18,96	148	45,1	Đạt
12/12/2025	05:40	7,52	30,65	46,9	14,94	0,39	18,9	148	73,27	Đạt
12/12/2025	05:45	7,52	30,66	47	14,21	0,4	0,01	0	97,13	Đạt
12/12/2025	05:50	7,52	30,66	45,23	17,85	0,4	0,01	0	96,46	Đạt
12/12/2025	05:55	7,52	30,78	45,04	17,11	0,4	0,01	0	77,73	Đạt
12/12/2025	06:00	7,52	30,78	46,09	16,41	0,41	0	0	58,53	Đạt
12/12/2025	06:05	7,53	30,65	45	16,41	0,41	0	0	53,22	Đạt
12/12/2025	06:10	7,53	30,66	47,08	17,11	0,41	0,01	0	71,7	Đạt
12/12/2025	06:15	7,53	30,65	47,72	16,62	0,41	0	0	109,19	Đạt
12/12/2025	06:20	7,53	30,65	48,48	14,21	0,41	0,01	0	102,43	Đạt
12/12/2025	06:25	7,53	30,57	50,97	12,6	0,41	0,01	0	84,45	Đạt
12/12/2025	06:30	7,52	30,57	49,15	13,95	0,41	19,45	149	118,6	Đạt
12/12/2025	06:35	7,52	30,56	49,5	10,42	0,4	0	0	156,96	Đạt
12/12/2025	06:40	7,52	30,65	49,88	10,17	0,4	0,01	0	135,98	Đạt
12/12/2025	06:45	7,52	30,78	49,78	8,68	0,4	0	0	129,67	Đạt
12/12/2025	06:50	7,52	30,65	47,85	10,93	0,41	0,01	0	118,95	Đạt
12/12/2025	06:55	7,52	30,78	47,99	12,83	0,41	0,01	0	158,13	Đạt
12/12/2025	07:00	7,53	30,89	52	11,16	0,41	0,01	0	160,3	Đạt
12/12/2025	07:05	7,52	30,89	54,08	8,92	0,41	0,01	0	93,62	Đạt
12/12/2025	07:10	7,52	30,98	51,25	8,01	0,41	0,01	0	53,52	Đạt
12/12/2025	07:15	7,49	30,28	41,31	17,85	0,51	0,02	0	43,52	Đạt
12/12/2025	07:20	7,63	30,19	45,89	5,4	0,41	0,02	0	66,39	Đạt
12/12/2025	07:25	7,55	30,65	49,09	7,37	0,42	19,32	151	110,67	Đạt
12/12/2025	07:30	7,54	30,78	39,67	6,87	0,43	19,16	150	64,96	Đạt
12/12/2025	07:35	7,53	30,78	39,8	5,15	0,43	18,75	149	30,32	Đạt
12/12/2025	07:40	7,54	30,78	39,45	6,63	0,42	18,55	149	15,77	Đạt
12/12/2025	07:45	7,53	30,78	39,96	5,4	0,42	18,39	148	12,33	Đạt
12/12/2025	07:50	7,54	30,78	39,52	8,25	0,42	0,01	0	41,8	Đạt
12/12/2025	07:55	7,54	30,89	39,26	8,23	0,44	0,02	0	39,83	Đạt
12/12/2025	08:00	7,54	30,89	39,45	7,37	0,44	0,02	0	22,27	Đạt
12/12/2025	08:05	7,54	30,89	38,5	7,99	0,44	0,02	0	13,85	Đạt
12/12/2025	08:10	7,54	30,89	38,76	7,13	0,44	0,02	0	8,27	Đạt
12/12/2025	08:15	7,54	30,89	39,58	7,37	0,43	0,02	0	6,93	Đạt
12/12/2025	08:20	7,53	30,78	39,13	7,62	0,43	0,02	0	9,57	Đạt
12/12/2025	08:25	7,53	30,79	39,19	7,64	0,43	0,04	0	11,76	Đạt
12/12/2025	08:30	7,53	30,65	39,61	7,13	0,43	20,08	153	9,83	Đạt
12/12/2025	08:35	7,53	30,65	39,66	8,01	0,43	19,97	152	7,76	Đạt
12/12/2025	08:40	7,53	30,66	40,05	6,89	0,44	19,6	151	5,57	Đạt
12/12/2025	08:45	7,53	30,65	40,47	7,99	0,44	19,46	151	5,89	Đạt
12/12/2025	08:50	7,53	30,65	39,86	10,17	0,44	19,42	150	5,31	Đạt
12/12/2025	08:55	7,54	30,65	40,19	11,16	0,43	0,02	0	6,26	Đạt
12/12/2025	09:00	7,54	30,65	39,92	10,93	0,43	0,04	0	53,58	Đạt
12/12/2025	09:05	7,53	30,78	40,23	11,16	0,43	0,02	0	76,2	Đạt
12/12/2025	09:10	7,53	30,89	41,58	7,99	0,43	0,02	0	63,59	Đạt
12/12/2025	09:15	7,53	30,89	40,53	7,37	0,43	20,16	154	37,52	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
12/12/2025	09:20	7,53	30,89	41,29	2,93	0,43	19,78	153	10,73	Đạt
12/12/2025	09:25	7,53	30,89	41,6	8,01	0,43	19,67	150	7,69	Đạt
12/12/2025	09:30	7,53	30,89	41,57	4,64	0,43	19,58	150	7,58	Đạt
12/12/2025	09:35	7,54	30,89	41,61	5,15	0,43	19,54	150	28,14	Đạt
12/12/2025	09:40	7,53	30,89	41,34	5,41	0,44	75,77	14,5	19,21	Đạt
12/12/2025	09:45	7,53	30,89	41,33	4,64	0,44	75,22	14,19	58,1	Đạt
12/12/2025	09:50	7,54	30,89	41,76	8,23	0,44	75,13	14,38	72,61	Đạt
12/12/2025	09:55	7,54	30,98	41,93	7,37	0,43	75,6	14,38	57,37	Đạt
12/12/2025	10:00	7,54	30,98	41,6	5,66	0,43	75,95	14,25	38,43	Đạt
12/12/2025	10:05	7,54	30,98	41,11	6,38	0,43	75,45	14,31	26,56	Đạt
12/12/2025	10:10	7,54	30,98	41,45	5,88	0,42	74,32	14,25	51,98	Đạt
12/12/2025	10:15	7,54	30,98	40,59	5,9	0,43	74,68	14,31	125,1	Đạt
12/12/2025	10:20	7,54	30,98	41,71	4,67	0,43	75	14,56	160,82	Đạt
12/12/2025	10:25	7,53	30,98	41,43	6,14	0,43	73,56	14,62	69,46	Đạt
12/12/2025	10:30	7,53	30,89	40,82	5,15	0,43	74,39	14,38	90,86	Đạt
12/12/2025	10:35	7,53	30,89	40,27	7,39	0,43	75,51	14,44	102,08	Đạt
12/12/2025	10:40	7,53	30,89	42,49	6,63	0,43	71,22	13,5	118,2	Đạt
12/12/2025	10:45	7,53	30,89	42,1	6,4	0,43	71,95	13,5	134,57	Đạt
12/12/2025	10:50	7,53	30,89	41,48	11,67	0,43	71,6	13,5	149,35	Đạt
12/12/2025	10:55	7,53	30,9	42,82	10,44	0,43	71,43	13,12	118,87	Đạt
12/12/2025	11:00	7,53	30,89	42,97	11,67	0,42	71,47	13,62	109,53	Đạt
12/12/2025	11:05	7,53	30,98	42,37	11,43	0,42	71,13	13,56	171,47	Đạt
12/12/2025	11:10	7,54	31,07	43,05	8,7	0,42	20,39	155	203,55	Đạt
12/12/2025	11:15	7,54	31,19	43,84	10,44	0,42	20,55	154	151,92	Đạt
12/12/2025	11:20	7,54	31,19	43,35	7,64	0,42	20,46	154	106,19	Đạt
12/12/2025	11:25	7,54	31,07	41,49	9,43	0,42	20,18	153	82,74	Đạt
12/12/2025	11:30	7,54	31,07	41,37	11,41	0,42	19,83	151	103,72	Đạt
12/12/2025	11:35	7,54	31,07	43,51	10,93	0,42	20,19	151	130,57	Đạt
12/12/2025	11:40	7,54	31,19	44,5	8,44	0,42	19,77	150	116,65	Đạt
12/12/2025	11:45	7,54	31,27	43,75	7,39	0,42	0,04	0	110,78	Đạt
12/12/2025	11:50	7,55	31,28	44,04	12,59	0,42	0,04	0	112,22	Đạt
12/12/2025	11:55	7,55	31,36	42,57	12,85	0,42	0,04	0	126,15	Đạt
12/12/2025	12:00	7,55	31,36	42,75	12,18	0,41	20,83	153	111,87	Đạt
12/12/2025	12:05	7,55	31,49	43,77	10,46	0,41	20,94	154	92,8	Đạt
12/12/2025	12:10	7,55	31,49	43,85	10,94	0,41	21,09	152	88,88	Đạt
12/12/2025	12:15	7,55	31,58	42,22	11,65	0,41	20,48	150	93,04	Đạt
12/12/2025	12:20	7,55	31,58	41,67	9,45	0,41	20,55	149	88,24	Đạt
12/12/2025	12:25	7,55	31,58	40,01	10,93	0,41	20,29	149	74,78	Đạt
12/12/2025	12:30	7,55	31,58	42,7	10,68	0,41	20,2	148	93,38	Đạt
12/12/2025	12:35	7,55	31,58	39,46	8,01	0,41	20,06	148	68,89	Đạt
12/12/2025	12:40	7,55	31,57	39,91	11,16	0,41	20,45	150	126,97	Đạt
12/12/2025	12:45	7,55	31,58	42,05	8,68	0,41	20,26	152	147,57	Đạt
12/12/2025	12:50	7,55	31,66	43,43	12,6	0,41	20,35	151	130,04	Đạt
12/12/2025	12:55	7,55	31,66	41,42	12,4	0,41	20,05	151	93,72	Đạt
12/12/2025	13:00	7,55	31,75	36,66	12,18	0,41	20,2	152	88,28	Đạt
12/12/2025	13:05	7,55	31,75	42,01	10,68	0,41	20,24	151	102,77	Đạt
12/12/2025	13:10	7,54	31,75	42,14	10,93	0,41	114,11	155	183,9	Đạt
12/12/2025	13:15	7,54	31,75	43,3	9,45	0,41	112,29	154	212,18	Đạt
12/12/2025	13:20	7,54	31,75	43,55	9,2	0,41	110,7	153	114,4	Đạt
12/12/2025	13:25	7,54	31,75	43,89	9,45	0,41	74,81	14,88	122,55	Đạt
12/12/2025	13:30	7,54	31,75	43,89	8,7	0,41	74,84	14,94	91,76	Đạt
12/12/2025	13:35	7,54	31,75	43,29	8,44	0,41	75,9	15,06	77,48	Đạt
12/12/2025	13:40	7,54	31,75	43,72	7,39	0,41	75,94	14,5	177	Đạt
12/12/2025	13:45	7,54	31,66	41,28	7,13	0,41	76,48	14,75	164,67	Đạt
12/12/2025	13:50	7,55	31,75	42,64	10,17	0,41	77,41	14,12	139,91	Đạt
12/12/2025	13:55	7,55	31,89	42,14	9,93	0,41	76,74	14,31	124,08	Đạt
12/12/2025	14:00	7,55	31,89	41,39	10,44	0,41	76,8	14,19	173,92	Đạt
12/12/2025	14:05	7,54	31,89	42,66	8,27	0,41	76,93	14,31	187,58	Đạt
12/12/2025	14:10	7,54	31,89	44,06	7,39	0,41	106,16	155	149,45	Đạt
12/12/2025	14:15	7,54	31,89	44,64	8,46	0,41	104,68	153	142,7	Đạt
12/12/2025	14:20	7,54	31,89	43,87	5,41	0,4	104,4	153	137,54	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
12/12/2025	14:25	7,54	31,89	44,54	7,65	0,41	103,35	152	177,41	Đạt
12/12/2025	14:30	7,54	31,75	45,06	7,71	0,41	67,98	14,69	186,19	Đạt
12/12/2025	14:35	7,54	31,75	44,14	6,67	0,41	71,09	13,06	128,98	Đạt
12/12/2025	14:40	7,54	31,75	45,21	5,17	0,41	71,82	12,94	123,76	Đạt
12/12/2025	14:45	7,54	31,75	44,94	5,9	0,41	71,7	13,06	139	Đạt
12/12/2025	14:50	7,54	31,75	44,94	14,45	0,41	72,11	12,75	200,78	Đạt
12/12/2025	14:55	7,54	31,89	46,63	12,18	0,41	104,85	153	204,45	Đạt
12/12/2025	15:00	7,54	31,89	47,33	10,68	0,41	103,83	151	135,15	Đạt
12/12/2025	15:05	7,54	31,89	46,3	9,45	0,41	102,62	150	103,73	Đạt
12/12/2025	15:10	7,54	31,89	46,77	10,46	0,41	109,78	150	125,95	Đạt
12/12/2025	15:15	7,54	31,89	46,18	9,2	0,4	75,38	14,88	204,33	Đạt
12/12/2025	15:20	7,54	31,75	47,28	7,41	0,4	75,6	14,81	219,55	Đạt
12/12/2025	15:25	7,54	31,75	48,39	8,96	0,4	75,86	14,88	134,12	Đạt
12/12/2025	15:30	7,56	27,48	45,89	27,57	0,41	76,5	14,88	98,17	Đạt
12/12/2025	15:35	7,57	31,58	46,03	10,44	0,39	76,58	14,81	100,39	Đạt
12/12/2025	15:40	7,54	31,67	41,13	8,03	0,39	111,36	156	189,38	Đạt
12/12/2025	15:45	7,54	31,76	39,98	7,15	0,4	111,93	154	225,78	Đạt
12/12/2025	15:50	7,54	31,75	40,04	11,67	0,4	112,05	154	166,75	Đạt
12/12/2025	15:55	7,54	31,76	40,7	12,18	0,4	110,34	153	125,52	Đạt
12/12/2025	16:00	7,54	31,76	40,13	12,41	0,4	73,37	15,25	110,96	Đạt
12/12/2025	16:05	7,54	31,75	40,15	10,46	0,39	74,55	15	150,65	Đạt
12/12/2025	16:10	7,54	31,76	41,15	9,97	0,4	69,85	14,75	204,88	Đạt
12/12/2025	16:15	7,54	31,75	39,78	10,19	0,4	69,52	14,69	168,41	Đạt
12/12/2025	16:20	7,54	31,75	38,38	7,41	0,4	0,05	12,75	139,05	Đạt
12/12/2025	16:25	7,54	31,67	38,06	7,65	0,4	0,04	0	109,63	Đạt
12/12/2025	16:30	7,54	31,67	38,03	9,71	0,4	0,04	0	160,89	Đạt
12/12/2025	16:35	7,54	31,67	39,07	8,27	0,4	0,04	0	184,38	Đạt
12/12/2025	16:40	7,54	31,67	41,01	8,27	0,4	20,34	151	153,39	Đạt
12/12/2025	16:45	7,53	31,67	40,43	7,15	0,4	20,58	150	143,68	Đạt
12/12/2025	16:50	7,53	31,58	38,39	13,46	0,39	20,46	151	141,66	Đạt
12/12/2025	16:55	7,53	31,58	39,05	14,96	0,4	20,45	150	187,62	Đạt
12/12/2025	17:00	7,53	31,67	41,36	13,73	0,39	20,24	150	194,55	Đạt
12/12/2025	17:05	7,53	31,75	41,41	9,47	0,4	20,14	149	131,86	Đạt
12/12/2025	17:10	7,53	31,67	40,1	10,94	0,4	0,05	0	116,58	Đạt
12/12/2025	17:15	7,53	31,67	38,82	11,44	0,39	0,04	0	133,81	Đạt
12/12/2025	17:20	7,53	31,58	39,33	11,43	0,4	0,04	0	190,18	Đạt
12/12/2025	17:25	7,53	31,58	40,38	10,44	0,4	0,02	0	181,17	Đạt
12/12/2025	17:30	7,53	31,58	41,01	9,2	0,4	0,02	0	119,07	Đạt
12/12/2025	17:35	7,53	31,58	42,16	7,15	0,4	20,54	154	86,99	Đạt
12/12/2025	17:40	7,53	31,58	40,24	8,03	0,4	20,25	153	105,67	Đạt
12/12/2025	17:45	7,53	31,58	40,51	6,4	0,4	20,67	152	180,23	Đạt
12/12/2025	17:50	7,54	31,58	40,43	11,43	0,4	20,68	151	206,21	Đạt
12/12/2025	17:55	7,53	31,58	40,17	9,71	0,4	20,76	150	141,9	Đạt
12/12/2025	18:00	7,53	31,58	41,21	11,21	0,4	20,62	151	91,17	Đạt
12/12/2025	18:05	7,53	31,49	40,44	10,96	0,4	20,46	150	82,6	Đạt
12/12/2025	18:10	7,53	31,49	41,61	10,19	0,4	20,65	149	165,15	Đạt
12/12/2025	18:15	7,54	31,58	42,67	10,44	0,4	0,04	0	206,72	Đạt
12/12/2025	18:20	7,54	31,58	41,96	8,29	0,4	0,04	0	153,79	Đạt
12/12/2025	18:25	7,53	31,49	40,9	8,5	0,4	0,04	0	105,7	Đạt
12/12/2025	18:30	7,53	31,49	41,55	9,95	0,4	0,04	0	79,12	Đạt
12/12/2025	18:35	7,53	31,36	42,67	10,46	0,4	0,04	0	142,7	Đạt
12/12/2025	18:40	7,53	31,36	44,18	8,44	0,4	0,04	0	188,88	Đạt
12/12/2025	18:45	7,53	31,49	43,54	7,41	0,41	20,09	150	156,89	Đạt
12/12/2025	18:50	7,53	31,36	42,05	12,87	0,4	18,06	148	125,81	Đạt
12/12/2025	18:55	7,53	31,36	41,39	13,46	0,4	18,79	148	110,49	Đạt
12/12/2025	19:00	7,53	31,28	41,96	13,22	0,4	19,22	148	152,21	Đạt
12/12/2025	19:05	7,54	31,36	44,85	11,18	0,4	18,6	146	175,67	Đạt
12/12/2025	19:10	7,54	31,49	44,37	9,2	0,4	0,04	126,5	136,62	Đạt
12/12/2025	19:15	7,53	31,49	42,75	9,95	0,4	0,04	0	127,16	Đạt
12/12/2025	19:20	7,53	31,36	42,07	9,47	0,4	0,04	0	125,64	Đạt
12/12/2025	19:25	7,53	31,28	42,96	9,95	0,4	0,02	0	166,76	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
12/12/2025	19:30	7,53	31,28	44,6	10,72	0,4	0,04	0	169,62	Đạt
12/12/2025	19:35	7,53	31,36	46,96	8,96	0,4	0,04	0	116,99	Đạt
12/12/2025	19:40	7,53	31,36	45,35	6,42	0,4	19,57	152	104,04	Đạt
12/12/2025	19:45	7,53	31,36	44,4	5,92	0,41	19,76	151	129,79	Đạt
12/12/2025	19:50	7,53	31,27	42,69	13,22	0,4	19,6	151	184,3	Đạt
12/12/2025	19:55	7,53	31,28	45,87	12,85	0,4	19,43	150	190,73	Đạt
12/12/2025	20:00	7,53	31,36	45,87	10,46	0,4	19,47	150	122,16	Đạt
12/12/2025	20:05	7,53	31,36	44,97	8,96	0,4	0,02	0	89,45	Đạt
12/12/2025	20:10	7,53	31,28	44,22	10,46	0,4	0,04	0	105,95	Đạt
12/12/2025	20:15	7,53	31,28	44,53	11,43	0,4	0,02	0	177,79	Đạt
12/12/2025	20:20	7,53	31,19	46,07	8,46	0,4	0,02	0	205,22	Đạt
12/12/2025	20:25	7,53	31,19	45,97	11,43	0,4	71,04	13,25	139,59	Đạt
12/12/2025	20:30	7,53	31,28	46,58	5,94	0,4	71,14	12,94	76,09	Đạt
12/12/2025	20:35	7,53	31,19	45,93	6,16	0,4	70,31	12,94	77,62	Đạt
12/12/2025	20:40	7,53	31,19	45,12	8,03	0,41	69,88	13,06	161,98	Đạt
12/12/2025	20:45	7,53	31,19	45,19	8,03	0,4	69,56	13	210,55	Đạt
12/12/2025	20:50	7,53	31,19	45,75	10,93	0,4	69,17	12,81	153,41	Đạt
12/12/2025	20:55	7,53	31,19	44,55	10,44	0,4	69,72	12,94	112,02	Đạt
12/12/2025	21:00	7,53	31,19	42,84	11,18	0,4	68,69	13	93,94	Đạt
12/12/2025	21:05	7,53	31,07	43,93	11,43	0,4	68,68	12,69	143,18	Đạt
12/12/2025	21:10	7,53	31,19	46,64	9,95	0,4	68,27	12,81	183,11	Đạt
12/12/2025	21:15	7,53	31,28	46,11	8,46	0,4	68,31	12,88	144,81	Đạt
12/12/2025	21:20	7,53	31,19	44,54	7,41	0,4	0,04	0	109,38	Đạt
12/12/2025	21:25	7,53	31,07	43,77	9,45	0,4	0,02	0	84,62	Đạt
12/12/2025	21:30	7,52	30,98	42,82	10,19	0,4	19,18	150	75,67	Đạt
12/12/2025	21:35	7,52	30,98	44,18	10,94	0,4	19,21	150	119,25	Đạt
12/12/2025	21:40	7,53	30,98	47,97	7,64	0,4	18,8	151	105,59	Đạt
12/12/2025	21:45	7,53	31,07	46,57	9,95	0,4	18,6	150	102,97	Đạt
12/12/2025	21:50	7,56	30,79	46,2	16,88	0,38	18,66	150	95,77	Đạt
12/12/2025	21:55	7,53	30,78	49,61	17,61	0,39	18,65	150	78,44	Đạt
12/12/2025	22:00	7,53	30,79	47,91	15,7	0,39	18,3	150	85	Đạt
12/12/2025	22:05	7,53	30,89	49,22	13,95	0,39	18,37	150	76,14	Đạt
12/12/2025	22:10	7,53	30,98	49,73	12,18	0,39	19,7	152	76,52	Đạt
12/12/2025	22:15	7,53	30,98	47,79	13,46	0,39	19,71	153	90,93	Đạt
12/12/2025	22:20	7,52	30,89	47,06	13,46	0,39	18,92	154	91,4	Đạt
12/12/2025	22:25	7,53	30,78	47,26	14,7	0,39	18,87	154	136,56	Đạt
12/12/2025	22:30	7,53	30,78	50,07	13,2	0,39	0,01	0	86,83	Đạt
12/12/2025	22:35	7,52	30,89	50,83	10,17	0,39	0,02	0	57,62	Đạt
12/12/2025	22:40	7,52	30,89	49,35	11,41	0,39	0,01	0	71,52	Đạt
12/12/2025	22:45	7,52	30,89	48,7	7,39	0,39	76,88	14,31	136,7	Đạt
12/12/2025	22:50	7,52	30,89	48,83	14,7	0,39	77,15	14	168,48	Đạt
12/12/2025	22:55	7,52	30,98	51,17	12,59	0,39	112,96	156	111,1	Đạt
12/12/2025	23:00	7,52	31,07	49,67	11,16	0,39	110,59	155	65,49	Đạt
12/12/2025	23:05	7,52	31,07	49,68	10,42	0,39	109,64	153	52,7	Đạt
12/12/2025	23:10	7,52	31,06	49,77	9,93	0,39	75,3	14,44	107,59	Đạt
12/12/2025	23:15	7,52	31,07	50,58	8,44	0,39	74,97	14,44	143,03	Đạt
12/12/2025	23:20	7,52	31,19	49,71	6,14	0,39	16,98	12,88	100,38	Đạt
12/12/2025	23:25	7,52	31,19	49,05	3,96	0,39	0	0	65,47	Đạt
12/12/2025	23:30	7,52	31,07	48,14	4,16	0,39	0,01	0	52,79	Đạt
12/12/2025	23:35	7,52	31,06	49,5	5,9	0,39	0,01	0	104,22	Đạt
12/12/2025	23:40	7,52	31,07	49,67	5,66	0,39	0,01	0	138,56	Đạt
12/12/2025	23:45	7,52	31,06	49,41	4,89	0,39	71,48	14	89,43	Đạt
12/12/2025	23:50	7,52	31,19	49,03	5,92	0,39	71,05	14,06	56,31	Đạt
12/12/2025	23:55	7,52	31,19	48,85	4,64	0,39	71,09	13,81	54,19	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,53	31,17	43,74	10,53	0,40	37,95	54,33	99,78	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
Hiệu chuẩn: Màu xanh
Lỗi thiết bị: Màu đỏ