



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày: **15/12/2025** Đến ngày: **15/12/2025**

Phòng:

Kinh doanh và Môi trường

Người tổng hợp:

Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/12/2025	00:00	7,53	29,49	26,86	11,43	0,27	69,77	13,75	189,62	Đạt
15/12/2025	00:05	7,53	29,49	28,69	8,27	0,27	0,01	0	143,01	Đạt
15/12/2025	00:10	7,53	29,49	26,81	8,27	0,27	0,02	0	108,75	Đạt
15/12/2025	00:15	7,53	29,48	24,95	9,45	0,27	0,01	0	122,24	Đạt
15/12/2025	00:20	7,53	29,36	25,15	8,01	0,27	0,02	0	153,74	Đạt
15/12/2025	00:25	7,53	29,36	26,51	7,64	0,28	0,02	0	198,07	Đạt
15/12/2025	00:30	7,53	29,36	28,04	6,65	0,27	0,01	0	146,82	Đạt
15/12/2025	00:35	7,53	29,49	27,54	5,92	0,28	0,02	0	96,09	Đạt
15/12/2025	00:40	7,53	29,48	29,19	5,15	0,27	0,01	0	105,51	Đạt
15/12/2025	00:45	7,53	29,36	26,39	6,65	0,28	0,02	0	161,14	Đạt
15/12/2025	00:50	7,53	29,36	27,04	9,93	0,28	76,93	13,81	188,36	Đạt
15/12/2025	00:55	7,52	29,36	28,1	9,95	0,27	76,14	13,75	164,89	Đạt
15/12/2025	01:00	7,52	29,36	27,2	9,2	0,27	76,5	13,88	101,26	Đạt
15/12/2025	01:05	7,52	29,35	26,18	8,94	0,27	75,99	13,94	83,52	Đạt
15/12/2025	01:10	7,52	29,36	29,19	8,27	0,27	75,51	14,06	121,98	Đạt
15/12/2025	01:15	7,53	29,48	30,18	7,39	0,27	75,18	13,75	175,28	Đạt
15/12/2025	01:20	7,53	29,49	29,2	6,4	0,27	0,02	0	129,8	Đạt
15/12/2025	01:25	7,52	29,48	29,03	4,16	0,27	0,01	0	76,79	Đạt
15/12/2025	01:30	7,52	29,36	28,87	3,99	0,27	0,01	0	70,95	Đạt
15/12/2025	01:35	7,52	29,36	29,2	4,93	0,27	0,02	0	109,31	Đạt
15/12/2025	01:40	7,53	29,49	30,17	3,99	0,27	0,02	0	157,82	Đạt
15/12/2025	01:45	7,53	29,49	28,96	3,74	0,27	0,01	0	142,87	Đạt
15/12/2025	01:50	7,52	29,36	25,98	8,94	0,27	0,01	0	107,43	Đạt
15/12/2025	01:55	7,52	29,27	24,81	11,16	0,28	69,78	16,12	91	Đạt
15/12/2025	02:00	7,52	29,18	24,62	12,59	0,28	76,66	13,94	83,14	Đạt
15/12/2025	02:05	7,52	29,19	27,18	11,67	0,28	76,18	13,88	124,79	Đạt
15/12/2025	02:10	7,53	29,27	30,15	9,45	0,28	75,7	13,81	105,66	Đạt
15/12/2025	02:15	7,53	29,27	27,72	8,27	0,27	74,6	13,75	78,92	Đạt
15/12/2025	02:20	7,53	29,27	25,91	7,15	0,27	74,65	13,75	63,38	Đạt
15/12/2025	02:25	7,52	29,18	25,58	9,71	0,28	74,88	13,62	41,67	Đạt
15/12/2025	02:30	7,52	29,09	24,84	10,68	0,28	0,02	0	39,49	Đạt
15/12/2025	02:35	7,52	29,09	26,41	11,91	0,28	0,02	0	46,05	Đạt
15/12/2025	02:40	7,53	29,18	28,86	7,64	0,28	0,01	0	27,78	Đạt
15/12/2025	02:45	7,53	29,27	30,31	4,67	0,28	0,02	0	19,46	Đạt
15/12/2025	02:50	7,53	29,36	30,01	5,66	0,27	0,01	0	19,26	Đạt
15/12/2025	02:55	7,53	29,36	29,16	4,67	0,27	0,02	0	25,84	Đạt
15/12/2025	03:00	7,53	29,36	29,87	5,41	0,27	0,01	0	29,7	Đạt
15/12/2025	03:05	7,53	29,27	27,94	7,39	0,28	0,01	0	23,12	Đạt
15/12/2025	03:10	7,52	29,27	29,46	7,64	0,28	0,01	0	17,37	Đạt
15/12/2025	03:15	7,53	29,27	29,82	6,4	0,28	71,46	13,06	14,24	Đạt
15/12/2025	03:20	7,53	29,27	29,67	4,18	0,28	71,37	13,12	14,78	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/12/2025	03:25	7,53	29,27	30,37	3	0,28	70,07	13,19	16,67	Đạt
15/12/2025	03:30	7,52	29,27	29,97	3,51	0,28	69,77	12,56	13,98	Đạt
15/12/2025	03:35	7,52	29,27	30,31	2,76	0,28	69,27	12,62	11,67	Đạt
15/12/2025	03:40	7,52	29,27	30,9	2,98	0,28	76,12	12,75	11,14	Đạt
15/12/2025	03:45	7,52	29,18	29,57	3,99	0,28	75,23	12,75	11,03	Đạt
15/12/2025	03:50	7,52	29,18	27,77	8,01	0,28	74,67	12,81	12,01	Đạt
15/12/2025	03:55	7,52	29,18	28,29	7,15	0,28	0,01	0	14,33	Đạt
15/12/2025	04:00	7,52	29,18	30,3	7,64	0,29	0,01	0	15,56	Đạt
15/12/2025	04:05	7,52	29,27	28,64	6,91	0,28	0,01	0	18,12	Đạt
15/12/2025	04:10	7,53	29,27	29,72	5,9	0,29	0,02	0	36,77	Đạt
15/12/2025	04:15	7,53	29,18	26,79	8,7	0,29	0,01	0	68,68	Đạt
15/12/2025	04:20	7,52	28,95	25,37	10,44	0,29	0,02	0	78,74	Đạt
15/12/2025	04:25	7,52	28,87	26,76	10,94	0,29	0,02	0	71,43	Đạt
15/12/2025	04:30	7,52	28,87	23,71	11,16	0,29	0,02	0	47,92	Đạt
15/12/2025	04:35	7,52	28,78	27,65	12,41	0,29	71,9	12,75	40,22	Đạt
15/12/2025	04:40	7,52	28,78	29,03	12,16	0,29	71,43	12,19	52,36	Đạt
15/12/2025	04:45	7,52	28,78	27,91	10,94	0,29	70,27	12,31	76,09	Đạt
15/12/2025	04:50	7,52	28,78	28,1	15,44	0,29	70,61	12,06	86,99	Đạt
15/12/2025	04:55	7,52	28,78	25,13	15,7	0,29	70,69	12,12	79,09	Đạt
15/12/2025	05:00	7,52	28,78	28,29	15,46	0,29	69,85	11,94	62,13	Đạt
15/12/2025	05:05	7,52	28,78	29,14	13,97	0,29	70,48	12,06	52,93	Đạt
15/12/2025	05:10	7,52	28,78	29,11	13,97	0,29	69,86	12	61,33	Đạt
15/12/2025	05:15	7,52	28,78	29,79	14,45	0,29	0,02	0	78,88	Đạt
15/12/2025	05:20	7,52	28,69	29,77	10,93	0,29	0,02	0	85,29	Đạt
15/12/2025	05:25	7,52	28,7	30,03	13,97	0,29	0,02	0	75,63	Đạt
15/12/2025	05:30	7,52	28,7	29,9	12,41	0,29	0,02	0	52,98	Đạt
15/12/2025	05:35	7,52	28,7	31,14	11,18	0,29	0,02	0	42,43	Đạt
15/12/2025	05:40	7,52	28,7	31,24	12,85	0,29	0,02	0	55,54	Đạt
15/12/2025	05:45	7,52	28,69	30,79	12,41	0,29	0,01	0	75,7	Đạt
15/12/2025	05:50	7,52	28,69	31,05	15,46	0,29	19,04	148	84,54	Đạt
15/12/2025	05:55	7,53	28,7	32,01	15,95	0,29	18,35	149	77,18	Đạt
15/12/2025	06:00	7,53	28,7	31,75	16,64	0,29	18,49	147	59,6	Đạt
15/12/2025	06:05	7,53	28,7	31,27	15,95	0,29	18,2	146	48,09	Đạt
15/12/2025	06:10	7,53	28,69	31,21	16,88	0,29	0,01	0	57,38	Đạt
15/12/2025	06:15	7,53	28,69	30,43	16,62	0,29	0,01	0	74,61	Đạt
15/12/2025	06:20	7,53	28,7	30,71	12,85	0,29	0,02	0	80,34	Đạt
15/12/2025	06:25	7,52	28,7	30,97	13,97	0,29	0,02	0	67,95	Đạt
15/12/2025	06:30	7,53	28,7	31,31	13,73	0,29	0,02	0	34,51	Đạt
15/12/2025	06:35	7,53	28,7	30,77	13,46	0,29	0,01	0	18,95	Đạt
15/12/2025	06:40	7,52	28,7	31,13	13,22	0,29	0,01	0	13,28	Đạt
15/12/2025	06:45	7,53	28,69	31,91	12,85	0,29	0,02	0	39,45	Đạt
15/12/2025	06:50	7,53	28,78	32,58	14,72	0,29	0,02	0	50,62	Đạt
15/12/2025	06:55	7,53	28,87	34,47	11,18	0,29	19,58	152	35,12	Đạt
15/12/2025	07:00	7,53	28,87	32,62	11,16	0,29	18,88	151	58,41	Đạt
15/12/2025	07:05	7,53	28,87	33,11	11,18	0,29	19,12	150	77,81	Đạt
15/12/2025	07:10	7,49	27,57	27,83	31,43	0,31	18,94	150	65,4	Đạt
15/12/2025	07:15	7,41	25,47	46,15	29,63	0,37	18,78	149	49,84	Đạt
15/12/2025	07:20	7,41	24,68	46,2	30,03	0,39	18,65	149	19,21	Đạt
15/12/2025	07:25	7,58	28,78	45,84	3	0,27	0,04	0	17,24	Đạt
15/12/2025	07:30	7,54	28,95	44,81	1,64	0,28	0,02	0	14,17	Đạt
15/12/2025	07:35	7,54	28,95	31,07	2,74	0,28	0,02	0	74,13	Đạt
15/12/2025	07:40	7,54	28,95	31,48	2,74	0,29	0,02	0	26,25	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/12/2025	07:45	7,53	29,09	32,61	2,37	0,28	0,02	0	57,89	Đạt
15/12/2025	07:50	7,54	29,09	32,45	3,75	0,29	0,02	0	73,54	Đạt
15/12/2025	07:55	7,54	29,09	32,06	2,39	0,29	18,63	152	61,22	Đạt
15/12/2025	08:00	7,54	29,18	33,25	1,89	0,29	19,01	150	47,41	Đạt
15/12/2025	08:05	7,53	29,09	31,81	2,11	0,29	18,7	149	16,64	Đạt
15/12/2025	08:10	7,53	29,09	33,56	2,37	0,28	18,55	148	8,99	Đạt
15/12/2025	08:15	7,53	29,09	32,27	1,4	0,28	0,04	0	14,72	Đạt
15/12/2025	08:20	7,53	29,09	32,84	1,87	0,28	0,02	0	113,42	Đạt
15/12/2025	08:25	7,53	29,09	33,35	1,38	0,28	0,04	0	39,14	Đạt
15/12/2025	08:30	7,52	29,09	33,88	0,63	0,28	0,04	0	52,25	Đạt
15/12/2025	08:35	7,52	29,09	34,58	27,97	0,28	0,02	0	67,21	Đạt
15/12/2025	08:40	7,52	29,09	34,05	27,57	0,28	0,04	0	56,72	Đạt
15/12/2025	08:45	7,52	29,09	34,18	28,21	0,28	19,33	153	44,08	Đạt
15/12/2025	08:50	7,52	29,09	34,27	1,62	0,28	19,26	153	15,36	Đạt
15/12/2025	08:55	7,52	29,09	34,58	1,64	0,28	19,15	153	8,06	Đạt
15/12/2025	09:00	7,52	29,1	34,35	1,4	0,28	19,64	153	10,35	Đạt
15/12/2025	09:05	7,52	29,09	34,02	0,87	0,28	18,88	153	55,3	Đạt
15/12/2025	09:10	7,52	29,09	34,23	1,14	0,28	110,25	152	47,11	Đạt
15/12/2025	09:15	7,52	29,1	33,42	3	0,28	77,8	34	78,64	Đạt
15/12/2025	09:20	7,52	29,09	34,9	0,39	0,28	76,06	13,56	56,62	Đạt
15/12/2025	09:25	7,52	29,09	34,99	1,38	0,28	76,69	13,12	44,51	Đạt
15/12/2025	09:30	7,52	29,09	34,39	27,97	0,28	77,74	13,19	55,68	Đạt
15/12/2025	09:35	7,52	29,09	35,56	28,43	0,28	76,85	13,44	116,85	Đạt
15/12/2025	09:40	7,52	29,09	35,44	29,03	0,27	76,43	13,06	88,98	Đạt
15/12/2025	09:45	7,52	29,09	37,71	28,03	0,27	76,38	13,25	42,39	Đạt
15/12/2025	09:50	7,52	29,09	37,43	1,4	0,27	76,92	13,25	33,87	Đạt
15/12/2025	09:55	7,52	29,18	35,87	1,14	0,27	76,91	13,19	63,18	Đạt
15/12/2025	10:00	7,52	29,18	36,19	1,14	0,27	76,85	13,31	120,09	Đạt
15/12/2025	10:05	7,53	29,18	36,37	2,37	0,27	76,88	13,38	94,06	Đạt
15/12/2025	10:10	7,52	29,18	36,17	1,89	0,27	106,9	155	46,83	Đạt
15/12/2025	10:15	7,52	29,18	35,52	2,39	0,27	105,88	155	39,9	Đạt
15/12/2025	10:20	7,52	29,18	37,98	28,7	0,27	104,68	152	68,98	Đạt
15/12/2025	10:25	7,53	29,18	36,99	28,83	0,27	104,68	152	130,27	Đạt
15/12/2025	10:30	7,53	29,18	37,55	27,83	0,27	103,38	151	93,45	Đạt
15/12/2025	10:35	7,53	29,18	36,62	1,14	0,27	91,53	145	58,13	Đạt
15/12/2025	10:40	7,53	29,18	36,31	1,4	0,27	68,86	13,69	73,93	Đạt
15/12/2025	10:45	7,53	29,1	34,76	3,51	0,27	70,25	13,75	141,39	Đạt
15/12/2025	10:50	7,53	28,95	33,38	10,17	0,28	70,51	13,56	188,52	Đạt
15/12/2025	10:55	7,53	29,09	34,32	9,2	0,27	71,44	13,69	149,4	Đạt
15/12/2025	11:00	7,53	29,1	34,33	7,65	0,27	70,93	13,69	93,36	Đạt
15/12/2025	11:05	7,53	28,95	32,52	9,43	0,27	104,8	156	77,71	Đạt
15/12/2025	11:10	7,53	28,95	35,67	9,45	0,27	19,87	156	123,03	Đạt
15/12/2025	11:15	7,54	28,95	33,37	9,45	0,27	19,5	155	181,96	Đạt
15/12/2025	11:20	7,54	29,09	34,45	5,92	0,27	19,43	154	158,06	Đạt
15/12/2025	11:25	7,53	29,1	35,28	6,42	0,27	19,47	154	111,2	Đạt
15/12/2025	11:30	7,53	29,09	34,91	7,13	0,27	19,42	154	78,97	Đạt
15/12/2025	11:35	7,54	29,09	32,94	6,16	0,27	19,26	151	94,2	Đạt
15/12/2025	11:40	7,54	29,1	34,14	5,66	0,27	0,04	0	169,17	Đạt
15/12/2025	11:45	7,54	29,18	36,29	6,16	0,27	0,04	0	156,17	Đạt
15/12/2025	11:50	7,54	29,27	34,73	10,44	0,27	0,04	0	118,68	Đạt
15/12/2025	11:55	7,54	29,27	33,65	10,44	0,27	0,04	0	104,86	Đạt
15/12/2025	12:00	7,54	29,27	32,86	12,18	0,27	19,75	154	122,36	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/12/2025	12:05	7,54	29,36	33,69	8,7	0,27	19,52	155	161,71	Đạt
15/12/2025	12:10	7,54	29,36	35,16	7,15	0,27	19,62	152	140,01	Đạt
15/12/2025	12:15	7,54	29,49	36,47	6,91	0,27	19,34	153	107,85	Đạt
15/12/2025	12:20	7,54	29,49	36,23	6,4	0,27	18,9	152	107,81	Đạt
15/12/2025	12:25	7,54	29,49	34,91	8,01	0,27	19,04	152	132,19	Đạt
15/12/2025	12:30	7,55	29,49	33,94	8,94	0,27	18,79	151	155,44	Đạt
15/12/2025	12:35	7,54	29,49	36,07	5,17	0,27	18,68	151	113,51	Đạt
15/12/2025	12:40	7,54	29,49	36,42	4,18	0,27	18,56	151	92,02	Đạt
15/12/2025	12:45	7,54	29,49	35,95	4,67	0,27	19,05	152	104	Đạt
15/12/2025	12:50	7,55	29,57	36,46	10,68	0,27	18,78	151	143,31	Đạt
15/12/2025	12:55	7,55	29,57	34,35	9,69	0,27	18,75	151	181,82	Đạt
15/12/2025	13:00	7,55	29,57	35,27	7,41	0,27	18,53	151	140,81	Đạt
15/12/2025	13:05	7,55	29,57	35,79	6,91	0,27	18,54	152	88,57	Đạt
15/12/2025	13:10	7,55	29,66	36,19	7,39	0,27	113,37	157	90,31	Đạt
15/12/2025	13:15	7,56	29,66	35,42	8,46	0,27	112,73	157	137,57	Đạt
15/12/2025	13:20	7,56	29,66	35,35	6,91	0,27	111,47	156	186,34	Đạt
15/12/2025	13:25	7,55	29,66	35,94	5,66	0,27	110,15	155	152,22	Đạt
15/12/2025	13:30	7,55	29,66	36,05	4,67	0,26	109,45	154	89,92	Đạt
15/12/2025	13:35	7,55	29,66	36,28	5,66	0,27	108,97	153	64,96	Đạt
15/12/2025	13:40	7,56	29,66	36,5	5,17	0,27	109,03	154	119,62	Đạt
15/12/2025	13:45	7,56	29,66	35,12	5,68	0,27	108,7	153	191,49	Đạt
15/12/2025	13:50	7,56	29,66	36,29	8,03	0,27	107,9	153	165,37	Đạt
15/12/2025	13:55	7,56	29,78	37,34	7,41	0,26	74,65	13,94	109,96	Đạt
15/12/2025	14:00	7,56	29,78	37,06	9,2	0,27	75,47	13,62	97,99	Đạt
15/12/2025	14:05	7,56	29,78	35,82	8,96	0,27	75,06	13,81	128,44	Đạt
15/12/2025	14:10	7,56	29,66	36,59	7,17	0,27	72,99	13,5	185,05	Đạt
15/12/2025	14:15	7,55	29,66	37,32	5,43	0,26	72,56	13,5	171,88	Đạt
15/12/2025	14:20	7,55	29,66	37,77	4,01	0,26	72,72	13,62	137,2	Đạt
15/12/2025	14:25	7,56	29,66	37,42	6,42	0,27	105,37	155	125,57	Đạt
15/12/2025	14:30	7,56	29,78	37,51	5,68	0,27	104,11	154	144,12	Đạt
15/12/2025	14:35	7,56	29,66	37,31	5,43	0,27	102,9	152	169,05	Đạt
15/12/2025	14:40	7,56	29,66	38,74	4,93	0,26	101,15	149	159,15	Đạt
15/12/2025	14:45	7,55	29,66	39,49	5,43	0,26	68,65	13,94	137,45	Đạt
15/12/2025	14:50	7,56	29,78	39,78	8,72	0,27	70,16	13,56	136,86	Đạt
15/12/2025	14:55	7,56	29,78	38,64	9,45	0,27	70,46	13,56	166,19	Đạt
15/12/2025	15:00	7,56	29,78	37,74	8,03	0,27	71,48	13,69	198,1	Đạt
15/12/2025	15:05	7,56	29,66	37,78	6,16	0,26	105,48	155	153,97	Đạt
15/12/2025	15:10	7,55	29,66	37,94	5,43	0,26	111,03	154	117,72	Đạt
15/12/2025	15:15	7,56	29,66	38,64	7,17	0,27	108,55	153	129,77	Đạt
15/12/2025	15:20	7,56	29,66	37,14	5,19	0,27	109,28	154	172,07	Đạt
15/12/2025	15:25	7,56	29,66	36,58	6,4	0,27	108,58	153	207,93	Đạt
15/12/2025	15:30	7,56	29,66	37,54	5,17	0,26	75,36	14	157,93	Đạt
15/12/2025	15:35	7,55	29,66	38,5	4,67	0,26	75,09	13,94	94,48	Đạt
15/12/2025	15:40	7,56	29,66	38,59	3,51	0,26	75,7	13,88	105,32	Đạt
15/12/2025	15:45	7,56	29,66	38,52	5,17	0,27	75,57	13,81	166,46	Đạt
15/12/2025	15:50	7,56	29,66	38,37	8,03	0,27	75,52	14,19	219,9	Đạt
15/12/2025	15:55	7,56	29,66	38,57	7,15	0,26	74,46	14	177,13	Đạt
15/12/2025	16:00	7,56	29,66	38,8	6,91	0,26	0,04	0	117,56	Đạt
15/12/2025	16:05	7,56	29,66	38,14	8,48	0,26	0,05	0	108,57	Đạt
15/12/2025	16:10	7,56	29,66	38,21	8,03	0,27	0,04	0	154,64	Đạt
15/12/2025	16:15	7,56	29,66	37,86	7,64	0,26	72,99	12,44	217,45	Đạt
15/12/2025	16:20	7,56	29,57	38,84	5,66	0,26	72,72	12,5	220,08	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/12/2025	16:25	7,56	29,57	40,04	4,67	0,26	105,54	154	175,64	Đạt
15/12/2025	16:30	7,56	29,57	39,28	4,67	0,26	110,26	153	115,57	Đạt
15/12/2025	16:35	7,56	29,57	37,91	5,66	0,26	109,32	152	102,47	Đạt
15/12/2025	16:40	7,56	29,57	37,46	6,4	0,27	109,26	151	146,63	Đạt
15/12/2025	16:45	7,56	29,58	37,9	6,42	0,27	109,16	151	215,5	Đạt
15/12/2025	16:50	7,56	29,57	39,35	7,39	0,26	108,15	150	219,72	Đạt
15/12/2025	16:55	7,56	29,57	38,1	8,27	0,27	75,9	14,06	176,18	Đạt
15/12/2025	17:00	7,56	29,57	38,55	8,46	0,27	75,67	13,94	115,41	Đạt
15/12/2025	17:05	7,56	29,49	37,27	8,96	0,27	76,83	13,94	106,02	Đạt
15/12/2025	17:10	7,56	29,49	39,12	10,68	0,27	75,98	13,88	150,79	Đạt
15/12/2025	17:15	7,56	29,49	39,29	8,46	0,27	75,55	13,81	210,31	Đạt
15/12/2025	17:20	7,56	29,49	39,89	6,16	0,27	76	14,06	212,57	Đạt
15/12/2025	17:25	7,55	29,48	39,34	5,66	0,26	75,5	13,81	168,5	Đạt
15/12/2025	17:30	7,55	29,49	39,01	6,67	0,27	105,43	154	110,23	Đạt
15/12/2025	17:35	7,56	29,49	38,27	6,91	0,27	104,68	155	97,3	Đạt
15/12/2025	17:40	7,56	29,49	39,19	6,16	0,27	103,04	155	134,68	Đạt
15/12/2025	17:45	7,56	29,49	39,63	5,94	0,27	18,61	154	210,22	Đạt
15/12/2025	17:50	7,56	29,49	38,92	8,46	0,27	18,7	154	212,17	Đạt
15/12/2025	17:55	7,56	29,49	39,82	8,7	0,27	18,44	153	172,18	Đạt
15/12/2025	18:00	7,56	29,36	40,09	9,2	0,27	18,44	154	111,61	Đạt
15/12/2025	18:05	7,56	29,36	43,81	9,45	0,27	18,64	153	99,19	Đạt
15/12/2025	18:10	7,56	29,36	39,41	10,7	0,27	0,02	0	140,58	Đạt
15/12/2025	18:15	7,55	29,36	40,3	10,19	0,27	0,04	0	202,68	Đạt
15/12/2025	18:20	7,55	29,36	40,56	5,92	0,27	0,04	0	211,33	Đạt
15/12/2025	18:25	7,55	29,36	40,62	6,4	0,27	0,02	0	168,26	Đạt
15/12/2025	18:30	7,55	29,36	39,82	6,16	0,27	0,02	0	109,83	Đạt
15/12/2025	18:35	7,55	29,36	40,91	8,03	0,27	19,84	154	94,11	Đạt
15/12/2025	18:40	7,56	29,36	40,58	6,91	0,27	19,95	154	130,31	Đạt
15/12/2025	18:45	7,56	29,36	40,28	7,15	0,27	19,31	152	206,66	Đạt
15/12/2025	18:50	7,56	29,36	41,84	9,45	0,27	19,1	151	214,81	Đạt
15/12/2025	18:55	7,55	29,36	40,58	8,96	0,27	18,97	150	172,63	Đạt
15/12/2025	19:00	7,55	29,36	41,82	8,96	0,27	0,02	0	112,16	Đạt
15/12/2025	19:05	7,56	29,27	40,09	9,47	0,27	0,04	0	101,23	Đạt
15/12/2025	19:10	7,56	29,27	39,87	10,94	0,27	0,04	0	143,21	Đạt
15/12/2025	19:15	7,56	29,27	41,7	9,2	0,27	0,02	0	206,43	Đạt
15/12/2025	19:20	7,56	29,27	42,45	7,15	0,27	0,04	0	209,42	Đạt
15/12/2025	19:25	7,56	29,27	42,16	6,16	0,27	19,89	154	168,63	Đạt
15/12/2025	19:30	7,56	29,27	42,14	4,69	0,27	20,01	154	111,24	Đạt
15/12/2025	19:35	7,56	29,27	41,99	5,68	0,27	19,4	152	94,51	Đạt
15/12/2025	19:40	7,56	29,27	41,38	6,4	0,27	19,36	151	128,2	Đạt
15/12/2025	19:45	7,56	29,27	40,76	5,66	0,27	19,17	151	205,23	Đạt
15/12/2025	19:50	7,56	29,27	39,73	10,44	0,27	19,13	149	214,5	Đạt
15/12/2025	19:55	7,56	29,27	40,56	10,19	0,27	19,43	150	174,31	Đạt
15/12/2025	20:00	7,56	29,27	41,59	10,68	0,27	18,98	149	115,33	Đạt
15/12/2025	20:05	7,56	29,18	40,25	10,94	0,27	19,32	150	101,54	Đạt
15/12/2025	20:10	7,56	29,18	39,71	10,94	0,27	19,62	153	143,35	Đạt
15/12/2025	20:15	7,56	29,18	40,19	10,44	0,27	19,4	154	206,07	Đạt
15/12/2025	20:20	7,56	29,18	40,93	7,65	0,27	20,2	153	203,89	Đạt
15/12/2025	20:25	7,56	29,19	41,43	6,91	0,27	20,04	153	154,82	Đạt
15/12/2025	20:30	7,56	29,18	40,28	6,89	0,27	20,21	155	109,45	Đạt
15/12/2025	20:35	7,56	29,19	39,7	6,89	0,27	20,44	155	97,85	Đạt
15/12/2025	20:40	7,56	29,18	39,34	7,64	0,27	20,11	156	131,07	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/12/2025	20:45	7,56	29,18	40	8,27	0,27	20,49	155	206,45	Đạt
15/12/2025	20:50	7,56	29,18	40,36	11,43	0,27	20,39	156	214,57	Đạt
15/12/2025	20:55	7,56	29,18	39,58	10,44	0,27	113,76	156	174,44	Đạt
15/12/2025	21:00	7,56	29,18	40,28	10,68	0,27	113,43	155	115,74	Đạt
15/12/2025	21:05	7,56	29,18	38,77	10,17	0,27	112,62	155	104,16	Đạt
15/12/2025	21:10	7,56	29,09	37,53	11,43	0,27	111,8	155	145,89	Đạt
15/12/2025	21:15	7,56	29,18	36,4	11,41	0,27	110,68	155	206,41	Đạt
15/12/2025	21:20	7,56	29,18	37,73	8,03	0,27	109,07	154	209,55	Đạt
15/12/2025	21:25	7,56	29,18	40,76	6,65	0,27	107,61	153	168,71	Đạt
15/12/2025	21:30	7,56	29,18	40,08	7,39	0,27	108,36	154	109,19	Đạt
15/12/2025	21:35	7,56	29,1	40,33	8,7	0,27	106,75	152	96,01	Đạt
15/12/2025	21:40	7,56	29,09	40,16	8,27	0,27	105,75	151	132,44	Đạt
15/12/2025	21:45	7,56	29,09	39,45	6,89	0,27	107,27	152	201,31	Đạt
15/12/2025	21:50	7,56	29,09	41,91	13,95	0,27	75,14	13,38	215,84	Đạt
15/12/2025	21:55	7,56	29,09	37,96	12,59	0,27	71,87	13,19	171,89	Đạt
15/12/2025	22:00	7,56	29,09	40,21	12,4	0,27	72,26	13,06	111,19	Đạt
15/12/2025	22:05	7,46	27,56	17,84	28,07	0,55	72,33	13,06	98,1	Đạt
15/12/2025	22:10	7,56	28,95	31,87	13,95	0,29	106,17	155	138,29	Đạt
15/12/2025	22:15	7,56	29,09	31,25	12,83	0,29	105,76	155	202,73	Đạt
15/12/2025	22:20	7,56	29,09	31,33	8,25	0,28	104,75	155	208,63	Đạt
15/12/2025	22:25	7,56	29,09	32,87	7,99	0,28	104,57	155	171,54	Đạt
15/12/2025	22:30	7,56	29,09	31,61	7,64	0,27	103,96	154	108,52	Đạt
15/12/2025	22:35	7,56	29,09	31,5	9,43	0,27	103,43	153	95,33	Đạt
15/12/2025	22:40	7,56	29,09	31,87	9,41	0,28	103,39	153	139,04	Đạt
15/12/2025	22:45	7,56	29,09	33,28	8,92	0,28	69,44	16,88	198,23	Đạt
15/12/2025	22:50	7,55	29,09	35,91	12,14	0,27	70,06	13,62	211,16	Đạt
15/12/2025	22:55	7,56	29,09	34,63	12,38	0,27	77,57	14	175,2	Đạt
15/12/2025	23:00	7,56	29,09	34,81	14,44	0,27	77,79	13,75	114,38	Đạt
15/12/2025	23:05	7,56	29,09	34,17	14,45	0,27	78,25	14	101,44	Đạt
15/12/2025	23:10	7,56	28,95	34,88	14,19	0,28	111,71	153	141,17	Đạt
15/12/2025	23:15	7,55	29,09	36,94	13,18	0,27	111,67	152	201,36	Đạt
15/12/2025	23:20	7,55	29,09	37,06	8,42	0,27	110,9	152	210,22	Đạt
15/12/2025	23:25	7,56	28,95	37,71	8,01	0,27	110,11	151	169,81	Đạt
15/12/2025	23:30	7,56	28,95	36,61	7,37	0,27	80,12	58,5	109,47	Đạt
15/12/2025	23:35	7,55	28,95	36,23	9,17	0,28	0,01	0	97,06	Đạt
15/12/2025	23:40	7,56	28,95	35,3	9,69	0,28	0	0	140,61	Đạt
15/12/2025	23:45	7,56	28,95	34,95	6,38	0,27	71,63	13,81	196,27	Đạt
15/12/2025	23:50	7,55	28,95	37,43	12,38	0,27	71,58	13,75	210,49	Đạt
15/12/2025	23:55	7,56	28,95	37,03	10,68	0,27	71,38	14,12	172,05	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,54	29,20	34,63	8,90	0,28	47,29	69,89	112,26	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
Hiệu chuẩn: Màu xanh
Lỗi thiết bị: Màu đỏ