



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày: 16/12/2025 Đến ngày: 16/12/2025

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
16/12/2025	00:00	7,56	28,95	36,26	11,16	0,27	71,47	14,06	115,13	Đạt
16/12/2025	00:05	7,56	28,95	33,59	11,9	0,28	76,2	14	100,65	Đạt
16/12/2025	00:10	7,56	28,95	33,65	11,9	0,27	76,7	14	139,51	Đạt
16/12/2025	00:15	7,56	28,95	34,9	11,16	0,27	76,25	14,06	204,4	Đạt
16/12/2025	00:20	7,55	28,95	34,85	7,37	0,27	75,76	14	208,4	Đạt
16/12/2025	00:25	7,55	28,95	32,78	6,63	0,27	76,21	13,88	171,41	Đạt
16/12/2025	00:30	7,55	28,95	32,25	7,11	0,27	75,74	14,12	110,35	Đạt
16/12/2025	00:35	7,56	28,86	32,55	6,89	0,27	76,23	14	92,35	Đạt
16/12/2025	00:40	7,56	28,87	35,89	7,39	0,28	75,65	14,06	139,57	Đạt
16/12/2025	00:45	7,56	28,87	33,8	7,37	0,28	75,37	14,19	190,29	Đạt
16/12/2025	00:50	7,56	28,95	35,94	12,57	0,27	75,31	14	210,06	Đạt
16/12/2025	00:55	7,56	28,95	38,22	12,4	0,27	75,09	13,94	173,93	Đạt
16/12/2025	01:00	7,56	28,95	34,99	9,93	0,27	75,17	13,81	115,61	Đạt
16/12/2025	01:05	7,56	28,87	36,93	11,67	0,28	0,01	0	103,41	Đạt
16/12/2025	01:10	7,56	28,86	37,93	11,91	0,28	0,01	0	139,16	Đạt
16/12/2025	01:15	7,56	28,86	37,06	12,59	0,27	0,01	0	205,59	Đạt
16/12/2025	01:20	7,56	28,87	36,68	8,01	0,27	0,01	0	210,76	Đạt
16/12/2025	01:25	7,56	28,86	35,22	7,99	0,27	0	0	170,44	Đạt
16/12/2025	01:30	7,56	28,86	32,72	8,42	0,27	0	0	109,08	Đạt
16/12/2025	01:35	7,56	28,87	33,86	10,17	0,27	68,55	16,75	96,95	Đạt
16/12/2025	01:40	7,56	28,87	36,1	5,15	0,28	76,8	13,88	141,41	Đạt
16/12/2025	01:45	7,56	28,87	36,18	8,01	0,27	76,82	14	193,11	Đạt
16/12/2025	01:50	7,56	28,87	37,79	13,95	0,27	77,08	13,88	208,85	Đạt
16/12/2025	01:55	7,56	28,87	37	11,9	0,27	76,29	13,94	172,66	Đạt
16/12/2025	02:00	7,56	28,87	37,71	10,42	0,27	76,21	13,75	113,62	Đạt
16/12/2025	02:05	7,56	28,87	38,66	11,91	0,28	75,06	13,75	99,45	Đạt
16/12/2025	02:10	7,56	28,78	38,35	11,41	0,28	75,02	13,62	136,34	Đạt
16/12/2025	02:15	7,56	28,86	37,99	11,15	0,28	73,8	13,81	200,24	Đạt
16/12/2025	02:20	7,56	28,86	42,86	8,01	0,27	74,6	13,69	208,78	Đạt
16/12/2025	02:25	7,56	28,87	37,78	8,01	0,27	0,01	0	171,98	Đạt
16/12/2025	02:30	7,56	28,87	39,44	5,9	0,27	0	0	110,24	Đạt
16/12/2025	02:35	7,56	28,78	37,86	9,43	0,28	0	0	98,21	Đạt
16/12/2025	02:40	7,56	28,78	40,06	8,25	0,28	0,01	0	137,99	Đạt
16/12/2025	02:45	7,56	28,78	38,19	8,01	0,28	0,01	0	196,76	Đạt
16/12/2025	02:50	7,56	28,78	40,76	10,93	0,28	0,01	0	194,2	Đạt
16/12/2025	02:55	7,56	28,78	40,55	11,41	0,28	0	0	140,41	Đạt
16/12/2025	03:00	7,56	28,78	38,29	11,62	0,28	0	0	95,04	Đạt
16/12/2025	03:05	7,56	28,77	37,72	12,38	0,29	71,77	13,31	78,4	Đạt
16/12/2025	03:10	7,55	28,69	37,29	13,43	0,29	70,73	13,31	82,57	Đạt
16/12/2025	03:15	7,56	28,69	38,19	14,17	0,29	70,5	13,38	143,48	Đạt
16/12/2025	03:20	7,56	28,69	39,91	10,91	0,29	75,55	13,25	153,76	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
16/12/2025	03:25	7,56	28,69	39,63	9,17	0,28	75,38	13,44	124,24	Đạt
16/12/2025	03:30	7,56	28,69	39,44	8,44	0,28	75,17	13,5	84,1	Đạt
16/12/2025	03:35	7,56	28,69	38,16	11,88	0,29	74,67	13,44	64,76	Đạt
16/12/2025	03:40	7,56	28,69	39,39	11,41	0,29	0	0	67,72	Đạt
16/12/2025	03:45	7,55	28,69	38,76	12,38	0,29	0	0	89,61	Đạt
16/12/2025	03:50	7,56	28,69	37,74	15,42	0,29	0,01	0	100,58	Đạt
16/12/2025	03:55	7,56	28,69	38,53	16,19	0,29	0,01	0	96,41	Đạt
16/12/2025	04:00	7,56	28,69	38,4	15,18	0,29	0	0	79,25	Đạt
16/12/2025	04:05	7,56	28,69	37,46	13,71	0,29	67,51	16,12	67,96	Đạt
16/12/2025	04:10	7,56	28,69	38,51	14,94	0,29	71,67	13,25	71,47	Đạt
16/12/2025	04:15	7,56	28,69	37,77	15,42	0,29	71	13,19	83,93	Đạt
16/12/2025	04:20	7,56	28,56	36,78	13,69	0,29	69,38	13,25	83,82	Đạt
16/12/2025	04:25	7,56	28,56	35,67	13,45	0,29	70,01	13	69,6	Đạt
16/12/2025	04:30	7,56	28,56	37,08	10,42	0,29	69,48	13,12	37,28	Đạt
16/12/2025	04:35	7,56	28,56	38,13	11,41	0,29	68,46	13	22,02	Đạt
16/12/2025	04:40	7,56	28,56	38,2	11,91	0,29	69,24	13,25	16	Đạt
16/12/2025	04:45	7,56	28,56	39,31	11,65	0,29	76,4	13,19	17,82	Đạt
16/12/2025	04:50	7,56	28,69	39,3	13,2	0,28	75,56	13,19	28,64	Đạt
16/12/2025	04:55	7,56	28,69	40,66	11,65	0,29	0,01	0	27,18	Đạt
16/12/2025	05:00	7,56	28,56	38	13,93	0,29	0	0	17,44	Đạt
16/12/2025	05:05	7,56	28,56	38,13	14,94	0,29	0,01	0	11,98	Đạt
16/12/2025	05:10	7,56	28,56	39,54	14,94	0,29	0	0	10,24	Đạt
16/12/2025	05:15	7,56	28,56	38,81	14,44	0,29	0,01	0	9,45	Đạt
16/12/2025	05:20	7,56	28,56	36,78	12,83	0,29	0	0	12,7	Đạt
16/12/2025	05:25	7,56	28,56	40,17	12,4	0,29	0,01	0	17,86	Đạt
16/12/2025	05:30	7,56	28,56	39,12	10,93	0,29	0,01	0	15,73	Đạt
16/12/2025	05:35	7,56	28,56	42,16	9,43	0,29	0,01	0	13,47	Đạt
16/12/2025	05:40	7,56	28,56	41,49	8,01	0,29	19,38	153	11,55	Đạt
16/12/2025	05:45	7,56	28,56	41,08	9,43	0,29	18,75	152	9,77	Đạt
16/12/2025	05:50	7,56	28,56	42,89	11,39	0,29	18,92	151	9,53	Đạt
16/12/2025	05:55	7,56	28,56	42,26	9,69	0,29	18,88	150	8,88	Đạt
16/12/2025	06:00	7,56	28,69	43,32	15,44	0,29	0,01	0	8,03	Đạt
16/12/2025	06:05	7,57	28,69	44,23	8,01	0,29	0,01	0	7,28	Đạt
16/12/2025	06:10	7,56	28,69	43,69	8,01	0,29	0	0	7,04	Đạt
16/12/2025	06:15	7,56	28,69	44,32	8,01	0,29	0	0	7,06	Đạt
16/12/2025	06:20	7,56	28,69	43,85	6,65	0,28	0,01	0	7,61	Đạt
16/12/2025	06:25	7,56	28,56	43,54	6,89	0,28	0,01	0	14,55	Đạt
16/12/2025	06:30	7,56	28,56	42,58	6,63	0,28	0,01	0	20,01	Đạt
16/12/2025	06:35	7,56	28,56	43,13	6,4	0,29	0,01	0	16,9	Đạt
16/12/2025	06:40	7,56	28,69	45,16	6,14	0,28	0	0	16,84	Đạt
16/12/2025	06:45	7,56	28,69	45,97	2,72	0,28	0	0	92,94	Đạt
16/12/2025	06:50	7,56	28,69	46,26	11,41	0,28	22,82	150	103,53	Đạt
16/12/2025	06:55	7,56	28,69	47,12	8,68	0,27	18,94	152	87	Đạt
16/12/2025	07:00	7,56	28,69	47,26	6,4	0,27	19,04	150	43,68	Đạt
16/12/2025	07:05	7,55	28,07	47,73	2,37	0,28	18,78	147	27,97	Đạt
16/12/2025	07:10	7,57	28,69	50,06	4,41	0,27	0,01	0	28,03	Đạt
16/12/2025	07:15	7,56	28,69	45,09	3,49	0,27	0,01	0	85,19	Đạt
16/12/2025	07:20	7,56	28,69	43,85	2,11	0,27	0,01	0	88,24	Đạt
16/12/2025	07:25	7,56	28,69	44,73	2,98	0,27	0,01	0	62,49	Đạt
16/12/2025	07:30	7,56	28,69	46,65	2,98	0,27	0,02	0	32,13	Đạt
16/12/2025	07:35	7,56	28,69	46,62	1,38	0,27	0,01	0	19,73	Đạt
16/12/2025	07:40	7,56	28,69	45,39	0,87	0,27	0,01	0	11,4	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
16/12/2025	07:45	7,56	28,69	43,31	1,36	0,27	0,01	0	8,57	Đạt
16/12/2025	07:50	7,56	28,69	46,12	3,97	0,27	0,02	0	17,83	Đạt
16/12/2025	07:55	7,56	28,69	45,63	3,97	0,27	18,96	152	14,1	Đạt
16/12/2025	08:00	7,56	28,69	44,45	4,14	0,27	18,4	151	11,19	Đạt
16/12/2025	08:05	7,56	28,69	44,79	4,14	0,27	18,04	149	8,44	Đạt
16/12/2025	08:10	7,56	28,69	45,01	3,71	0,27	18,04	149	8,03	Đạt
16/12/2025	08:15	7,56	28,69	44,8	3,74	0,27	0,01	0	9,25	Đạt
16/12/2025	08:20	7,56	28,69	45,11	2,72	0,27	0,02	0	16,4	Đạt
16/12/2025	08:25	7,56	28,56	45,1	2,97	0,27	0,02	0	38,16	Đạt
16/12/2025	08:30	7,56	28,56	45,94	2,35	0,27	0,02	0	24,44	Đạt
16/12/2025	08:35	7,56	28,56	45,99	1,87	0,27	0,01	0	13,43	Đạt
16/12/2025	08:40	7,56	28,69	45,4	1,84	0,27	0,01	0	9,83	Đạt
16/12/2025	08:45	7,56	28,55	45,45	1,61	0,27	0,02	0	81,96	Đạt
16/12/2025	08:50	7,56	28,56	44,66	5,13	0,27	19,31	152	106,24	Đạt
16/12/2025	08:55	7,56	28,56	43,81	5,4	0,27	19,07	151	75,97	Đạt
16/12/2025	09:00	7,56	28,56	44,18	4,89	0,27	19,04	151	39,76	Đạt
16/12/2025	09:05	7,56	28,56	44,27	4,14	0,27	18,85	150	30,05	Đạt
16/12/2025	09:10	7,56	28,69	45,06	3,71	0,27	19,02	150	57,52	Đạt
16/12/2025	09:15	7,56	28,56	44,58	4,89	0,27	19,03	149	154,89	Đạt
16/12/2025	09:20	7,56	28,56	42,95	4,89	0,27	18,85	149	173,52	Đạt
16/12/2025	09:25	7,56	28,55	42,99	4,89	0,27	19,12	149	129,71	Đạt
16/12/2025	09:30	7,56	28,47	43,5	7,11	0,27	19,12	149	73,79	Đạt
16/12/2025	09:35	7,56	28,47	43,22	7,35	0,28	19,22	150	66,18	Đạt
16/12/2025	09:40	7,56	28,47	43,09	6,63	0,28	18,85	151	107,44	Đạt
16/12/2025	09:45	7,56	28,48	41,84	6,89	0,28	19,05	151	182,23	Đạt
16/12/2025	09:50	7,56	28,47	41,79	11,65	0,27	18,89	150	192,9	Đạt
16/12/2025	09:55	7,56	28,56	41,58	11,16	0,27	19,17	151	143,42	Đạt
16/12/2025	10:00	7,56	28,56	41,8	11,65	0,27	18,99	151	92,58	Đạt
16/12/2025	10:05	7,56	28,56	39,91	12,83	0,28	19,34	151	78,39	Đạt
16/12/2025	10:10	7,56	28,56	42,8	12,83	0,27	19,19	152	111,57	Đạt
16/12/2025	10:15	7,56	28,56	41,18	11,9	0,27	19,15	152	179,26	Đạt
16/12/2025	10:20	7,56	28,56	38,36	8,44	0,27	105,19	152	186,65	Đạt
16/12/2025	10:25	7,56	28,56	44,54	6,38	0,27	104,08	155	152,96	Đạt
16/12/2025	10:30	7,56	28,69	45,98	6,37	0,27	103,82	154	93	Đạt
16/12/2025	10:35	7,56	28,69	44,34	8,92	0,27	70,35	13,94	76,52	Đạt
16/12/2025	10:40	7,56	28,69	44,32	7,99	0,27	70,92	13,62	118,22	Đạt
16/12/2025	10:45	7,57	28,69	44,85	7,99	0,27	71,25	13,75	191,33	Đạt
16/12/2025	10:50	7,57	28,77	43,47	13,18	0,27	71,24	13,62	200,68	Đạt
16/12/2025	10:55	7,57	28,78	41,19	11,41	0,27	106,1	155	153,03	Đạt
16/12/2025	11:00	7,57	28,87	40,59	11,65	0,27	104,84	155	102,45	Đạt
16/12/2025	11:05	7,57	28,87	39,83	12,4	0,27	104,45	154	92,29	Đạt
16/12/2025	11:10	7,57	28,87	42,65	11,65	0,27	103,62	154	129,63	Đạt
16/12/2025	11:15	7,59	28,87	42,04	12,16	0,27	102,7	153	194	Đạt
16/12/2025	11:20	7,57	28,87	42,8	8,94	0,27	77,22	13,62	196,79	Đạt
16/12/2025	11:25	7,57	28,87	42,79	8,44	0,27	77,25	13,56	163,83	Đạt
16/12/2025	11:30	7,57	28,95	42,5	6,89	0,27	77,17	13,5	100,42	Đạt
16/12/2025	11:35	7,57	28,95	42,81	8,68	0,27	75,99	13,62	85,31	Đạt
16/12/2025	11:40	7,57	28,95	42,39	7,39	0,27	109,04	152	121,99	Đạt
16/12/2025	11:45	7,57	28,95	42,43	6,89	0,27	109,36	151	194,12	Đạt
16/12/2025	11:50	7,58	29,09	41,32	11,41	0,27	108,55	151	204,75	Đạt
16/12/2025	11:55	7,57	29,09	40,9	10,93	0,27	108,4	150	157,86	Đạt
16/12/2025	12:00	7,58	29,18	40,32	10,17	0,27	74,9	13,81	100,78	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
16/12/2025	12:05	7,58	29,18	37,57	10,91	0,27	75,33	13,75	89,66	Đạt
16/12/2025	12:10	7,58	29,18	38,93	11,39	0,27	75,41	13,75	122,42	Đạt
16/12/2025	12:15	7,58	29,26	38,33	10,66	0,27	75,37	13,88	191,1	Đạt
16/12/2025	12:20	7,58	29,18	37,84	7,13	0,27	71,65	13,81	195,73	Đạt
16/12/2025	12:25	7,58	29,18	40,89	4,16	0,27	70,3	13,62	160,17	Đạt
16/12/2025	12:30	7,57	29,18	41,56	6,16	0,27	70,06	13,69	101,74	Đạt
16/12/2025	12:35	7,58	29,27	39,78	6,89	0,27	70,44	13,81	85,87	Đạt
16/12/2025	12:40	7,58	29,26	40,78	4,91	0,27	70,95	13,69	121,75	Đạt
16/12/2025	12:45	7,58	29,27	40,16	7,65	0,27	71,72	13,81	193,8	Đạt
16/12/2025	12:50	7,58	29,26	40,07	9,69	0,27	70,79	13,75	199,79	Đạt
16/12/2025	12:55	7,58	29,36	37,07	8,01	0,27	69,38	13,69	162,47	Đạt
16/12/2025	13:00	7,58	29,35	38,13	8,68	0,27	70,37	13,75	98,72	Đạt
16/12/2025	13:05	7,59	29,48	36,91	9,19	0,27	69,89	13,69	92,53	Đạt
16/12/2025	13:10	7,59	29,49	34,53	9,43	0,27	70,17	13,75	126,83	Đạt
16/12/2025	13:15	7,58	29,49	35,29	8,68	0,27	69,83	13,75	193,44	Đạt
16/12/2025	13:20	7,58	29,49	37,07	6,91	0,27	77,03	13,75	198,84	Đạt
16/12/2025	13:25	7,58	29,49	36,15	5,66	0,27	77,51	13,69	162,91	Đạt
16/12/2025	13:30	7,58	29,49	32,38	6,4	0,27	76,4	13,69	101,63	Đạt
16/12/2025	13:35	7,58	29,49	38,15	6,16	0,27	76,88	13,56	87,96	Đạt
16/12/2025	13:40	7,58	29,49	37,17	6,16	0,27	76,34	13,81	120,11	Đạt
16/12/2025	13:45	7,58	29,49	36,97	5,66	0,27	75,56	13,62	193,69	Đạt
16/12/2025	13:50	7,58	29,49	35,46	9,45	0,27	75,28	13,56	201,86	Đạt
16/12/2025	13:55	7,58	29,48	36,74	8,92	0,27	76,12	13,69	166,09	Đạt
16/12/2025	14:00	7,58	29,57	36,89	9,43	0,27	75,57	13,62	97,07	Đạt
16/12/2025	14:05	7,58	29,57	36,89	10,68	0,27	75,14	13,44	87,26	Đạt
16/12/2025	14:10	7,59	29,66	36,72	11,43	0,27	75,89	13,69	126	Đạt
16/12/2025	14:15	7,58	29,57	35,27	11,18	0,27	75,71	13,56	195,59	Đạt
16/12/2025	14:20	7,58	29,57	39,04	7,15	0,27	71,28	13,5	198,13	Đạt
16/12/2025	14:25	7,58	29,57	37,43	5,41	0,27	69,99	13,31	160,78	Đạt
16/12/2025	14:30	7,58	29,57	38,53	3,25	0,27	70,46	13,25	95,95	Đạt
16/12/2025	14:35	7,59	29,57	38,55	4,67	0,27	0,02	0	73,83	Đạt
16/12/2025	14:40	7,59	29,57	39,26	8,25	0,27	0,02	0	81,19	Đạt
16/12/2025	14:45	7,59	29,66	36,37	8,44	0,27	0,02	0	148,84	Đạt
16/12/2025	14:50	7,59	29,66	35,59	10,91	0,27	19,17	152	159,39	Đạt
16/12/2025	14:55	7,59	29,66	36,18	9,43	0,27	19,07	151	129,35	Đạt
16/12/2025	15:00	7,59	29,66	35,19	9,95	0,27	18,65	150	84,82	Đạt
16/12/2025	15:05	7,59	29,66	35,43	11,9	0,27	18,6	149	67,22	Đạt
16/12/2025	15:10	7,6	29,78	35	12,6	0,27	19,05	149	68,75	Đạt
16/12/2025	15:15	7,6	29,78	33,32	14,21	0,28	18,99	148	86,91	Đạt
16/12/2025	15:20	7,6	29,78	34,09	11,91	0,28	18,72	148	108,91	Đạt
16/12/2025	15:25	7,6	29,78	35,6	11,67	0,28	18,5	147	98,37	Đạt
16/12/2025	15:30	7,6	29,66	36,89	8,94	0,27	18,65	148	74,44	Đạt
16/12/2025	15:35	7,6	29,66	36,63	9,2	0,28	18,39	148	60,45	Đạt
16/12/2025	15:40	7,6	29,66	36,91	8,94	0,28	18,49	148	67,22	Đạt
16/12/2025	15:45	7,6	29,66	37,65	10,93	0,28	0,04	0	132,63	Đạt
16/12/2025	15:50	7,59	29,57	35,79	13,97	0,27	0,02	0	173,17	Đạt
16/12/2025	15:55	7,59	29,57	36,67	11,18	0,27	0,04	0	148,02	Đạt
16/12/2025	16:00	7,59	29,57	39,99	10,44	0,27	19,02	152	89,17	Đạt
16/12/2025	16:05	7,59	29,57	37,9	11,43	0,27	19,07	152	66,36	Đạt
16/12/2025	16:10	7,59	29,57	36,23	13,46	0,28	19,15	152	84,89	Đạt
16/12/2025	16:15	7,59	29,57	35,46	13,46	0,28	19,83	153	176,69	Đạt
16/12/2025	16:20	7,59	29,49	37,31	8,72	0,27	19,54	154	189,73	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
16/12/2025	16:25	7,59	29,49	40,67	6,4	0,27	19,83	153	158,84	Đạt
16/12/2025	16:30	7,59	29,49	41,84	7,39	0,27	19,78	154	99,43	Đạt
16/12/2025	16:35	7,58	29,49	40,03	5,68	0,27	19,69	153	81,9	Đạt
16/12/2025	16:40	7,59	29,36	40,18	7,64	0,27	19,38	152	112,59	Đạt
16/12/2025	16:45	7,59	29,36	39,38	5,66	0,27	76,45	13,38	186,41	Đạt
16/12/2025	16:50	7,59	29,36	39,6	10,44	0,27	77,03	13,44	197,59	Đạt
16/12/2025	16:55	7,59	29,36	40,13	8,7	0,27	77,03	13,44	167,58	Đạt
16/12/2025	17:00	7,59	29,36	40,66	9,45	0,27	77,95	13,19	102,77	Đạt
16/12/2025	17:05	7,59	29,36	39,45	10,94	0,27	77,79	13,19	80,65	Đạt
16/12/2025	17:10	7,62	29,27	54,04	14,19	0,27	77,94	13,06	111,96	Đạt
16/12/2025	17:15	7,59	29,27	34,88	11,41	0,27	77,36	13,12	186,93	Đạt
16/12/2025	17:20	7,59	29,27	35,99	7,65	0,27	110,45	153	194,82	Đạt
16/12/2025	17:25	7,58	29,27	37,33	6,91	0,27	109,58	153	160,74	Đạt
16/12/2025	17:30	7,58	29,27	38,18	6,91	0,27	108,5	153	100,49	Đạt
16/12/2025	17:35	7,59	29,27	36,94	7,39	0,27	108,8	153	79,02	Đạt
16/12/2025	17:40	7,59	29,27	36,37	8,27	0,27	108,77	153	110,68	Đạt
16/12/2025	17:45	7,59	29,27	36,82	8,72	0,27	71,97	13,25	185,63	Đạt
16/12/2025	17:50	7,59	29,27	36,74	10,19	0,27	71,81	12,88	197,16	Đạt
16/12/2025	17:55	7,59	29,27	37,97	9,45	0,27	71,79	13,19	166,63	Đạt
16/12/2025	18:00	7,59	29,27	36,13	10,21	0,27	72,05	13,31	102,8	Đạt
16/12/2025	18:05	7,59	29,27	35,59	10,94	0,28	71,73	13,25	76,18	Đạt
16/12/2025	18:10	7,59	29,19	33,68	13,97	0,27	72,07	13,38	107,16	Đạt
16/12/2025	18:15	7,59	29,18	35,87	12,87	0,27	71,53	13,19	184,44	Đạt
16/12/2025	18:20	7,59	29,19	38,17	8,27	0,27	72,24	12,94	193,21	Đạt
16/12/2025	18:25	7,59	29,18	39,26	6,42	0,27	105,54	154	161,74	Đạt
16/12/2025	18:30	7,59	29,19	39,56	6,67	0,27	105,82	157	98,36	Đạt
16/12/2025	18:35	7,58	29,19	39,4	8,48	0,28	104,82	156	78,63	Đạt
16/12/2025	18:40	7,58	29,19	38,43	8,03	0,28	104,66	155	109,32	Đạt
16/12/2025	18:45	7,59	29,19	39,84	8,03	0,27	111,37	155	187,71	Đạt
16/12/2025	18:50	7,59	29,19	39,95	11,95	0,27	75,9	13,94	199,84	Đạt
16/12/2025	18:55	7,59	29,19	40,43	9,97	0,28	76,42	13,81	165,57	Đạt
16/12/2025	19:00	7,59	29,19	39,93	9,73	0,28	76,7	13,88	106,61	Đạt
16/12/2025	19:05	7,58	29,1	37,9	10,96	0,28	75,8	13,94	78,7	Đạt
16/12/2025	19:10	7,58	29,1	35,1	12,44	0,28	76,29	13,81	112,46	Đạt
16/12/2025	19:15	7,59	29,1	36,86	11,21	0,28	76,28	13,94	190	Đạt
16/12/2025	19:20	7,58	29,1	37,31	9,47	0,28	76,52	13,38	196,15	Đạt
16/12/2025	19:25	7,58	29,1	37,74	4,69	0,27	76,38	13,31	163,01	Đạt
16/12/2025	19:30	7,58	29,1	38,4	6,42	0,28	76,85	13,44	99,05	Đạt
16/12/2025	19:35	7,58	29,1	38,53	7,17	0,28	76,17	13,31	77,52	Đạt
16/12/2025	19:40	7,58	29,1	36,07	8,48	0,28	76,72	13,44	110,54	Đạt
16/12/2025	19:45	7,58	29,1	37,36	7,17	0,28	71,65	13,12	187,48	Đạt
16/12/2025	19:50	7,58	29,1	36,47	10,21	0,28	71,57	13,12	199,09	Đạt
16/12/2025	19:55	7,58	29,1	36,78	8,96	0,27	71,41	13,06	164,31	Đạt
16/12/2025	20:00	7,59	29,1	35,85	9,22	0,28	71,33	12,94	104,95	Đạt
16/12/2025	20:05	7,58	28,96	36,17	10,7	0,28	71,46	12,81	77,59	Đạt
16/12/2025	20:10	7,58	28,96	36,1	11,69	0,28	103,81	154	108,19	Đạt
16/12/2025	20:15	7,59	28,96	37,01	11,69	0,28	104,08	154	183,77	Đạt
16/12/2025	20:20	7,58	28,96	37,54	7,67	0,28	103,69	153	195,61	Đạt
16/12/2025	20:25	7,58	28,95	38,03	6,67	0,27	104,31	153	162,52	Đạt
16/12/2025	20:30	7,58	28,95	38,28	6,67	0,27	103,63	153	97,65	Đạt
16/12/2025	20:35	7,58	28,96	38,13	6,93	0,28	102,67	153	77,64	Đạt
16/12/2025	20:40	7,58	28,96	38,14	8,96	0,28	97,5	148	107,74	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
16/12/2025	20:45	7,58	28,96	36,87	7,65	0,28	76	13,88	188,56	Đạt
16/12/2025	20:50	7,59	28,95	37,39	10,44	0,27	75,71	13,88	200,68	Đạt
16/12/2025	20:55	7,58	28,95	37,94	9,45	0,27	76,3	14	167,77	Đạt
16/12/2025	21:00	7,58	28,96	36,79	8,96	0,27	76,33	13,44	107,79	Đạt
16/12/2025	21:05	7,58	28,87	36,4	10,44	0,28	76,3	13,44	84,03	Đạt
16/12/2025	21:10	7,58	28,87	35,56	11,71	0,28	76,61	13,5	107,3	Đạt
16/12/2025	21:15	7,52	26,6	46,16	29,72	0,39	110,4	153	185,68	Đạt
16/12/2025	21:20	7,64	28,69	46,27	7,53	0,27	109,69	152	197,12	Đạt
16/12/2025	21:25	7,59	28,87	44,2	4,18	0,27	110,62	155	163,78	Đạt
16/12/2025	21:30	7,58	28,87	38,84	5,62	0,27	109,43	154	99,49	Đạt
16/12/2025	21:35	7,58	28,87	41,1	7,17	0,28	109,12	153	77,1	Đạt
16/12/2025	21:40	7,58	28,87	38,95	9,71	0,28	74,54	14,19	107,95	Đạt
16/12/2025	21:45	7,58	28,87	38,45	7,17	0,28	69,27	13,81	184,64	Đạt
16/12/2025	21:50	7,58	28,87	39,08	11,69	0,28	70,41	13,69	194,62	Đạt
16/12/2025	21:55	7,58	28,87	39,03	11,18	0,27	70,59	13,69	164,03	Đạt
16/12/2025	22:00	7,58	28,87	37,87	10,21	0,27	70,87	13,62	100,36	Đạt
16/12/2025	22:05	7,58	28,87	37,79	11,18	0,27	70,83	13,81	76,59	Đạt
16/12/2025	22:10	7,58	28,87	35,68	12,85	0,27	70,97	13,81	90,68	Đạt
16/12/2025	22:15	7,58	28,87	37,13	13,22	0,28	71,14	13,5	176,44	Đạt
16/12/2025	22:20	7,58	28,87	39,44	7,39	0,27	71,6	13,62	188,58	Đạt
16/12/2025	22:25	7,58	28,87	39,4	7,65	0,27	71,58	13,62	157,11	Đạt
16/12/2025	22:30	7,57	28,87	42,7	7,65	0,27	71,32	13,75	86,42	Đạt
16/12/2025	22:35	7,58	28,87	38,65	8,7	0,28	70,94	13,75	62,76	Đạt
16/12/2025	22:40	7,58	28,78	39,03	9,47	0,27	70,46	13,81	91,64	Đạt
16/12/2025	22:45	7,58	28,78	38,95	10,68	0,28	78,24	13,75	174,26	Đạt
16/12/2025	22:50	7,58	28,78	36,53	12,41	0,27	77,51	13,81	185,87	Đạt
16/12/2025	22:55	7,58	28,87	40,49	12,16	0,27	77,18	13,69	161,05	Đạt
16/12/2025	23:00	7,58	28,87	32,58	11,91	0,27	77,03	13,88	97,38	Đạt
16/12/2025	23:05	7,58	28,78	37	12,4	0,27	77,03	13,88	74,14	Đạt
16/12/2025	23:10	7,58	28,78	37,03	12,85	0,27	76,43	13,81	70,7	Đạt
16/12/2025	23:15	7,58	28,78	36,38	14,21	0,28	77,43	13,44	141,4	Đạt
16/12/2025	23:20	7,58	28,78	38,64	11,43	0,28	110,21	154	154,94	Đạt
16/12/2025	23:25	7,58	28,78	39,58	9,45	0,28	109,42	153	127,04	Đạt
16/12/2025	23:30	7,58	28,78	39,88	7,39	0,27	74,7	13,88	78,4	Đạt
16/12/2025	23:35	7,58	28,78	39,86	9,93	0,27	0,02	0	55,25	Đạt
16/12/2025	23:40	7,58	28,78	40,11	9,93	0,27	0,02	0	58,82	Đạt
16/12/2025	23:45	7,58	28,69	38,88	11,41	0,28	0,01	0	84,05	Đạt
16/12/2025	23:50	7,58	28,69	35,92	16,62	0,28	0,01	0	109,16	Đạt
16/12/2025	23:55	7,58	28,69	37,55	14,19	0,28	72,74	13,19	100,56	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,57	28,95	39,40	9,19	0,28	52,06	51,84	112,18	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen

Hiệu chuẩn: Màu xanh

Lỗi thiết bị: Màu đỏ