



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày: 17/12/2025 Đến ngày: 17/12/2025

Phòng:

Kinh doanh và Môi trường

Người tổng hợp:

Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
17/12/2025	00:00	7,58	28,69	38,53	13,69	0,28	77,75	13,25	76,89	Đạt
17/12/2025	00:05	7,58	28,69	38,11	14,45	0,28	77,7	13,25	62,12	Đạt
17/12/2025	00:10	7,58	28,69	37,1	14,19	0,28	76,01	13,38	61,1	Đạt
17/12/2025	00:15	7,58	28,69	37,84	14,96	0,28	75,84	13,44	72,63	Đạt
17/12/2025	00:20	7,58	28,69	36,99	13,95	0,29	76,44	13,12	78,51	Đạt
17/12/2025	00:25	7,58	28,69	38	12,41	0,29	75,91	13,31	75,56	Đạt
17/12/2025	00:30	7,58	28,56	37,79	12,83	0,29	75,66	13,31	60,55	Đạt
17/12/2025	00:35	7,58	28,57	38,86	10,94	0,29	75,18	13,31	49,66	Đạt
17/12/2025	00:40	7,58	28,56	39,18	9,69	0,29	75,57	13,31	56,43	Đạt
17/12/2025	00:45	7,58	28,56	39,09	12,4	0,29	0,01	0	75,12	Đạt
17/12/2025	00:50	7,59	28,56	38,45	16,43	0,29	0,02	0	83,76	Đạt
17/12/2025	00:55	7,59	28,56	38,65	15,69	0,29	0,02	0	81,45	Đạt
17/12/2025	01:00	7,59	28,69	39,14	15,44	0,29	0,01	0	69,13	Đạt
17/12/2025	01:05	7,59	28,69	39,57	15,44	0,29	0,01	0	58,31	Đạt
17/12/2025	01:10	7,59	28,69	39,63	14,7	0,29	0,01	0	60,56	Đạt
17/12/2025	01:15	7,59	28,56	39,49	14,45	0,29	0,01	0	73,1	Đạt
17/12/2025	01:20	7,59	28,56	40,45	13,95	0,29	71,63	13,38	79,43	Đạt
17/12/2025	01:25	7,59	28,56	41,27	10,42	0,29	70,16	13,38	74,13	Đạt
17/12/2025	01:30	7,59	28,56	41,49	13,45	0,29	70,88	13,38	56,79	Đạt
17/12/2025	01:35	7,59	28,56	41,27	13,45	0,29	76,31	13,44	45,12	Đạt
17/12/2025	01:40	7,59	28,56	41,77	12,4	0,3	76,12	13,44	52,79	Đạt
17/12/2025	01:45	7,59	28,56	42,27	13,2	0,29	76,97	13,44	73,76	Đạt
17/12/2025	01:50	7,59	28,56	39,55	16,86	0,3	75,08	13,56	82,14	Đạt
17/12/2025	01:55	7,59	28,56	42,07	15,93	0,3	75,5	13,44	77,62	Đạt
17/12/2025	02:00	7,59	28,56	41,46	15,42	0,3	0,01	0	63,05	Đạt
17/12/2025	02:05	7,59	28,56	41,79	14,45	0,3	0,01	0	49,69	Đạt
17/12/2025	02:10	7,59	28,57	41,45	14,7	0,29	0,01	0	56,38	Đạt
17/12/2025	02:15	7,58	28,57	41,99	14,72	0,29	0,01	0	71,91	Đạt
17/12/2025	02:20	7,58	28,56	41,79	13,69	0,29	0,01	0	76,96	Đạt
17/12/2025	02:25	7,58	28,56	41,84	12,85	0,29	68,45	16	72,42	Đạt
17/12/2025	02:30	7,58	28,47	42,39	13,71	0,29	71,71	13,12	55,6	Đạt
17/12/2025	02:35	7,59	28,48	42,74	13,22	0,29	71,24	13,25	44,58	Đạt
17/12/2025	02:40	7,59	28,56	42,65	13,46	0,29	70,62	13	51,81	Đạt
17/12/2025	02:45	7,59	28,56	42,67	13,95	0,29	70,55	13,31	71,71	Đạt
17/12/2025	02:50	7,59	28,47	40,98	15,93	0,29	70,35	13,25	82,61	Đạt
17/12/2025	02:55	7,59	28,48	41,99	14,96	0,29	70,01	13,31	76,89	Đạt
17/12/2025	03:00	7,59	28,47	42,29	15,44	0,29	76,86	13,44	64,58	Đạt
17/12/2025	03:05	7,59	28,47	42,52	15,44	0,29	76,63	13,56	55,54	Đạt
17/12/2025	03:10	7,59	28,48	42,61	14,45	0,29	76,5	13,19	59,4	Đạt
17/12/2025	03:15	7,59	28,48	42,17	14,7	0,29	75,84	13,38	75,47	Đạt
17/12/2025	03:20	7,59	28,47	43,21	12,4	0,29	75,8	13,31	130,01	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
17/12/2025	03:25	7,59	28,47	44,89	10,93	0,29	74,88	13,44	131,24	Đạt
17/12/2025	03:30	7,59	28,57	45,6	10,17	0,29	0,01	0	83,16	Đạt
17/12/2025	03:35	7,59	28,56	46,11	8,68	0,28	0,01	0	59	Đạt
17/12/2025	03:40	7,59	28,56	46,17	9,93	0,29	0	0	65,18	Đạt
17/12/2025	03:45	7,59	28,56	46,26	9,93	0,29	0	0	147,64	Đạt
17/12/2025	03:50	7,59	28,56	47,39	11,65	0,29	0,01	0	176,84	Đạt
17/12/2025	03:55	7,59	28,57	49,52	10,44	0,28	0,02	0	151,03	Đạt
17/12/2025	04:00	7,59	28,56	48,22	9,19	0,28	0,01	0	93,86	Đạt
17/12/2025	04:05	7,59	28,56	47,32	9,43	0,29	0	0	68,34	Đạt
17/12/2025	04:10	7,59	28,47	48,56	10,91	0,29	18,98	151	67	Đạt
17/12/2025	04:15	7,59	28,47	46,12	11,65	0,29	19,03	150	115,35	Đạt
17/12/2025	04:20	7,59	28,47	46,28	10,44	0,29	18,53	150	140,68	Đạt
17/12/2025	04:25	7,59	28,47	48,01	8,68	0,29	18,69	150	118,44	Đạt
17/12/2025	04:30	7,59	28,47	49,42	8,25	0,29	0,01	0	76,98	Đạt
17/12/2025	04:35	7,59	28,47	48,42	8,23	0,29	0	0	53,88	Đạt
17/12/2025	04:40	7,59	28,47	48,32	9,69	0,29	0,01	0	58,56	Đạt
17/12/2025	04:45	7,59	28,47	47,47	9,43	0,29	0,01	0	79,18	Đạt
17/12/2025	04:50	7,59	28,47	46,34	13,93	0,29	0	0	102,81	Đạt
17/12/2025	04:55	7,59	28,47	46,92	12,4	0,29	0,01	0	95,74	Đạt
17/12/2025	05:00	7,59	28,47	47,27	11,9	0,29	0	0	74,99	Đạt
17/12/2025	05:05	7,59	28,48	47,6	12,16	0,29	0,01	0	60,34	Đạt
17/12/2025	05:10	7,59	28,47	47,79	12,83	0,29	0,01	0	60,24	Đạt
17/12/2025	05:15	7,59	28,48	48,11	13,22	0,3	0,01	0	74,56	Đạt
17/12/2025	05:20	7,59	28,47	47,92	11,9	0,3	18,45	153	79,15	Đạt
17/12/2025	05:25	7,59	28,38	48,58	11,9	0,3	18,63	153	74	Đạt
17/12/2025	05:30	7,59	28,38	48,69	13,2	0,3	18,99	152	57,56	Đạt
17/12/2025	05:35	7,6	28,38	48,12	11,9	0,31	19,07	151	47,52	Đạt
17/12/2025	05:40	7,6	28,39	48,13	12,83	0,3	0,01	0	54,24	Đạt
17/12/2025	05:45	7,6	28,38	48,86	11,91	0,3	0,01	0	74,71	Đạt
17/12/2025	05:50	7,6	28,38	48,09	15,18	0,3	0,01	0	110,58	Đạt
17/12/2025	05:55	7,6	28,39	50,48	13,45	0,29	0,01	0	121,37	Đạt
17/12/2025	06:00	7,6	28,47	51,86	11,91	0,29	0,01	0	84,37	Đạt
17/12/2025	06:05	7,6	28,48	52,49	12,4	0,29	0,01	0	61,72	Đạt
17/12/2025	06:10	7,59	28,39	51,97	13,45	0,29	19,09	151	63,43	Đạt
17/12/2025	06:15	7,6	28,39	51,69	13,95	0,3	18,73	151	125,47	Đạt
17/12/2025	06:20	7,6	28,39	53,17	11,41	0,3	108,55	150	164,13	Đạt
17/12/2025	06:25	7,6	28,38	53,67	8,92	0,29	76,37	13,5	138,05	Đạt
17/12/2025	06:30	7,59	28,39	45,99	7,39	0,29	76,14	13,38	68,68	Đạt
17/12/2025	06:35	7,59	28,39	45,97	6,65	0,29	0,01	0	38,21	Đạt
17/12/2025	06:40	7,59	28,39	46,17	6,91	0,29	0,01	0	35,29	Đạt
17/12/2025	06:45	7,59	28,39	45,89	7,65	0,29	0,01	0	117,37	Đạt
17/12/2025	06:50	7,6	28,47	45,96	8,01	0,28	0,01	0	138,22	Đạt
17/12/2025	06:55	7,6	28,47	45,96	7,64	0,28	72,02	13,75	117,01	Đạt
17/12/2025	07:00	7,6	28,47	45,97	8,01	0,28	71,74	13,31	47,75	Đạt
17/12/2025	07:05	7,6	28,47	45,99	6,63	0,29	71,48	12,75	31,92	Đạt
17/12/2025	07:10	7,6	28,47	45,96	7,13	0,29	71,12	12,38	68,95	Đạt
17/12/2025	07:15	7,6	28,48	46,24	6,16	0,29	71,51	12,5	68,77	Đạt
17/12/2025	07:20	7,6	28,48	46,13	3,99	0,28	71,73	12,62	54,43	Đạt
17/12/2025	07:25	7,6	28,47	46,02	2,37	0,28	71,95	12,06	34,99	Đạt
17/12/2025	07:30	7,6	28,38	24,09	3,47	0,28	71,46	11,94	17,26	Đạt
17/12/2025	07:35	7,6	28,39	35,58	3,23	0,28	71,02	11,81	93,79	Đạt
17/12/2025	07:40	7,6	28,39	34,15	4,91	0,29	78,1	12,38	52,7	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
17/12/2025	07:45	7,6	28,48	34,67	3,49	0,28	78,35	12,31	109,07	Đạt
17/12/2025	07:50	7,6	28,47	33,21	7,64	0,28	77,55	12,31	114,23	Đạt
17/12/2025	07:55	7,6	28,48	30,24	7,39	0,28	77,78	12,31	86,25	Đạt
17/12/2025	08:00	7,6	28,48	33,85	6,91	0,28	77,43	12,12	37,27	Đạt
17/12/2025	08:05	7,6	28,47	33,87	6,14	0,28	76,77	12,06	17,57	Đạt
17/12/2025	08:10	7,6	28,48	33,39	6,91	0,28	0,04	0	10,73	Đạt
17/12/2025	08:15	7,59	26,77	37,12	27,61	1,16	0,02	0	23,93	Đạt
17/12/2025	08:20	7,61	28,39	16,34	3,27	0,29	73,7	11,75	47,07	Đạt
17/12/2025	08:25	7,6	28,48	9,21	1,15	0,29	73,96	11,75	43,75	Đạt
17/12/2025	08:30	7,6	28,47	6,97	1,14	0,29	104,98	153	23,42	Đạt
17/12/2025	08:35	7,6	28,48	6,64	3,25	0,29	103,41	151	15,31	Đạt
17/12/2025	08:40	7,6	28,48	7,73	2,12	0,29	102,79	152	23,93	Đạt
17/12/2025	08:45	7,6	28,47	7,3	1,38	0,29	109,42	152	54,67	Đạt
17/12/2025	08:50	7,6	28,39	46,22	12,16	0,3	75,35	13,94	72,69	Đạt
17/12/2025	08:55	7,6	28,39	1,13	15,46	0,31	76,1	13,75	81,48	Đạt
17/12/2025	09:00	7,6	28,39	0,96	14,21	0,31	75,71	13,81	80,35	Đạt
17/12/2025	09:05	7,6	28,39	2	14,23	0,31	77,2	13,69	74,47	Đạt
17/12/2025	09:10	7,6	28,39	46,15	13,73	0,31	110,06	153	70,66	Đạt
17/12/2025	09:15	7,6	28,39	45,92	14,23	0,31	109,01	154	68,06	Đạt
17/12/2025	09:20	7,6	28,39	45,97	9,43	0,31	109,53	154	125,97	Đạt
17/12/2025	09:25	7,6	28,39	1,08	9,93	0,31	110,09	154	139,21	Đạt
17/12/2025	09:30	7,6	28,39	4,32	5,68	0,3	108,63	152	139,39	Đạt
17/12/2025	09:35	7,6	28,39	6,7	6,18	0,29	108,09	153	82,72	Đạt
17/12/2025	09:40	7,6	28,4	6,7	6,18	0,29	76,48	13,75	63	Đạt
17/12/2025	09:45	7,6	28,39	4,17	9,47	0,3	72	13,31	61,13	Đạt
17/12/2025	09:50	7,61	28,48	3,35	14,47	0,31	72,15	12,88	61,26	Đạt
17/12/2025	09:55	7,61	28,48	1,87	15,22	0,31	72,65	12,81	55,3	Đạt
17/12/2025	10:00	7,61	28,48	2,54	14,96	0,31	105,93	155	37,11	Đạt
17/12/2025	10:05	7,61	28,48	2,5	13,97	0,31	104,16	154	54,01	Đạt
17/12/2025	10:10	7,61	28,57	5,59	10,7	0,3	104,3	155	24,44	Đạt
17/12/2025	10:15	7,61	28,57	34,43	8,46	0,3	103,83	154	30,18	Đạt
17/12/2025	10:20	7,61	28,57	33,18	5,92	0,29	102,56	153	42,9	Đạt
17/12/2025	10:25	7,61	28,56	33,32	8,94	0,3	69,03	13,69	122,13	Đạt
17/12/2025	10:30	7,61	28,57	32,59	6,91	0,3	69,17	13,88	106,24	Đạt
17/12/2025	10:35	7,61	28,57	34,1	5,41	0,29	69,29	13,75	99,73	Đạt
17/12/2025	10:40	7,61	28,56	33,36	8,01	0,29	69,47	13,69	102,77	Đạt
17/12/2025	10:45	7,61	28,7	33,13	6,42	0,29	77,03	13,62	152,79	Đạt
17/12/2025	10:50	7,61	28,7	35,11	10,44	0,29	76,73	13,75	151,19	Đạt
17/12/2025	10:55	7,6	28,7	36,15	8,03	0,29	76,42	13,56	138,12	Đạt
17/12/2025	11:00	7,6	28,7	36,36	8,03	0,29	77,41	13,88	111,88	Đạt
17/12/2025	11:05	7,61	28,78	34,93	9,95	0,29	76,04	13,62	103,68	Đạt
17/12/2025	11:10	7,61	28,78	34,04	9,69	0,29	75,99	13,69	108,64	Đạt
17/12/2025	11:15	7,61	28,87	31,96	10,94	0,29	76,66	13,69	160,03	Đạt
17/12/2025	11:20	7,61	28,87	31,06	7,65	0,29	77,02	13,75	150,59	Đạt
17/12/2025	11:25	7,6	28,78	32,81	5,17	0,28	110,38	155	144,95	Đạt
17/12/2025	11:30	7,6	28,78	34,9	5,94	0,28	110,74	155	104,58	Đạt
17/12/2025	11:35	7,61	28,87	34,71	5,69	0,28	106,69	150	95,37	Đạt
17/12/2025	11:40	7,61	28,96	33,42	6,67	0,29	107,74	152	102,04	Đạt
17/12/2025	11:45	7,61	28,96	32,48	6,91	0,29	0,06	0	156,14	Đạt
17/12/2025	11:50	7,61	28,96	30,82	9,99	0,28	0,06	0	157,04	Đạt
17/12/2025	11:55	7,6	28,96	31,93	8,29	0,28	0,06	0	143,28	Đạt
17/12/2025	12:00	7,6	28,96	35,45	6,93	0,28	18,93	150	109,67	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
17/12/2025	12:05	7,61	29,1	33,08	8,04	0,28	19,64	153	105,88	Đạt
17/12/2025	12:10	7,62	29,19	32,17	9,97	0,28	19,96	154	114,19	Đạt
17/12/2025	12:15	7,61	29,19	31,93	10,46	0,28	20,06	154	166,76	Đạt
17/12/2025	12:20	7,61	29,19	31,81	6,42	0,28	19,89	154	151,6	Đạt
17/12/2025	12:25	7,6	29,1	33,57	3,02	0,28	20,01	154	143,18	Đạt
17/12/2025	12:30	7,6	29,1	34,39	2,78	0,28	20,08	153	108,43	Đạt
17/12/2025	12:35	7,6	29,19	35,43	3,02	0,27	20,02	154	102,67	Đạt
17/12/2025	12:40	7,61	29,27	33,4	6,42	0,28	19,92	154	112,12	Đạt
17/12/2025	12:45	7,61	29,27	33,33	7,41	0,28	20,08	154	158,23	Đạt
17/12/2025	12:50	7,61	29,27	31,75	8,03	0,28	20,18	154	152,79	Đạt
17/12/2025	12:55	7,6	29,19	33,74	6,42	0,27	19,09	154	141,41	Đạt
17/12/2025	13:00	7,6	29,27	34,4	5,19	0,27	18,79	154	112,93	Đạt
17/12/2025	13:05	7,61	29,36	34,18	8,03	0,28	19,6	153	108,12	Đạt
17/12/2025	13:10	7,61	29,49	33,62	9,22	0,28	19,73	154	113,39	Đạt
17/12/2025	13:15	7,62	29,49	30,29	9,47	0,28	19,37	154	165,09	Đạt
17/12/2025	13:20	7,61	29,36	30,92	4,71	0,28	19,54	153	157,86	Đạt
17/12/2025	13:25	7,6	29,27	32,98	4,93	0,27	110,72	153	145,14	Đạt
17/12/2025	13:30	7,6	29,27	34,66	3,99	0,27	109,52	152	109,04	Đạt
17/12/2025	13:35	7,61	29,36	34,41	4,93	0,27	75,95	13,88	105,24	Đạt
17/12/2025	13:40	7,61	29,49	35,39	5,68	0,28	78,03	12,19	112,35	Đạt
17/12/2025	13:45	7,62	29,49	32,56	6,68	0,28	78,59	12,06	162,08	Đạt
17/12/2025	13:50	7,61	29,36	31,96	8,03	0,28	79,49	12,06	165,37	Đạt
17/12/2025	13:55	7,6	29,36	33,52	5,19	0,27	108,8	150	152,28	Đạt
17/12/2025	14:00	7,61	29,36	34,46	5,19	0,27	107,13	149	116,96	Đạt
17/12/2025	14:05	7,62	29,49	34,43	7,43	0,27	107,65	150	113,58	Đạt
17/12/2025	14:10	7,61	29,57	30,87	9,43	0,27	108,48	150	122,81	Đạt
17/12/2025	14:15	7,62	29,58	30,94	9,22	0,28	108,6	151	176,18	Đạt
17/12/2025	14:20	7,61	29,49	32,08	4,18	0,27	107,14	150	175,9	Đạt
17/12/2025	14:25	7,61	29,36	34,04	4,93	0,27	103,98	152	149,52	Đạt
17/12/2025	14:30	7,6	29,36	34,53	3,75	0,27	70,29	13,75	119,67	Đạt
17/12/2025	14:35	7,61	29,49	34,25	12,44	0,27	70,88	13,75	117,76	Đạt
17/12/2025	14:40	7,61	29,49	33,47	6,44	0,27	70,79	13,88	127,43	Đạt
17/12/2025	14:45	7,61	29,49	32,25	5,43	0,28	71,16	13,75	170,52	Đạt
17/12/2025	14:50	7,61	29,36	32,2	6,68	0,27	71,05	13,5	171,49	Đạt
17/12/2025	14:55	7,6	29,36	35,2	4,71	0,27	71,46	13,75	158,17	Đạt
17/12/2025	15:00	7,61	29,36	35	4,71	0,27	103,52	154	122,31	Đạt
17/12/2025	15:05	7,61	29,49	32,41	7,17	0,27	103,22	153	118,92	Đạt
17/12/2025	15:10	7,62	29,49	33,39	9,71	0,27	102,35	152	131,71	Đạt
17/12/2025	15:15	7,61	29,49	32,36	8,96	0,28	101,69	152	178,77	Đạt
17/12/2025	15:20	7,61	29,36	34,18	5,94	0,27	69,52	13,31	180,25	Đạt
17/12/2025	15:25	7,6	29,36	35,07	3,02	0,27	76,62	13,69	147,88	Đạt
17/12/2025	15:30	7,6	29,36	35,79	3,27	0,27	76,3	13,5	120,95	Đạt
17/12/2025	15:35	7,6	29,36	35,06	5,19	0,27	76,99	13,62	118,71	Đạt
17/12/2025	15:40	7,61	29,36	33,8	6,68	0,28	77,31	13,56	130,85	Đạt
17/12/2025	15:45	7,61	29,36	32,18	5,17	0,27	77,12	13,62	175,7	Đạt
17/12/2025	15:50	7,61	29,36	32,61	6,67	0,27	77,2	13,56	172,87	Đạt
17/12/2025	15:55	7,6	29,36	34,58	4,71	0,27	77,55	13,69	157,1	Đạt
17/12/2025	16:00	7,6	29,36	35,35	4,69	0,27	108,21	151	124,13	Đạt
17/12/2025	16:05	7,61	29,36	33,09	6,93	0,27	107,88	151	121,6	Đạt
17/12/2025	16:10	7,61	29,36	31,51	11,93	0,28	107,79	151	131,75	Đạt
17/12/2025	16:15	7,61	29,27	30,14	8,29	0,28	107,97	150	177,31	Đạt
17/12/2025	16:20	7,61	29,27	32,69	4,93	0,27	91,08	134	180,42	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
17/12/2025	16:25	7,6	29,27	34,54	4,44	0,27	70,87	13,38	148,3	Đạt
17/12/2025	16:30	7,6	29,27	33,38	3,27	0,27	71,72	13,31	121,48	Đạt
17/12/2025	16:35	7,61	29,27	33,92	4,93	0,27	70,46	13,38	118,51	Đạt
17/12/2025	16:40	7,62	26,16	43,42	27,77	0,36	59,02	0	129,09	Đạt
17/12/2025	16:45	7,62	29,1	41,25	7,67	0,31	0,05	0	174,41	Đạt
17/12/2025	16:50	7,62	29,19	32	6,44	0,29	0,05	0	172,87	Đạt
17/12/2025	16:55	7,61	29,27	31,07	4,44	0,29	0,05	0	161,07	Đạt
17/12/2025	17:00	7,61	29,18	32,15	4,93	0,29	0,05	0	126,27	Đạt
17/12/2025	17:05	7,61	29,18	30,81	8,46	0,29	20,19	136	123,11	Đạt
17/12/2025	17:10	7,61	29,19	29,46	9,95	0,29	19,99	152	132,32	Đạt
17/12/2025	17:15	7,61	29,19	30,06	9,97	0,29	19,78	151	181,03	Đạt
17/12/2025	17:20	7,61	29,19	35,25	5,68	0,29	19,43	151	182,4	Đạt
17/12/2025	17:25	7,61	29,18	32,98	4,44	0,28	19,8	150	152,16	Đạt
17/12/2025	17:30	7,61	29,18	33,26	3,75	0,28	19,54	150	121,53	Đạt
17/12/2025	17:35	7,61	29,1	29,28	5,94	0,29	109,02	150	121,29	Đạt
17/12/2025	17:40	7,61	29,1	28,42	8,27	0,29	107,72	149	132,88	Đạt
17/12/2025	17:45	7,61	29,1	28,3	7,41	0,29	107,03	149	179,21	Đạt
17/12/2025	17:50	7,61	29,1	30,35	9,47	0,28	73,15	13,62	174,88	Đạt
17/12/2025	17:55	7,61	29,1	31,05	5,94	0,28	74,01	13,69	159,46	Đạt
17/12/2025	18:00	7,61	29,1	31,11	5,43	0,28	74,14	13,81	119,14	Đạt
17/12/2025	18:05	7,61	29,1	29,54	8,96	0,29	74,63	13,44	109,26	Đạt
17/12/2025	18:10	7,61	28,96	27,29	10,94	0,29	74,4	13,75	122,87	Đạt
17/12/2025	18:15	7,61	28,96	29,08	10,21	0,29	74,94	13,81	178,49	Đạt
17/12/2025	18:20	7,61	28,96	29,65	3,99	0,29	107,73	150	176,82	Đạt
17/12/2025	18:25	7,61	29,1	31,21	5,19	0,28	107,24	149	155,02	Đạt
17/12/2025	18:30	7,61	29,1	31,37	3,51	0,28	106,69	149	113,9	Đạt
17/12/2025	18:35	7,61	28,96	30,66	7,17	0,29	19,5	151	114,91	Đạt
17/12/2025	18:40	7,61	28,95	29,73	8,29	0,29	19,27	151	126,59	Đạt
17/12/2025	18:45	7,61	28,96	28,71	6,42	0,29	19,27	151	173,72	Đạt
17/12/2025	18:50	7,61	28,96	31,11	8,72	0,29	19,17	150	172,66	Đạt
17/12/2025	18:55	7,61	28,96	31,92	6,44	0,28	19,1	150	159,43	Đạt
17/12/2025	19:00	7,61	28,95	32,14	6,16	0,28	19,24	150	123,1	Đạt
17/12/2025	19:05	7,61	28,96	29,21	8,7	0,29	108,01	150	119,84	Đạt
17/12/2025	19:10	7,61	28,87	28,97	9,71	0,29	74,55	13,69	128,43	Đạt
17/12/2025	19:15	7,61	28,87	29,13	9,45	0,29	74,65	13,81	177,93	Đạt
17/12/2025	19:20	7,61	28,87	31,43	5,92	0,29	75,06	13,31	179,07	Đạt
17/12/2025	19:25	7,61	28,95	32,4	4,44	0,28	74,86	13,06	160,81	Đạt
17/12/2025	19:30	7,61	28,95	32,28	3,99	0,28	0,02	0	113,07	Đạt
17/12/2025	19:35	7,61	28,87	32,52	6,67	0,29	0,02	0	112,95	Đạt
17/12/2025	19:40	7,61	28,87	29,74	7,15	0,29	19,48	146	126,63	Đạt
17/12/2025	19:45	7,61	28,87	31,13	8,46	0,29	19,42	151	174,34	Đạt
17/12/2025	19:50	7,61	28,87	31,8	8,01	0,28	19,13	151	172,23	Đạt
17/12/2025	19:55	7,61	28,87	32,42	6,91	0,28	109,6	150	155,77	Đạt
17/12/2025	20:00	7,61	28,87	31,89	6,42	0,28	72,56	0	121,24	Đạt
17/12/2025	20:05	7,61	28,87	29,26	9,2	0,29	63,59	0	118,16	Đạt
17/12/2025	20:10	7,61	28,87	29,56	11,91	0,29	63,22	0	125,43	Đạt
17/12/2025	20:15	7,61	28,78	29,07	10,17	0,29	63,98	0	177,24	Đạt
17/12/2025	20:20	7,61	28,87	30,61	6,91	0,29	63,32	0	179,42	Đạt
17/12/2025	20:25	7,61	28,87	31,55	3,74	0,28	63,54	0	161,71	Đạt
17/12/2025	20:30	7,61	28,87	32,03	4,69	0,28	63,73	0	112,44	Đạt
17/12/2025	20:35	7,61	28,78	32,06	5,66	0,29	64,67	0	115,17	Đạt
17/12/2025	20:40	7,61	28,78	31,6	7,65	0,29	72,72	0	127,1	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
17/12/2025	20:45	7,61	28,78	29,49	7,41	0,29	71,61	0	172,77	Đạt
17/12/2025	20:50	7,61	28,78	31,48	8,44	0,29	63,39	0	170,92	Đạt
17/12/2025	20:55	7,61	28,78	33,63	7,41	0,28	68,88	13,12	157,3	Đạt
17/12/2025	21:00	7,61	26,69	16,95	28,3	0,31	68,31	12,88	123,44	Đạt
17/12/2025	21:05	7,62	28,78	38,24	10,17	0,29	67,98	12,81	120,31	Đạt
17/12/2025	21:10	7,61	28,78	30,08	10,93	0,29	69,15	12,75	128,27	Đạt
17/12/2025	21:15	7,61	28,78	30,07	9,93	0,29	68,64	12,81	180,11	Đạt
17/12/2025	21:20	7,61	28,78	30,94	5,66	0,29	100,49	149	178,83	Đạt
17/12/2025	21:25	7,61	28,78	31,48	6,16	0,29	100,23	149	164,84	Đạt
17/12/2025	21:30	7,61	28,78	32,89	4,69	0,29	99,53	148	111,53	Đạt
17/12/2025	21:35	7,61	28,78	32,43	5,17	0,29	98,62	147	112,47	Đạt
17/12/2025	21:40	7,61	28,78	31,96	6,91	0,29	67,05	13,38	126,39	Đạt
17/12/2025	21:45	7,61	28,78	30,96	8,27	0,29	67,27	13,38	173,83	Đạt
17/12/2025	21:50	7,61	28,78	31,73	9,69	0,29	67,57	13,25	168,8	Đạt
17/12/2025	21:55	7,61	28,78	32,79	7,41	0,28	75,08	13,69	154,69	Đạt
17/12/2025	22:00	7,61	28,78	32,8	6,91	0,29	75,38	13,56	122,49	Đạt
17/12/2025	22:05	7,61	28,78	32,26	9,69	0,29	74,97	13,44	118,1	Đạt
17/12/2025	22:10	7,61	28,78	31,23	10,19	0,29	75,01	13,56	124,19	Đạt
17/12/2025	22:15	7,61	28,78	31,37	9,69	0,29	0,01	0	177,85	Đạt
17/12/2025	22:20	7,61	28,78	31,65	6,14	0,29	18,7	140	176,68	Đạt
17/12/2025	22:25	7,61	28,78	33,22	4,67	0,29	18,58	148	162,59	Đạt
17/12/2025	22:30	7,6	28,78	33,96	5,66	0,29	18,79	146	118,38	Đạt
17/12/2025	22:35	7,61	28,69	33,72	4,43	0,29	19,01	147	115,5	Đạt
17/12/2025	22:40	7,61	28,69	32,31	8,27	0,29	18,82	147	130,89	Đạt
17/12/2025	22:45	7,61	28,69	32,1	3,97	0,29	18,58	147	179,32	Đạt
17/12/2025	22:50	7,61	28,69	32,84	10,93	0,29	18,75	146	175,44	Đạt
17/12/2025	22:55	7,61	28,69	34,4	8,27	0,29	19,34	149	162,02	Đạt
17/12/2025	23:00	7,61	28,69	33,81	7,39	0,28	19,38	149	133,12	Đạt
17/12/2025	23:05	7,61	28,69	32,47	10,17	0,29	19,32	148	126,85	Đạt
17/12/2025	23:10	7,61	28,69	31,58	12,4	0,29	19,47	149	131,61	Đạt
17/12/2025	23:15	7,62	28,69	31,92	10,93	0,29	0,01	12,69	183,55	Đạt
17/12/2025	23:20	7,61	28,69	33	7,39	0,29	0,02	0	183,72	Đạt
17/12/2025	23:25	7,61	28,69	34,09	4,16	0,29	0,01	0	171,57	Đạt
17/12/2025	23:30	7,61	28,69	34,9	4,43	0,28	20,52	0	129,19	Đạt
17/12/2025	23:35	7,61	28,69	33,56	4,18	0,29	76,69	13,69	115,61	Đạt
17/12/2025	23:40	7,61	28,69	32,55	6,91	0,29	75,89	13,69	128,53	Đạt
17/12/2025	23:45	7,61	28,7	31,43	6,91	0,29	109,08	150	179,23	Đạt
17/12/2025	23:50	7,61	28,69	33,19	10,44	0,29	108,59	150	179,62	Đạt
17/12/2025	23:55	7,61	28,69	34,93	8,25	0,28	108,44	149	165,64	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,60	28,77	34,65	8,91	0,29	55,19	60,80	112,21	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ