



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian: Từ ngày: 21/12/2025 Đến ngày: 21/12/2025

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
21/12/2025	00:00	7,71	29,18	28,07	15,2	0,36	110,14	149	170,01	Đạt
21/12/2025	00:05	7,71	29,18	26,73	12,85	0,36	109,83	149	153,45	Đạt
21/12/2025	00:10	7,71	29,18	25,88	12,83	0,36	107,98	145	146,22	Đạt
21/12/2025	00:15	7,71	29,18	24,13	9,45	0,36	107,18	144	198,81	Đạt
21/12/2025	00:20	7,71	29,18	25,32	7,39	0,36	107,47	144	210,75	Đạt
21/12/2025	00:25	7,71	29,18	27,25	5,15	0,36	106,98	144	210,95	Đạt
21/12/2025	00:30	7,71	29,18	27,38	10,93	0,36	106,67	144	170,28	Đạt
21/12/2025	00:35	7,71	29,09	25,69	10,66	0,36	105,97	143	151,48	Đạt
21/12/2025	00:40	7,71	29,09	25,41	9,93	0,36	112,09	143	146,32	Đạt
21/12/2025	00:45	7,71	29,09	27,46	6,89	0,36	112,94	143	179,47	Đạt
21/12/2025	00:50	7,71	29,09	26,95	14,94	0,36	112,61	142	203,7	Đạt
21/12/2025	00:55	7,71	29,18	28,1	15,42	0,36	111,61	142	210,28	Đạt
21/12/2025	01:00	7,71	29,18	24,2	16,17	0,36	110,82	141	170,83	Đạt
21/12/2025	01:05	7,71	29,18	24,51	12,14	0,36	109,72	141	158,42	Đạt
21/12/2025	01:10	7,71	29,18	24,95	13,45	0,36	110,62	144	152,43	Đạt
21/12/2025	01:15	7,71	29,18	25,84	10,17	0,36	110,22	143	198,98	Đạt
21/12/2025	01:20	7,72	29,18	25,71	8,01	0,36	110,27	143	213,61	Đạt
21/12/2025	01:25	7,71	29,09	25,9	11,16	0,36	21,33	142	212,99	Đạt
21/12/2025	01:30	7,71	29,09	25,17	5,4	0,36	20,5	142	173,35	Đạt
21/12/2025	01:35	7,71	29,09	25,48	6,38	0,36	20,68	142	156,25	Đạt
21/12/2025	01:40	7,71	29,09	24,59	7,13	0,36	0,01	0	148,74	Đạt
21/12/2025	01:45	7,72	29,09	26,11	6,18	0,36	0,01	0	185,55	Đạt
21/12/2025	01:50	7,72	29,09	27,43	16,41	0,36	70,35	14,12	204,21	Đạt
21/12/2025	01:55	7,72	29,09	26,77	17,11	0,36	70,95	13,94	209,16	Đạt
21/12/2025	02:00	7,72	29,09	26,92	15,44	0,36	71,36	14,19	172,76	Đạt
21/12/2025	02:05	7,72	29,09	23,85	12,14	0,36	71,46	14	153,52	Đạt
21/12/2025	02:10	7,71	29,09	25,41	12,59	0,36	78,08	14,12	147,21	Đạt
21/12/2025	02:15	7,71	29,09	23,56	7,15	0,36	78,27	14,31	196,77	Đạt
21/12/2025	02:20	7,72	29,09	25,19	8,92	0,36	78,08	14,19	209,28	Đạt
21/12/2025	02:25	7,71	29,09	25,47	7,15	0,36	77,91	14,19	214,84	Đạt
21/12/2025	02:30	7,71	29,09	26,75	6,38	0,36	114,32	147	168,7	Đạt
21/12/2025	02:35	7,71	29,09	27,49	9,19	0,36	113,85	147	153,36	Đạt
21/12/2025	02:40	7,72	29,09	25,64	7,64	0,36	113,51	146	146,79	Đạt
21/12/2025	02:45	7,71	29,09	24,89	5,4	0,36	112,82	145	190,11	Đạt
21/12/2025	02:50	7,72	29,09	26,17	18,1	0,36	112,12	144	199,62	Đạt
21/12/2025	02:55	7,72	29,09	25,83	14,21	0,36	111,7	144	210,9	Đạt
21/12/2025	03:00	7,72	29,09	26,03	11,91	0,36	111	141	172,59	Đạt
21/12/2025	03:05	7,72	29,09	25,47	13,45	0,36	110,25	141	156,11	Đạt
21/12/2025	03:10	7,72	29,09	25,23	12,83	0,36	104,06	140	149,93	Đạt
21/12/2025	03:15	7,72	29,09	22,98	11,9	0,36	104,03	140	199,11	Đạt
21/12/2025	03:20	7,72	29,09	23,61	3,97	0,36	103,46	140	209,07	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
21/12/2025	03:25	7,72	29,09	23,8	5,66	0,36	102,37	139	212,29	Đạt
21/12/2025	03:30	7,72	29,1	23,55	6,65	0,36	102,2	138	169,89	Đạt
21/12/2025	03:35	7,72	29,09	23,6	6,67	0,36	100,84	138	153,15	Đạt
21/12/2025	03:40	7,72	29,09	23,71	5,66	0,36	67,38	13,81	146,09	Đạt
21/12/2025	03:45	7,72	28,95	23,79	10,93	0,36	67,43	13,94	195,94	Đạt
21/12/2025	03:50	7,72	28,96	24,75	13,46	0,36	67,88	13,94	196,66	Đạt
21/12/2025	03:55	7,72	29,09	23,91	12,85	0,36	68,22	13,88	210,93	Đạt
21/12/2025	04:00	7,72	29,09	25,02	13,22	0,36	68,33	14	172,49	Đạt
21/12/2025	04:05	7,72	29,09	23,74	12,59	0,36	68,63	13,81	153,75	Đạt
21/12/2025	04:10	7,72	29,09	23,55	10,93	0,36	112,18	144	146,25	Đạt
21/12/2025	04:15	7,72	29,09	26,64	10,44	0,36	111,57	144	188,65	Đạt
21/12/2025	04:20	7,72	29,1	23,91	7,39	0,36	111,67	143	196,17	Đạt
21/12/2025	04:25	7,72	29,09	24,46	4,67	0,36	110,52	143	211,17	Đạt
21/12/2025	04:30	7,72	29,09	22,69	10,17	0,36	110,45	141	170,54	Đạt
21/12/2025	04:35	7,72	29,09	24,09	7,64	0,36	109,8	140	154,58	Đạt
21/12/2025	04:40	7,72	28,95	23,43	5,4	0,36	109,19	140	147,06	Đạt
21/12/2025	04:45	7,72	28,95	23,22	4,41	0,36	21,45	140	197,74	Đạt
21/12/2025	04:50	7,72	28,96	23,55	17,13	0,37	21,32	140	195,52	Đạt
21/12/2025	04:55	7,72	29,09	23,3	9,19	0,37	21,35	140	212,32	Đạt
21/12/2025	05:00	7,72	29,09	21,81	15,69	0,37	21,5	141	176,63	Đạt
21/12/2025	05:05	7,72	29,09	33,45	13,93	0,37	21,11	140	156,53	Đạt
21/12/2025	05:10	7,72	29,09	20,84	11,18	0,37	21,09	140	147,35	Đạt
21/12/2025	05:15	7,72	29,09	21,01	10,93	0,37	21,14	139	195,64	Đạt
21/12/2025	05:20	7,72	29,09	22,69	8,25	0,37	21,08	140	206,41	Đạt
21/12/2025	05:25	7,72	29,09	21,99	4,16	0,37	103,04	139	208,75	Đạt
21/12/2025	05:30	7,72	28,95	22,88	8,68	0,37	102,01	138	168,46	Đạt
21/12/2025	05:35	7,72	28,95	21,12	8,7	0,37	67,91	13,56	152,39	Đạt
21/12/2025	05:40	7,72	28,95	23,16	6,14	0,37	67,41	13,38	145,02	Đạt
21/12/2025	05:45	7,72	28,95	21,44	8,01	0,37	69,08	13,62	193,3	Đạt
21/12/2025	05:50	7,73	28,95	23,39	15,44	0,37	76,7	13,56	190,54	Đạt
21/12/2025	05:55	7,72	28,95	22,05	16,62	0,37	77,27	13,62	207,95	Đạt
21/12/2025	06:00	7,72	29,09	22,01	12,83	0,37	76,62	13,56	171,98	Đạt
21/12/2025	06:05	7,72	29,1	20,52	13,22	0,37	76,18	13,56	151,19	Đạt
21/12/2025	06:10	7,73	28,95	19,42	14,68	0,37	109,75	142	146,36	Đạt
21/12/2025	06:15	7,73	28,95	20,64	13,46	0,37	109,17	142	195,72	Đạt
21/12/2025	06:20	7,73	28,95	21,59	6,89	0,37	109,17	141	207,89	Đạt
21/12/2025	06:25	7,73	28,95	21,18	11,16	0,37	20,87	141	211,64	Đạt
21/12/2025	06:30	7,72	28,95	21,81	10,17	0,37	20,81	141	171,6	Đạt
21/12/2025	06:35	7,72	28,96	22,07	11,43	0,37	109,02	141	155,58	Đạt
21/12/2025	06:40	7,72	28,95	21,52	12,6	0,37	74,39	14,06	147,38	Đạt
21/12/2025	06:45	7,72	28,87	33,35	9,69	0,37	75,02	14	194,91	Đạt
21/12/2025	06:50	7,73	28,95	23,6	18,71	0,37	74,81	14,06	196,61	Đạt
21/12/2025	06:55	7,72	28,95	26,44	21,63	0,37	73,22	14,06	207,95	Đạt
21/12/2025	07:00	7,72	28,95	20,35	18,1	0,37	74,33	14,06	175,91	Đạt
21/12/2025	07:05	7,73	26,86	45,53	0	0,37	74,4	14,06	155,62	Đạt
21/12/2025	07:10	7,73	28,95	54,46	17,61	0,36	110,54	140	145,42	Đạt
21/12/2025	07:15	7,73	28,95	23,7	13,69	0,36	109,72	142	191,54	Đạt
21/12/2025	07:20	7,73	28,95	22,83	3,45	0,36	109,17	142	204,33	Đạt
21/12/2025	07:25	7,72	28,95	22,66	13,46	0,36	109,37	141	208,27	Đạt
21/12/2025	07:30	7,72	28,95	23,87	11,16	0,36	107,97	141	164,78	Đạt
21/12/2025	07:35	7,72	28,87	24,48	11,41	0,36	69,77	13,88	144,61	Đạt
21/12/2025	07:40	7,72	28,87	23,03	8,44	0,36	69,37	14	141,78	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
21/12/2025	07:45	7,72	28,86	23,14	3,23	0,37	69,53	13,75	207,05	Đạt
21/12/2025	07:50	7,72	28,87	24,62	21,63	0,36	69,45	13,94	217,98	Đạt
21/12/2025	07:55	7,73	28,95	21,63	17,08	0,36	70,2	13	207,49	Đạt
21/12/2025	08:00	7,72	28,95	22,67	15,16	0,36	104,27	140	152,06	Đạt
21/12/2025	08:05	7,72	28,95	23,48	13,93	0,36	102,84	140	132,44	Đạt
21/12/2025	08:10	7,72	28,95	22,8	14,44	0,36	103,59	142	127,92	Đạt
21/12/2025	08:15	7,72	28,95	22,43	12,4	0,36	102,37	140	186,25	Đạt
21/12/2025	08:20	7,72	28,95	23,9	10,17	0,36	0,04	0	200,22	Đạt
21/12/2025	08:25	7,72	28,95	23,49	8,92	0,36	0,02	0	190,89	Đạt
21/12/2025	08:30	7,72	28,95	23,14	3,47	0,36	74,98	14	127,62	Đạt
21/12/2025	08:35	7,72	28,95	34,81	5,4	0,36	75,6	14,06	98,47	Đạt
21/12/2025	08:40	7,72	28,95	37,98	3,49	0,36	20,64	141	99,96	Đạt
21/12/2025	08:45	7,72	28,95	37,7	9,17	0,37	20,97	142	175,04	Đạt
21/12/2025	08:50	7,73	28,95	39,09	13,69	0,37	21,07	142	217,72	Đạt
21/12/2025	08:55	7,73	28,95	38,82	15,18	0,37	21,02	143	213,15	Đạt
21/12/2025	09:00	7,73	28,95	39,81	14,19	0,37	20,97	142	159,21	Đạt
21/12/2025	09:05	7,73	29,09	38,87	13,69	0,37	20,94	142	123,24	Đạt
21/12/2025	09:10	7,73	29,09	37,54	12,83	0,36	21,01	142	93,05	Đạt
21/12/2025	09:15	7,73	29,09	36,71	11,9	0,37	21	142	171,02	Đạt
21/12/2025	09:20	7,73	29,09	36,45	7,13	0,36	21,28	142	224,72	Đạt
21/12/2025	09:25	7,73	28,95	35,97	6,38	0,36	21,12	141	227,95	Đạt
21/12/2025	09:30	7,73	28,95	35,86	4,64	0,36	21,32	140	165,32	Đạt
21/12/2025	09:35	7,73	28,95	36,41	6,63	0,37	21,51	140	122,22	Đạt
21/12/2025	09:40	7,73	28,95	36,76	6,12	0,37	21,14	140	113,92	Đạt
21/12/2025	09:45	7,73	28,95	36,39	1,84	0,37	21,13	140	193,7	Đạt
21/12/2025	09:50	7,73	29,09	36,73	20,69	0,37	21,42	140	230,41	Đạt
21/12/2025	09:55	7,73	29,09	37,86	13,45	0,37	21,37	140	218,16	Đạt
21/12/2025	10:00	7,73	29,18	38,21	11,9	0,36	21,39	140	163,95	Đạt
21/12/2025	10:05	7,73	29,18	36,83	6,87	0,36	21,37	141	125,37	Đạt
21/12/2025	10:10	7,74	29,18	35,9	8,23	0,36	21,51	140	110,52	Đạt
21/12/2025	10:15	7,74	29,26	36,19	9,67	0,36	21,44	141	188,41	Đạt
21/12/2025	10:20	7,74	29,18	36,71	5,4	0,36	21,57	141	230,1	Đạt
21/12/2025	10:25	7,73	29,18	36,4	4,39	0,36	21,26	141	236,18	Đạt
21/12/2025	10:30	7,82	28,47	161,4	0,37	0,37	20,41	145	171,5	Vệ sinh đầu dò
21/12/2025	10:35	7,75	29,18	47,23	6,87	0,36	20,06	144	130,46	Đạt
21/12/2025	10:40	7,74	29,18	38,92	2,11	0,36	20,3	145	118,58	Đạt
21/12/2025	10:45	7,74	29,18	37,42	2,72	0,36	19,87	145	194,71	Đạt
21/12/2025	10:50	7,74	29,26	37,89	14,68	0,36	20,52	145	234,24	Đạt
21/12/2025	10:55	7,74	29,26	38,58	8,23	0,36	20,13	145	224,44	Đạt
21/12/2025	11:00	7,74	29,35	38,2	8,92	0,36	20,05	145	168,22	Đạt
21/12/2025	11:05	7,74	29,36	37,7	10,42	0,36	19,96	145	128,97	Đạt
21/12/2025	11:10	7,74	29,49	36,9	8,92	0,36	19,92	145	113,41	Đạt
21/12/2025	11:15	7,74	29,49	32,21	7,37	0,37	103,49	145	190,1	Đạt
21/12/2025	11:20	7,74	29,48	32,79	4,91	0,36	112,48	146	233,95	Đạt
21/12/2025	11:25	7,74	29,48	32,33	2,37	0,36	112	145	234,57	Đạt
21/12/2025	11:30	7,74	29,48	33,1	0,63	0,36	110,57	144	172,27	Đạt
21/12/2025	11:35	7,74	29,49	33,89	3,75	0,36	109,9	143	132,16	Đạt
21/12/2025	11:40	7,74	29,49	33,41	1,64	0,36	110,74	144	118,81	Đạt
21/12/2025	11:45	7,74	29,48	33,65	0,39	0,36	110,06	144	196,66	Đạt
21/12/2025	11:50	7,74	29,57	34,08	8,01	0,36	108,26	142	233,68	Đạt
21/12/2025	11:55	7,74	29,57	33,21	11,67	0,36	108,94	143	226,28	Đạt
21/12/2025	12:00	7,74	29,66	34,22	8,01	0,36	106,92	142	169,72	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
21/12/2025	12:05	7,74	29,66	33,19	8,25	0,36	108,75	143	128,05	Đạt
21/12/2025	12:10	7,75	29,78	33,06	8,44	0,36	107,05	141	112,33	Đạt
21/12/2025	12:15	7,74	29,78	33,78	9,19	0,36	101,05	141	189,28	Đạt
21/12/2025	12:20	7,74	29,78	32,81	3,74	0,36	101,52	141	231,09	Đạt
21/12/2025	12:25	7,74	29,66	32,51	0,39	0,36	101,42	140	235,29	Đạt
21/12/2025	12:30	7,74	29,66	33,12	2,98	0,36	67,11	13,69	173,63	Đạt
21/12/2025	12:35	7,74	29,66	33,37	0	0,36	68,47	13,62	131,03	Đạt
21/12/2025	12:40	7,74	29,66	32,95	1,87	0,36	68,46	13,56	119,01	Đạt
21/12/2025	12:45	7,74	29,66	33,33	0	0,36	68,68	13,44	195,01	Đạt
21/12/2025	12:50	7,74	29,77	33,16	8,92	0,36	69,58	13,69	235,93	Đạt
21/12/2025	12:55	7,74	29,78	33,76	8,01	0,36	69,82	13,69	236,58	Đạt
21/12/2025	13:00	7,74	29,77	33,16	6,87	0,36	69,59	13,5	167,69	Đạt
21/12/2025	13:05	7,74	29,86	33,63	7,37	0,36	70,11	13,62	130,14	Đạt
21/12/2025	13:10	7,75	29,86	33,65	6,38	0,36	71,09	13,56	117,28	Đạt
21/12/2025	13:15	7,75	29,86	32,88	6,63	0,36	109,45	144	193,06	Đạt
21/12/2025	13:20	7,75	29,86	32,93	1,87	0,36	112	146	233,9	Đạt
21/12/2025	13:25	7,74	29,77	33,16	5,4	0,36	112,75	146	238,17	Đạt
21/12/2025	13:30	7,74	29,77	32,8	0,37	0,36	112,48	146	174,5	Đạt
21/12/2025	13:35	7,74	29,78	33	0,87	0,36	111,55	145	132,66	Đạt
21/12/2025	13:40	7,74	29,77	32,48	0	0,36	109,6	144	119,39	Đạt
21/12/2025	13:45	7,74	29,77	31,98	2,97	0,36	110,44	145	195,76	Đạt
21/12/2025	13:50	7,75	29,77	31,55	5,88	0,36	109,02	143	236,89	Đạt
21/12/2025	13:55	7,75	29,77	31,36	7,62	0,36	109,37	144	242,58	Đạt
21/12/2025	14:00	7,75	29,77	31,37	5,64	0,36	108,54	143	148,39	Đạt
21/12/2025	14:05	7,75	29,86	32,27	5,64	0,36	107,38	142	114,59	Đạt
21/12/2025	14:10	7,75	29,86	32,15	6,65	0,36	108,07	143	105,77	Đạt
21/12/2025	14:15	7,75	29,86	31,37	4,67	0,36	102,57	142	188,22	Đạt
21/12/2025	14:20	7,75	29,86	32,76	3,74	0,36	101,58	142	229,68	Đạt
21/12/2025	14:25	7,75	29,78	31,47	0	0,36	102,13	142	235,97	Đạt
21/12/2025	14:30	7,75	29,77	32	0	0,36	101,69	142	173,13	Đạt
21/12/2025	14:35	7,75	29,78	31,08	0,39	0,36	99,73	141	130,17	Đạt
21/12/2025	14:40	7,75	29,77	31,3	0	0,36	100,47	141	112,15	Đạt
21/12/2025	14:45	7,75	29,78	30,98	0	0,36	100,14	141	189,97	Đạt
21/12/2025	14:50	7,75	29,78	33,15	6,38	0,36	99,16	140	232,22	Đạt
21/12/2025	14:55	7,75	29,78	31,61	6,38	0,36	67,76	12,88	238,99	Đạt
21/12/2025	15:00	7,75	29,78	30,9	5,15	0,36	68,71	12,81	160,61	Đạt
21/12/2025	15:05	7,75	29,78	30,66	7,39	0,36	69,1	12,62	126,39	Đạt
21/12/2025	15:10	7,75	29,86	31,08	5,9	0,36	70,24	12,88	114,72	Đạt
21/12/2025	15:15	7,75	29,86	31,65	3,99	0,36	78,59	12,88	194,57	Đạt
21/12/2025	15:20	7,75	29,86	32,09	1,89	0,36	78,85	13	237,3	Đạt
21/12/2025	15:25	7,75	29,86	31,65	0	0,36	78,82	12,81	244,58	Đạt
21/12/2025	15:30	7,75	29,78	32,15	0	0,36	79,45	13	179,29	Đạt
21/12/2025	15:35	7,75	29,78	31,63	20,21	0,36	110,89	143	141,3	Đạt
21/12/2025	15:40	7,75	29,78	29,98	0	0,36	111,25	143	128,89	Đạt
21/12/2025	15:45	7,75	29,78	30,38	2,98	0,37	109,67	142	199,42	Đạt
21/12/2025	15:50	7,75	29,77	30,06	7,62	0,37	111	143	232,08	Đạt
21/12/2025	15:55	7,75	29,77	31,62	6,38	0,36	109,22	142	237,75	Đạt
21/12/2025	16:00	7,75	29,77	31,89	3,97	0,36	111,16	145	160,41	Đạt
21/12/2025	16:05	7,75	29,78	30,95	1,38	0,36	110,21	145	124,89	Đạt
21/12/2025	16:10	7,75	29,86	30,5	5,13	0,36	110,16	145	118,76	Đạt
21/12/2025	16:15	7,75	29,77	29,5	29,43	0,36	104,96	145	191,05	Đạt
21/12/2025	16:20	7,75	29,78	30,34	0,13	0,36	103,57	144	231,99	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
21/12/2025	16:25	7,75	29,78	30,5	0,89	0,36	103,53	143	232,02	Đạt
21/12/2025	16:30	7,75	29,78	30,7	1,38	0,36	102,79	143	173,53	Đạt
21/12/2025	16:35	7,75	29,78	30,99	0	0,37	103,22	143	135,39	Đạt
21/12/2025	16:40	7,75	29,77	30,43	0,63	0,36	102,59	143	127,18	Đạt
21/12/2025	16:45	7,75	29,78	30,68	1,14	0,37	101,74	143	196,89	Đạt
21/12/2025	16:50	7,75	29,78	30,92	7,99	0,37	19,07	143	235,18	Đạt
21/12/2025	16:55	7,75	29,78	32,04	8,44	0,37	18,97	143	234,23	Đạt
21/12/2025	17:00	7,75	29,78	32,65	5,15	0,37	19,02	143	170,41	Đạt
21/12/2025	17:05	7,75	29,77	32,26	3,47	0,37	19,17	143	125,1	Đạt
21/12/2025	17:10	7,75	29,78	31,5	5,15	0,37	19,01	142	117,12	Đạt
21/12/2025	17:15	7,75	29,78	32,14	6,89	0,37	19,04	143	190,64	Đạt
21/12/2025	17:20	7,75	29,66	31,72	0	0,37	19,23	143	229,8	Đạt
21/12/2025	17:25	7,75	29,66	32,16	0,13	0,36	110,72	143	234,88	Đạt
21/12/2025	17:30	7,75	29,66	31,94	3,97	0,37	110,01	143	175,75	Đạt
21/12/2025	17:35	7,75	29,66	31,9	4,16	0,37	109,45	143	138	Đạt
21/12/2025	17:40	7,75	29,66	32,13	4,67	0,37	76,81	12,88	127,07	Đạt
21/12/2025	17:45	7,75	29,66	31,79	0	0,37	77,37	12,94	195,74	Đạt
21/12/2025	17:50	7,75	29,57	31,98	11,41	0,37	78	12,94	235,7	Đạt
21/12/2025	17:55	7,75	29,66	32,48	5,15	0,37	73,6	12	237,02	Đạt
21/12/2025	18:00	7,75	29,66	32,42	9,91	0,37	73,01	12,12	171,47	Đạt
21/12/2025	18:05	7,75	29,57	31,61	5,64	0,37	72,98	11,94	125,64	Đạt
21/12/2025	18:10	7,75	29,57	32,46	5,17	0,37	73,48	12,12	120,52	Đạt
21/12/2025	18:15	7,75	29,57	31,35	6,63	0,37	73,78	12	192,11	Đạt
21/12/2025	18:20	7,75	29,57	30,88	0,39	0,37	73,51	12,12	235,73	Đạt
21/12/2025	18:25	7,75	29,57	32,31	4,16	0,37	73,7	12,19	236,8	Đạt
21/12/2025	18:30	7,75	29,57	37,56	6,38	0,37	105,85	146	176,82	Đạt
21/12/2025	18:35	7,75	29,57	33,49	1,38	0,37	105,85	145	139,93	Đạt
21/12/2025	18:40	7,75	29,57	33,52	3,25	0,37	104,95	145	129,49	Đạt
21/12/2025	18:45	7,75	29,57	33,02	2,72	0,37	105,71	147	199,27	Đạt
21/12/2025	18:50	7,75	29,57	33,24	13,45	0,37	103,08	145	215,49	Đạt
21/12/2025	18:55	7,76	29,57	33,03	16,17	0,37	112,3	146	232,54	Đạt
21/12/2025	19:00	7,76	29,57	32,06	9,43	0,37	110,52	145	176,02	Đạt
21/12/2025	19:05	7,75	29,57	33,78	8,44	0,37	109,45	145	124,28	Đạt
21/12/2025	19:10	7,76	29,57	32,66	8,68	0,37	109,64	144	117,62	Đạt
21/12/2025	19:15	7,75	29,57	33,03	8,44	0,37	108,79	144	190,29	Đạt
21/12/2025	19:20	7,75	29,57	34,77	0,89	0,37	108,4	143	236,42	Đạt
21/12/2025	19:25	7,75	29,57	34,42	2,37	0,37	108,07	143	244,42	Đạt
21/12/2025	19:30	7,75	29,57	34,19	3,74	0,37	75,28	12,94	179,34	Đạt
21/12/2025	19:35	7,76	29,57	33,13	0,87	0,37	75,01	13,06	139,42	Đạt
21/12/2025	19:40	7,76	29,57	33,47	0	0,37	75,45	13,12	129,25	Đạt
21/12/2025	19:45	7,76	29,49	34,73	0	0,37	75,86	13,19	198,15	Đạt
21/12/2025	19:50	7,75	29,49	31,76	17,11	0,37	75,81	12,88	237,89	Đạt
21/12/2025	19:55	7,76	29,57	33,6	16,19	0,38	71,48	12,62	239,39	Đạt
21/12/2025	20:00	7,76	29,57	33,82	16,19	0,38	102,67	144	177,45	Đạt
21/12/2025	20:05	7,76	29,57	33,17	10,68	0,37	102,1	144	124,78	Đạt
21/12/2025	20:10	7,76	29,49	31,97	10,44	0,37	101,47	142	113,08	Đạt
21/12/2025	20:15	7,76	29,49	31,9	7,39	0,38	101,25	141	191,89	Đạt
21/12/2025	20:20	7,76	29,49	34,63	4,67	0,37	100,19	140	237,28	Đạt
21/12/2025	20:25	7,76	29,49	35,67	3,25	0,37	68,2	20,25	244,24	Đạt
21/12/2025	20:30	7,76	29,49	30,72	5,41	0,38	68,09	12,75	179,08	Đạt
21/12/2025	20:35	7,76	29,49	31,09	0	0,37	68,52	12,88	140,31	Đạt
21/12/2025	20:40	7,76	29,48	33,31	3,25	0,37	68,72	12,94	128,98	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
21/12/2025	20:45	7,76	29,48	31,63	0,65	0,37	70,3	12,81	199,28	Đạt
21/12/2025	20:50	7,76	29,49	30,6	10,44	0,38	100,85	145	241,43	Đạt
21/12/2025	20:55	7,76	29,49	33,42	13,22	0,37	109,77	145	240,58	Đạt
21/12/2025	21:00	7,76	29,49	32,03	11,41	0,38	109,52	144	176,82	Đạt
21/12/2025	21:05	7,75	29,49	32,48	6,89	0,37	109,13	144	127,93	Đạt
21/12/2025	21:10	7,76	29,49	32,67	8,46	0,38	107,74	143	110,65	Đạt
21/12/2025	21:15	7,75	29,49	32,33	9,19	0,37	75,27	12,88	190,58	Đạt
21/12/2025	21:20	7,76	29,49	30,49	3,25	0,37	76,5	12,69	238,61	Đạt
21/12/2025	21:25	7,76	29,49	32,81	3,25	0,38	76,94	12,75	244,13	Đạt
21/12/2025	21:30	7,76	29,49	32,22	7,13	0,37	76,48	12,94	178,36	Đạt
21/12/2025	21:35	7,75	29,48	32,17	3,49	0,37	76,58	12,75	138,27	Đạt
21/12/2025	21:40	7,76	29,49	32,83	1,14	0,37	108,85	144	128,64	Đạt
21/12/2025	21:45	7,76	29,49	32,25	2,76	0,38	19,04	143	198	Đạt
21/12/2025	21:50	7,76	29,49	32,97	19,96	0,38	19,51	144	239,53	Đạt
21/12/2025	21:55	7,76	29,49	34,7	17,61	0,38	19,29	143	242,96	Đạt
21/12/2025	22:00	7,76	29,49	33,13	12,4	0,38	19,31	142	176,46	Đạt
21/12/2025	22:05	7,76	29,49	34,2	8,25	0,38	18,88	142	129,86	Đạt
21/12/2025	22:10	7,76	29,35	34,02	8,25	0,37	19,22	142	107,55	Đạt
21/12/2025	22:15	7,76	29,35	34,28	10,93	0,38	19,19	143	190,96	Đạt
21/12/2025	22:20	7,76	29,36	33,13	4,16	0,37	19,21	142	239,42	Đạt
21/12/2025	22:25	7,76	29,36	32,88	2,74	0,38	103,55	142	245,74	Đạt
21/12/2025	22:30	7,76	29,36	32,6	2,12	0,38	101,59	140	179,23	Đạt
21/12/2025	22:35	7,76	29,36	30,44	8,03	0,38	108,28	140	140,62	Đạt
21/12/2025	22:40	7,76	29,36	31,48	0	0,38	107,18	140	126,72	Đạt
21/12/2025	22:45	7,76	29,36	31,74	0,39	0,38	74,62	12,81	192,59	Đạt
21/12/2025	22:50	7,76	29,36	32,81	13,46	0,38	75,75	12,69	238,22	Đạt
21/12/2025	22:55	7,76	29,36	32,36	10,93	0,38	75,65	13,06	238,44	Đạt
21/12/2025	23:00	7,76	29,36	30,86	13,45	0,38	76,19	12,94	178,15	Đạt
21/12/2025	23:05	7,76	29,36	33,15	9,45	0,38	75,52	12,94	133,17	Đạt
21/12/2025	23:10	7,76	29,36	29,69	8,7	0,38	76,29	12,75	106,77	Đạt
21/12/2025	23:15	7,76	29,36	31,31	9,45	0,38	75,69	12,88	190,64	Đạt
21/12/2025	23:20	7,76	29,36	33,61	8,01	0,38	108,29	145	239,83	Đạt
21/12/2025	23:25	7,76	29,36	33,73	5,17	0,38	106,92	144	244,13	Đạt
21/12/2025	23:30	7,76	29,36	34,08	0,15	0,38	107,47	143	180,21	Đạt
21/12/2025	23:35	7,76	29,36	31,19	4,18	0,38	102,31	143	139,93	Đạt
21/12/2025	23:40	7,76	29,27	32,61	1,14	0,38	101,68	143	121,34	Đạt
21/12/2025	23:45	7,76	29,27	33,04	5,17	0,38	68,95	12,5	178,77	Đạt
21/12/2025	23:50	7,76	29,27	31,79	16,19	0,39	69,33	12,5	237	Đạt
21/12/2025	23:55	7,76	29,36	32,65	11,9	0,39	69,94	12,44	242,94	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,74	29,34	30,69	7,86	0,37	77,68	101,59	179,61	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
Hiệu chuẩn: Màu xanh
Lỗi thiết bị: Màu đỏ