



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian: Từ ngày: 22/12/2025 Đến ngày: 22/12/2025

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
22/12/2025	00:00	7,76	29,36	31,5	15,93	0,39	70,41	12,44	176,62	Đạt
22/12/2025	00:05	7,76	29,36	35,33	11,16	0,39	69,96	12,44	137,14	Đạt
22/12/2025	00:10	7,76	29,36	35,18	11,65	0,38	101,75	142	104,95	Đạt
22/12/2025	00:15	7,76	29,36	35,6	10,44	0,38	100,16	141	188,05	Đạt
22/12/2025	00:20	7,76	29,27	33,54	2,74	0,38	100,18	141	237,58	Đạt
22/12/2025	00:25	7,76	29,27	33,58	3,49	0,38	100,41	141	243,87	Đạt
22/12/2025	00:30	7,76	29,27	35,63	3,74	0,38	99,34	140	179,52	Đạt
22/12/2025	00:35	7,76	29,27	36,24	0	0,38	75,51	12,81	139,24	Đạt
22/12/2025	00:40	7,76	29,27	33,69	8,01	0,38	75,69	12,69	125,84	Đạt
22/12/2025	00:45	7,76	29,27	34,43	8,44	0,39	75,98	12,62	195,67	Đạt
22/12/2025	00:50	7,76	29,27	34,98	13,46	0,39	76,75	12,81	237,97	Đạt
22/12/2025	00:55	7,76	29,27	34,74	10,91	0,39	76,53	12,88	241,65	Đạt
22/12/2025	01:00	7,76	29,27	33,81	7,99	0,39	76	12,69	178,44	Đạt
22/12/2025	01:05	7,76	29,27	34,27	9,19	0,39	77,2	12,62	136,18	Đạt
22/12/2025	01:10	7,76	29,26	34,74	9,91	0,39	107,98	145	105,57	Đạt
22/12/2025	01:15	7,76	29,27	33,84	8,92	0,38	108,11	145	185,2	Đạt
22/12/2025	01:20	7,76	29,27	34,46	3,99	0,38	107,09	144	239,59	Đạt
22/12/2025	01:25	7,76	29,27	35,5	1,38	0,38	106,62	144	242,94	Đạt
22/12/2025	01:30	7,76	29,27	35,72	9,95	0,38	75,25	12,62	179,7	Đạt
22/12/2025	01:35	7,76	29,27	35,68	7,64	0,39	70,8	12,81	140,49	Đạt
22/12/2025	01:40	7,76	29,27	36	2,37	0,39	70,64	12,75	129,52	Đạt
22/12/2025	01:45	7,76	29,18	33,95	3,49	0,39	70,81	12,75	199,24	Đạt
22/12/2025	01:50	7,76	29,27	38,58	17,35	0,39	102,94	144	238,44	Đạt
22/12/2025	01:55	7,76	29,27	35,59	7,64	0,39	100,82	142	238,44	Đạt
22/12/2025	02:00	7,76	29,27	37,36	8,25	0,39	100,74	141	178,03	Đạt
22/12/2025	02:05	7,76	29,27	35,21	8,94	0,39	99,07	140	132,12	Đạt
22/12/2025	02:10	7,76	29,26	36,45	6,38	0,39	98,73	140	104,74	Đạt
22/12/2025	02:15	7,76	29,27	35,61	8,68	0,39	67,52	12,69	183,95	Đạt
22/12/2025	02:20	7,76	29,27	37,91	1,14	0,39	67,54	12,69	238,16	Đạt
22/12/2025	02:25	7,76	29,18	36,4	0	0,39	68,2	13	245,13	Đạt
22/12/2025	02:30	7,76	29,18	36,58	2,98	0,39	68,82	12,75	180,4	Đạt
22/12/2025	02:35	7,76	29,18	35,39	0,37	0,39	77,46	12,81	137,96	Đạt
22/12/2025	02:40	7,76	29,18	36,68	3,74	0,39	77,18	12,75	127,4	Đạt
22/12/2025	02:45	7,76	29,18	36,54	0	0,39	109,62	145	195,3	Đạt
22/12/2025	02:50	7,76	29,18	37,06	8,44	0,39	107,97	143	235,81	Đạt
22/12/2025	02:55	7,76	29,26	35,61	14,7	0,39	106,43	142	238,4	Đạt
22/12/2025	03:00	7,76	29,27	35,39	13,18	0,39	76,69	23,12	178,33	Đạt
22/12/2025	03:05	7,76	29,27	34,38	12,83	0,39	75,12	12,62	134,94	Đạt
22/12/2025	03:10	7,76	29,26	35,05	10,16	0,39	74,81	12,75	111,85	Đạt
22/12/2025	03:15	7,76	29,18	35,97	7,64	0,39	75,23	12,75	179,25	Đạt
22/12/2025	03:20	7,76	29,18	36,21	3,71	0,39	75,25	12,69	235,81	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
22/12/2025	03:25	7,76	29,18	36,76	6,12	0,39	75,35	12,81	242,96	Đạt
22/12/2025	03:30	7,76	29,18	37,03	1,87	0,39	75,76	12,88	180,99	Đạt
22/12/2025	03:35	7,76	29,18	37,03	0	0,39	70,6	12,62	138,75	Đạt
22/12/2025	03:40	7,76	29,18	36,94	1,36	0,39	70,97	12,69	129,67	Đạt
22/12/2025	03:45	7,76	29,18	34,58	0	0,39	78,86	22,88	195,72	Đạt
22/12/2025	03:50	7,77	29,18	35,01	18,1	0,39	101,48	143	236,71	Đạt
22/12/2025	03:55	7,77	29,18	36,23	15,2	0,39	100,11	142	239,07	Đạt
22/12/2025	04:00	7,77	29,27	32,62	10,93	0,39	100,66	141	176,89	Đạt
22/12/2025	04:05	7,77	29,18	34,3	10,68	0,39	98,99	139	137,98	Đạt
22/12/2025	04:10	7,77	29,18	36,32	9,43	0,39	67,92	12,62	117,78	Đạt
22/12/2025	04:15	7,77	29,18	35,24	5,88	0,39	68,71	12,44	179,19	Đạt
22/12/2025	04:20	7,77	29,18	35,3	3,96	0,39	69,2	12,31	237,33	Đạt
22/12/2025	04:25	7,76	29,18	35,16	3,47	0,39	69,81	12,62	245,28	Đạt
22/12/2025	04:30	7,76	29,18	35,74	0	0,39	101,7	142	180,56	Đạt
22/12/2025	04:35	7,76	29,18	36,83	0	0,39	108,59	143	121,74	Đạt
22/12/2025	04:40	7,77	29,09	35,39	0	0,39	108,7	143	114,04	Đạt
22/12/2025	04:45	7,77	29,09	35,18	3,21	0,39	107,11	142	196,12	Đạt
22/12/2025	04:50	7,77	29,18	34,12	14,92	0,39	106,62	141	239,7	Đạt
22/12/2025	04:55	7,77	29,18	36,88	23,36	0,39	0,01	10,81	246,69	Đạt
22/12/2025	05:00	7,77	29,18	34,28	10,17	0,39	0,01	0	183,15	Đạt
22/12/2025	05:05	7,77	29,18	35,52	13,45	0,39	0,01	0	140,22	Đạt
22/12/2025	05:10	7,77	29,18	35,56	16,6	0,39	18,74	142	119,84	Đạt
22/12/2025	05:15	7,77	29,18	34,24	9,2	0,39	18,92	142	176,66	Đạt
22/12/2025	05:20	7,77	29,18	36,13	2,98	0,39	18,72	142	238,74	Đạt
22/12/2025	05:25	7,77	29,18	37,04	82,69	0,39	18,69	142	245,74	Thiết bị Vệ sinh đầu dò
22/12/2025	05:30	7,77	29,09	37,74	1,62	0,39	26,34	141	182,74	Đạt
22/12/2025	05:35	7,77	29,18	37,18	0,37	0,39	102,22	141	138,18	Đạt
22/12/2025	05:40	7,77	29,09	35,46	0	0,39	101,02	139	128,2	Đạt
22/12/2025	05:45	7,77	29,09	36,64	3,23	0,39	100,14	139	196,05	Đạt
22/12/2025	05:50	7,78	29,09	35,38	11,41	0,39	98,05	137	236,76	Đạt
22/12/2025	05:55	7,77	29,18	37,11	5,15	0,39	18,31	137	238,16	Đạt
22/12/2025	06:00	7,77	29,18	35,67	11,39	0,39	18,48	138	175,57	Đạt
22/12/2025	06:05	7,77	29,18	34,8	9,67	0,39	18,49	135	131,2	Đạt
22/12/2025	06:10	7,77	29,18	35,13	6,89	0,39	18,37	137	115,43	Đạt
22/12/2025	06:15	7,77	29,18	35,51	8,68	0,39	18,53	137	170,05	Đạt
22/12/2025	06:20	7,78	29,18	33,99	2,72	0,39	18,7	137	235,54	Đạt
22/12/2025	06:25	7,77	29,09	35,87	6,63	0,39	18,64	137	242,56	Đạt
22/12/2025	06:30	7,77	29,09	34,1	1,62	0,39	18,8	137	182,35	Đạt
22/12/2025	06:35	7,77	29,09	36,41	5,4	0,39	0,01	0	141,33	Đạt
22/12/2025	06:40	7,77	29,09	34,9	0	0,39	0	0	126,62	Đạt
22/12/2025	06:45	7,77	29,09	35,74	3,47	0,39	0,01	0	193	Đạt
22/12/2025	06:50	7,78	29,09	34,75	9,43	0,39	19,64	142	235,06	Đạt
22/12/2025	06:55	7,77	29,18	36,31	18,71	0,39	19,05	141	240	Đạt
22/12/2025	07:00	7,78	29,18	36,87	11,65	0,39	19,24	140	178,6	Đạt
22/12/2025	07:05	7,77	29,18	34,35	7,62	0,39	19,46	140	136,15	Đạt
22/12/2025	07:10	7,77	29,18	34	9,91	0,39	18,39	140	114,2	Đạt
22/12/2025	07:15	7,76	28,38	35,5	399,92	0,41	18,34	140	174,98	Vệ sinh đầu dò
22/12/2025	07:20	7,7	26,38	49,21	26,39	0,65	18,48	140	236,59	Vệ sinh đầu dò
22/12/2025	07:25	7,78	27,56	123,91	86,98	0,32	18,34	140	245,52	Vệ sinh đầu dò
22/12/2025	07:30	7,77	27,47	45,51	0	0,31	18,34	140	185,86	Đạt
22/12/2025	07:35	7,77	27,47	38,37	8,66	0,31	18,66	139	140,64	Đạt
22/12/2025	07:40	7,77	27,47	38,18	10,91	0,31	18,21	139	131,64	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
22/12/2025	07:45	7,77	27,38	37,86	8,42	0,32	18,42	139	198,74	Đạt
22/12/2025	07:50	7,77	27,38	37,56	8,66	0,31	18,05	138	237,54	Đạt
22/12/2025	07:55	7,77	27,3	37,95	9,17	0,31	17,85	139	237,92	Đạt
22/12/2025	08:00	7,77	27,3	37,61	8,68	0,33	18,5	137	174,41	Đạt
22/12/2025	08:05	7,77	27,15	38,21	9,91	0,33	0,01	0	129,89	Đạt
22/12/2025	08:10	7,77	27,15	38,21	7,11	0,33	0,01	0	111,3	Đạt
22/12/2025	08:15	7,77	27,06	38,06	7,64	0,33	0,02	0	171,67	Đạt
22/12/2025	08:20	7,78	27,06	38,15	8,42	0,33	0,02	118	228,22	Đạt
22/12/2025	08:25	7,78	26,97	38,37	10,16	0,33	0,02	149	238,74	Đạt
22/12/2025	08:30	7,78	26,98	38,11	9,43	0,33	0,02	149	176,57	Đạt
22/12/2025	08:35	7,78	26,86	38,33	10,91	0,33	0,02	149	136,31	Đạt
22/12/2025	08:40	7,78	26,86	38,45	9,41	0,33	0,02	148	123,7	Đạt
22/12/2025	08:45	7,78	26,77	38,39	10,42	0,33	0,02	149	190,21	Đạt
22/12/2025	08:50	7,78	26,77	38,2	10,93	0,33	0,02	148	234,77	Đạt
22/12/2025	08:55	7,78	26,77	38,45	9,43	0,33	0,02	147	233,14	Đạt
22/12/2025	09:00	7,78	26,68	38,72	10,17	0,33	0,02	146	171,61	Đạt
22/12/2025	09:05	7,78	26,68	38,54	8,94	0,33	0,04	147	126,07	Đạt
22/12/2025	09:10	7,78	26,6	38,1	9,91	0,33	0,02	146	114,97	Đạt
22/12/2025	09:15	7,78	26,6	38,17	9,91	0,33	0,04	147	178,98	Đạt
22/12/2025	09:20	7,78	26,6	38,54	8,44	0,33	0,04	147	223,28	Đạt
22/12/2025	09:25	7,78	26,47	38,62	9,43	0,34	0,04	148	215,91	Đạt
22/12/2025	09:30	7,78	26,47	38,41	9,19	0,34	0,04	148	173,29	Đạt
22/12/2025	09:35	7,78	26,47	38,89	10,91	0,34	0,02	148	132,49	Đạt
22/12/2025	09:40	7,78	26,38	38,78	10,17	0,34	0,04	148	119,96	Đạt
22/12/2025	09:45	7,78	26,38	38,17	10,44	0,34	0,04	148	182,42	Đạt
22/12/2025	09:50	7,78	26,38	39,26	9,93	0,34	0,04	149	230,17	Đạt
22/12/2025	09:55	7,78	26,3	39,15	9,45	0,34	0,05	148	231,3	Đạt
22/12/2025	10:00	7,78	26,3	39,29	9,95	0,34	0,05	149	166,99	Đạt
22/12/2025	10:05	7,78	26,29	39,4	10,19	0,34	0,04	148	123,07	Đạt
22/12/2025	10:10	7,79	26,3	39,23	10,7	0,34	0,05	150	110,98	Đạt
22/12/2025	10:15	7,79	26,15	39,32	10,68	0,34	0,04	147	180,75	Đạt
22/12/2025	10:20	7,79	26,15	39,34	9,69	0,34	0,04	146	224,24	Đạt
22/12/2025	10:25	7,79	26,16	39,32	9,93	0,34	0,05	147	239,53	Đạt
22/12/2025	10:30	7,79	26,16	39,02	9,19	0,34	0,04	146	180,16	Đạt
22/12/2025	10:35	7,79	26,07	39,57	8,44	0,34	89,73	147	136,98	Đạt
22/12/2025	10:40	7,79	26,07	39,63	11,41	0,34	90,14	147	124,88	Đạt
22/12/2025	10:45	7,79	26,07	40,01	9,93	0,34	88,99	146	191,33	Đạt
22/12/2025	10:50	7,78	25,98	40,05	11,18	0,34	89,7	146	235,26	Đạt
22/12/2025	10:55	7,79	25,98	40,03	3,51	0,34	89,16	145	241,57	Đạt
22/12/2025	11:00	7,79	25,98	40,71	9,45	0,34	89,04	145	176,39	Đạt
22/12/2025	11:05	7,78	25,98	40,45	10,46	0,34	87,18	144	130,99	Đạt
22/12/2025	11:10	7,8	28,95	37,45	10,68	0,34	88	143	121,2	Đạt
22/12/2025	11:15	7,8	28,95	38,05	10,19	0,34	87,99	147	196,11	Đạt
22/12/2025	11:20	7,8	28,87	37,8	9,95	0,34	88,29	0	231,72	Đạt
22/12/2025	11:25	7,8	28,87	37,68	11,16	0,34	88,78	0	247,39	Đạt
22/12/2025	11:30	7,79	28,87	37,77	10,19	0,34	89,52	0	189,56	Đạt
22/12/2025	11:35	7,8	28,78	37,41	9,95	0,34	82,18	147	141,74	Đạt
22/12/2025	11:40	7,8	28,78	37,36	9,45	0,34	82,33	148	127,71	Đạt
22/12/2025	11:45	7,8	28,69	37,46	9,93	0,34	81,99	148	197,78	Đạt
22/12/2025	11:50	7,8	28,7	37,11	9,45	0,34	82,63	149	238,46	Đạt
22/12/2025	11:55	7,79	28,7	37,35	10,21	0,34	82,42	148	242,09	Đạt
22/12/2025	12:00	7,8	28,56	37,56	10,93	0,34	81,7	148	177,86	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
22/12/2025	12:05	7,79	28,56	37,56	10,68	0,34	81,71	148	135,15	Đạt
22/12/2025	12:10	7,8	28,57	42,22	10,44	0,34	80,89	147	118,22	Đạt
22/12/2025	12:15	7,8	28,47	37,84	9,43	0,34	81,26	147	190,1	Đạt
22/12/2025	12:20	7,8	28,48	37,82	8,94	0,34	79,55	146	232,05	Đạt
22/12/2025	12:25	7,8	28,39	37,77	9,93	0,34	79,49	145	249,74	Đạt
22/12/2025	12:30	7,8	28,39	37,51	10,68	0,34	78,69	145	184,64	Đạt
22/12/2025	12:35	7,8	28,39	37,96	11,16	0,34	88,32	0	139,18	Đạt
22/12/2025	12:40	7,8	28,27	37,84	10,17	0,34	88,16	0	130,44	Đạt
22/12/2025	12:45	7,8	28,27	38,11	9,93	0,34	88,08	0	197,01	Đạt
22/12/2025	12:50	7,8	28,18	38,06	0	0,34	89,17	0	243,59	Đạt
22/12/2025	12:55	7,8	28,18	38,06	10,44	0,34	88,27	148	241,13	Đạt
22/12/2025	13:00	7,8	28,07	38,5	10,68	0,34	88,98	149	181,03	Đạt
22/12/2025	13:05	7,8	28,07	38,6	9,67	0,34	88,38	149	135,69	Đạt
22/12/2025	13:10	7,8	27,99	38,83	10,19	0,34	88,11	148	122,76	Đạt
22/12/2025	13:15	7,8	27,99	38,52	11,41	0,34	88,06	148	195,61	Đạt
22/12/2025	13:20	7,8	27,99	38,84	11,43	0,34	86,83	148	237,77	Đạt
22/12/2025	13:25	7,8	27,86	38,91	10,19	0,34	86,8	147	236,29	Đạt
22/12/2025	13:30	7,8	27,86	38,72	9,43	0,34	87,04	147	178,64	Đạt
22/12/2025	13:35	7,8	27,86	39,01	10,68	0,34	81,67	147	134,96	Đạt
22/12/2025	13:40	7,8	27,77	39,07	10,93	0,34	80,26	146	124,06	Đạt
22/12/2025	13:45	7,8	27,77	39,04	9,93	0,34	81,18	0	191,06	Đạt
22/12/2025	13:50	7,8	27,77	39,17	10,44	0,34	80,87	0	234,88	Đạt
22/12/2025	13:55	7,81	27,68	39,01	10,68	0,34	81,95	0	237,64	Đạt
22/12/2025	14:00	7,81	27,68	39,29	10,44	0,35	82,04	0	172,18	Đạt
22/12/2025	14:05	7,81	27,56	39,22	9,93	0,35	81,14	148	126,1	Đạt
22/12/2025	14:10	7,81	27,56	39,58	9,93	0,34	81	148	108,92	Đạt
22/12/2025	14:15	7,81	27,56	39,46	10,93	0,35	82,09	146	150,58	Đạt
22/12/2025	14:20	7,81	27,56	39,65	10,17	0,35	81,54	146	228,22	Đạt
22/12/2025	14:25	7,81	27,48	40,01	10,19	0,35	81,69	146	228,16	Đạt
22/12/2025	14:30	7,81	27,48	39,85	10,19	0,35	81,4	145	174,04	Đạt
22/12/2025	14:35	7,81	27,39	39,79	11,16	0,35	89,52	145	133,86	Đạt
22/12/2025	14:40	7,81	27,39	39,9	10,42	0,35	89,12	145	124,37	Đạt
22/12/2025	14:45	7,81	27,39	40,29	11,43	0,35	88,84	145	192,67	Đạt
22/12/2025	14:50	7,81	27,3	40,43	10,68	0,36	88,61	145	237,93	Đạt
22/12/2025	14:55	7,81	27,3	40,44	9,93	0,37	88,54	145	243,98	Đạt
22/12/2025	15:00	7,81	27,3	40,61	10,44	0,37	88,59	144	177,96	Đạt
22/12/2025	15:05	7,81	27,3	40,75	10,44	0,37	88,29	0	133,34	Đạt
22/12/2025	15:10	7,82	27,15	40,39	11,67	0,37	88,41	0	115,5	Đạt
22/12/2025	15:15	7,82	27,15	40,87	10,44	0,37	88,65	0	183,89	Đạt
22/12/2025	15:20	7,82	27,15	41,28	11,41	0,37	89,63	0	238,4	Đạt
22/12/2025	15:25	7,82	27,15	41,47	0	0,37	88,57	148	227,1	Đạt
22/12/2025	15:30	7,82	27,07	41,7	10,68	0,37	89	149	179,32	Đạt
22/12/2025	15:35	7,82	27,07	41,61	9,93	0,37	83	148	140,65	Đạt
22/12/2025	15:40	7,82	27,07	42,17	9,71	0,37	82,12	148	125,06	Đạt
22/12/2025	15:45	7,82	27,07	42,08	11,43	0,38	82,24	148	192,22	Đạt
22/12/2025	15:50	7,82	27,07	41,97	11,43	0,37	80,9	147	236,84	Đạt
22/12/2025	15:55	7,82	27,07	41,8	11,44	0,37	81,31	148	239,32	Đạt
22/12/2025	16:00	7,82	27,07	41,3	11,67	0,37	81,34	148	174,82	Đạt
22/12/2025	16:05	7,82	27,07	41,25	10,7	0,37	81,13	148	128,8	Đạt
22/12/2025	16:10	7,83	26,98	40,94	12,18	0,37	81,01	148	117,5	Đạt
22/12/2025	16:15	7,83	26,98	41,08	12,18	0,37	80,95	147	185,71	Đạt
22/12/2025	16:20	7,83	26,98	41,1	10,44	0,37	79,79	146	236,62	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
22/12/2025	16:25	7,83	26,98	41,13	11,43	0,37	79,89	146	231,1	Đạt
22/12/2025	16:30	7,83	26,98	41,13	1,4	0,37	80,51	146	179,23	Đạt
22/12/2025	16:35	7,83	29,49	35,44	0	0,37	87,76	144	138,27	Đạt
22/12/2025	16:40	7,84	29,49	35,67	10,93	0,37	88,17	0	123,34	Đạt
22/12/2025	16:45	7,84	29,49	35,59	11,43	0,37	87,93	0	187,41	Đạt
22/12/2025	16:50	7,84	29,49	32,94	11,91	0,37	88,94	0	233,59	Đạt
22/12/2025	16:55	7,84	29,36	35,75	11,44	0,37	89,18	149	237,19	Đạt
22/12/2025	17:00	7,84	29,36	35,67	10,94	0,37	88,8	150	175,98	Đạt
22/12/2025	17:05	7,84	29,36	35,72	11,44	0,37	89,2	149	132,15	Đạt
22/12/2025	17:10	7,84	29,36	35,71	11,43	0,37	88,36	149	115,81	Đạt
22/12/2025	17:15	7,84	29,36	35,82	10,93	0,37	88,48	149	187,82	Đạt
22/12/2025	17:20	7,84	29,27	28,51	11,18	0,37	87,78	148	240,03	Đạt
22/12/2025	17:25	7,84	29,27	35,77	11,18	0,37	87,43	148	244,48	Đạt
22/12/2025	17:30	7,84	29,27	36,04	11,43	0,38	87,42	147	184,58	Đạt
22/12/2025	17:35	7,84	29,27	35,93	10,68	0,37	81,73	147	144,45	Đạt
22/12/2025	17:40	7,85	29,18	36,52	10,93	0,38	81,71	148	132,08	Đạt
22/12/2025	17:45	7,85	29,18	36,28	11,41	0,38	80,73	148	196,58	Đạt
22/12/2025	17:50	7,85	29,18	36,48	11,43	0,38	79,79	147	240,86	Đạt
22/12/2025	17:55	7,85	29,18	36,45	10,17	0,37	80,28	147	241,78	Đạt
22/12/2025	18:00	7,85	29,18	36,33	11,16	0,38	80,14	147	180,71	Đạt
22/12/2025	18:05	7,85	29,09	36,54	11,16	0,37	79,25	146	135,67	Đạt
22/12/2025	18:10	7,85	29,1	41,07	10,94	0,38	80,53	0	116,29	Đạt
22/12/2025	18:15	7,85	29,09	36,77	11,43	0,38	81,15	0	185,52	Đạt
22/12/2025	18:20	7,85	29,1	35,78	10,93	0,38	81,56	0	241,27	Đạt
22/12/2025	18:25	7,85	28,95	36,65	10,68	0,38	82,24	147	228,75	Đạt
22/12/2025	18:30	7,85	28,96	36,8	10,21	0,38	81,75	147	175,67	Đạt
22/12/2025	18:35	7,85	28,96	36,98	10,94	0,38	89,6	147	146,39	Đạt
22/12/2025	18:40	7,85	28,96	37,2	10,7	0,38	89,14	147	133,52	Đạt
22/12/2025	18:45	7,85	28,87	37,12	10,93	0,37	88,93	146	199,87	Đạt
22/12/2025	18:50	7,85	28,87	37,01	9,93	0,37	88,59	147	244,2	Đạt
22/12/2025	18:55	7,85	28,87	37,15	11,43	0,37	0,02	146	247,9	Đạt
22/12/2025	19:00	7,85	28,87	37,44	10,68	0,38	0,02	146	187,3	Đạt
22/12/2025	19:05	7,85	28,78	37,2	10,46	0,38	0,04	148	141,74	Đạt
22/12/2025	19:10	7,85	28,78	37,04	10,7	0,38	0,02	149	121,89	Đạt
22/12/2025	19:15	7,85	28,78	37,1	10,7	0,38	0,02	150	190,32	Đạt
22/12/2025	19:20	7,85	28,78	37,19	10,94	0,38	0,02	149	245,75	Đạt
22/12/2025	19:25	7,85	28,78	37,12	11,18	0,37	0,02	149	252,01	Đạt
22/12/2025	19:30	7,85	28,7	37,36	10,94	0,38	0,02	150	182,23	Đạt
22/12/2025	19:35	7,85	28,69	37,15	10,93	0,38	0,02	150	146,24	Đạt
22/12/2025	19:40	7,86	28,69	37,5	10,44	0,38	0,01	150	132,86	Đạt
22/12/2025	19:45	7,86	28,69	37,51	10,93	0,38	0,01	150	197,89	Đạt
22/12/2025	19:50	7,85	28,69	37,56	10,44	0,38	0,02	149	241,81	Đạt
22/12/2025	19:55	7,86	28,69	37,64	10,68	0,38	0,01	151	247,9	Đạt
22/12/2025	20:00	7,86	28,56	38	10,94	0,38	0,02	151	186,7	Đạt
22/12/2025	20:05	7,86	28,56	38,18	7,64	0,38	0,02	150	140,81	Đạt
22/12/2025	20:10	7,86	28,57	38,12	10,94	0,38	0,02	151	125,74	Đạt
22/12/2025	20:15	7,86	28,57	38,01	10,68	0,38	0,02	152	192,62	Đạt
22/12/2025	20:20	7,86	28,56	37,49	10,93	0,38	0,02	152	246,07	Đạt
22/12/2025	20:25	7,86	28,47	37,37	10,68	0,38	0,02	151	251,22	Đạt
22/12/2025	20:30	7,86	28,47	36,63	11,16	0,38	0,02	152	177,19	Đạt
22/12/2025	20:35	7,86	28,48	37,44	10,66	0,38	0,02	153	144,05	Đạt
22/12/2025	20:40	7,86	28,47	37,19	11,16	0,38	0,01	153	131,54	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
22/12/2025	20:45	7,86	28,47	37,34	10,93	0,38	0,01	153	197,44	Đạt
22/12/2025	20:50	7,86	28,48	37,2	11,43	0,38	0,02	153	243,13	Đạt
22/12/2025	20:55	7,86	28,39	37,72	10,94	0,38	0,02	153	240,9	Đạt
22/12/2025	21:00	7,86	28,39	37,6	11,18	0,38	0,02	153	186,77	Đạt
22/12/2025	21:05	7,86	28,39	37,55	10,44	0,38	0,02	150	139,35	Đạt
22/12/2025	21:10	7,86	28,39	37,67	10,93	0,38	0,02	151	123,49	Đạt
22/12/2025	21:15	7,86	28,39	37,67	11,43	0,39	0,02	151	188,7	Đạt
22/12/2025	21:20	7,87	28,39	37,77	11,43	0,38	0,02	150	242,11	Đạt
22/12/2025	21:25	7,86	28,27	37,88	12,14	0,38	0,01	151	248,84	Đạt
22/12/2025	21:30	7,87	28,27	37,52	10,93	0,38	0,01	152	175,53	Đạt
22/12/2025	21:35	7,87	28,27	37,83	11,65	0,38	0,01	151	139,72	Đạt
22/12/2025	21:40	7,87	28,27	37,67	10,44	0,38	0,02	152	132,9	Đạt
22/12/2025	21:45	7,87	28,27	37,74	11,65	0,38	0,02	152	198,83	Đạt
22/12/2025	21:50	7,86	28,27	37,89	11,91	0,38	92,52	152	244,89	Đạt
22/12/2025	21:55	7,86	28,27	38,04	11,9	0,38	93,03	152	244,88	Đạt
22/12/2025	22:00	7,87	28,18	37,91	11,41	0,37	91,75	0	171,34	Đạt
22/12/2025	22:05	7,87	28,18	37,71	10,7	0,37	91,58	0	119,87	Đạt
22/12/2025	22:10	7,87	28,18	38,02	11,65	0,38	92,04	0	91,85	Đạt
22/12/2025	22:15	7,87	28,18	37,98	11,67	0,39	93,47	0	147,22	Đạt
22/12/2025	22:20	7,87	28,18	38,21	11,67	0,38	93,17	0	177,35	Đạt
22/12/2025	22:25	7,87	28,19	38,28	11,43	0,38	93,41	0	175,8	Đạt
22/12/2025	22:30	7,87	28,07	38,24	10,93	0,38	94,18	0	108,87	Đạt
22/12/2025	22:35	7,87	28,07	38,34	11,41	0,38	93,93	0	73,94	Đạt
22/12/2025	22:40	7,87	28,07	38,31	11,43	0,38	94,72	152	54,34	Đạt
22/12/2025	22:45	7,87	28,07	38,14	11,43	0,37	93,65	157	135,4	Đạt
22/12/2025	22:50	7,87	28,07	38,24	11,41	0,37	88,56	157	175,9	Đạt
22/12/2025	22:55	7,87	28,07	38,43	11,41	0,38	88,21	157	171,05	Đạt
22/12/2025	23:00	7,87	27,99	38,44	11,41	0,37	87,64	157	107,27	Đạt
22/12/2025	23:05	7,87	27,99	38,7	10,68	0,38	86,5	156	78,35	Đạt
22/12/2025	23:10	7,87	27,99	38,62	10,93	0,38	86,15	156	74,87	Đạt
22/12/2025	23:15	7,88	27,99	38,63	10,93	0,38	85,68	155	141,84	Đạt
22/12/2025	23:20	7,88	27,99	38,82	10,68	0,38	85,54	155	181,77	Đạt
22/12/2025	23:25	7,87	27,86	38,95	10,93	0,38	83,92	153	219,38	Đạt
22/12/2025	23:30	7,88	27,86	38,98	10,66	0,39	83,42	153	174,89	Đạt
22/12/2025	23:35	7,88	27,85	38,95	11,16	0,39	84,2	153	126,48	Đạt
22/12/2025	23:40	7,88	27,86	38,82	11,65	0,39	84,15	154	126,92	Đạt
22/12/2025	23:45	7,88	27,85	39,1	10,68	0,39	83,98	153	197	Đạt
22/12/2025	23:50	7,88	27,86	39,04	10,68	0,39	92,48	151	243,07	Đạt
22/12/2025	23:55	7,88	27,77	39,12	11,16	0,39	91,65	151	244,14	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,81	28,29	37,82	11,28	0,37	58,56	111,87	180,73	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen

Hiệu chuẩn: Màu xanh

Lỗi thiết bị: Màu đỏ