



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày: **24/12/2025** Đến ngày: **24/12/2025**

Phòng:

Kinh doanh và Môi trường

Người tổng hợp:

Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/12/2025	00:00	7,92	30,66	41,38	12,18	0,33	83,38	0	183,99	Đạt
24/12/2025	00:05	7,93	30,66	41,52	12,41	0,33	83,1	0	130,62	Đạt
24/12/2025	00:10	7,92	30,66	41,52	12,62	0,33	83,29	155	109,98	Đạt
24/12/2025	00:15	7,92	30,66	41,63	12,85	0,33	82,31	155	170,12	Đạt
24/12/2025	00:20	7,92	30,66	41,57	12,85	0,33	81,76	154	237,23	Đạt
24/12/2025	00:25	7,92	30,66	41,63	12,6	0,33	81,6	154	245,73	Đạt
24/12/2025	00:30	7,92	30,66	41,68	12,6	0,33	81,44	154	191,15	Đạt
24/12/2025	00:35	7,92	30,66	41,79	12,18	0,33	80,48	152	137,88	Đạt
24/12/2025	00:40	7,92	30,66	41,85	12,44	0,33	80,52	152	117,68	Đạt
24/12/2025	00:45	7,92	30,66	41,57	12,41	0,33	80,86	0	176,25	Đạt
24/12/2025	00:50	7,92	30,66	41,56	12,6	0,33	81,46	0	236,77	Đạt
24/12/2025	00:55	7,92	30,66	41,57	12,6	0,33	90,36	0	245,22	Đạt
24/12/2025	01:00	7,93	30,66	41,7	12,41	0,33	90,78	154	180,93	Đạt
24/12/2025	01:05	7,92	30,66	41,59	12,85	0,33	89,7	151	132,59	Đạt
24/12/2025	01:10	7,92	30,66	41,67	12,6	0,33	89,05	151	111,91	Đạt
24/12/2025	01:15	7,92	30,66	41,66	12,18	0,33	88,68	150	170,65	Đạt
24/12/2025	01:20	7,92	30,66	41,79	12,6	0,33	89,02	149	236,77	Đạt
24/12/2025	01:25	7,92	30,66	41,94	12,62	0,33	87,99	149	246,48	Đạt
24/12/2025	01:30	7,93	30,66	42,02	12,87	0,33	88,25	0	189,02	Đạt
24/12/2025	01:35	7,93	30,66	42,02	12,41	0,33	88,13	0	136,09	Đạt
24/12/2025	01:40	7,93	30,66	42,1	12,18	0,33	87,8	0	114,13	Đạt
24/12/2025	01:45	7,93	30,57	42,13	11,93	0,33	88,81	0	175,28	Đạt
24/12/2025	01:50	7,93	30,57	42,24	12,41	0,33	88,94	0	237,82	Đạt
24/12/2025	01:55	7,93	30,58	42,14	12,62	0,33	84,32	0	241,84	Đạt
24/12/2025	02:00	7,93	30,57	42,17	12,59	0,33	83,58	155	173,4	Đạt
24/12/2025	02:05	7,93	30,57	42,23	12,85	0,33	82,43	155	127,59	Đạt
24/12/2025	02:10	7,93	30,57	42,34	12,41	0,33	82,18	154	110,51	Đạt
24/12/2025	02:15	7,93	30,57	42,48	12,85	0,33	81,63	153	169,01	Đạt
24/12/2025	02:20	7,93	30,57	42,34	12,85	0,33	80,37	153	236,11	Đạt
24/12/2025	02:25	7,93	30,57	42,54	12,41	0,33	80,5	0	246,52	Đạt
24/12/2025	02:30	7,93	30,57	42,59	12,6	0,33	80,94	0	190,89	Đạt
24/12/2025	02:35	7,93	30,57	42,71	12,6	0,33	81,85	0	137,96	Đạt
24/12/2025	02:40	7,93	30,57	42,59	12,6	0,33	81,68	0	117,78	Đạt
24/12/2025	02:45	7,93	30,57	42,88	11,91	0,33	82,43	111	173,96	Đạt
24/12/2025	02:50	7,93	30,57	42,99	12,41	0,34	82,07	153	238,99	Đạt
24/12/2025	02:55	7,93	30,57	42,89	12,62	0,33	88,85	153	245,55	Đạt
24/12/2025	03:00	7,93	30,57	42,6	12,41	0,34	88,54	150	175,22	Đạt
24/12/2025	03:05	7,93	30,57	42,32	12,59	0,33	89,68	150	127,75	Đạt
24/12/2025	03:10	7,93	30,49	42,13	12,44	0,34	87,71	149	110,11	Đạt
24/12/2025	03:15	7,93	30,49	42,11	12,44	0,34	87,25	0	169,14	Đạt
24/12/2025	03:20	7,93	30,49	42,29	12,16	0,33	88,34	0	234,36	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/12/2025	03:25	7,93	30,49	42,28	12,6	0,34	87,71	0	239,26	Đạt
24/12/2025	03:30	7,93	30,48	42,34	12,18	0,34	88,05	0	189,56	Đạt
24/12/2025	03:35	7,93	30,48	42,37	12,59	0,33	88,43	0	137,23	Đạt
24/12/2025	03:40	7,93	30,49	42,38	12,41	0,34	89,58	0	117,54	Đạt
24/12/2025	03:45	7,93	30,49	42,38	12,41	0,34	89,49	155	170,83	Đạt
24/12/2025	03:50	7,93	30,49	42,35	12,18	0,34	88,83	155	235,88	Đạt
24/12/2025	03:55	7,93	30,49	42,4	12,18	0,34	83,47	154	243,92	Đạt
24/12/2025	04:00	7,93	30,49	42,55	12,44	0,34	81,84	154	176,97	Đạt
24/12/2025	04:05	7,93	30,49	42,5	12,41	0,34	81,21	153	126,79	Đạt
24/12/2025	04:10	7,93	30,48	42,62	12,6	0,34	80,31	0	109,16	Đạt
24/12/2025	04:15	7,93	30,48	42,47	12,6	0,34	80,94	0	166,31	Đạt
24/12/2025	04:20	7,93	30,48	42,66	12,4	0,34	81,36	0	233,98	Đạt
24/12/2025	04:25	7,93	30,48	42,69	12,59	0,34	81,58	0	212,9	Đạt
24/12/2025	04:30	7,93	30,49	42,74	11,93	0,33	82,65	154	177,45	Đạt
24/12/2025	04:35	7,93	30,36	42,64	12,18	0,33	81,93	153	137,24	Đạt
24/12/2025	04:40	7,93	30,36	42,69	12,6	0,34	80,99	153	118,3	Đạt
24/12/2025	04:45	7,93	30,36	42,77	12,41	0,33	80,31	152	174,14	Đạt
24/12/2025	04:50	7,93	30,36	42,71	12,85	0,33	80,95	150	240,38	Đạt
24/12/2025	04:55	7,93	30,36	42,75	12,41	0,33	88,67	150	246,7	Đạt
24/12/2025	05:00	7,94	30,36	42,86	12,41	0,33	89,24	0	188,13	Đạt
24/12/2025	05:05	7,93	30,36	42,96	12,18	0,33	88,7	0	124,68	Đạt
24/12/2025	05:10	7,93	30,36	42,99	12,16	0,33	88,8	0	111,53	Đạt
24/12/2025	05:15	7,93	30,36	43,03	12,6	0,33	88,76	0	168,91	Đạt
24/12/2025	05:20	7,93	30,36	42,94	12,41	0,34	88,56	0	236,04	Đạt
24/12/2025	05:25	7,93	30,36	43,08	12,18	0,33	89,77	0	244,03	Đạt
24/12/2025	05:30	7,93	30,36	43,14	12,41	0,34	88,78	155	187,62	Đạt
24/12/2025	05:35	7,93	30,36	43,18	12,85	0,34	89,04	154	135,12	Đạt
24/12/2025	05:40	7,93	30,28	43,26	12,41	0,34	89,36	155	112,77	Đạt
24/12/2025	05:45	7,93	30,28	43,3	12,6	0,34	89,76	155	170,14	Đạt
24/12/2025	05:50	7,93	30,28	42,78	12,41	0,34	88,89	154	234,2	Đạt
24/12/2025	05:55	7,93	30,28	43,32	12,6	0,34	82,92	153	244,34	Đạt
24/12/2025	06:00	7,93	30,28	43,36	12,41	0,34	81,45	153	186,97	Đạt
24/12/2025	06:05	7,93	30,28	43,36	12,41	0,34	80,72	151	120,58	Đạt
24/12/2025	06:10	7,93	30,28	43,41	12,4	0,34	81,16	151	108,25	Đạt
24/12/2025	06:15	7,93	30,28	43,45	12,6	0,34	81,43	0	165,37	Đạt
24/12/2025	06:20	7,94	30,28	43,54	12,41	0,34	0,04	0	238,88	Đạt
24/12/2025	06:25	7,94	30,28	43,69	12,41	0,34	0,02	0	245,32	Đạt
24/12/2025	06:30	7,94	30,28	43,77	12,6	0,34	0,02	153	192,13	Đạt
24/12/2025	06:35	7,94	30,28	43,73	12,41	0,34	0,02	153	138,05	Đạt
24/12/2025	06:40	7,94	30,19	43,71	12,85	0,34	0,02	153	115,95	Đạt
24/12/2025	06:45	7,94	30,19	43,76	8,96	0,34	0,02	153	167,2	Đạt
24/12/2025	06:50	7,94	30,19	44,03	12,59	0,34	0,01	153	235,83	Đạt
24/12/2025	06:55	7,94	30,19	44,08	12,41	0,34	0,01	154	242,33	Đạt
24/12/2025	07:00	7,94	30,19	44,34	12,4	0,34	0,02	153	191,03	Đạt
24/12/2025	07:05	7,94	30,19	44,26	12,41	0,34	0,02	153	120,35	Đạt
24/12/2025	07:10	7,94	30,19	44,33	12,41	0,34	0,02	153	106,66	Đạt
24/12/2025	07:15	7,94	30,19	44,37	12,4	0,34	0,01	153	167,26	Đạt
24/12/2025	07:20	7,94	30,19	44,32	12,38	0,34	0,01	153	237,95	Đạt
24/12/2025	07:25	7,94	30,19	44,21	11,91	0,34	0,01	152	242,91	Đạt
24/12/2025	07:30	7,94	30,19	39,32	12,59	0,34	0,02	156	176,59	Đạt
24/12/2025	07:35	7,94	30,19	39,39	12,4	0,34	0,02	156	85,71	Đạt
24/12/2025	07:40	7,94	30,19	39,26	12,4	0,34	0,02	158	117,34	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/12/2025	07:45	7,94	30,1	39,23	12,4	0,34	97,69	158	156,08	Đạt
24/12/2025	07:50	7,94	30,1	39,15	12,4	0,34	91,51	158	225,47	Đạt
24/12/2025	07:55	7,94	30,1	39,16	12,16	0,34	91,09	157	231,01	Đạt
24/12/2025	08:00	7,94	30,1	39,31	11,67	0,34	90,88	156	178,83	Đạt
24/12/2025	08:05	7,94	30,1	39,3	12,16	0,34	89,48	154	107,19	Đạt
24/12/2025	08:10	7,94	29,97	39,31	11,67	0,34	90,41	155	92,23	Đạt
24/12/2025	08:15	7,94	29,97	44,33	12,16	0,34	90,35	155	152,22	Đạt
24/12/2025	08:20	7,94	29,97	39,29	12,16	0,34	90,12	155	229,66	Đạt
24/12/2025	08:25	7,94	29,97	39,25	12,41	0,34	90,35	155	233,34	Đạt
24/12/2025	08:30	7,94	29,86	39,33	12,4	0,34	89,91	155	179,72	Đạt
24/12/2025	08:35	7,94	29,86	39,4	12,59	0,34	89,8	154	124,23	Đạt
24/12/2025	08:40	7,94	29,86	39,49	12,4	0,34	89,22	153	99,89	Đạt
24/12/2025	08:45	7,93	29,86	39,58	12,59	0,34	84,21	153	157,27	Đạt
24/12/2025	08:50	7,93	29,86	39,67	11,93	0,34	82,76	151	227,98	Đạt
24/12/2025	08:55	7,94	29,86	39,83	12,4	0,34	82,43	152	230,85	Đạt
24/12/2025	09:00	7,94	29,78	39,66	12,41	0,34	81,98	0	180,75	Đạt
24/12/2025	09:05	7,94	29,78	39,63	12,41	0,34	82,5	0	116,86	Đạt
24/12/2025	09:10	7,94	29,78	39,75	12,4	0,34	82,92	0	89,74	Đạt
24/12/2025	09:15	7,94	29,78	39,58	12,41	0,34	83,8	0	150,41	Đạt
24/12/2025	09:20	7,94	29,78	39,58	12,41	0,34	83,02	151	228,39	Đạt
24/12/2025	09:25	7,94	29,78	39,66	12,41	0,34	83,69	152	234,64	Đạt
24/12/2025	09:30	7,94	29,78	39,67	12,41	0,34	83,18	152	181,64	Đạt
24/12/2025	09:35	7,94	29,66	39,63	12,59	0,34	82,98	151	123,22	Đạt
24/12/2025	09:40	7,94	29,66	39,66	12,4	0,34	82,72	151	102,01	Đạt
24/12/2025	09:45	7,94	29,66	39,74	12,41	0,34	89,86	150	154,48	Đạt
24/12/2025	09:50	7,94	29,66	39,85	12,16	0,34	89,32	152	225,6	Đạt
24/12/2025	09:55	7,94	29,66	39,68	12,6	0,34	89,36	153	225,62	Đạt
24/12/2025	10:00	7,94	29,66	39,73	12,4	0,34	89,37	152	174,88	Đạt
24/12/2025	10:05	7,94	29,66	39,76	12,16	0,34	89,02	153	113,77	Đạt
24/12/2025	10:10	7,94	29,66	39,84	12,4	0,34	89,16	0	87,78	Đạt
24/12/2025	10:15	7,94	29,57	40,09	12,59	0,34	89,71	0	156,45	Đạt
24/12/2025	10:20	7,94	29,57	39,81	12,41	0,34	91,1	102,5	232,83	Đạt
24/12/2025	10:25	7,94	29,57	39,99	12,59	0,34	90,61	154	242,94	Đạt
24/12/2025	10:30	7,94	29,57	40,13	12,16	0,34	90,14	154	186,83	Đạt
24/12/2025	10:35	7,94	29,57	40,02	12,87	0,34	89,38	153	126,72	Đạt
24/12/2025	10:40	7,94	29,57	39,33	12,59	0,34	89,18	152	108,19	Đạt
24/12/2025	10:45	7,94	29,57	40,01	12,16	0,34	84,4	152	161,96	Đạt
24/12/2025	10:50	7,94	29,57	40,15	12,85	0,34	84,05	152	232,98	Đạt
24/12/2025	10:55	7,94	29,57	40,26	12,41	0,34	83,8	152	236,93	Đạt
24/12/2025	11:00	7,94	29,57	40,22	12,41	0,34	83,54	153	157,89	Đạt
24/12/2025	11:05	7,94	29,57	40,29	12,41	0,34	83	151	124,3	Đạt
24/12/2025	11:10	7,94	29,49	40,4	12,41	0,34	82,21	150	96,65	Đạt
24/12/2025	11:15	7,94	29,49	40,58	12,41	0,34	82,77	150	164,4	Đạt
24/12/2025	11:20	7,94	29,49	40,61	12,41	0,34	81,68	149	237,02	Đạt
24/12/2025	11:25	7,94	29,49	40,68	12,6	0,34	81,55	150	245,88	Đạt
24/12/2025	11:30	7,94	29,49	40,8	12,6	0,34	82,04	150	188,5	Đạt
24/12/2025	11:35	7,94	29,49	40,9	12,41	0,34	81,2	149	130,68	Đạt
24/12/2025	11:40	7,94	29,49	40,85	12,85	0,34	80,46	0	110,41	Đạt
24/12/2025	11:45	7,94	29,49	40,7	12,4	0,34	90,21	0	166,9	Đạt
24/12/2025	11:50	7,94	29,49	40,49	12,41	0,34	90,59	0	234,99	Đạt
24/12/2025	11:55	7,94	29,49	40,25	12,85	0,34	91,56	0	243,92	Đạt
24/12/2025	12:00	7,94	29,36	40,12	12,59	0,34	90,74	156	190,89	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/12/2025	12:05	7,94	29,36	40,05	12,16	0,34	90,42	155	125,57	Đạt
24/12/2025	12:10	7,94	29,36	39,97	12,6	0,35	89,28	154	95,93	Đạt
24/12/2025	12:15	7,94	29,36	40,18	12,85	0,35	89,63	154	159,8	Đạt
24/12/2025	12:20	7,94	29,36	39,94	12,6	0,35	89,14	154	234,41	Đạt
24/12/2025	12:25	7,94	29,36	40,78	12,6	0,35	88,51	152	245,81	Đạt
24/12/2025	12:30	7,94	29,36	40,5	12,6	0,35	88,25	150	188,73	Đạt
24/12/2025	12:35	7,94	29,36	40,42	12,41	0,35	88,67	152	134,68	Đạt
24/12/2025	12:40	7,94	29,36	40,34	12,85	0,35	88,9	152	115,67	Đạt
24/12/2025	12:45	7,94	29,36	40,44	12,41	0,35	82,42	152	169,19	Đạt
24/12/2025	12:50	7,94	29,36	40,38	12,62	0,35	82,03	152	235,87	Đạt
24/12/2025	12:55	7,94	29,36	40,46	12,85	0,35	81,63	151	242,22	Đạt
24/12/2025	13:00	7,94	29,27	40,46	12,41	0,35	81,01	150	192,98	Đạt
24/12/2025	13:05	7,94	29,27	40,05	12,41	0,35	82,18	0	126,87	Đạt
24/12/2025	13:10	7,95	29,27	40,23	12,41	0,35	82,84	0	97,96	Đạt
24/12/2025	13:15	7,95	29,27	40,38	12,6	0,35	82,82	0	157,09	Đạt
24/12/2025	13:20	7,95	29,27	40,34	12,41	0,35	83,29	152	236,33	Đạt
24/12/2025	13:25	7,95	29,27	40,4	12,85	0,35	83,17	152	248,56	Đạt
24/12/2025	13:30	7,95	29,27	40,56	12,6	0,35	82	151	195,21	Đạt
24/12/2025	13:35	7,95	29,27	40,59	12,41	0,35	82,19	151	136,35	Đạt
24/12/2025	13:40	7,95	29,27	40,56	12,85	0,35	82,36	153	109,85	Đạt
24/12/2025	13:45	7,95	29,27	40,41	12,85	0,35	89,98	153	168,54	Đạt
24/12/2025	13:50	7,95	29,27	40,53	12,6	0,35	90,61	154	235,6	Đạt
24/12/2025	13:55	7,95	29,27	40,53	12,6	0,35	89,95	153	241,7	Đạt
24/12/2025	14:00	7,95	29,27	40,46	12,6	0,35	89,53	153	173,48	Đạt
24/12/2025	14:05	7,95	29,27	40,59	12,18	0,35	88,45	151	116,92	Đạt
24/12/2025	14:10	7,95	29,27	40,78	12,6	0,35	88,37	152	105,2	Đạt
24/12/2025	14:15	7,95	29,27	40,63	12,85	0,35	88,78	0	183,75	Đạt
24/12/2025	14:20	7,95	29,27	40,66	12,59	0,35	89,23	0	251,77	Đạt
24/12/2025	14:25	7,95	29,27	40,87	12,41	0,35	88,94	0	235,56	Đạt
24/12/2025	14:30	7,95	29,27	40,8	12,41	0,35	90	0	166,65	Đạt
24/12/2025	14:35	7,95	29,27	40,81	12,41	0,35	90,7	0	118,38	Đạt
24/12/2025	14:40	7,95	29,27	40,99	12,6	0,35	89,46	153	140,89	Đạt
24/12/2025	14:45	7,95	29,27	41,04	12,85	0,35	84,99	154	209,12	Đạt
24/12/2025	14:50	7,95	29,27	41,06	12,6	0,35	84,12	154	235,47	Đạt
24/12/2025	14:55	7,95	29,27	40,96	12,87	0,35	83,91	154	240,43	Đạt
24/12/2025	15:00	7,95	29,27	41,05	12,6	0,35	82,92	151	202,79	Đạt
24/12/2025	15:05	7,95	29,27	41,01	12,41	0,35	83,74	151	157,2	Đạt
24/12/2025	15:10	7,95	29,27	41,15	12,6	0,35	82,24	151	141,33	Đạt
24/12/2025	15:15	7,95	29,27	41,12	12,87	0,35	82,67	150	185,47	Đạt
24/12/2025	15:20	7,95	29,27	41,25	12,87	0,35	82,09	151	235,53	Đạt
24/12/2025	15:25	7,95	29,27	41,16	12,87	0,35	81,88	149	236,68	Đạt
24/12/2025	15:30	7,95	29,27	41,39	12,44	0,35	81,43	149	187,28	Đạt
24/12/2025	15:35	7,95	29,27	41,35	12,62	0,35	81,34	149	145,51	Đạt
24/12/2025	15:40	7,95	29,27	41,45	12,62	0,35	81,45	0	117,88	Đạt
24/12/2025	15:45	7,95	29,27	41,6	12,87	0,35	90,44	0	148,4	Đạt
24/12/2025	15:50	7,95	29,18	41,72	12,85	0,35	90,59	0	190,42	Đạt
24/12/2025	15:55	7,95	29,18	41,76	12,6	0,35	91,22	0	198,87	Đạt
24/12/2025	16:00	7,95	29,19	41,57	12,87	0,35	90,69	155	161,48	Đạt
24/12/2025	16:05	7,95	29,19	41,45	12,85	0,35	90,96	156	125,8	Đạt
24/12/2025	16:10	7,95	29,18	41,41	12,6	0,35	91,32	156	146,82	Đạt
24/12/2025	16:15	7,95	29,18	40,98	13,24	0,35	90,48	156	191,3	Đạt
24/12/2025	16:20	7,95	29,19	40,95	12,6	0,35	90,37	155	228,97	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/12/2025	16:25	7,95	29,19	40,87	12,41	0,35	89,86	154	219,52	Đạt
24/12/2025	16:30	7,95	29,19	37,81	12,41	0,35	90,22	154	173,69	Đạt
24/12/2025	16:35	7,95	29,19	38,02	12,87	0,35	90,11	154	161,36	Đạt
24/12/2025	16:40	7,95	29,19	38,15	12,41	0,36	89,98	154	159,01	Đạt
24/12/2025	16:45	7,95	29,18	37,96	12,6	0,35	84,46	154	189,65	Đạt
24/12/2025	16:50	7,95	29,19	37,85	12,87	0,35	83,24	153	226,66	Đạt
24/12/2025	16:55	7,95	29,18	37,73	12,6	0,35	83,56	153	229,11	Đạt
24/12/2025	17:00	7,95	29,18	37,85	12,85	0,35	83,87	153	200,92	Đạt
24/12/2025	17:05	7,95	29,18	37,72	12,85	0,35	83,6	154	165,25	Đạt
24/12/2025	17:10	7,95	29,18	37,9	12,6	0,35	82,87	153	136,38	Đạt
24/12/2025	17:15	7,95	29,18	37,97	12,6	0,35	82,18	153	162,78	Đạt
24/12/2025	17:20	7,95	29,18	38,03	12,85	0,35	81,02	153	225,38	Đạt
24/12/2025	17:25	7,95	29,18	38,1	12,6	0,35	81,55	151	252,59	Đạt
24/12/2025	17:30	7,95	29,18	38,66	12,41	0,35	81,71	150	210,27	Đạt
24/12/2025	17:35	7,95	29,18	38,13	12,4	0,35	81,38	150	148,99	Đạt
24/12/2025	17:40	7,95	29,18	38,21	12,85	0,36	81,56	0	131,81	Đạt
24/12/2025	17:45	7,95	29,18	38,15	12,6	0,35	90,99	0	181,37	Đạt
24/12/2025	17:50	7,95	29,18	38,1	12,85	0,36	90,49	0	247,23	Đạt
24/12/2025	17:55	7,96	29,18	38,03	12,83	0,35	90,93	0	250,86	Đạt
24/12/2025	18:00	7,95	29,18	38,13	12,83	0,36	91,46	0	179,62	Đạt
24/12/2025	18:05	7,96	29,09	38,27	12,59	0,36	92,04	0	129,46	Đạt
24/12/2025	18:10	7,96	29,09	38,35	12,85	0,36	92,25	0	123,66	Đạt
24/12/2025	18:15	7,96	29,09	38,27	12,59	0,36	92,1	0	191,31	Đạt
24/12/2025	18:20	7,95	29,09	38,41	12,83	0,36	93,18	13	257,41	Đạt
24/12/2025	18:25	7,95	29,09	38,54	12,85	0,36	92,49	159	240,59	Đạt
24/12/2025	18:30	7,95	29,09	38,49	12,83	0,36	92,39	159	181,94	Đạt
24/12/2025	18:35	7,95	29,09	38,38	12,85	0,36	92,86	159	119,33	Đạt
24/12/2025	18:40	7,96	29,09	38,46	12,81	0,36	92,48	158	134,07	Đạt
24/12/2025	18:45	7,96	29,09	38,55	12,59	0,36	86,26	157	203,66	Đạt
24/12/2025	18:50	7,96	29,09	38,57	12,4	0,36	85,59	156	233,52	Đạt
24/12/2025	18:55	7,96	29,09	38,56	13,2	0,36	84,52	156	225,35	Đạt
24/12/2025	19:00	7,96	29,09	38,75	12,59	0,36	84,07	156	177,57	Đạt
24/12/2025	19:05	7,96	29,09	38,68	13,2	0,36	82,98	155	160,72	Đạt
24/12/2025	19:10	7,96	29,09	38,78	12,83	0,36	82,66	154	158,91	Đạt
24/12/2025	19:15	7,96	29,09	38,77	12,83	0,36	82,62	154	180,1	Đạt
24/12/2025	19:20	7,96	29,09	38,82	12,59	0,36	81,35	152	228,64	Đạt
24/12/2025	19:25	7,96	29,09	38,86	12,4	0,36	81,41	152	230,79	Đạt
24/12/2025	19:30	7,96	29,09	38,79	12,57	0,36	81,73	153	202,19	Đạt
24/12/2025	19:35	7,96	29,09	39,14	12,81	0,36	81,21	153	165,64	Đạt
24/12/2025	19:40	7,96	28,95	38,92	12,83	0,36	80,51	152	141	Đạt
24/12/2025	19:45	7,96	28,95	38,92	12,81	0,36	89,77	153	173,15	Đạt
24/12/2025	19:50	7,96	28,95	39,08	12,83	0,36	88,93	153	225,51	Đạt
24/12/2025	19:55	7,96	28,95	39,15	12,57	0,36	89,43	0	249,48	Đạt
24/12/2025	20:00	7,96	28,95	39,13	12,16	0,36	89,29	0	207,44	Đạt
24/12/2025	20:05	7,96	28,95	39,2	12,57	0,36	88,92	0	146,56	Đạt
24/12/2025	20:10	7,96	28,95	39,61	12,81	0,36	90,42	0	128,34	Đạt
24/12/2025	20:15	7,96	28,95	39,49	13,2	0,36	90,15	0	176	Đạt
24/12/2025	20:20	7,96	28,95	39,68	12,57	0,36	90,98	0	246,29	Đạt
24/12/2025	20:25	7,96	28,87	39,74	12,57	0,36	91,22	0	252,08	Đạt
24/12/2025	20:30	7,96	28,86	39,28	12,57	0,36	92,52	0	186,76	Đạt
24/12/2025	20:35	7,96	28,86	39,41	12,38	0,36	92,04	155	131,88	Đạt
24/12/2025	20:40	7,96	28,87	39,08	12,59	0,36	91,21	154	130,79	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/12/2025	20:45	7,96	28,87	38,97	12,83	0,36	85,87	154	204,04	Đạt
24/12/2025	20:50	7,96	28,87	39,01	12,57	0,36	84,86	156	251,91	Đạt
24/12/2025	20:55	7,96	28,87	38,92	12,59	0,36	84,51	156	238,17	Đạt
24/12/2025	21:00	7,96	28,87	39,06	12,41	0,36	84,01	157	175,6	Đạt
24/12/2025	21:05	7,96	28,87	38,94	12,59	0,36	83,67	156	136,41	Đạt
24/12/2025	21:10	7,96	28,78	39,19	12,4	0,36	83,14	155	150,75	Đạt
24/12/2025	21:15	7,96	28,78	39,14	12,57	0,36	82,17	154	206,18	Đạt
24/12/2025	21:20	7,96	28,78	39,15	12,83	0,36	82,58	155	224,3	Đạt
24/12/2025	21:25	7,96	28,78	39,15	12,57	0,36	82,07	154	221,74	Đạt
24/12/2025	21:30	7,96	28,78	39,24	12,59	0,36	81,16	153	177,07	Đạt
24/12/2025	21:35	7,96	28,78	39,37	12,59	0,36	80,66	153	163,72	Đạt
24/12/2025	21:40	7,96	28,78	39,31	12,57	0,36	80,47	153	165,95	Đạt
24/12/2025	21:45	7,96	28,78	39,34	12,59	0,36	89,98	152	192,55	Đạt
24/12/2025	21:50	7,96	28,78	39,42	12,59	0,36	89,3	0	226,73	Đạt
24/12/2025	21:55	7,96	28,77	39,52	12,81	0,36	89,36	0	227,13	Đạt
24/12/2025	22:00	7,96	28,78	39,4	12,4	0,36	89,77	0	196,05	Đạt
24/12/2025	22:05	7,96	28,69	39,42	12,38	0,36	90,21	0	158,78	Đạt
24/12/2025	22:10	7,96	28,69	39,38	12,57	0,36	89,87	0	128,22	Đạt
24/12/2025	22:15	7,96	28,69	39,31	12,4	0,36	90,7	0	168,84	Đạt
24/12/2025	22:20	7,96	28,69	39,37	12,83	0,36	91,18	153	212,81	Đạt
24/12/2025	22:25	7,96	28,69	39,42	12,83	0,36	90,05	152	249,34	Đạt
24/12/2025	22:30	7,96	28,69	39,56	12,59	0,36	89,9	152	208,22	Đạt
24/12/2025	22:35	7,96	28,69	39,57	12,59	0,36	89,58	151	135,97	Đạt
24/12/2025	22:40	7,96	28,69	39,48	12,57	0,36	89,67	152	105,47	Đạt
24/12/2025	22:45	7,96	28,69	39,57	12,83	0,36	83,49	150	175,7	Đạt
24/12/2025	22:50	7,96	28,69	39,47	12,85	0,36	82,43	150	247,58	Đạt
24/12/2025	22:55	7,96	28,69	39,58	12,59	0,36	82,26	0	253,53	Đạt
24/12/2025	23:00	7,96	28,69	39,49	12,83	0,36	82,42	0	193,99	Đạt
24/12/2025	23:05	7,96	28,69	39,49	12,59	0,36	81,5	0	131,68	Đạt
24/12/2025	23:10	7,96	28,69	39,39	12,59	0,36	83,29	0	128,15	Đạt
24/12/2025	23:15	7,96	28,69	39,49	12,59	0,36	83,56	0	206,29	Đạt
24/12/2025	23:20	7,96	28,69	39,45	12,83	0,36	83,43	137	244,92	Đạt
24/12/2025	23:25	7,96	28,56	39,52	12,57	0,36	82,87	156	236,86	Đạt
24/12/2025	23:30	7,96	28,56	39,79	12,57	0,36	82,65	156	181,82	Đạt
24/12/2025	23:35	7,96	28,56	39,74	12,85	0,36	82,94	154	140,2	Đạt
24/12/2025	23:40	7,96	28,56	39,75	12,83	0,36	81,7	153	158,71	Đạt
24/12/2025	23:45	7,96	28,56	39,77	12,59	0,37	89,62	153	208,47	Đạt
24/12/2025	23:50	7,96	28,56	39,8	9,93	0,36	89,72	0	230,78	Đạt
24/12/2025	23:55	7,96	28,56	39,85	12,83	0,36	90,66	0	219,73	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,94	29,62	40,62	12,53	0,35	81,08	107,06	180,91	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đơn vị: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ