



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian: Từ ngày: 25/12/2025 Đến ngày: 25/12/2025

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
25/12/2025	00:00	7,96	28,56	39,98	12,83	0,36	89,68	0	170,45	Đạt
25/12/2025	00:05	7,96	28,56	40,07	12,59	0,36	89,92	0	158,2	Đạt
25/12/2025	00:10	7,96	28,47	39,99	12,83	0,36	89,47	0	157,28	Đạt
25/12/2025	00:15	7,96	28,48	40,09	12,83	0,36	90,24	0	188,65	Đạt
25/12/2025	00:20	7,96	28,47	40,15	12,59	0,36	90,64	0	218,03	Đạt
25/12/2025	00:25	7,96	28,47	40,28	12,83	0,36	89,57	153	229,46	Đạt
25/12/2025	00:30	7,96	28,47	40,38	12,57	0,36	88,95	151	202,46	Đạt
25/12/2025	00:35	7,96	28,48	40,68	12,4	0,36	88,93	151	165,54	Đạt
25/12/2025	00:40	7,96	28,47	40,63	12,83	0,36	88,57	150	140,66	Đạt
25/12/2025	00:45	7,96	28,48	40,64	12,4	0,36	82,79	0	178,13	Đạt
25/12/2025	00:50	7,96	28,47	40,53	12,59	0,36	82,11	0	224,99	Đạt
25/12/2025	00:55	7,96	28,47	40,29	12,4	0,36	82,46	0	246,52	Đạt
25/12/2025	01:00	7,96	28,47	40,06	12,38	0,36	82,66	0	206,38	Đạt
25/12/2025	01:05	7,96	28,47	39,97	12,59	0,36	82,62	0	143,94	Đạt
25/12/2025	01:10	7,96	28,47	39,92	12,83	0,36	82,94	0	125,54	Đạt
25/12/2025	01:15	7,96	28,47	39,86	12,4	0,36	83,05	0	178,23	Đạt
25/12/2025	01:20	7,96	28,47	40	12,59	0,36	82,33	156	244,61	Đạt
25/12/2025	01:25	7,96	28,38	40,2	12,38	0,36	82,86	156	248,33	Đạt
25/12/2025	01:30	7,96	28,38	40,12	12,59	0,36	81,92	155	183,93	Đạt
25/12/2025	01:35	7,96	28,38	40,06	12,57	0,36	81,64	155	130,66	Đạt
25/12/2025	01:40	7,96	28,38	40,21	12,4	0,36	81,64	154	130,37	Đạt
25/12/2025	01:45	7,96	28,39	40,3	12,59	0,36	90,14	0	207,47	Đạt
25/12/2025	01:50	7,96	28,38	40,33	12,57	0,36	90,42	0	253,65	Đạt
25/12/2025	01:55	7,96	28,39	40,38	12,57	0,36	89,65	0	236,26	Đạt
25/12/2025	02:00	7,97	28,39	40,39	12,4	0,36	90,06	0	176,75	Đạt
25/12/2025	02:05	7,97	28,39	40,41	12,83	0,36	90,31	0	132,12	Đạt
25/12/2025	02:10	7,97	28,39	40,26	12,59	0,36	90,7	0	149,13	Đạt
25/12/2025	02:15	7,97	28,39	40,07	12,4	0,37	90,59	155	202,29	Đạt
25/12/2025	02:20	7,97	28,39	39,99	12,83	0,36	89,53	155	231,8	Đạt
25/12/2025	02:25	7,97	28,39	40,05	12,4	0,36	88,94	150	212,49	Đạt
25/12/2025	02:30	7,97	28,38	40,07	12,38	0,36	88,6	151	176,18	Đạt
25/12/2025	02:35	7,97	28,39	39,81	12,4	0,36	88,03	150	160,21	Đạt
25/12/2025	02:40	7,97	28,38	39,89	12,59	0,36	88,79	0	139,52	Đạt
25/12/2025	02:45	7,97	28,39	40	12,57	0,36	83,72	0	174,11	Đạt
25/12/2025	02:50	7,97	28,27	39,99	12,57	0,36	83,04	0	228,44	Đạt
25/12/2025	02:55	7,96	28,27	40,16	12,4	0,36	83,99	0	230,42	Đạt
25/12/2025	03:00	7,97	28,27	39,96	12,38	0,36	83,58	156	207,69	Đạt
25/12/2025	03:05	7,96	28,27	39,99	12,57	0,36	83,2	156	168,12	Đạt
25/12/2025	03:10	7,96	28,27	39,98	12,59	0,36	82,37	154	137,06	Đạt
25/12/2025	03:15	7,96	28,27	40,16	12,81	0,36	81,76	154	176,96	Đạt
25/12/2025	03:20	7,97	28,27	40,17	12,59	0,36	80,4	152	226,49	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
25/12/2025	03:25	7,96	28,26	40,34	12,59	0,36	80,95	152	243,56	Đạt
25/12/2025	03:30	7,97	28,26	40,41	12,81	0,36	81,21	0	209,18	Đạt
25/12/2025	03:35	7,97	28,27	40,26	12,59	0,36	81,93	0	151,5	Đạt
25/12/2025	03:40	7,97	28,27	40,27	12,57	0,36	81,14	0	129,83	Đạt
25/12/2025	03:45	7,97	28,27	40,12	12,83	0,36	90,45	0	181,98	Đạt
25/12/2025	03:50	7,97	28,27	40,27	12,59	0,36	89,86	0	246,28	Đạt
25/12/2025	03:55	7,97	28,26	40,24	12,38	0,36	90,33	0	250,08	Đạt
25/12/2025	04:00	7,97	28,27	40,26	12,38	0,36	90,21	0	182,22	Đạt
25/12/2025	04:05	7,96	28,18	40,33	12,4	0,36	89,41	153	126,93	Đạt
25/12/2025	04:10	7,97	28,18	40,45	12,83	0,36	89,84	154	122,2	Đạt
25/12/2025	04:15	7,97	28,18	40,5	12,83	0,36	88,89	154	200,27	Đạt
25/12/2025	04:20	7,97	28,18	40,58	12,57	0,36	89,11	153	255,37	Đạt
25/12/2025	04:25	7,97	28,18	40,61	12,4	0,36	88,69	153	226,65	Đạt
25/12/2025	04:30	7,97	28,18	40,65	12,59	0,36	88,26	0	178,06	Đạt
25/12/2025	04:35	7,97	28,18	40,72	12,59	0,36	88,69	0	137,98	Đạt
25/12/2025	04:40	7,97	28,18	40,96	12,57	0,36	89,05	0	151,5	Đạt
25/12/2025	04:45	7,97	28,18	40,93	12,57	0,36	84,05	0	205,14	Đạt
25/12/2025	04:50	7,96	28,18	41,05	12,38	0,36	83,68	0	231,85	Đạt
25/12/2025	04:55	7,97	28,18	41,27	12,4	0,36	0,01	0	222,22	Đạt
25/12/2025	05:00	7,97	28,18	41,41	12,4	0,36	0,01	156	177,06	Đạt
25/12/2025	05:05	7,96	28,18	41,51	12,81	0,36	0	156	159,57	Đạt
25/12/2025	05:10	7,97	28,18	41,38	12,83	0,36	0	156	157,28	Đạt
25/12/2025	05:15	7,97	28,18	40,9	12,83	0,36	0	155	182,66	Đạt
25/12/2025	05:20	7,97	28,18	40,69	12,59	0,36	0,02	156	226,79	Đạt
25/12/2025	05:25	7,97	28,18	40,48	12,57	0,36	0,01	156	216,62	Đạt
25/12/2025	05:30	7,97	28,07	40,47	12,38	0,36	0,01	156	194,24	Đạt
25/12/2025	05:35	7,97	28,07	40,48	12,38	0,36	0,01	155	161,16	Đạt
25/12/2025	05:40	7,97	28,07	40,47	12,57	0,36	0	155	129,94	Đạt
25/12/2025	05:45	7,96	28,07	40,51	12,38	0,36	0	156	165,73	Đạt
25/12/2025	05:50	7,97	28,07	40,59	12,59	0,36	0	155	221,13	Đạt
25/12/2025	05:55	7,97	28,07	40,75	12,81	0,36	0	155	244,02	Đạt
25/12/2025	06:00	7,97	28,07	40,84	11,65	0,36	0	155	203,3	Đạt
25/12/2025	06:05	7,96	28,07	40,75	12,57	0,36	0	153	146,02	Đạt
25/12/2025	06:10	7,97	28,07	40,66	12,38	0,36	0	155	125,67	Đạt
25/12/2025	06:15	7,97	28,18	40,55	12,4	0,36	0	154	174,51	Đạt
25/12/2025	06:20	7,96	28,18	40,41	12,81	0,36	0	153	246,45	Đạt
25/12/2025	06:25	7,97	28,18	40,23	12,59	0,36	0,01	153	249,94	Đạt
25/12/2025	06:30	7,97	28,07	40,23	12,4	0,36	0	154	177,75	Đạt
25/12/2025	06:35	7,97	28,07	40,35	12,38	0,36	0,01	153	128,34	Đạt
25/12/2025	06:40	7,97	28,07	40,47	12,57	0,36	0,01	154	108,83	Đạt
25/12/2025	06:45	7,97	28,07	40,55	12,83	0,36	0,02	154	174,03	Đạt
25/12/2025	06:50	7,97	28,07	40,77	12,83	0,36	0,01	153	253,71	Đạt
25/12/2025	06:55	7,97	28,07	40,9	12,83	0,36	0,01	154	238,64	Đạt
25/12/2025	07:00	7,97	28,18	40,73	12,4	0,36	0,01	153	185,77	Đạt
25/12/2025	07:05	7,97	28,18	40,57	12,4	0,36	0,01	152	138,33	Đạt
25/12/2025	07:10	7,97	28,18	40,42	12,83	0,36	0,01	152	150,95	Đạt
25/12/2025	07:15	7,97	28,18	40,33	12,4	0,36	89,6	152	204,31	Đạt
25/12/2025	07:20	7,96	28,18	40,48	12,83	0,36	89,09	151	233,25	Đạt
25/12/2025	07:25	7,97	28,18	40,5	12,57	0,36	88,4	151	217,8	Đạt
25/12/2025	07:30	7,97	28,07	40,48	12,59	0,36	88,54	151	98,78	Đạt
25/12/2025	07:35	7,97	28,07	40,59	12,59	0,36	88,74	151	0	Đạt
25/12/2025	07:40	7,96	28,07	40,71	0	0,36	88,6	149	0	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
25/12/2025	07:45	7,97	28,07	40,84	12,83	0,36	88,11	0	0	Đạt
25/12/2025	07:50	7,97	28,07	40,78	12,83	0,36	88,87	0	274,87	Đạt
25/12/2025	07:55	7,97	28,07	40,85	13,2	0,36	89,76	0	277,4	Đạt
25/12/2025	08:00	7,97	28,07	41,4	12,57	0,36	89,7	0	0	Đạt
25/12/2025	08:05	7,97	28,07	41,06	12,57	0,36	90,24	0	0	Đạt
25/12/2025	08:10	7,97	28,07	40,98	12,38	0,36	90,22	156	0	Đạt
25/12/2025	08:15	7,96	28,07	38,22	12,57	0,36	84,89	155	108,34	Đạt
25/12/2025	08:20	7,97	28,07	38,08	12,83	0,36	83,75	155	200,3	Đạt
25/12/2025	08:25	7,97	28,07	38,29	12,83	0,36	82,7	153	200	Đạt
25/12/2025	08:30	7,97	28,07	38,42	12,16	0,36	82,58	152	238,19	Đạt
25/12/2025	08:35	7,97	28,07	38,2	12,83	0,36	82,12	152	245,06	Đạt
25/12/2025	08:40	7,97	28,07	38,09	12,16	0,36	82,08	0	139,13	Đạt
25/12/2025	08:45	7,97	28,07	38,24	12,59	0,36	82,52	0	153,27	Đạt
25/12/2025	08:50	7,97	28,07	38,27	12,83	0,36	82,8	0	199,56	Đạt
25/12/2025	08:55	7,97	28,07	38,27	12,81	0,36	83,2	0	198,02	Đạt
25/12/2025	09:00	7,97	28,07	38,46	12,57	0,36	83,94	0	178,5	Đạt
25/12/2025	09:05	7,97	28,07	38,53	12,83	0,36	82,81	152	143	Đạt
25/12/2025	09:10	7,97	28,07	38,76	12,81	0,36	83,11	152	126,27	Đạt
25/12/2025	09:15	7,97	28,07	38,76	12,83	0,36	90,55	151	151,13	Đạt
25/12/2025	09:20	7,96	28,07	39,07	12,57	0,36	90,58	151	210,55	Đạt
25/12/2025	09:25	7,97	28,07	39,09	12,83	0,36	90,12	151	220,71	Đạt
25/12/2025	09:30	7,97	28,07	39,3	12,81	0,36	89,84	151	187,78	Đạt
25/12/2025	09:35	7,96	28,07	39,4	12,81	0,36	89,82	151	149,62	Đạt
25/12/2025	09:40	7,97	28,07	39,2	12,83	0,36	89,33	150	136,82	Đạt
25/12/2025	09:45	7,97	28,07	38,9	12,83	0,36	88,83	149	164,91	Đạt
25/12/2025	09:50	7,97	28,07	38,54	12,81	0,36	89,28	154	216,27	Đạt
25/12/2025	09:55	7,96	28,07	38,44	0	0,36	88,79	153	223,87	Đạt
25/12/2025	10:00	7,96	28,07	38,17	12,81	0,36	88,03	152	195,36	Đạt
25/12/2025	10:05	7,97	28,07	38,18	12,83	0,36	89,87	0	148,67	Đạt
25/12/2025	10:10	7,97	28,07	38,03	12,83	0,36	89,9	0	128,95	Đạt
25/12/2025	10:15	7,97	28,07	38,32	13,18	0,36	83,99	0	161,05	Đạt
25/12/2025	10:20	7,96	28,07	38,42	12,81	0,36	84,69	0	218,94	Đạt
25/12/2025	10:25	7,96	28,07	38,41	12,81	0,36	84,31	0	227,27	Đạt
25/12/2025	10:30	7,97	28,07	38,37	0	0,36	84,38	154	198,22	Đạt
25/12/2025	10:35	7,97	28,07	38,41	12,83	0,36	83,3	153	154,33	Đạt
25/12/2025	10:40	7,97	28,07	38,35	12,57	0,36	83,39	153	136,89	Đạt
25/12/2025	10:45	7,97	28,07	38,32	12,83	0,36	82,36	151	136,24	Đạt
25/12/2025	10:50	7,97	28,18	38,52	12,57	0,36	82,08	151	220,39	Đạt
25/12/2025	10:55	7,96	28,18	38,47	12,81	0,36	81,99	0	233,79	Đạt
25/12/2025	11:00	7,97	28,18	38,5	12,4	0,36	82,28	0	205,73	Đạt
25/12/2025	11:05	7,97	28,18	38,39	12,83	0,36	82,66	0	164,27	Đạt
25/12/2025	11:10	7,97	28,18	38,31	13,2	0,36	82,9	0	143,25	Đạt
25/12/2025	11:15	7,97	28,18	38,24	12,81	0,36	91,7	0	170,78	Đạt
25/12/2025	11:20	7,97	28,18	38,36	12,83	0,36	91,31	0	218,64	Đạt
25/12/2025	11:25	7,97	28,18	38,4	12,83	0,36	90,48	152	232,47	Đạt
25/12/2025	11:30	7,97	28,18	38,51	12,83	0,36	89,81	151	206,39	Đạt
25/12/2025	11:35	7,97	28,18	38,53	12,4	0,36	88,98	150	153,87	Đạt
25/12/2025	11:40	7,97	28,18	38,5	12,83	0,36	89,34	150	140,28	Đạt
25/12/2025	11:45	7,97	28,18	38,57	12,57	0,36	88,45	154	172,08	Đạt
25/12/2025	11:50	7,97	28,18	38,52	13,18	0,36	88,37	153	223,56	Đạt
25/12/2025	11:55	7,97	28,18	38,67	13,2	0,36	88,67	0	231,9	Đạt
25/12/2025	12:00	7,97	28,18	38,8	12,83	0,36	89,22	0	205,28	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
25/12/2025	12:05	7,97	28,18	38,71	12,83	0,36	90,26	0	157,61	Đạt
25/12/2025	12:10	7,97	28,18	38,72	12,59	0,36	90,37	0	143	Đạt
25/12/2025	12:15	7,97	28,19	38,71	12,85	0,36	84,86	154	170,04	Đạt
25/12/2025	12:20	7,97	28,18	38,66	13,2	0,36	83,6	153	217,03	Đạt
25/12/2025	12:25	7,97	28,18	38,88	12,83	0,36	82,72	152	229,8	Đạt
25/12/2025	12:30	7,97	28,18	38,94	12,83	0,36	82,21	152	209,89	Đạt
25/12/2025	12:35	7,97	28,18	38,94	12,85	0,36	82,96	153	150,1	Đạt
25/12/2025	12:40	7,97	28,18	38,8	12,83	0,36	82,41	153	142,73	Đạt
25/12/2025	12:45	7,97	28,18	38,89	12,83	0,36	82,16	153	169,62	Đạt
25/12/2025	12:50	7,97	28,18	38,95	12,83	0,36	81,6	152	222,5	Đạt
25/12/2025	12:55	7,97	28,18	38,71	12,83	0,36	81,1	0	233,78	Đạt
25/12/2025	13:00	7,97	28,18	66,1	12,83	0,36	81,99	0	207,87	Vệ sinh đầu dò thiết bị
25/12/2025	13:05	7,97	28,18	38,97	12,6	0,36	82,77	0	159,99	Đạt
25/12/2025	13:10	7,97	28,18	38,93	12,85	0,36	82,88	153	142,91	Đạt
25/12/2025	13:15	7,97	28,18	38,89	12,83	0,36	91,57	156	165,8	Đạt
25/12/2025	13:20	7,97	28,18	38,95	12,85	0,36	91,47	155	214,76	Đạt
25/12/2025	13:25	7,97	28,18	39,13	12,85	0,36	90,64	155	226,22	Đạt
25/12/2025	13:30	7,97	28,18	39,24	12,85	0,36	90,02	154	206,21	Đạt
25/12/2025	13:35	7,97	28,18	39,3	12,57	0,36	89,13	153	150,35	Đạt
25/12/2025	13:40	7,97	29,27	37,89	12,83	0,36	0,02	0	140,2	Đạt
25/12/2025	13:45	7,97	29,27	38,13	12,83	0,36	0,01	0	170,24	Đạt
25/12/2025	13:50	7,97	29,26	38,05	12,83	0,36	0,02	152	221,32	Đạt
25/12/2025	13:55	7,97	29,26	38,23	12,83	0,36	0,01	153	231,4	Đạt
25/12/2025	14:00	7,97	29,27	38,03	10,17	0,36	0,02	153	204,28	Đạt
25/12/2025	14:05	7,97	29,27	37,74	12,85	0,36	0,02	153	158,3	Đạt
25/12/2025	14:10	7,97	29,27	37,44	12,83	0,36	0,02	154	142,49	Đạt
25/12/2025	14:15	7,97	29,27	37,29	12,85	0,36	0,02	153	165,71	Đạt
25/12/2025	14:20	7,97	29,27	37,08	12,83	0,36	0,02	154	216,05	Đạt
25/12/2025	14:25	7,97	29,27	37,24	12,85	0,36	0,02	153	230,24	Đạt
25/12/2025	14:30	7,97	29,27	37,27	12,59	0,36	0,02	153	210,55	Đạt
25/12/2025	14:35	7,97	29,27	37,34	12,83	0,36	0,02	153	156,49	Đạt
25/12/2025	14:40	7,98	29,27	37,3	12,83	0,36	0,01	154	140,27	Đạt
25/12/2025	14:45	7,97	29,27	37,4	12,59	0,36	0,01	154	133,7	Đạt
25/12/2025	14:50	7,97	29,27	37,37	12,59	0,36	0,01	154	222,76	Đạt
25/12/2025	14:55	7,97	29,27	37,37	12,83	0,36	0,01	154	236,37	Đạt
25/12/2025	15:00	7,97	29,26	37,38	12,83	0,36	0,02	155	216,09	Đạt
25/12/2025	15:05	7,97	29,27	37,43	12,83	0,36	0,01	155	162,4	Đạt
25/12/2025	15:10	7,97	29,27	37,45	12,83	0,36	0,01	155	144,95	Đạt
25/12/2025	15:15	7,97	29,26	37,53	12,83	0,36	0,01	152	170,28	Đạt
25/12/2025	15:20	7,97	29,26	37,61	12,83	0,36	0	153	224,78	Đạt
25/12/2025	15:25	7,97	29,27	37,48	12,83	0,36	0,02	153	238,15	Đạt
25/12/2025	15:30	7,97	29,27	37,4	12,85	0,36	0,01	152	223,76	Đạt
25/12/2025	15:35	7,97	29,26	37,55	12,83	0,36	0,01	152	165,93	Đạt
25/12/2025	15:40	7,97	29,26	37,58	12,83	0,36	0,01	152	148,9	Đạt
25/12/2025	15:45	7,97	29,26	37,57	12,83	0,36	0	153	184,11	Đạt
25/12/2025	15:50	7,97	29,26	37,64	12,81	0,36	0	153	230,37	Đạt
25/12/2025	15:55	7,97	29,26	37,63	12,83	0,36	0	152	239,59	Đạt
25/12/2025	16:00	7,98	29,26	37,59	12,57	0,36	0	153	216,87	Đạt
25/12/2025	16:05	7,97	29,26	37,64	12,81	0,36	0	153	161,51	Đạt
25/12/2025	16:10	7,97	29,26	37,54	12,81	0,36	0	154	146,46	Đạt
25/12/2025	16:15	7,98	29,26	37,57	12,57	0,36	0	158	168,71	Đạt
25/12/2025	16:20	7,98	29,26	37,7	12,81	0,36	0,01	158	219,29	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
25/12/2025	16:25	7,98	29,26	37,83	12,81	0,36	86,31	157	231,94	Đạt
25/12/2025	16:30	7,98	29,26	37,73	12,57	0,36	84,6	156	213,17	Đạt
25/12/2025	16:35	7,98	29,26	37,79	12,81	0,36	84,28	156	165,25	Đạt
25/12/2025	16:40	7,98	29,26	37,87	12,81	0,36	84,52	156	135,52	Đạt
25/12/2025	16:45	7,98	29,27	37,78	12,83	0,36	83,63	155	174,51	Đạt
25/12/2025	16:50	7,98	29,26	37,92	12,57	0,36	83,24	155	223,97	Đạt
25/12/2025	16:55	7,97	29,26	37,97	12,83	0,36	83,82	156	235,2	Đạt
25/12/2025	17:00	7,97	29,26	38,22	12,81	0,36	83,15	156	208,87	Đạt
25/12/2025	17:05	7,97	29,27	38,1	12,57	0,36	82,44	155	159,17	Đạt
25/12/2025	17:10	7,98	29,27	38,01	12,59	0,36	82,82	155	141,12	Đạt
25/12/2025	17:15	7,98	29,27	38,04	13,2	0,36	81,92	154	160,85	Đạt
25/12/2025	17:20	7,98	29,27	38,15	12,83	0,36	81,45	154	216,56	Đạt
25/12/2025	17:25	7,98	29,27	38,16	12,83	0,36	89,57	153	233,04	Đạt
25/12/2025	17:30	7,98	29,26	38,22	12,83	0,36	90,06	0	215,22	Đạt
25/12/2025	17:35	7,98	29,27	38,26	12,85	0,36	89,9	0	166,02	Đạt
25/12/2025	17:40	7,98	29,27	38,31	13,2	0,36	90,01	0	139,12	Đạt
25/12/2025	17:45	7,98	29,27	38,41	12,59	0,36	90,42	0	170,44	Đạt
25/12/2025	17:50	7,98	29,27	38,5	12,83	0,36	90,48	0	226,84	Đạt
25/12/2025	17:55	7,98	29,27	38,48	12,59	0,36	90,11	154	235,86	Đạt
25/12/2025	18:00	7,98	29,27	38,55	12,83	0,36	90,01	153	213	Đạt
25/12/2025	18:05	7,98	29,27	38,89	12,85	0,36	89,39	152	160,7	Đạt
25/12/2025	18:10	7,98	29,27	39	12,83	0,36	88,85	151	142,39	Đạt
25/12/2025	18:15	7,98	29,27	38,98	12,83	0,36	88,16	150	165,04	Đạt
25/12/2025	18:20	7,98	29,18	38,97	12,59	0,36	87,52	149	217,98	Đạt
25/12/2025	18:25	7,98	29,18	38,67	12,85	0,36	83,43	0	228,75	Đạt
25/12/2025	18:30	7,98	29,18	38,45	12,85	0,36	82,38	0	219,26	Đạt
25/12/2025	18:35	7,98	29,18	38,47	12,85	0,36	83,14	0	180,89	Đạt
25/12/2025	18:40	7,98	29,19	38,4	12,85	0,36	83,38	0	160,23	Đạt
25/12/2025	18:45	7,98	29,18	38,3	12,83	0,36	83,44	156	161,16	Đạt
25/12/2025	18:50	7,98	29,18	38,21	12,85	0,37	83,11	156	238,71	Đạt
25/12/2025	18:55	7,98	29,18	38,25	12,85	0,36	81,69	155	252,32	Đạt
25/12/2025	19:00	7,98	29,18	38,38	12,83	0,36	82,37	155	258,54	Đạt
25/12/2025	19:05	7,98	29,18	38,42	12,16	0,36	81,93	154	173,55	Đạt
25/12/2025	19:10	7,98	29,18	38,57	12,4	0,36	80,95	153	155,35	Đạt
25/12/2025	19:15	7,98	29,18	38,51	12,83	0,36	81,13	0	173,68	Đạt
25/12/2025	19:20	7,98	29,19	38,46	0	0,36	81,97	0	223	Đạt
25/12/2025	19:25	7,98	29,18	38,5	12,85	0,36	90,29	0	236,65	Đạt
25/12/2025	19:30	7,98	29,18	38,56	12,59	0,36	90,53	0	225,32	Đạt
25/12/2025	19:35	7,98	29,18	38,61	12,85	0,36	90,74	153	166,9	Đạt
25/12/2025	19:40	7,98	29,18	38,59	12,6	0,36	89,84	152	140,15	Đạt
25/12/2025	19:45	7,98	29,1	38,81	12,6	0,36	90,4	154	170,25	Đạt
25/12/2025	19:50	7,98	29,09	38,85	13,2	0,36	90,37	152	226,68	Đạt
25/12/2025	19:55	7,98	29,09	38,73	12,85	0,36	89,41	151	235,77	Đạt
25/12/2025	20:00	7,98	29,09	38,78	12,4	0,36	88,53	150	213,05	Đạt
25/12/2025	20:05	7,98	29,09	38,89	12,85	0,36	88,03	148	158,9	Đạt
25/12/2025	20:10	7,98	29,09	38,86	12,83	0,36	88,12	149	142,12	Đạt
25/12/2025	20:15	7,98	29,09	39,04	12,85	0,37	87,66	150	163,56	Đạt
25/12/2025	20:20	7,98	29,09	39,15	12,83	0,36	88,53	0	215,69	Đạt
25/12/2025	20:25	7,98	29,09	39,25	12,83	0,36	83,31	0	232,85	Đạt
25/12/2025	20:30	7,98	29,09	39,27	12,83	0,36	84,29	0	214,81	Đạt
25/12/2025	20:35	7,98	29,1	39,08	13,22	0,36	83,83	156	164,85	Đạt
25/12/2025	20:40	7,98	29,09	38,95	12,85	0,36	83,2	155	144,06	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
25/12/2025	20:45	7,98	29,09	38,79	12,83	0,36	83,07	155	164,55	Đạt
25/12/2025	20:50	7,98	29,09	39,04	13,2	0,36	82,85	154	226,14	Đạt
25/12/2025	20:55	7,98	29,09	39,13	12,83	0,36	82,3	154	237,95	Đạt
25/12/2025	21:00	7,98	29,09	39,15	12,41	0,36	82,8	154	214,88	Đạt
25/12/2025	21:05	7,98	29,09	39,2	12,83	0,36	82,08	153	162,76	Đạt
25/12/2025	21:10	7,98	28,95	39,24	13,22	0,36	81,3	153	144,28	Đạt
25/12/2025	21:15	7,98	28,95	39,35	13,2	0,36	80,78	152	162,76	Đạt
25/12/2025	21:20	7,98	28,95	39,54	12,59	0,36	80,78	152	217,34	Đạt
25/12/2025	21:25	7,98	29,1	39,65	12,85	0,36	88,92	0	231,08	Đạt
25/12/2025	21:30	7,98	29,1	39,62	13,22	0,36	89,86	0	213,19	Đạt
25/12/2025	21:35	7,98	29,09	39,44	12,59	0,36	89,71	0	164,64	Đạt
25/12/2025	21:40	7,98	29,09	39,34	12,83	0,36	90,47	0	147,16	Đạt
25/12/2025	21:45	7,98	29,09	39,37	12,83	0,36	90,47	0	159,8	Đạt
25/12/2025	21:50	7,98	29,09	39,44	12,85	0,36	89,74	153	222,81	Đạt
25/12/2025	21:55	7,98	28,95	39,6	12,85	0,36	90,17	152	237,48	Đạt
25/12/2025	22:00	7,98	28,95	39,74	12,59	0,36	89,52	152	216,42	Đạt
25/12/2025	22:05	7,98	29,09	40,04	12,83	0,36	89,19	154	159,04	Đạt
25/12/2025	22:10	7,98	29,1	48,75	12,85	0,36	86,98	155	123,24	Đạt
25/12/2025	22:15	7,98	29,1	40,12	12,85	0,36	86,94	155	148,6	Đạt
25/12/2025	22:20	7,98	29,1	40,15	12,85	0,36	87,19	0	218,77	Đạt
25/12/2025	22:25	7,98	29,1	40,1	12,85	0,36	83,63	0	233,07	Đạt
25/12/2025	22:30	7,98	29,09	39,89	13,2	0,36	83,67	0	221,51	Đạt
25/12/2025	22:35	7,98	29,1	40,08	12,85	0,36	83,15	0	165,33	Đạt
25/12/2025	22:40	7,98	29,1	40,14	12,85	0,36	83,39	0	151,05	Đạt
25/12/2025	22:45	7,98	29,09	39,99	12,83	0,36	83,82	0	157,48	Đạt
25/12/2025	22:50	7,98	29,09	39,87	12,83	0,36	83,26	156	224,58	Đạt
25/12/2025	22:55	7,98	29,09	39,87	12,59	0,36	82,27	154	237,53	Đạt
25/12/2025	23:00	7,98	29,09	39,73	12,83	0,36	82,14	154	218,19	Đạt
25/12/2025	23:05	7,98	29,09	39,67	12,83	0,36	82,17	154	164,84	Đạt
25/12/2025	23:10	7,98	29,09	39,76	13,2	0,36	81,31	153	143,78	Đạt
25/12/2025	23:15	7,98	29,09	39,87	12,59	0,36	81,31	153	164,48	Đạt
25/12/2025	23:20	7,99	29,1	39,6	13,22	0,36	81,41	0	219,69	Đạt
25/12/2025	23:25	7,99	29,1	39,42	12,85	0,36	90,2	0	233,35	Đạt
25/12/2025	23:30	7,99	29,09	39,3	12,85	0,36	89,49	0	217,44	Đạt
25/12/2025	23:35	7,99	29,09	39,3	12,59	0,36	89,91	0	165,73	Đạt
25/12/2025	23:40	7,99	29,1	39,63	13,22	0,36	89,56	0	148,8	Đạt
25/12/2025	23:45	7,99	29,09	39,8	12,85	0,37	90,36	0	155,4	Đạt
25/12/2025	23:50	7,99	29,09	39,75	13,2	0,36	90,25	154	223,78	Đạt
25/12/2025	23:55	7,99	29,1	39,79	12,83	0,36	89,53	154	237,75	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,97	28,62	39,36	12,54	0,36	67,98	101,16	184,95	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ