



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày: 29/12/2025 Đến ngày: 29/12/2025

Phòng:

Kinh doanh và Môi trường

Người tổng hợp:

Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
29/12/2025	00:00	8,04	32,29	41,09	14,21	0,34	83,38	0	209,15	Đạt
29/12/2025	00:05	8,04	32,29	41,08	14,45	0,34	83,77	159	138,44	Đạt
29/12/2025	00:10	8,04	32,29	41,25	14,47	0,34	82,13	158	116,42	Đạt
29/12/2025	00:15	8,05	32,28	41,3	14,45	0,34	91,31	158	146,73	Đạt
29/12/2025	00:20	8,05	32,2	41,31	14,45	0,34	90,15	156	235,04	Đạt
29/12/2025	00:25	8,04	32,2	41,3	14,44	0,34	90,24	152	233,85	Đạt
29/12/2025	00:30	8,04	32,2	41,29	14,47	0,34	89,56	154	208,7	Đạt
29/12/2025	00:35	8,05	32,2	41,36	14,47	0,34	89,28	0	139,32	Đạt
29/12/2025	00:40	8,05	32,2	41,39	14,45	0,35	88,83	0	135,94	Đạt
29/12/2025	00:45	8,04	32,2	41,54	14,21	0,35	89,68	0	153,17	Đạt
29/12/2025	00:50	8,04	32,2	41,54	14,21	0,35	90,01	0	219,8	Đạt
29/12/2025	00:55	8,04	32,2	41,52	14,47	0,35	89,55	0	219,21	Đạt
29/12/2025	01:00	8,04	32,2	41,67	14,45	0,35	90,33	158	192,32	Đạt
29/12/2025	01:05	8,04	32,07	41,81	14,23	0,35	89,37	157	158,73	Đạt
29/12/2025	01:10	8,04	32,07	41,89	14,21	0,35	89,9	156	147,65	Đạt
29/12/2025	01:15	8,05	32,07	42,08	14,21	0,35	83,44	156	145,83	Đạt
29/12/2025	01:20	8,05	32,07	42,02	14,21	0,34	83,07	156	214,7	Đạt
29/12/2025	01:25	8,04	32,07	42,14	14,47	0,35	82,14	155	221,53	Đạt
29/12/2025	01:30	8,05	32,07	41,98	14,47	0,34	81,63	0	217,21	Đạt
29/12/2025	01:35	8,04	32,07	41,83	14,23	0,35	81,73	0	159,73	Đạt
29/12/2025	01:40	8,05	31,98	41,4	14,21	0,35	82,82	0	128,29	Đạt
29/12/2025	01:45	8,05	31,98	41,54	14,19	0,35	82,06	0	126,92	Đạt
29/12/2025	01:50	8,05	31,98	41,37	14,47	0,35	83,14	0	207,49	Đạt
29/12/2025	01:55	8,05	31,98	41,37	14,19	0,35	83,02	157	236,26	Đạt
29/12/2025	02:00	8,05	31,98	41,37	14,45	0,34	83,1	157	212,23	Đạt
29/12/2025	02:05	8,05	31,98	41,42	14,44	0,34	81,73	156	150,06	Đạt
29/12/2025	02:10	8,05	31,98	41,3	14,45	0,34	81,82	156	122,52	Đạt
29/12/2025	02:15	8,05	31,89	41,48	14,47	0,34	90,05	154	130,55	Đạt
29/12/2025	02:20	8,05	31,89	41,44	14,21	0,34	89,76	153	225,12	Đạt
29/12/2025	02:25	8,05	31,89	41,53	14,19	0,35	89,37	15,81	241,41	Đạt
29/12/2025	02:30	8,05	31,89	41,53	14,21	0,34	89,7	0	216,09	Đạt
29/12/2025	02:35	8,05	31,89	41,51	14,19	0,34	89,92	0	138,44	Đạt
29/12/2025	02:40	8,05	31,89	41,56	14,45	0,35	90,22	0	116,12	Đạt
29/12/2025	02:45	8,05	31,89	41,55	14,21	0,35	91,09	0	149,52	Đạt
29/12/2025	02:50	8,05	31,89	41,53	14,21	0,35	90,94	158	236,45	Đạt
29/12/2025	02:55	8,05	31,89	41,57	14,45	0,35	91,23	158	235,39	Đạt
29/12/2025	03:00	8,05	31,89	41,41	14,45	0,35	89,93	157	194,54	Đạt
29/12/2025	03:05	8,06	31,9	41,44	14,21	0,35	89,18	157	137,33	Đạt
29/12/2025	03:10	8,05	31,89	41,39	14,45	0,35	89,02	157	138,22	Đạt
29/12/2025	03:15	8,05	31,89	41,43	14,45	0,35	82,43	155	154,96	Đạt
29/12/2025	03:20	8,05	31,75	41,5	14,19	0,34	82,21	0	216,47	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
29/12/2025	03:25	8,05	31,75	41,62	14,19	0,34	82,79	0	214,44	Đạt
29/12/2025	03:30	8,05	31,75	41,61	14,21	0,34	82,02	0	198,51	Đạt
29/12/2025	03:35	8,05	31,75	41,74	14,45	0,35	83,86	0	154,27	Đạt
29/12/2025	03:40	8,05	31,75	41,68	14,45	0,35	83,26	158	146,39	Đạt
29/12/2025	03:45	8,05	31,75	41,7	14,45	0,35	83,33	158	140,03	Đạt
29/12/2025	03:50	8,05	31,75	41,84	14,45	0,35	82,71	157	213,93	Đạt
29/12/2025	03:55	8,05	31,66	41,86	14,19	0,35	81,89	157	220,28	Đạt
29/12/2025	04:00	8,05	31,66	41,9	14,44	0,35	82,41	154	217,09	Đạt
29/12/2025	04:05	8,05	31,66	41,91	14,21	0,35	81,45	154	160,34	Đạt
29/12/2025	04:10	8,05	31,66	42,05	14,21	0,35	81,51	154	129,53	Đạt
29/12/2025	04:15	8,05	31,66	41,91	14,45	0,35	90,22	153	129,87	Đạt
29/12/2025	04:20	8,05	31,66	41,91	14,45	0,35	91,16	0	207,09	Đạt
29/12/2025	04:25	8,05	31,66	41,96	14,19	0,35	90,35	0	232,32	Đạt
29/12/2025	04:30	8,05	31,66	41,98	14,45	0,35	90,66	0	228,51	Đạt
29/12/2025	04:35	8,05	31,66	42,02	14,44	0,36	90,5	0	151,74	Đạt
29/12/2025	04:40	8,05	31,66	41,93	14,45	0,35	90,68	0	123,3	Đạt
29/12/2025	04:45	8,05	31,66	42,03	14,19	0,36	91,29	0	129,39	Đạt
29/12/2025	04:50	8,05	31,66	41,94	14,19	0,35	90,87	159	224,58	Đạt
29/12/2025	04:55	8,05	31,67	42,03	14,19	0,35	89,85	158	241,77	Đạt
29/12/2025	05:00	8,05	31,66	42,16	14,19	0,35	89,77	157	201,64	Đạt
29/12/2025	05:05	8,05	31,66	42,33	14,45	0,35	89,42	156	121,47	Đạt
29/12/2025	05:10	8,05	31,66	42,44	14,21	0,35	88,79	156	99,03	Đạt
29/12/2025	05:15	8,05	31,66	42,49	14,19	0,35	83,14	0	117,59	Đạt
29/12/2025	05:20	8,05	31,66	42,56	14,21	0,35	83,35	0	173,53	Đạt
29/12/2025	05:25	8,05	31,66	42,66	14,19	0,35	83,26	0	169,1	Đạt
29/12/2025	05:30	8,05	31,66	42,73	14,19	0,35	83,73	0	142,73	Đạt
29/12/2025	05:35	8,05	31,66	42,84	14,44	0,35	83,45	0	104,23	Đạt
29/12/2025	05:40	8,05	31,66	42,91	14,19	0,35	83,79	158	108,02	Đạt
29/12/2025	05:45	8,05	31,66	43,16	14,44	0,35	82,03	157	111,53	Đạt
29/12/2025	05:50	8,05	31,66	43,09	14,45	0,35	0,01	155	97,23	Đạt
29/12/2025	05:55	8,05	31,66	42,91	14,19	0,35	0,01	153	111,17	Đạt
29/12/2025	06:00	8,05	31,66	42,62	14,44	0,35	0	154	128,49	Đạt
29/12/2025	06:05	8,05	31,66	42,17	14,45	0,35	0	153	112,26	Đạt
29/12/2025	06:10	8,06	31,66	42,03	14,19	0,35	0,01	154	115,71	Đạt
29/12/2025	06:15	8,06	31,66	41,97	14,19	0,35	0	154	99,43	Đạt
29/12/2025	06:20	8,06	31,67	41,93	14,21	0,35	0,02	153	165,51	Đạt
29/12/2025	06:25	8,05	31,66	42,09	14,45	0,36	0,01	153	192,67	Đạt
29/12/2025	06:30	8,05	31,66	42	14,19	0,35	0,01	155	202,79	Đạt
29/12/2025	06:35	8,05	31,66	42,12	12,83	0,35	0	154	151,98	Đạt
29/12/2025	06:40	8,05	31,66	42,17	13,95	0,35	0,01	154	115,68	Đạt
29/12/2025	06:45	8,05	31,66	42,27	13,45	0,36	0,01	154	107,14	Đạt
29/12/2025	06:50	8,05	31,66	42,14	14,44	0,35	0	157	193,89	Đạt
29/12/2025	06:55	8,05	31,66	42,04	14,45	0,35	0,01	158	228,93	Đạt
29/12/2025	07:00	8,05	31,66	42,08	14,44	0,35	0,01	157	223,99	Đạt
29/12/2025	07:05	8,05	31,66	42,17	14,45	0,35	0,01	157	136,49	Đạt
29/12/2025	07:10	8,05	31,66	42,1	14,44	0,35	0,01	157	96,19	Đạt
29/12/2025	07:15	8,05	31,66	42,21	14,44	0,35	0,01	157	0	Đạt
29/12/2025	07:20	8,05	31,66	42,34	10,44	0,35	0,01	158	0	Đạt
29/12/2025	07:25	8,05	31,57	42,29	14,44	0,35	0,01	157	0	Đạt
29/12/2025	07:30	8,05	31,57	42,28	14,44	0,35	0,01	156	0	Đạt
29/12/2025	07:35	8,05	31,57	42,43	14,45	0,35	0	156	0	Đạt
29/12/2025	07:40	8,05	31,89	42,06	3,71	0,35	0	157	175,91	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
29/12/2025	07:45	8,2	38,27	282,19	0	0,43	0	157	151,65	Vệ sinh thiết bị trạm
29/12/2025	07:50	8,03	38,75	77,77	3,71	0,45	0,01	156	218,09	Vệ sinh thiết bị trạm
29/12/2025	07:55	7,93	38,87	15,73	1,87	0,45	0,01	157	227,88	Đạt
29/12/2025	08:00	7,86	38,87	13,34	4,14	0,46	0	156	201,27	Đạt
29/12/2025	08:05	7,8	38,88	14,2	4,16	0,45	0,01	156	122,68	Đạt
29/12/2025	08:10	7,79	38,88	13,58	5,13	0,45	0	157	124,79	Đạt
29/12/2025	08:15	7,8	38,74	13,35	2,97	0,43	90,12	156	144,41	Đạt
29/12/2025	08:20	7,85	38,74	10,14	6,38	0,43	175,32	0	210,57	Đạt
29/12/2025	08:25	7,85	38,5	46,55	7,37	0,43	172,76	0	214,28	Đạt
29/12/2025	08:30	7,84	38,17	58,3	7,13	0,43	174,03	0	193,34	Đạt
29/12/2025	08:35	7,81	37,88	59,59	6,87	0,44	174,96	0	148,6	Đạt
29/12/2025	08:40	7,82	37,58	60,04	13,2	0,44	174,66	0	138,62	Đạt
29/12/2025	08:45	7,78	38,28	26,12	4,67	0,42	172,65	0	126,43	Đạt
29/12/2025	08:50	7,76	38,5	19,63	5,41	0,42	84,13	0	187,54	Đạt
29/12/2025	08:55	7,73	29,36	35,1	4,16	0,42	84,81	0	199,71	Đạt
29/12/2025	09:00	7,71	29,57	33,67	2,11	0,41	85,08	0	201,8	Đạt
29/12/2025	09:05	7,72	29,66	32,66	2,37	0,41	85,84	0	142,02	Đạt
29/12/2025	09:10	7,73	29,57	31,89	3,23	0,41	86,23	0	115,19	Đạt
29/12/2025	09:15	7,73	29,57	31,12	5,15	0,41	85,77	0	103,08	Đạt
29/12/2025	09:20	7,74	29,57	30,53	5,15	0,41	0,02	156	180,87	Đạt
29/12/2025	09:25	7,75	29,48	30,66	5,64	0,41	0,02	156	204,96	Đạt
29/12/2025	09:30	7,75	29,57	31,18	7,64	0,41	0,02	156	206,27	Đạt
29/12/2025	09:35	7,76	29,57	31,02	7,99	0,41	0,02	156	154,88	Đạt
29/12/2025	09:40	7,76	29,57	31,25	5,4	0,41	0,02	156	132,87	Đạt
29/12/2025	09:45	7,78	29,65	31,61	3,97	0,41	0,01	140	120,05	Đạt
29/12/2025	09:50	7,79	29,66	32,7	2,76	0,41	0,01	159	191,38	Đạt
29/12/2025	09:55	7,79	29,78	33,56	5,15	0,4	0,02	159	201,73	Đạt
29/12/2025	10:00	7,79	29,77	33,03	3,49	0,41	0,02	158	199,39	Đạt
29/12/2025	10:05	7,8	29,77	31,91	6,38	0,41	0,02	158	145,43	Đạt
29/12/2025	10:10	7,8	29,77	31,98	6,38	0,41	0,02	158	115,1	Đạt
29/12/2025	10:15	7,81	29,78	32,16	6,14	0,41	0,02	158	115,99	Đạt
29/12/2025	10:20	7,79	29,78	31,97	7,13	0,41	0,02	158	189,98	Đạt
29/12/2025	10:25	7,79	29,66	32,05	6,65	0,41	86,23	159	198,26	Đạt
29/12/2025	10:30	7,79	29,66	31,96	2,74	0,41	85,91	159	195,39	Đạt
29/12/2025	10:35	7,81	29,66	31,35	6,89	0,41	84,8	158	145,45	Đạt
29/12/2025	10:40	7,82	29,66	31,46	6,87	0,41	84,08	158	128,74	Đạt
29/12/2025	10:45	7,83	29,77	31,72	2,37	0,41	82,77	150	119,6	Đạt
29/12/2025	10:50	7,83	29,78	33,46	4,16	0,41	82,9	156	189,62	Đạt
29/12/2025	10:55	7,83	29,86	32,6	4,91	0,41	82,19	155	203,31	Đạt
29/12/2025	11:00	7,84	29,86	32,62	6,89	0,41	82,26	0	202,19	Đạt
29/12/2025	11:05	7,84	29,97	32,44	6,91	0,41	81,79	0	146,43	Đạt
29/12/2025	11:10	7,84	29,97	32,68	2,39	0,41	83,49	0	116,97	Đạt
29/12/2025	11:15	7,84	29,97	31,82	3,75	0,41	83,77	117	110,17	Đạt
29/12/2025	11:20	7,84	29,86	31,89	5,17	0,41	84,66	156	185,37	Đạt
29/12/2025	11:25	7,84	29,86	32,23	4,67	0,41	93,26	156	202,08	Đạt
29/12/2025	11:30	7,85	29,86	32,46	2,74	0,41	92,55	155	199,52	Đạt
29/12/2025	11:35	7,84	29,86	32,45	5,41	0,41	90,88	153	154,07	Đạt
29/12/2025	11:40	7,85	29,86	32,3	4,67	0,41	91,07	153	131,44	Đạt
29/12/2025	11:45	7,85	29,97	34,07	0	0,4	90,34	0	122,94	Đạt
29/12/2025	11:50	7,85	30,1	34,86	2,76	0,41	90,63	0	197,33	Đạt
29/12/2025	11:55	7,85	30,1	34,9	4,67	0,41	91,02	0	207,91	Đạt
29/12/2025	12:00	7,85	30,1	34	3,74	0,4	92,15	0	205,63	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
29/12/2025	12:05	7,85	30,19	34,11	7,39	0,4	91,91	0	152,18	Đạt
29/12/2025	12:10	7,85	30,19	34,21	6,16	0,4	92,38	0	118,38	Đạt
29/12/2025	12:15	7,85	30,19	33,9	4,18	0,4	92,26	159	114,72	Đạt
29/12/2025	12:20	7,85	30,19	34,32	6,4	0,4	91,33	159	192,57	Đạt
29/12/2025	12:25	7,85	30,19	33,61	6,91	0,4	84,65	158	202,56	Đạt
29/12/2025	12:30	7,85	30,19	33,61	5,68	0,4	83,58	156	203,01	Đạt
29/12/2025	12:35	7,85	30,19	33,49	7,13	0,4	82,5	0	152,67	Đạt
29/12/2025	12:40	7,85	30,1	33,73	6,14	0,4	83,34	0	134,76	Đạt
29/12/2025	12:45	7,85	30,19	34,84	3,97	0,4	83,04	0	119,49	Đạt
29/12/2025	12:50	7,85	30,28	34,38	3,97	0,4	82,68	0	186,42	Đạt
29/12/2025	12:55	7,86	30,27	34,72	3,49	0,4	82,82	0	198,3	Đạt
29/12/2025	13:00	7,85	30,36	34,8	5,17	0,4	84,67	0	201,1	Đạt
29/12/2025	13:05	7,86	30,36	34,5	5,41	0,4	83,52	155	144,48	Đạt
29/12/2025	13:10	7,86	30,36	34,33	5,66	0,4	82,68	155	119,73	Đạt
29/12/2025	13:15	7,86	30,36	34,24	7,13	0,39	82,79	154	106,66	Đạt
29/12/2025	13:20	7,86	30,36	34,22	6,16	0,4	82,52	152	184,37	Đạt
29/12/2025	13:25	7,86	30,36	33,67	5,68	0,4	90,74	152	197,18	Đạt
29/12/2025	13:30	7,86	30,28	34,67	6,14	0,4	90,15	152	195,8	Đạt
29/12/2025	13:35	7,86	30,27	33,86	7,13	0,4	90,66	0	151,75	Đạt
29/12/2025	13:40	7,86	30,27	33,92	8,46	0,4	90,29	0	132,23	Đạt
29/12/2025	13:45	7,86	30,36	35,54	4,11	0,4	90,94	0	122,97	Đạt
29/12/2025	13:50	7,87	30,48	35,19	3,74	0,4	91,54	0	196,58	Đạt
29/12/2025	13:55	7,87	30,48	34,95	3,27	0,39	91,28	0	210	Đạt
29/12/2025	14:00	7,87	30,48	35,12	5,92	0,39	90,3	0	208,54	Đạt
29/12/2025	14:05	7,87	30,48	34,67	5,15	0,4	90,97	0	153,55	Đạt
29/12/2025	14:10	7,87	30,57	35,19	6,16	0,39	92,1	149	130,15	Đạt
29/12/2025	14:15	7,87	30,48	34,42	7,39	0,39	91,09	159	116,93	Đạt
29/12/2025	14:20	7,87	30,48	34,88	4,93	0,39	90,19	158	192,47	Đạt
29/12/2025	14:25	7,87	30,48	35,14	6,65	0,39	85,11	157	194,08	Đạt
29/12/2025	14:30	7,87	30,48	35,46	5,68	0,39	84,07	157	151,06	Đạt
29/12/2025	14:35	7,87	30,48	35,5	5,92	0,39	82,42	155	137,99	Đạt
29/12/2025	14:40	7,87	30,36	35,37	7,65	0,39	81,78	155	129,66	Đạt
29/12/2025	14:45	7,88	30,48	36,94	3,99	0,39	82,72	0	189,78	Đạt
29/12/2025	14:50	7,88	30,57	35,83	4,18	0,39	83,54	0	190,27	Đạt
29/12/2025	14:55	7,88	30,57	35,77	5,66	0,39	83,7	0	124,52	Đạt
29/12/2025	15:00	7,88	30,57	35,01	6,89	0,39	83,45	0	127,98	Đạt
29/12/2025	15:05	7,88	30,57	35,7	5,92	0,39	83,49	156	146,8	Đạt
29/12/2025	15:10	7,89	30,57	35,8	6,89	0,39	82,66	154	223,76	Đạt
29/12/2025	15:15	7,88	30,57	34,93	5,66	0,39	83,55	156	212,17	Đạt
29/12/2025	15:20	7,88	30,56	35,13	5,9	0,39	82,85	154	139,12	Đạt
29/12/2025	15:25	7,88	30,48	35,63	5,15	0,39	91,19	155	117,68	Đạt
29/12/2025	15:30	7,88	30,48	34,9	7,13	0,39	90,74	154	143,04	Đạt
29/12/2025	15:35	7,88	30,48	35,45	4,91	0,39	90,41	154	230,76	Đạt
29/12/2025	15:40	7,88	30,48	34,71	5,66	0,39	90,53	154	238,02	Đạt
29/12/2025	15:45	7,88	30,48	34,93	2,74	0,39	90,1	154	151,87	Đạt
29/12/2025	15:50	7,89	30,48	35,12	5,41	0,39	89,42	153	121,91	Đạt
29/12/2025	15:55	7,89	30,48	35,78	5,41	0,39	90,47	157	125,59	Đạt
29/12/2025	16:00	7,89	30,49	35,46	5,17	0,39	89,66	0	221,81	Đạt
29/12/2025	16:05	7,89	30,48	35,8	5,66	0,39	90,42	0	236,25	Đạt
29/12/2025	16:10	7,89	30,48	35,9	5,17	0,39	90,88	0	165,69	Đạt
29/12/2025	16:15	7,89	30,48	34,69	6,4	0,39	91,31	0	119,15	Đạt
29/12/2025	16:20	7,89	30,48	35,51	4,69	0,39	91,24	157	122,55	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
29/12/2025	16:25	7,89	30,48	35,08	7,39	0,39	85,2	158	202,06	Đạt
29/12/2025	16:30	7,89	30,36	35,48	6,4	0,39	84,61	157	224,8	Đạt
29/12/2025	16:35	7,89	30,36	35,59	5,66	0,39	84,36	157	168,98	Đạt
29/12/2025	16:40	7,89	30,36	35,65	5,68	0,39	83,11	157	144,05	Đạt
29/12/2025	16:45	7,89	30,36	35,14	4,91	0,39	83,63	157	139,49	Đạt
29/12/2025	16:50	7,9	30,36	35,81	4,16	0,39	82,95	156	209,48	Đạt
29/12/2025	16:55	7,89	30,36	35,83	4,91	0,39	82,24	157	211,74	Đạt
29/12/2025	17:00	7,89	30,48	35,73	4,67	0,39	83,11	157	162,93	Đạt
29/12/2025	17:05	7,89	30,48	36,27	5,66	0,39	82,9	157	159,73	Đạt
29/12/2025	17:10	7,89	30,36	36,25	6,18	0,39	81,94	156	166,56	Đạt
29/12/2025	17:15	7,89	30,36	35,26	5,41	0,39	82,24	0	204,44	Đạt
29/12/2025	17:20	7,89	30,36	36,38	4,43	0,39	82,94	0	208,26	Đạt
29/12/2025	17:25	7,89	30,36	36,56	4,43	0,39	92,38	0	141,24	Đạt
29/12/2025	17:30	7,89	30,36	36,21	5,15	0,39	93,38	0	146,08	Đạt
29/12/2025	17:35	7,89	30,27	35,94	5,41	0,39	92,35	160	165,84	Đạt
29/12/2025	17:40	7,89	30,28	35,98	6,65	0,39	92,08	159	233,41	Đạt
29/12/2025	17:45	7,9	30,27	35,97	1,89	0,39	92,06	159	225,02	Đạt
29/12/2025	17:50	7,89	30,27	37,23	5,66	0,39	91,04	159	148,37	Đạt
29/12/2025	17:55	7,89	30,28	36,72	5,41	0,39	91,29	159	130,72	Đạt
29/12/2025	18:00	7,88	30,27	36,39	5,66	0,39	91,02	158	156,8	Đạt
29/12/2025	18:05	7,9	30,27	36,06	5,17	0,39	89,77	0	234,09	Đạt
29/12/2025	18:10	7,9	30,28	36,43	6,91	0,39	90,37	0	235,19	Đạt
29/12/2025	18:15	7,9	30,28	36,21	6,16	0,39	91,46	0	143,31	Đạt
29/12/2025	18:20	7,9	30,28	35,94	6,42	0,39	91,28	0	121,29	Đạt
29/12/2025	18:25	7,9	30,28	36,62	6,42	0,39	85,59	0	134,45	Đạt
29/12/2025	18:30	7,9	30,19	37,16	6,91	0,39	85,29	0	225,64	Đạt
29/12/2025	18:35	7,9	30,19	37,31	5,15	0,39	84,81	0	239,05	Đạt
29/12/2025	18:40	7,9	30,19	37,02	4,18	0,39	82,85	0	170,08	Đạt
29/12/2025	18:45	7,9	30,19	36,77	4,43	0,39	83,02	0	140,38	Đạt
29/12/2025	18:50	7,9	30,19	37	5,17	0,39	83,31	0	139,26	Đạt
29/12/2025	18:55	7,9	30,19	38,22	6,4	0,39	82,96	0	206,55	Đạt
29/12/2025	19:00	7,9	30,19	38,25	5,92	0,39	83,63	0	226,79	Đạt
29/12/2025	19:05	7,91	30,19	37,87	4,69	0,39	83,68	0	171,53	Đạt
29/12/2025	19:10	7,9	30,19	36,67	5,41	0,39	83,38	0	155,98	Đạt
29/12/2025	19:15	7,9	30,19	36,76	5,41	0,39	82,06	0	137,88	Đạt
29/12/2025	19:20	7,9	30,1	36,89	5,17	0,39	81,56	0	203,15	Đạt
29/12/2025	19:25	7,9	30,1	37,22	5,41	0,39	90,72	0	212,88	Đạt
29/12/2025	19:30	7,91	30,1	36,78	6,42	0,39	91,33	0	162,81	Đạt
29/12/2025	19:35	7,9	30,1	36,8	5,17	0,39	91,28	0	161,17	Đạt
29/12/2025	19:40	7,9	30,1	36,5	4,67	0,39	91,99	0	163,55	Đạt
29/12/2025	19:45	7,9	30,1	36,59	4,18	0,39	92,13	0	220,18	Đạt
29/12/2025	19:50	7,9	30,1	37,32	5,17	0,39	91,24	158	214,3	Đạt
29/12/2025	19:55	7,91	30,11	37,86	4,69	0,39	91,09	157	143,51	Đạt
29/12/2025	20:00	7,91	30,1	37,67	4,18	0,39	90,22	157	148,19	Đạt
29/12/2025	20:05	7,91	30,1	37,28	5,17	0,39	90,94	156	164,38	Đạt
29/12/2025	20:10	7,9	29,97	37,66	5,66	0,39	90,24	156	233,14	Đạt
29/12/2025	20:15	7,91	29,98	38,11	4,18	0,39	90,6	157	221,87	Đạt
29/12/2025	20:20	7,91	29,98	37,25	5,43	0,39	89,63	155	136,59	Đạt
29/12/2025	20:25	7,91	29,97	36,73	4,43	0,39	83,43	157	127,54	Đạt
29/12/2025	20:30	7,9	29,97	36,32	6,4	0,39	83,4	157	157,77	Đạt
29/12/2025	20:35	7,91	29,98	36,35	5,94	0,39	82,76	155	237,44	Đạt
29/12/2025	20:40	7,9	29,97	36,29	5,68	0,39	82,62	0	240,17	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
29/12/2025	20:45	7,91	29,97	36,47	0,89	0,39	83,09	0	157,91	Đạt
29/12/2025	20:50	7,91	29,98	37,37	3,75	0,39	83,3	0	132,02	Đạt
29/12/2025	20:55	7,91	29,97	37,82	4,93	0,39	84,45	0	139,33	Đạt
29/12/2025	21:00	7,91	29,97	37,61	4,67	0,39	83,77	160	230,57	Đạt
29/12/2025	21:05	7,91	29,97	37,62	4,43	0,39	83,48	160	242,62	Đạt
29/12/2025	21:10	7,91	29,97	37,87	3,75	0,39	83,63	160	173,36	Đạt
29/12/2025	21:15	7,91	29,97	37,47	2,76	0,39	82,81	159	141,1	Đạt
29/12/2025	21:20	7,91	29,86	37,37	0	0,39	82,16	158	124,44	Đạt
29/12/2025	21:25	7,9	29,86	37,41	4,18	0,39	92,41	159	206,19	Đạt
29/12/2025	21:30	7,91	29,86	37,66	5,66	0,39	0,01	159	232,34	Đạt
29/12/2025	21:35	7,91	29,86	38,53	6,65	0,39	0,01	159	175,36	Đạt
29/12/2025	21:40	7,91	29,86	37,98	5,64	0,39	0,01	159	156,59	Đạt
29/12/2025	21:45	7,91	29,86	37,9	3,97	0,39	0	160	148,75	Đạt
29/12/2025	21:50	7,91	29,86	38,61	5,66	0,39	0	160	211,12	Đạt
29/12/2025	21:55	7,91	29,86	39,3	5,64	0,39	0,01	160	215,19	Đạt
29/12/2025	22:00	7,91	29,86	38,43	5,66	0,39	0	160	163,08	Đạt
29/12/2025	22:05	7,91	29,86	38,98	3,99	0,39	0,01	160	157,23	Đạt
29/12/2025	22:10	7,91	29,86	37,74	5,4	0,39	0,01	159	157,99	Đạt
29/12/2025	22:15	7,91	29,86	38,08	1,64	0,39	0,01	160	218,49	Đạt
29/12/2025	22:20	7,91	29,78	38,43	5,15	0,39	0,01	160	194,5	Đạt
29/12/2025	22:25	7,91	29,78	38,55	4,43	0,39	0,02	159	136,12	Đạt
29/12/2025	22:30	7,91	29,78	38,29	7,64	0,4	0,01	160	146,09	Đạt
29/12/2025	22:35	7,91	29,78	38,07	4,43	0,4	0,01	160	166,76	Đạt
29/12/2025	22:40	7,91	29,78	37,63	6,16	0,4	0,02	161	232,87	Đạt
29/12/2025	22:45	7,91	29,78	38,75	3	0,4	0,01	161	226,04	Đạt
29/12/2025	22:50	7,92	29,78	39	4,16	0,4	0,01	161	148,6	Đạt
29/12/2025	22:55	7,92	29,78	38,76	3,49	0,4	0,01	160	131,4	Đạt
29/12/2025	23:00	7,92	29,78	38,35	3,99	0,39	0,01	159	158,81	Đạt
29/12/2025	23:05	7,92	29,78	39	6,16	0,39	0,02	160	236,04	Đạt
29/12/2025	23:10	7,92	29,78	39,31	4,91	0,39	0,01	159	239,17	Đạt
29/12/2025	23:15	7,92	29,78	38,93	5,41	0,4	94,12	159	154,48	Đạt
29/12/2025	23:20	7,92	29,78	39,19	6,16	0,4	93,31	159	119,08	Đạt
29/12/2025	23:25	7,92	29,78	38,73	5,15	0,4	93,96	159	130	Đạt
29/12/2025	23:30	7,92	29,78	38,66	4,69	0,4	94,66	159	227,92	Đạt
29/12/2025	23:35	7,92	29,66	38,78	6,67	0,4	93,04	158	244	Đạt
29/12/2025	23:40	7,92	29,66	38,66	5,66	0,4	92,29	157	173,35	Đạt
29/12/2025	23:45	7,92	29,66	38,44	2,76	0,4	92,41	157	143,69	Đạt
29/12/2025	23:50	7,92	29,66	37,83	4,18	0,4	91,56	156	142,04	Đạt
29/12/2025	23:55	7,93	29,66	38,41	5,68	0,41	91,53	160	211,2	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,93	31,06	38,35	8,05	0,38	69,79	101,10	167,76	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Dạng đo: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ