



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày: 30/12/2025 Đến ngày: 30/12/2025

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
30/12/2025	00:00	7,93	29,78	39,05	3,51	0,4	90,85	159	232,6	Đạt
30/12/2025	00:05	7,93	29,78	38,56	6,16	0,4	90,5	158	174,11	Đạt
30/12/2025	00:10	7,93	29,78	38,17	6,91	0,41	90,7	159	155,82	Đạt
30/12/2025	00:15	7,93	29,78	38,72	4,67	0,41	82,61	156	139,77	Đạt
30/12/2025	00:20	7,93	29,66	38,4	5,92	0,41	83,14	158	195,57	Đạt
30/12/2025	00:25	7,93	29,66	37,79	6,65	0,41	83,44	0	205,16	Đạt
30/12/2025	00:30	7,93	29,66	38,65	5,68	0,41	83,88	0	163,18	Đạt
30/12/2025	00:35	7,93	29,66	39,05	6,91	0,41	83,86	0	162,43	Đạt
30/12/2025	00:40	7,93	29,66	38,58	5,9	0,41	84,36	0	167	Đạt
30/12/2025	00:45	7,93	29,66	38,83	3,99	0,41	84,95	159	219,46	Đạt
30/12/2025	00:50	7,93	29,66	40,21	6,67	0,41	84,04	159	216,43	Đạt
30/12/2025	00:55	7,94	29,78	39,52	5,17	0,41	83,05	158	146,96	Đạt
30/12/2025	01:00	7,93	29,78	39,21	3,99	0,41	83,5	158	152,11	Đạt
30/12/2025	01:05	7,94	29,66	38,59	4,43	0,41	83,12	158	165,49	Đạt
30/12/2025	01:10	7,93	29,66	38,16	4,69	0,41	81,87	156	233,58	Đạt
30/12/2025	01:15	7,93	29,66	39,48	5,68	0,41	91,19	157	225,08	Đạt
30/12/2025	01:20	7,93	29,66	38,71	7,17	0,41	89,79	154	143,7	Đạt
30/12/2025	01:25	7,93	29,66	38,54	6,16	0,41	90,26	0	114,16	Đạt
30/12/2025	01:30	7,93	29,57	38,48	5,92	0,41	91,53	0	152,49	Đạt
30/12/2025	01:35	7,93	29,58	38,31	5,66	0,41	91,73	0	235,64	Đạt
30/12/2025	01:40	7,93	29,57	38,38	5,92	0,41	92,05	0	239,61	Đạt
30/12/2025	01:45	7,94	29,57	38,26	3	0,41	91,7	160	157,69	Đạt
30/12/2025	01:50	7,94	29,66	39,02	4,18	0,42	92,15	160	131,31	Đạt
30/12/2025	01:55	7,94	29,66	39,03	4,43	0,42	91,17	159	136,19	Đạt
30/12/2025	02:00	7,95	29,66	38,88	5,92	0,42	90,74	159	224,78	Đạt
30/12/2025	02:05	7,95	29,66	39,81	3,51	0,42	90,77	158	236,71	Đạt
30/12/2025	02:10	7,95	29,66	40,01	5,68	0,42	89,98	158	171,95	Đạt
30/12/2025	02:15	7,95	29,66	39,9	5,17	0,42	83,83	155	141,41	Đạt
30/12/2025	02:20	7,95	29,66	38,77	6,65	0,41	84,27	0	137,03	Đạt
30/12/2025	02:25	7,94	29,57	39,1	6,4	0,41	84,85	0	193,68	Đạt
30/12/2025	02:30	7,94	29,57	38,73	5,68	0,41	84,16	0	230,07	Đạt
30/12/2025	02:35	7,94	29,57	39,91	6,16	0,41	83,89	159	177,62	Đạt
30/12/2025	02:40	7,94	29,57	39,66	5,19	0,41	84,81	159	158,94	Đạt
30/12/2025	02:45	7,94	29,58	38,91	3,51	0,41	84,13	158	152,52	Đạt
30/12/2025	02:50	7,95	29,58	39,95	5,19	0,41	84,24	158	209,12	Đạt
30/12/2025	02:55	7,95	29,57	40,66	4,93	0,42	83,07	158	215,5	Đạt
30/12/2025	03:00	7,95	29,66	40,87	6,42	0,42	82,76	155	168,71	Đạt
30/12/2025	03:05	7,95	29,66	39,29	3,51	0,42	83	155	159,08	Đạt
30/12/2025	03:10	7,95	29,57	38,23	4,43	0,42	82,11	154	158,67	Đạt
30/12/2025	03:15	7,95	29,57	39,16	5,92	0,42	91,13	0	215,2	Đạt
30/12/2025	03:20	7,95	29,57	39,7	6,16	0,42	91,61	0	214,54	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
30/12/2025	03:25	7,94	29,57	40,14	7,15	0,42	92,1	0	127,38	Đạt
30/12/2025	03:30	7,94	29,57	39,81	6,91	0,42	92,76	0	143,31	Đạt
30/12/2025	03:35	7,94	29,49	39,14	4,93	0,42	92,52	160	164,51	Đạt
30/12/2025	03:40	7,94	29,49	39,33	5,68	0,42	90,53	158	233,45	Đạt
30/12/2025	03:45	7,94	29,49	40,43	2,14	0,41	89,72	158	219,7	Đạt
30/12/2025	03:50	7,94	29,57	41,37	3,51	0,42	90,73	158	142,63	Đạt
30/12/2025	03:55	7,94	29,57	40,83	5,41	0,42	89,95	158	126,72	Đạt
30/12/2025	04:00	7,94	29,57	39,63	4,67	0,42	90,44	0	153,61	Đạt
30/12/2025	04:05	7,95	29,57	39,37	5,66	0,42	91,01	0	233,12	Đạt
30/12/2025	04:10	7,95	29,57	38,78	6,42	0,42	90,79	0	236,82	Đạt
30/12/2025	04:15	7,95	29,57	40,24	6,91	0,42	85,63	0	156,33	Đạt
30/12/2025	04:20	7,95	29,57	39,84	5,69	0,42	85,06	0	129,69	Đạt
30/12/2025	04:25	7,95	29,49	40,26	6,16	0,42	85,14	160	121,27	Đạt
30/12/2025	04:30	7,95	29,49	40,08	7,15	0,42	84,91	159	219,76	Đạt
30/12/2025	04:35	7,95	29,49	39,36	5,68	0,42	83,35	157	243,04	Đạt
30/12/2025	04:40	7,95	29,49	39,74	6,42	0,42	83,26	158	176,75	Đạt
30/12/2025	04:45	7,95	29,49	39,23	4,69	0,42	82,71	155	141,37	Đạt
30/12/2025	04:50	7,95	29,49	40,35	5,19	0,42	82,07	154	134,76	Đạt
30/12/2025	04:55	7,95	29,49	40,67	6,91	0,42	82	0	206,8	Đạt
30/12/2025	05:00	7,95	29,49	40,63	4,01	0,42	82,35	0	232,81	Đạt
30/12/2025	05:05	7,95	29,58	39,85	4,18	0,42	83,58	0	172,97	Đạt
30/12/2025	05:10	7,96	29,49	40,31	4,18	0,42	83,6	0	154,07	Đạt
30/12/2025	05:15	7,95	29,49	39,71	4,69	0,42	92,14	0	136,74	Đạt
30/12/2025	05:20	7,96	29,49	40,3	6,42	0,42	92,14	0	203,44	Đạt
30/12/2025	05:25	7,96	29,36	40,58	6,67	0,42	91,97	160	209,58	Đạt
30/12/2025	05:30	7,96	29,36	40,68	6,42	0,42	91,66	160	164,81	Đạt
30/12/2025	05:35	7,96	29,36	40,79	5,43	0,42	90,89	159	165,29	Đạt
30/12/2025	05:40	7,96	29,36	39,7	5,66	0,42	89,6	158	169,73	Đạt
30/12/2025	05:45	7,96	29,36	40,3	3,49	0,42	0,01	158	221,19	Đạt
30/12/2025	05:50	7,96	29,49	40,76	4,16	0,42	0	157	214,2	Đạt
30/12/2025	05:55	7,96	29,49	42,33	5,17	0,42	0,01	158	147,3	Đạt
30/12/2025	06:00	7,96	29,49	40,97	5,68	0,42	0,02	158	149,49	Đạt
30/12/2025	06:05	7,96	29,49	40,07	4,67	0,42	0,01	159	159,81	Đạt
30/12/2025	06:10	7,96	29,49	40,4	4,18	0,42	0,01	159	230,95	Đạt
30/12/2025	06:15	7,96	29,36	41,18	4,18	0,42	0,01	158	221,17	Đạt
30/12/2025	06:20	7,96	29,36	40,94	7,41	0,42	0,01	158	144	Đạt
30/12/2025	06:25	7,96	29,36	41,59	4,93	0,42	0,01	158	123,1	Đạt
30/12/2025	06:30	7,96	29,36	40,76	5,68	0,43	0,01	159	142,37	Đạt
30/12/2025	06:35	7,96	29,36	40,68	4,91	0,43	0	158	237,85	Đạt
30/12/2025	06:40	7,96	29,36	41,04	5,41	0,43	0,01	159	242,33	Đạt
30/12/2025	06:45	7,97	29,35	42,11	3,49	0,43	0,01	158	160,76	Đạt
30/12/2025	06:50	7,96	29,36	41,45	4,43	0,43	0,01	159	132,25	Đạt
30/12/2025	06:55	7,97	29,36	40,66	3,99	0,43	0,01	159	137,54	Đạt
30/12/2025	07:00	7,97	29,36	40,86	4,67	0,43	0,01	159	227,44	Đạt
30/12/2025	07:05	7,97	29,49	41,44	6,65	0,42	0,02	159	243,07	Đạt
30/12/2025	07:10	7,97	29,49	41,17	4,67	0,42	0,01	159	172,46	Đạt
30/12/2025	07:15	7,97	29,49	41,07	5,66	0,42	0,02	158	138,6	Đạt
30/12/2025	07:20	7,88	26,69	64,37	16,45	0,45	91,94	158	131,57	Vệ sinh đầu dò
30/12/2025	07:25	8,06	28,56	122,75	4,67	0,42	91,31	156	203,25	Vệ sinh đầu dò
30/12/2025	07:30	7,98	29,18	56,72	5,66	0,42	90,21	155	215,73	Đạt
30/12/2025	07:35	7,97	29,27	39,03	7,39	0,42	90,74	155	170,25	Đạt
30/12/2025	07:40	7,97	29,27	35,95	9,19	0,41	90,22	155	150,44	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
30/12/2025	07:45	7,97	29,27	36,37	4,67	0,41	91,19	155	142,12	Đạt
30/12/2025	07:50	7,97	29,26	37,65	4,64	0,42	90,44	0	204,13	Đạt
30/12/2025	07:55	7,97	29,35	38,59	5,15	0,42	91,41	0	205,01	Đạt
30/12/2025	08:00	7,97	29,49	39,57	3,49	0,42	91,7	0	160,04	Đạt
30/12/2025	08:05	7,97	29,48	37,75	4,41	0,42	92,02	0	151,03	Đạt
30/12/2025	08:10	7,97	29,36	37,37	5,41	0,42	91,97	0	156,24	Đạt
30/12/2025	08:15	7,97	29,36	36,89	4,67	0,42	92,72	0	203,57	Đạt
30/12/2025	08:20	7,97	29,35	37,75	2,74	0,42	86,12	161	206,12	Đạt
30/12/2025	08:25	7,97	29,36	37,65	4,67	0,42	85,77	160	132,63	Đạt
30/12/2025	08:30	7,97	29,36	37,31	5,41	0,42	84,55	158	125,78	Đạt
30/12/2025	08:35	7,97	29,36	37,05	2,98	0,42	84,16	159	150,23	Đạt
30/12/2025	08:40	7,96	29,27	37,1	3,99	0,42	84,26	159	224,68	Đạt
30/12/2025	08:45	7,97	29,36	41,51	3,74	0,41	83,05	157	220,69	Đạt
30/12/2025	08:50	7,97	29,36	41,32	0,41	0,41	83,91	0	140,04	Đạt
30/12/2025	08:55	7,97	29,49	39,55	4,67	0,41	83,5	0	121,98	Đạt
30/12/2025	09:00	7,97	29,49	40,57	4,18	0,41	83,94	0	150,39	Đạt
30/12/2025	09:05	7,97	29,49	39,83	4,67	0,42	84,13	0	226	Đạt
30/12/2025	09:10	7,97	29,49	40,79	4,67	0,41	85,05	158	229,92	Đạt
30/12/2025	09:15	7,97	29,49	39,23	2,14	0,41	84,64	157	145,98	Đạt
30/12/2025	09:20	7,97	29,49	40,59	5,41	0,41	92,68	157	116,15	Đạt
30/12/2025	09:25	7,96	29,35	39,87	4,14	0,41	92,41	157	114,23	Đạt
30/12/2025	09:30	7,96	29,35	40,03	3,75	0,41	92,64	157	196,35	Đạt
30/12/2025	09:35	7,96	29,36	39,85	5,41	0,41	92,38	157	226,96	Đạt
30/12/2025	09:40	7,96	29,35	39,31	6,89	0,41	91,21	155	168,6	Đạt
30/12/2025	09:45	7,97	29,49	41,07	0,41	0,41	90,61	154	135,22	Đạt
30/12/2025	09:50	7,96	29,49	40,57	2,74	0,41	90,53	155	134,95	Đạt
30/12/2025	09:55	7,97	29,49	41,93	4,18	0,41	90,6	0	202,52	Đạt
30/12/2025	10:00	7,97	29,57	41,44	3,25	0,41	91,47	0	231,06	Đạt
30/12/2025	10:05	7,97	29,57	40,84	6,91	0,41	178,53	0	173,45	Đạt
30/12/2025	10:10	7,97	29,57	40,97	5,15	0,41	177,77	0	148,85	Đạt
30/12/2025	10:15	7,97	29,57	40,43	3,49	0,41	177,94	0	129,22	Đạt
30/12/2025	10:20	7,97	29,57	40,5	4,64	0,41	177,17	0	199,86	Đạt
30/12/2025	10:25	7,97	29,57	40,81	6,89	0,41	177,71	0	213,51	Đạt
30/12/2025	10:30	7,97	29,57	40,13	5,9	0,41	176,31	0	232,9	Đạt
30/12/2025	10:35	7,97	29,57	40,26	5,9	0,41	176,56	0	169,61	Đạt
30/12/2025	10:40	7,97	29,57	40,84	7,39	0,41	177,15	0	148,3	Đạt
30/12/2025	10:45	7,97	29,66	41,48	2,98	0,41	177,14	0	138,27	Đạt
30/12/2025	10:50	7,97	29,66	40,91	2,12	0,41	84,81	0	206,41	Đạt
30/12/2025	10:55	7,97	29,78	41,09	3,25	0,41	85,98	0	219,51	Đạt
30/12/2025	11:00	7,97	29,78	41,11	4,67	0,41	86,6	161	240,58	Đạt
30/12/2025	11:05	7,97	29,86	42,61	5,43	0,41	84,66	156	172,02	Đạt
30/12/2025	11:10	7,97	29,86	41,76	3,99	0,41	85,18	158	145,88	Đạt
30/12/2025	11:15	7,97	29,78	40,42	3,99	0,41	85,64	158	132,98	Đạt
30/12/2025	11:20	7,97	29,78	41	4,41	0,41	84,66	157	203,86	Đạt
30/12/2025	11:25	7,97	29,77	40,57	6,38	0,41	84,81	158	216,85	Đạt
30/12/2025	11:30	7,97	29,78	40,94	6,65	0,41	85,43	157	233,38	Đạt
30/12/2025	11:35	7,97	29,77	41,68	8,01	0,41	83,96	156	163,2	Đạt
30/12/2025	11:40	7,97	29,78	41,38	5,17	0,41	84,2	0	148,13	Đạt
30/12/2025	11:45	7,97	29,86	42,44	4,67	0,41	84,96	0	134,44	Đạt
30/12/2025	11:50	7,97	29,86	42,42	4,67	0,41	85,41	0	207,99	Đạt
30/12/2025	11:55	7,97	29,97	43,2	4,67	0,41	86,01	0	220,96	Đạt
30/12/2025	12:00	7,97	29,97	42,67	4,16	0,41	85,37	156	230,7	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
30/12/2025	12:05	7,97	29,97	42,14	5,41	0,41	85,74	157	171,19	Đạt
30/12/2025	12:10	7,97	29,97	42,83	5,66	0,41	85,79	157	146,49	Đạt
30/12/2025	12:15	7,97	29,98	43,01	7,39	0,41	86,15	156	130,58	Đạt
30/12/2025	12:20	7,97	29,97	41,83	4,91	0,41	95,05	156	198,27	Đạt
30/12/2025	12:25	7,97	29,97	42,61	6,14	0,41	94,38	159	214,95	Đạt
30/12/2025	12:30	7,97	29,97	42,49	6,89	0,41	92,41	158	235,08	Đạt
30/12/2025	12:35	7,97	29,97	42,25	7,64	0,41	93,74	159	162,43	Đạt
30/12/2025	12:40	7,97	29,97	42,45	6,87	0,41	93,25	159	147,92	Đạt
30/12/2025	12:45	7,97	29,97	44,06	4,91	0,41	92,69	158	135,56	Đạt
30/12/2025	12:50	7,97	30,1	43,4	3,99	0,41	92,82	157	207,72	Đạt
30/12/2025	12:55	7,97	30,1	42,6	5,66	0,41	91,73	156	218,66	Đạt
30/12/2025	13:00	7,97	30,19	42,17	4,67	0,41	91,81	0	235,19	Đạt
30/12/2025	13:05	8,04	29,57	17,16	6,4	0,44	91,83	0	172,59	Đạt
30/12/2025	13:10	7,99	30,1	36,75	4,91	0,41	92,81	0	148,08	Đạt
30/12/2025	13:15	7,98	30,19	27,9	7,37	0,41	91,95	0	133,68	Đạt
30/12/2025	13:20	7,97	30,1	26,83	6,63	0,41	87,69	0	198,98	Đạt
30/12/2025	13:25	7,97	30,1	27,48	6,38	0,41	87,36	159	215,76	Đạt
30/12/2025	13:30	7,97	30,1	27,7	5,13	0,41	86,16	158	236,84	Đạt
30/12/2025	13:35	7,97	30,1	27,48	6,16	0,41	85,55	157	161,67	Đạt
30/12/2025	13:40	7,97	30,1	28,1	7,62	0,41	85,58	158	147,91	Đạt
30/12/2025	13:45	7,97	30,19	29,82	3,49	0,41	85,29	157	133,14	Đạt
30/12/2025	13:50	7,97	30,19	29,02	4,67	0,41	84,97	155	206,38	Đạt
30/12/2025	13:55	7,97	30,28	29,07	4,43	0,41	84,55	155	219,83	Đạt
30/12/2025	14:00	7,97	30,28	29,39	3,74	0,41	84,66	154	230,24	Đạt
30/12/2025	14:05	7,97	30,27	30,13	5,41	0,41	84,38	0	172,42	Đạt
30/12/2025	14:10	7,98	30,28	30,28	2,37	0,41	84,55	0	145,11	Đạt
30/12/2025	14:15	7,97	30,27	30,35	5,9	0,41	85,62	0	130,38	Đạt
30/12/2025	14:20	7,98	30,27	29,77	6,14	0,41	94,89	0	201,44	Đạt
30/12/2025	14:25	7,97	30,19	30,51	7,39	0,41	94,37	0	217,64	Đạt
30/12/2025	14:30	7,97	30,19	29,78	4,89	0,41	94,18	160	235,32	Đạt
30/12/2025	14:35	7,97	30,19	30,13	5,9	0,41	93,39	159	165,37	Đạt
30/12/2025	14:40	7,97	30,19	30,62	6,14	0,41	93,74	159	145,39	Đạt
30/12/2025	14:45	7,98	30,27	31,21	4,16	0,41	92,76	159	135,73	Đạt
30/12/2025	14:50	7,98	30,27	30,92	4,64	0,41	92,24	159	209,51	Đạt
30/12/2025	14:55	7,98	30,27	31,03	5,17	0,41	92,22	158	222,83	Đạt
30/12/2025	15:00	7,98	30,27	31,96	5,17	0,41	91,72	0	233,04	Đạt
30/12/2025	15:05	7,98	30,27	31,09	4,91	0,41	91,91	0	172,35	Đạt
30/12/2025	15:10	7,98	30,27	30,79	6,14	0,41	92,73	0	147,57	Đạt
30/12/2025	15:15	7,98	30,27	30,59	5,15	0,41	92,93	0	132,6	Đạt
30/12/2025	15:20	7,98	30,27	30,38	4,64	0,41	88,15	159	201,09	Đạt
30/12/2025	15:25	7,97	30,19	30,82	4,64	0,41	86,86	159	211,51	Đạt
30/12/2025	15:30	7,98	30,19	30,95	6,89	0,41	86,41	156	214,71	Đạt
30/12/2025	15:35	7,98	30,19	31,06	5,9	0,41	85,77	156	164,91	Đạt
30/12/2025	15:40	7,97	30,19	31,59	5,4	0,41	85,77	156	127,62	Đạt
30/12/2025	15:45	7,98	30,19	32,16	7,15	0,41	85,29	155	116,12	Đạt
30/12/2025	15:50	7,98	30,19	32,2	6,14	0,41	85,39	154	186,85	Đạt
30/12/2025	15:55	7,98	30,27	32,84	5,15	0,41	84,96	155	209,49	Đạt
30/12/2025	16:00	7,98	30,27	32,39	4,67	0,41	85,46	155	218,29	Đạt
30/12/2025	16:05	7,98	30,27	32,3	5,9	0,41	85,72	156	169,45	Đạt
30/12/2025	16:10	7,98	30,27	32,8	6,89	0,41	85,48	155	147,92	Đạt
30/12/2025	16:15	7,98	30,28	32,52	6,91	0,41	85	154	130,73	Đạt
30/12/2025	16:20	7,98	30,19	33,04	6,16	0,41	94,18	154	199,24	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
30/12/2025	16:25	7,98	30,19	32,53	5,9	0,41	93,38	154	216,82	Đạt
30/12/2025	16:30	7,98	30,19	33,22	5,92	0,41	93,26	157	237,2	Đạt
30/12/2025	16:35	7,98	30,19	33,04	6,67	0,41	93,13	158	178,3	Đạt
30/12/2025	16:40	7,98	30,19	32,91	5,92	0,41	92,45	156	140,69	Đạt
30/12/2025	16:45	7,98	30,19	33,01	4,67	0,41	92,39	157	130,72	Đạt
30/12/2025	16:50	7,98	30,19	33,28	5,66	0,41	92,33	157	204,21	Đạt
30/12/2025	16:55	7,98	30,19	33,6	4,16	0,41	93,09	157	222,21	Đạt
30/12/2025	17:00	7,98	30,28	34,88	6,4	0,41	93,12	158	237,41	Đạt
30/12/2025	17:05	8,06	29,78	19,01	9,2	0,43	93,07	0	174,61	Đạt
30/12/2025	17:10	8	30,19	40,45	4,69	0,41	93,01	0	148,43	Đạt
30/12/2025	17:15	7,99	30,19	32,52	7,65	0,41	93,09	0	131,16	Đạt
30/12/2025	17:20	7,98	30,19	31,18	7,39	0,41	87,28	0	202,29	Đạt
30/12/2025	17:25	7,98	30,19	31,16	7,15	0,41	86,56	158	218,53	Đạt
30/12/2025	17:30	7,98	30,19	31,54	5,66	0,41	86,17	158	237,97	Đạt
30/12/2025	17:35	7,98	30,19	32,16	8,03	0,41	86,76	158	179,26	Đạt
30/12/2025	17:40	7,98	30,1	32,25	6,91	0,41	85,92	158	140,06	Đạt
30/12/2025	17:45	7,99	30,1	32,26	3,99	0,41	85,93	157	133,21	Đạt
30/12/2025	17:50	7,98	30,1	33,34	4,67	0,41	85,54	156	206,82	Đạt
30/12/2025	17:55	7,99	30,19	37,45	4,43	0,41	85,16	156	222,93	Đạt
30/12/2025	18:00	7,99	30,19	33,72	3,74	0,41	85,41	156	236,73	Đạt
30/12/2025	18:05	7,99	30,19	33,14	3,49	0,41	85,16	155	174,3	Đạt
30/12/2025	18:10	7,99	30,19	34,17	3,51	0,41	85,09	155	148,02	Đạt
30/12/2025	18:15	7,99	30,1	33,47	4,18	0,41	84,97	155	129,11	Đạt
30/12/2025	18:20	7,99	30,1	33,01	4,67	0,41	93,81	155	199,22	Đạt
30/12/2025	18:25	7,98	30,1	34,28	3,51	0,41	93,89	154	215,96	Đạt
30/12/2025	18:30	7,98	30,1	34,63	4,69	0,42	92,3	153	234,07	Đạt
30/12/2025	18:35	7,99	30,1	34,59	3,51	0,41	92,24	155	179,96	Đạt
30/12/2025	18:40	7,99	30,1	34,91	1,4	0,41	92,39	0	142,87	Đạt
30/12/2025	18:45	7,99	30,1	34,3	1,89	0,42	93,25	0	127,11	Đạt
30/12/2025	18:50	7,99	30,1	35,26	2,39	0,41	92,48	0	206,01	Đạt
30/12/2025	18:55	7,99	30,1	35,49	5,15	0,42	93,67	0	224,31	Đạt
30/12/2025	19:00	7,99	30,1	35,6	3,49	0,42	93,27	161	240,45	Đạt
30/12/2025	19:05	7,99	30,1	36,02	2,76	0,41	92,65	159	178,23	Đạt
30/12/2025	19:10	7,99	30,11	35,69	1,42	0,42	92,89	157	150,72	Đạt
30/12/2025	19:15	7,99	29,97	35,25	5,15	0,41	91,46	157	132,57	Đạt
30/12/2025	19:20	7,99	29,97	36,04	5,68	0,42	86,93	157	202,15	Đạt
30/12/2025	19:25	7,99	29,97	36,4	4,69	0,42	85,84	157	220,34	Đạt
30/12/2025	19:30	7,99	29,97	35,41	1,9	0,42	85,33	157	242,59	Đạt
30/12/2025	19:35	7,99	29,97	35,77	4,44	0,41	85,35	157	181,65	Đạt
30/12/2025	19:40	7,99	29,97	35,79	1,89	0,42	84,71	157	149,15	Đạt
30/12/2025	19:45	7,99	29,97	36,63	2,39	0,42	83,97	157	130,64	Đạt
30/12/2025	19:50	7,99	29,86	36,28	2,14	0,42	84,21	156	208,75	Đạt
30/12/2025	19:55	8	29,97	37,4	1,89	0,42	83,6	0	222,74	Đạt
30/12/2025	20:00	8	29,97	37,98	0,65	0,42	0,02	0	241,33	Đạt
30/12/2025	20:05	8	29,97	36,57	3,99	0,42	0,01	0	178,99	Đạt
30/12/2025	20:10	8	29,97	37,35	3,99	0,42	0,02	156	149,49	Đạt
30/12/2025	20:15	8	29,86	36,2	6,4	0,42	0,02	157	133,63	Đạt
30/12/2025	20:20	8	29,86	36,94	2,98	0,42	0,01	156	203,61	Đạt
30/12/2025	20:25	8	29,86	35,95	4,67	0,42	0,02	159	221,5	Đạt
30/12/2025	20:30	8	29,86	36,33	4,93	0,42	0,02	160	242,26	Đạt
30/12/2025	20:35	8	29,86	36,16	1,15	0,42	0,01	159	182,55	Đạt
30/12/2025	20:40	8	29,87	36,79	2,14	0,42	0,02	160	154,13	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
30/12/2025	20:45	8	29,87	36,01	1,9	0,42	0,02	160	132,49	Đạt
30/12/2025	20:50	8	29,87	36,64	1,66	0,42	0,04	160	207,58	Đạt
30/12/2025	20:55	8	29,86	37,93	1,66	0,42	0,02	159	224,89	Đạt
30/12/2025	21:00	8	29,86	37,69	3,75	0,42	0,02	158	243,1	Đạt
30/12/2025	21:05	8	29,86	38	2,39	0,42	0,02	158	181,05	Đạt
30/12/2025	21:10	8	29,87	34,87	4,69	0,42	0,02	157	152,56	Đạt
30/12/2025	21:15	8	29,86	34,72	2,76	0,42	0,02	156	133,58	Đạt
30/12/2025	21:20	8	29,78	34,29	3,51	0,42	0,02	156	203,32	Đạt
30/12/2025	21:25	8	29,78	34,96	3,51	0,42	0,02	155	220,27	Đạt
30/12/2025	21:30	8	29,78	35,36	4,67	0,42	0,02	156	242,08	Đạt
30/12/2025	21:35	8	29,78	35,08	4,69	0,42	0,02	156	180,58	Đạt
30/12/2025	21:40	8	29,78	35,27	0,89	0,42	89,96	157	153,21	Đạt
30/12/2025	21:45	8	29,78	35,71	0,41	0,42	88,13	154	125,32	Đạt
30/12/2025	21:50	8	29,78	34,98	3,75	0,42	89,53	0	204,71	Đạt
30/12/2025	21:55	8	29,78	36,03	0,65	0,42	90,1	0	225,85	Đạt
30/12/2025	22:00	8	29,87	36,84	2,4	0,42	90,3	0	240,86	Đạt
30/12/2025	22:05	8	29,86	35,94	1,89	0,42	90,26	0	174,53	Đạt
30/12/2025	22:10	8	29,77	35,61	4,67	0,42	90,45	0	148,04	Đạt
30/12/2025	22:15	8	29,78	35,2	1,66	0,42	90,87	0	128,53	Đạt
30/12/2025	22:20	8	29,78	34,44	3,51	0,42	90,96	0	198,84	Đạt
30/12/2025	22:25	8	29,66	35,23	3,51	0,42	91,01	156	217,57	Đạt
30/12/2025	22:30	8	29,66	34,51	4,69	0,43	91,17	155	236,65	Đạt
30/12/2025	22:35	8	29,66	34,28	4,2	0,43	90,74	154	179,5	Đạt
30/12/2025	22:40	8	29,66	34,66	3,51	0,42	83,04	0	154,27	Đạt
30/12/2025	22:45	8	29,66	35,7	0	0,43	83,98	0	124,31	Đạt
30/12/2025	22:50	8	29,66	36,36	3,53	0,43	84,34	0	201,06	Đạt
30/12/2025	22:55	8	29,78	36,91	0,41	0,43	83,21	0	224,41	Đạt
30/12/2025	23:00	8	29,78	37,46	1,89	0,42	84,56	0	243,76	Đạt
30/12/2025	23:05	8	29,78	37,57	3	0,43	84,85	159	183,02	Đạt
30/12/2025	23:10	8	29,78	34,37	3,49	0,43	84,43	159	150,26	Đạt
30/12/2025	23:15	8	29,66	34,32	0,91	0,43	84,12	159	131,3	Đạt
30/12/2025	23:20	8	29,66	34,33	3,75	0,43	83,58	159	199,8	Đạt
30/12/2025	23:25	8	29,66	34,85	3,51	0,43	83,59	158	219,31	Đạt
30/12/2025	23:30	8	29,66	35,28	2,14	0,43	83,67	158	242,27	Đạt
30/12/2025	23:35	8	29,66	34,7	3,51	0,43	82,82	156	182,94	Đạt
30/12/2025	23:40	8	29,66	36,42	5,68	0,43	90,22	156	157,95	Đạt
30/12/2025	23:45	8	29,66	37,26	0	0,44	90,85	0	128,6	Đạt
30/12/2025	23:50	8	29,66	35,55	1,64	0,43	91,71	0	202,52	Đạt
30/12/2025	23:55	8	29,66	37,03	0,15	0,43	90,73	0	223,07	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,97	29,76	37,56	4,75	0,42	79,05	106,51	181,83	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
Hiệu chuẩn: Màu
xanh
Lỗi thiết bị: Màu đỏ