



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian: Từ ngày: 20/09/2025 Đến ngày: 20/09/2025

Phòng: Quản lý môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/09/2025	00:00	7,9	32,9	37,93	3,97	0,43	11,44	43,5	175,55	Đạt
20/09/2025	00:05	7,9	32,9	37	3,97	0,43	48,11	44	232,45	Đạt
20/09/2025	00:10	7,9	32,9	36,6	3,97	0,43	48,7	44	235,46	Đạt
20/09/2025	00:15	7,9	32,9	36,57	3,97	0,43	48,59	44,25	170,38	Đạt
20/09/2025	00:20	7,9	32,9	37,12	3,97	0,43	48,47	44,25	145,34	Đạt
20/09/2025	00:25	7,9	32,9	37,75	3,97	0,43	139,38	160	173,69	Đạt
20/09/2025	00:30	7,9	32,9	38,27	3,99	0,43	138,17	159	248,64	Đạt
20/09/2025	00:35	7,9	32,9	38,5	3,97	0,43	136,26	158	254,2	Đạt
20/09/2025	00:40	7,9	32,9	38,46	3,99	0,43	46,56	44,5	169,42	Đạt
20/09/2025	00:45	7,9	32,9	38,1	3,99	0,43	46,08	44	142,61	Đạt
20/09/2025	00:50	7,9	32,9	37,26	3,97	0,43	46,7	44	175,75	Đạt
20/09/2025	00:55	7,9	32,9	36,91	3,97	0,43	47,11	44,25	245,95	Đạt
20/09/2025	01:00	7,9	32,9	37,04	3,99	0,43	46,76	44	258,25	Đạt
20/09/2025	01:05	7,9	32,9	36,78	3,97	0,43	43,72	43,75	167,37	Đạt
20/09/2025	01:10	7,9	32,77	36,21	3,97	0,43	44,03	43,75	143,72	Đạt
20/09/2025	01:15	7,9	32,77	35,87	3,97	0,43	131,27	157	182,94	Đạt
20/09/2025	01:20	7,9	32,9	36,5	3,97	0,43	130,34	156	248,44	Đạt
20/09/2025	01:25	7,9	32,9	36,71	3,99	0,43	130,99	158	252,89	Đạt
20/09/2025	01:30	7,89	32,9	36,81	3,97	0,43	128,4	157	172,62	Đạt
20/09/2025	01:35	7,9	32,77	36,99	3,99	0,43	40,82	43,75	146,51	Đạt
20/09/2025	01:40	7,9	32,77	36,49	3,99	0,43	40,62	43,25	182,73	Đạt
20/09/2025	01:45	7,9	32,77	35,81	3,97	0,43	41,41	43,75	247,33	Đạt
20/09/2025	01:50	7,9	32,9	35,95	3,97	0,43	41,51	43,25	244,99	Đạt
20/09/2025	01:55	7,9	32,77	36,64	3,97	0,43	129,69	157	170,05	Đạt
20/09/2025	02:00	7,9	32,77	37,07	3,97	0,43	129,2	156	145,53	Đạt
20/09/2025	02:05	7,9	32,77	37,12	3,97	0,43	100,8	154	167,19	Đạt
20/09/2025	02:10	7,9	32,77	37,28	3,97	0,43	13,2	43,25	245,57	Đạt
20/09/2025	02:15	7,9	32,77	36,87	3,97	0,43	13,41	43,25	248,44	Đạt
20/09/2025	02:20	7,9	32,77	36,15	3,97	0,43	13,32	43,25	170,92	Đạt
20/09/2025	02:25	7,9	32,77	35,87	3,97	0,43	14,21	43,25	145,06	Đạt
20/09/2025	02:30	7,9	32,77	36,22	3,97	0,43	103,22	159	175,49	Đạt
20/09/2025	02:35	7,9	32,77	36,88	3,97	0,43	102,86	158	246,41	Đạt
20/09/2025	02:40	7,9	32,77	37,12	3,99	0,43	101,02	157	250,62	Đạt
20/09/2025	02:45	7,9	32,77	37,29	3,97	0,43	100,52	157	169,46	Đạt
20/09/2025	02:50	7,9	32,77	37,42	3,97	0,43	100,14	158	147,61	Đạt
20/09/2025	02:55	7,9	32,77	37,45	3,97	0,43	11,96	43,25	174,42	Đạt
20/09/2025	03:00	7,9	32,77	37,25	3,97	0,43	12,65	43	246,89	Đạt
20/09/2025	03:05	7,91	32,77	36,33	3,99	0,43	48,56	44	244,73	Đạt
20/09/2025	03:10	7,9	32,77	36,22	3,97	0,43	48,56	44	154,8	Đạt
20/09/2025	03:15	7,9	32,77	36,18	3,97	0,43	137,21	150	116,07	Đạt
20/09/2025	03:20	7,9	32,66	35,99	3,97	0,43	142,06	156	159,55	Đạt
20/09/2025	03:25	7,91	32,77	35,79	3,97	0,42	140,74	155	248,23	Đạt
20/09/2025	03:30	7,9	32,77	36,51	3,97	0,43	45,95	44,25	260,41	Đạt
20/09/2025	03:35	7,9	32,77	37,09	3,99	0,43	46,52	44	180,58	Đạt
20/09/2025	03:40	7,9	32,77	37,22	3,97	0,42	46,44	43,75	158,42	Đạt
20/09/2025	03:45	7,9	32,77	37,34	3,97	0,42	46,3	44	186,87	Đạt
20/09/2025	03:50	7,9	32,77	37,48	3,97	0,42	47,54	44	245,36	Đạt
20/09/2025	03:55	7,9	32,77	36,76	3,97	0,43	138,4	160	255,67	Đạt
20/09/2025	04:00	7,9	32,77	36,12	3,97	0,43	137,75	160	166,24	Đạt
20/09/2025	04:05	7,9	32,77	36,03	3,97	0,42	131,99	158	138,29	Đạt
20/09/2025	04:10	7,9	32,77	36,79	3,97	0,42	131,02	157	154,1	Đạt
20/09/2025	04:15	7,9	32,77	37,21	3,99	0,42	41,71	43,75	243,24	Đạt
20/09/2025	04:20	7,9	32,77	37,39	3,99	0,43	42,23	43,5	246,37	Đạt
20/09/2025	04:25	7,9	32,77	37,62	3,97	0,42	41,99	43,25	174,69	Đạt
20/09/2025	04:30	7,9	32,66	37,75	3,97	0,42	42,14	43,25	153,25	Đạt
20/09/2025	04:35	7,9	32,77	37,66	3,99	0,42	42,63	43,5	186,92	Đạt
20/09/2025	04:40	7,9	32,77	37,6	4,01	0,42	132,43	158	247,66	Đạt
20/09/2025	04:45	7,9	32,77	37,62	3,97	0,42	131,6	159	248,4	Đạt
20/09/2025	04:50	7,9	32,77	37,34	3,99	0,42	135,07	156	165,62	Đạt
20/09/2025	04:55	7,9	32,66	36,91	3,97	0,42	40,53	43,75	141,94	Đạt
20/09/2025	05:00	7,9	32,66	36,23	3,99	0,42	40,57	43,25	178,23	Đạt
20/09/2025	05:05	7,9	32,66	36,01	3,99	0,42	14,76	43,25	244,31	Đạt
20/09/2025	05:10	7,9	32,77	36,93	3,99	0,42	14,99	43,25	234,41	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/09/2025	05:15	7,9	32,66	37,79	3,99	0,42	104,93	158	165,77	Đạt
20/09/2025	05:20	7,91	32,66	37,91	3,99	0,42	103,51	157	134,58	Đạt
20/09/2025	05:25	7,9	32,66	38,26	3,97	0,42	101,88	157	153,29	Đạt
20/09/2025	05:30	7,9	32,77	38,05	3,99	0,42	100,51	156	217,23	Đạt
20/09/2025	05:35	7,9	32,77	37,58	3,99	0,42	99,1	156	229,56	Đạt
20/09/2025	05:40	7,9	32,77	36,84	3,97	0,42	98,83	155	157,96	Đạt
20/09/2025	05:45	7,9	32,66	36,77	3,97	0,42	11,96	43	138,33	Đạt
20/09/2025	05:50	7,9	32,66	36,66	3,99	0,42	12,07	43	168,32	Đạt
20/09/2025	05:55	7,9	32,66	36,44	3,97	0,42	13,09	43	242,9	Đạt
20/09/2025	06:00	7,9	32,66	35,97	3,99	0,42	13,67	43	250,99	Đạt
20/09/2025	06:05	7,9	32,66	35,32	3,97	0,42	139,6	160	160,51	Đạt
20/09/2025	06:10	7,9	32,67	34,98	3,99	0,42	137,26	159	118,5	Đạt
20/09/2025	06:15	7,9	32,66	35,68	3,97	0,42	135,24	157	130,31	Đạt
20/09/2025	06:20	7,9	32,77	36,3	3,97	0,42	46,28	44	192,62	Đạt
20/09/2025	06:25	7,9	32,77	36,44	3,97	0,42	46,92	44	185,53	Đạt
20/09/2025	06:30	7,9	32,77	36,54	3,75	0,42	47,29	44	107,52	Đạt
20/09/2025	06:35	7,9	32,77	36,78	3,75	0,42	47,8	44	86,62	Đạt
20/09/2025	06:40	7,9	32,77	36,81	3,99	0,42	48,11	44,25	119,63	Đạt
20/09/2025	06:45	7,9	32,77	36,73	3,74	0,42	137,05	157	177,2	Đạt
20/09/2025	06:50	7,9	32,9	36,67	3,74	0,42	137,17	157	148,71	Đạt
20/09/2025	06:55	7,9	32,9	36,52	3,99	0,42	136,07	157	85,35	Đạt
20/09/2025	07:00	7,9	32,9	36,17	3,75	0,42	46,12	44	71,85	Đạt
20/09/2025	07:05	7,89	31,28	35,72	3,99	0,45	42,41	43,5	105,1	Đạt
20/09/2025	07:10	7,99	32,46	35,78	3,75	0,42	0,04	0	175,86	Đạt
20/09/2025	07:15	7,9	32,77	35,52	3,99	0,43	49,2	158	180,27	Đạt
20/09/2025	07:20	7,9	32,77	35,56	3,97	0,43	48,26	156	150,04	Đạt
20/09/2025	07:25	7,9	32,66	35,93	3,99	0,43	48,41	157	132,08	Đạt
20/09/2025	07:30	7,9	32,66	36,16	4,41	0,43	48,42	157	169,08	Đạt
20/09/2025	07:35	7,9	32,66	36,2	3,97	0,43	48,15	157	245,69	Đạt
20/09/2025	07:40	7,89	32,66	35,68	3,97	0,43	47,45	155	256,17	Đạt
20/09/2025	07:45	7,9	32,66	35,01	3,97	0,43	47,93	155	173,48	Đạt
20/09/2025	07:50	7,9	32,57	34,54	3,99	0,43	47,91	155	143,56	Đạt
20/09/2025	07:55	7,9	32,57	34,9	3,97	0,43	47,7	155	174,41	Đạt
20/09/2025	08:00	7,9	32,57	35,29	3,97	0,43	47,79	154	244,96	Đạt
20/09/2025	08:05	7,9	32,66	35,5	3,99	0,43	47	154	248,83	Đạt
20/09/2025	08:10	7,9	32,66	35,64	3,99	0,43	47,26	154	167,03	Đạt
20/09/2025	08:15	7,9	32,66	35,48	3,97	0,43	47,11	153	126,49	Đạt
20/09/2025	08:20	7,9	32,66	35,14	3,99	0,43	46,98	153	161,74	Đạt
20/09/2025	08:25	7,9	32,66	34,49	3,97	0,43	0,02	0	238,92	Đạt
20/09/2025	08:30	7,9	32,66	34,03	3,97	0,43	0,02	0	248,74	Đạt
20/09/2025	08:35	7,9	32,66	34,08	3,97	0,43	49,13	158	167,08	Đạt
20/09/2025	08:40	7,9	32,66	34,2	3,99	0,43	48,66	158	144,25	Đạt
20/09/2025	08:45	7,9	32,66	34,21	3,97	0,43	48,54	158	146,25	Đạt
20/09/2025	08:50	7,9	32,66	34,02	3,97	0,43	48,86	158	195,61	Đạt
20/09/2025	08:55	7,9	32,77	34,17	3,99	0,43	48,62	157	188,16	Đạt
20/09/2025	09:00	7,9	32,77	34,72	3,97	0,43	138,07	159	116,58	Đạt
20/09/2025	09:05	7,9	32,77	35,04	4,01	0,43	135,6	157	87,65	Đạt
20/09/2025	09:10	7,9	32,77	35,32	3,97	0,43	46,37	44	102,73	Đạt
20/09/2025	09:15	7,9	32,77	35,13	3,75	0,43	47,43	43,75	19,28	Đạt
20/09/2025	09:20	7,9	32,9	34,68	3,74	0,43	47,28	44	14,58	Đạt
20/09/2025	09:25	7,9	32,9	34,31	3,75	0,43	47,74	44	21,25	Đạt
20/09/2025	09:30	7,9	32,77	34,23	3,99	0,43	48,84	44	18,9	Đạt
20/09/2025	09:35	7,9	32,66	0	3,99	0,43	137,18	158	13,49	Đạt
20/09/2025	09:40	7,9	32,66	29,61	3,97	0,43	137,64	157	10,1	Đạt
20/09/2025	09:45	7,9	32,66	39,82	3,97	0,43	137,39	159	8,4	Đạt
20/09/2025	09:50	7,9	32,57	39,52	3,97	0,43	135,11	157	13,85	Đạt
20/09/2025	09:55	7,9	32,58	38,33	3,99	0,43	43,79	43,75	17,72	Đạt
20/09/2025	10:00	7,9	32,58	37,65	3,97	0,43	42,57	43	20,81	Đạt
20/09/2025	10:05	7,9	32,57	37,3	3,99	0,43	42,16	43	36,93	Đạt
20/09/2025	10:10	7,9	32,66	37,17	3,97	0,43	41,98	43	78,37	Đạt
20/09/2025	10:15	7,9	32,66	37,17	3,97	0,43	41,74	43	73,82	Đạt
20/09/2025	10:20	7,9	32,66	37,05	3,97	0,43	41,95	43,25	179,41	Đạt
20/09/2025	10:25	7,9	32,77	36,26	3,97	0,43	40,7	43,25	145,69	Đạt
20/09/2025	10:30	7,9	32,77	36,17	3,99	0,43	40,86	42,75	192,06	Đạt
20/09/2025	10:35	7,9	32,9	35,88	3,97	0,43	40,81	43	194,24	Đạt
20/09/2025	10:40	7,9	32,9	35,98	3,97	0,43	41,5	43	169,53	Đạt
20/09/2025	10:45	7,9	32,98	36,3	3,99	0,43	40,5	43	123	Đạt
20/09/2025	10:50	7,9	32,9	36,26	3,97	0,43	41,91	42,75	129,08	Đạt
20/09/2025	10:55	7,9	32,9	35,73	3,99	0,43	31,44	43	174,89	Đạt
20/09/2025	11:00	7,9	32,98	35,65	3,99	0,43	15,56	42,75	176,83	Đạt
20/09/2025	11:05	7,9	32,98	35,49	3,97	0,43	104,94	157	121,4	Đạt
20/09/2025	11:10	7,9	32,99	35,41	3,99	0,43	102,07	155	128,47	Đạt
20/09/2025	11:15	7,9	32,99	35,48	3,99	0,43	101,04	155	181,3	Đạt
20/09/2025	11:20	7,9	33,07	35,6	3,97	0,43	100,37	154	188,46	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/09/2025	11:25	7,9	33,07	35,49	3,99	0,43	99,97	155	126,41	Đạt
20/09/2025	11:30	7,9	33,07	35,1	3,97	0,43	99,67	155	126,39	Đạt
20/09/2025	11:35	7,9	33,07	34,81	3,97	0,43	13,87	42,5	218,39	Đạt
20/09/2025	11:40	7,9	33,07	34,6	3,97	0,43	13,82	42,75	214,5	Đạt
20/09/2025	11:45	7,9	33,16	34,56	3,99	0,43	104,11	159	137,38	Đạt
20/09/2025	11:50	7,9	33,16	34,79	4,16	0,43	103,13	159	119,45	Đạt
20/09/2025	11:55	7,9	33,16	34,8	3,99	0,43	110,97	159	210,57	Đạt
20/09/2025	12:00	7,9	33,16	34,33	3,97	0,43	138,22	159	211,12	Đạt
20/09/2025	12:05	7,9	33,16	33,83	3,99	0,43	138,08	159	132,86	Đạt
20/09/2025	12:10	7,9	33,16	33,54	3,99	0,43	136,58	158	106,96	Đạt
20/09/2025	12:15	7,9	33,16	33,52	3,97	0,43	135,08	158	197,36	Đạt
20/09/2025	12:20	7,9	33,28	33,92	4,01	0,43	46,02	44,25	222,72	Đạt
20/09/2025	12:25	7,9	33,28	34,22	3,99	0,43	45,79	43,75	149,06	Đạt
20/09/2025	12:30	7,9	33,28	34,1	3,99	0,43	47	43,75	119,87	Đạt
20/09/2025	12:35	7,9	33,28	33,61	3,99	0,43	46,55	43,5	193,38	Đạt
20/09/2025	12:40	7,9	33,28	33,71	3,99	0,43	136,72	159	225,76	Đạt
20/09/2025	12:45	7,9	33,28	33,83	3,99	0,43	134,8	157	152,11	Đạt
20/09/2025	12:50	7,9	33,37	33,81	3,97	0,43	134,82	157	103,15	Đạt
20/09/2025	12:55	7,9	33,36	34,2	3,97	0,43	132,74	158	171,6	Đạt
20/09/2025	13:00	7,9	33,36	34,17	3,97	0,43	40,19	43,25	218,27	Đạt
20/09/2025	13:05	7,9	33,37	33,68	3,99	0,43	41,65	43	162,77	Đạt
20/09/2025	13:10	7,9	33,37	33,49	3,99	0,43	42,38	43,25	127,79	Đạt
20/09/2025	13:15	7,9	33,37	33,32	3,99	0,43	132,51	158	186,08	Đạt
20/09/2025	13:20	7,9	33,37	34,26	3,99	0,43	130,56	157	202,18	Đạt
20/09/2025	13:25	7,9	33,37	34,46	3,99	0,43	130,69	157	164,34	Đạt
20/09/2025	13:30	7,9	33,45	33,91	3,99	0,43	129,98	157	132,15	Đạt
20/09/2025	13:35	7,9	33,46	33,4	3,97	0,43	128,57	156	182,01	Đạt
20/09/2025	13:40	7,9	33,46	32,79	3,99	0,43	39,96	43,25	196,3	Đạt
20/09/2025	13:45	7,9	33,46	32,9	3,99	0,43	40,88	43,5	161,88	Đạt
20/09/2025	13:50	7,9	33,45	32,83	3,99	0,43	41,03	43,25	143,03	Đạt
20/09/2025	13:55	7,9	33,46	33,53	3,99	0,43	38,25	43	188,43	Đạt
20/09/2025	14:00	7,9	33,45	34,16	156,69	0,43	104,6	158	195,05	Đầu dò COD vệ sinh tự động
20/09/2025	14:05	7,9	33,46	34,19	175,1	0,43	104,28	157	144,06	Đầu dò COD vệ sinh tự động
20/09/2025	14:10	7,9	33,45	33,73	193,67	0,43	103,04	157	135,9	Đầu dò COD vệ sinh tự động
20/09/2025	14:15	7,9	33,46	35,52	3,99	0,43	102,08	157	184,15	Đạt
20/09/2025	14:20	7,9	33,46	35,12	3,99	0,43	104,61	159	171,09	Đạt
20/09/2025	14:25	7,9	33,46	34,06	3,99	0,43	103,76	159	131,77	Đạt
20/09/2025	14:30	7,9	33,46	33,64	3,99	0,43	102,05	157	142,6	Đạt
20/09/2025	14:35	7,9	33,46	33,6	3,99	0,43	101,66	157	200,8	Đạt
20/09/2025	14:40	7,9	33,46	33,47	3,99	0,43	101,83	157	199,71	Đạt
20/09/2025	14:45	7,9	33,45	33,14	3,97	0,43	100,56	157	134,48	Đạt
20/09/2025	14:50	7,9	33,46	33,24	3,99	0,43	11,15	43,75	141,79	Đạt
20/09/2025	14:55	7,9	33,46	33,17	3,99	0,43	14,75	43,25	215,54	Đạt
20/09/2025	15:00	7,9	33,46	33,55	4,01	0,43	51,94	40,5	203,31	Đạt
20/09/2025	15:05	7,9	33,46	34,15	3,99	0,43	51,62	40,5	125,17	Đạt
20/09/2025	15:10	7,9	33,37	34,01	3,99	0,43	52,64	40,25	130,35	Đạt
20/09/2025	15:15	7,9	33,37	33,39	4,01	0,43	52,34	40	214,27	Đạt
20/09/2025	15:20	7,9	33,37	33,42	4,18	0,43	137,75	158	195,46	Đạt
20/09/2025	15:25	7,89	33,36	33,75	4,18	0,43	136,36	158	131,62	Đạt
20/09/2025	15:30	7,9	33,37	34,06	4,16	0,43	46,75	44	126,86	Đạt
20/09/2025	15:35	7,9	33,37	34,46	4,18	0,43	47	43,5	225,5	Đạt
20/09/2025	15:40	7,9	33,37	34,61	4,2	0,43	46,74	43,75	224,75	Đạt
20/09/2025	15:45	7,9	33,37	34,36	4,18	0,43	46,07	43,75	139,6	Đạt
20/09/2025	15:50	7,9	33,37	34,26	4,41	0,43	47,52	43,75	114,5	Đạt
20/09/2025	15:55	7,9	33,37	34,13	4,43	0,43	45,69	43,5	208,7	Đạt
20/09/2025	16:00	7,9	33,28	34,26	4,67	0,43	44,17	42,5	223,25	Đạt
20/09/2025	16:05	7,9	33,28	34,44	4,69	0,43	132,11	157	146,4	Đạt
20/09/2025	16:10	7,9	33,28	34,94	4,67	0,43	131,4	157	116,92	Đạt
20/09/2025	16:15	7,9	33,28	25,82	4,67	0,43	131,59	156	193,48	Đạt
20/09/2025	16:20	7,9	33,28	26,1	4,91	0,43	129,7	156	211,66	Đạt
20/09/2025	16:25	7,9	33,28	25,89	4,91	0,43	128,2	155	142,04	Đạt
20/09/2025	16:30	7,9	33,16	30,76	5,15	0,43	128,32	156	114,38	Đạt
20/09/2025	16:35	7,89	33,15	39,04	3,97	0,43	112,28	150	181,47	Đạt
20/09/2025	16:40	7,88	33,28	37,81	3,97	0,44	40,62	43	225,25	Đạt
20/09/2025	16:45	7,89	33,28	36,55	3,97	0,44	42,02	42,75	164,89	Đạt
20/09/2025	16:50	7,89	33,16	36,42	3,97	0,44	132,11	160	116,19	Đạt
20/09/2025	16:55	7,89	33,16	36,54	3,97	0,43	131,49	160	180,68	Đạt
20/09/2025	17:00	7,89	33,16	37,23	3,99	0,43	105,61	159	217,81	Đạt
20/09/2025	17:05	7,9	33,16	36,15	3,97	0,43	104,32	158	169,28	Đạt
20/09/2025	17:10	7,89	33,15	36,3	3,97	0,43	103,19	158	136,78	Đạt
20/09/2025	17:15	7,9	33,16	37,43	3,97	0,44	103,64	158	191,33	Đạt
20/09/2025	17:20	7,9	33,16	37,2	3,97	0,43	103,13	157	200,28	Đạt
20/09/2025	17:25	7,9	33,16	42,26	3,99	0,44	102,26	157	156,4	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/09/2025	17:30	7,9	33,07	35,2	3,99	0,43	100,98	157	144,67	Đạt
20/09/2025	17:35	7,89	33,08	36,79	3,99	0,43	100,94	157	192,91	Đạt
20/09/2025	17:40	7,89	33,16	37,47	3,97	0,44	100,24	155	200,03	Đạt
20/09/2025	17:45	7,9	33,16	35,61	3,99	0,44	12,79	46	160,92	Đạt
20/09/2025	17:50	7,89	33,07	35,55	3,99	0,44	12,59	43	152,38	Đạt
20/09/2025	17:55	7,89	33,07	37,21	3,99	0,44	13,77	43	198,81	Đạt
20/09/2025	18:00	7,89	33,07	37,58	3,99	0,44	138,99	159	200,89	Đạt
20/09/2025	18:05	7,9	33,07	37	3,99	0,44	137,63	159	152,16	Đạt
20/09/2025	18:10	7,9	33,08	36,16	3,99	0,44	137,15	158	160,61	Đạt
20/09/2025	18:15	7,9	33,07	36,84	3,97	0,44	136	157	219,87	Đạt
20/09/2025	18:20	7,9	33,08	37,59	3,99	0,44	134,5	157	219,32	Đạt
20/09/2025	18:25	7,9	33,08	36,75	3,99	0,44	46,3	44	138	Đạt
20/09/2025	18:30	7,9	33,07	35,98	3,97	0,44	46,36	44	154,87	Đạt
20/09/2025	18:35	7,9	33,07	37,17	3,99	0,44	46,95	43,75	226,84	Đạt
20/09/2025	18:40	7,9	33,08	38,29	4,01	0,44	47,72	43,25	223,69	Đạt
20/09/2025	18:45	7,9	33,07	37,47	3,99	0,44	137,49	157	143,62	Đạt
20/09/2025	18:50	7,9	33,07	35,85	3,97	0,44	137,34	157	153,18	Đạt
20/09/2025	18:55	7,9	33,07	34,87	3,99	0,44	136,28	156	239,74	Đạt
20/09/2025	19:00	7,9	33,07	36,18	3,99	0,44	131,52	156	232,69	Đạt
20/09/2025	19:05	7,9	33,08	35,14	3,99	0,44	129,8	155	151,7	Đạt
20/09/2025	19:10	7,9	33,08	36,04	3,99	0,44	133,79	152	137,31	Đạt
20/09/2025	19:15	7,9	33,07	35,61	3,99	0,44	40,25	43,5	229,06	Đạt
20/09/2025	19:20	7,9	33,08	35,65	3,99	0,44	41,01	43	231,27	Đạt
20/09/2025	19:25	7,9	33,08	35,34	3,99	0,44	41,21	43,25	134,19	Đạt
20/09/2025	19:30	7,9	33,07	34,58	3,99	0,44	41,88	43	118,77	Đạt
20/09/2025	19:35	7,9	33,08	36,27	3,99	0,44	131,64	158	220,73	Đạt
20/09/2025	19:40	7,9	33,08	36,43	4,01	0,44	130,42	158	244,44	Đạt
20/09/2025	19:45	7,9	33,08	34,34	3,99	0,44	129,01	157	160,21	Đạt
20/09/2025	19:50	7,9	33,08	37	3,99	0,44	127,7	156	135,36	Đạt
20/09/2025	19:55	7,9	33,07	36,68	3,99	0,44	40,43	43,25	217,38	Đạt
20/09/2025	20:00	7,9	33,08	36,52	4,01	0,44	14,14	43	237,77	Đạt
20/09/2025	20:05	7,9	33,07	35,25	3,99	0,44	14,88	43	164,02	Đạt
20/09/2025	20:10	7,9	32,99	35,22	3,99	0,43	103,72	156	128,23	Đạt
20/09/2025	20:15	7,9	32,99	35,74	3,99	0,44	104,03	158	196,86	Đạt
20/09/2025	20:20	7,9	33,07	35,46	3,99	0,44	103,68	158	238,3	Đạt
20/09/2025	20:25	7,9	33,08	35,18	3,99	0,44	102,66	157	169,32	Đạt
20/09/2025	20:30	7,9	32,99	34,9	3,99	0,44	15,09	55	134,04	Đạt
20/09/2025	20:35	7,9	32,98	35,89	3,97	0,43	12,26	43,25	204,26	Đạt
20/09/2025	20:40	7,9	33,08	35,28	4,01	0,43	12,73	43,5	231,9	Đạt
20/09/2025	20:45	7,9	33,08	35,27	3,99	0,44	13,51	43	176,65	Đạt
20/09/2025	20:50	7,9	32,99	34,36	3,99	0,44	14,11	43,25	127,92	Đạt
20/09/2025	20:55	7,9	32,99	35,12	3,99	0,44	103,82	156	198,58	Đạt
20/09/2025	21:00	7,9	33,08	36,67	3,99	0,44	136,8	156	222,3	Đạt
20/09/2025	21:05	7,9	32,99	35,38	3,99	0,44	137	155	180,99	Đạt
20/09/2025	21:10	7,9	32,98	34,76	3,97	0,44	46,94	44	160,95	Đạt
20/09/2025	21:15	7,9	32,99	36,33	3,99	0,44	47,17	44	214,96	Đạt
20/09/2025	21:20	7,9	32,99	36,84	3,99	0,44	47,17	44	219,06	Đạt
20/09/2025	21:25	7,9	32,99	36,38	3,99	0,44	47,79	43,75	170,98	Đạt
20/09/2025	21:30	7,9	32,99	34,89	3,99	0,44	48,11	43,75	157,57	Đạt
20/09/2025	21:35	7,91	32,99	36,12	3,99	0,44	138,65	159	210,26	Đạt
20/09/2025	21:40	7,9	32,99	36,32	3,99	0,44	137,99	159	207,98	Đạt
20/09/2025	21:45	7,9	32,99	35,93	3,97	0,44	136,67	158	160,89	Đạt
20/09/2025	21:50	7,9	32,99	34,83	3,99	0,44	136,07	157	169,67	Đạt
20/09/2025	21:55	7,9	32,98	36,47	3,99	0,44	46,67	44	229,83	Đạt
20/09/2025	22:00	7,9	32,99	36,77	3,99	0,44	42,92	43	216,75	Đạt
20/09/2025	22:05	7,9	32,99	36,65	3,99	0,44	43,28	43	150,59	Đạt
20/09/2025	22:10	7,9	32,98	35,51	3,97	0,44	42,88	43	156,6	Đạt
20/09/2025	22:15	7,9	32,99	36,14	3,99	0,44	131,56	156	218,12	Đạt
20/09/2025	22:20	7,9	32,99	36,67	3,99	0,44	134,48	153	212,15	Đạt
20/09/2025	22:25	7,9	32,99	36,77	3,99	0,44	135,29	153	143,21	Đạt
20/09/2025	22:30	7,9	32,99	35,58	3,99	0,44	40,29	43,25	140,59	Đạt
20/09/2025	22:35	7,9	32,9	35,27	3,99	0,44	41,43	43,25	234,49	Đạt
20/09/2025	22:40	7,9	32,9	37,77	3,99	0,44	41,48	43	229,93	Đạt
20/09/2025	22:45	7,9	32,99	36,74	3,97	0,44	42,11	43	149,18	Đạt
20/09/2025	22:50	7,9	32,9	36,05	3,99	0,44	42,33	43	136,62	Đạt
20/09/2025	22:55	7,9	32,9	36,78	3,99	0,44	132,41	158	228,64	Đạt
20/09/2025	23:00	7,9	32,9	37,62	3,97	0,44	105,08	158	235,81	Đạt
20/09/2025	23:05	7,9	32,9	37,09	3,99	0,44	104,69	157	147,95	Đạt
20/09/2025	23:10	7,9	32,9	36,96	3,99	0,44	102,46	155	122,5	Đạt
20/09/2025	23:15	7,9	32,9	36,66	3,99	0,44	101,04	155	216,35	Đạt
20/09/2025	23:20	7,9	32,9	37,01	3,99	0,44	100,32	154	238,77	Đạt
20/09/2025	23:25	7,91	32,9	37,03	3,99	0,44	13	43	159,56	Đạt
20/09/2025	23:30	7,9	32,9	35,13	3,97	0,44	14,02	43	118,85	Đạt
20/09/2025	23:35	7,91	32,9	35,37	3,99	0,44	14,31	42,75	214,47	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/09/2025	23:40	7,9	32,9	36,61	3,97	0,44	104,09	158	244,47	Đạt
20/09/2025	23:45	7,9	32,9	36,39	3,99	0,44	102,32	157	167,34	Đạt
20/09/2025	23:50	7,9	32,9	34,61	3,99	0,44	102,78	157	132,6	Đạt
20/09/2025	23:55	7,91	32,9	36,29	3,99	0,44	100,19	155	202,45	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,90	32,97	35,62	5,79	0,43	76,71	103,27	172,21	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A. QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Mẫu đen

Hiệu chuẩn: Mẫu xanh

Lỗi thiết bị: Mẫu đỏ