



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày : 07/07/2024 đến ngày : 07/07/2024

Bộ phận: Môi trường
Người lập: Chức vụ :

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
07/07/2024	00:00	7,71	33,71	14,97	2,04	0,01	76,05	133,52	Đạt
07/07/2024	00:05	7,7	33,7	14,99	2,03	0,01	74,44	129,73	Đạt
07/07/2024	00:10	7,7	33,8	14,93	2,04	0,01	75,38	119,02	Đạt
07/07/2024	00:15	7,7	33,8	14,85	2,04	0,01	75,25	103,51	Đạt
07/07/2024	00:20	7,7	33,8	14,93	2,04	0,01	74,45	90,83	Đạt
07/07/2024	00:25	7,68	33,71	15	2,04	0,01	73,32	86,88	Đạt
07/07/2024	00:30	7,69	33,6	15,02	2,04	0,01	73,37	111	Đạt
07/07/2024	00:35	7,69	33,6	15,13	2,03	0,01	73,89	140,16	Đạt
07/07/2024	00:40	7,75	33,47	15,13	2,03	0,01	73,54	159,88	Đạt
07/07/2024	00:45	7,77	33,47	15,32	2,04	0,01	73,67	169,97	Đạt
07/07/2024	00:50	7,77	33,47	15,18	2,04	0,01	73,9	178,67	Đạt
07/07/2024	00:55	7,78	33,6	15,23	2,04	0,01	73,31	203,94	Đạt
07/07/2024	01:00	7,77	33,6	15,16	2,04	0,01	73,58	218,63	Đạt
07/07/2024	01:05	7,76	33,6	15,17	2,03	0,01	73,18	222,89	Đạt
07/07/2024	01:10	7,77	33,47	15,16	2,04	0,01	73,54	213,06	Đạt
07/07/2024	01:15	7,76	33,47	15,21	2,04	0,01	75,47	200,88	Đạt
07/07/2024	01:20	7,77	33,47	15,16	2,04	0,01	83,86	193,75	Đạt
07/07/2024	01:25	7,78	33,38	15,26	2,03	0,01	84,83	176,44	Đạt
07/07/2024	01:30	7,79	33,38	15,28	2,03	0,01	84,37	167,58	Đạt
07/07/2024	01:35	7,79	33,38	15,3	2,03	0,01	83,2	174,97	Đạt
07/07/2024	01:40	7,82	33,47	15,25	2,04	0,01	82,61	184,1	Đạt
07/07/2024	01:45	7,81	33,6	15,23	2,03	0,01	82,14	189,89	Đạt
07/07/2024	01:50	7,8	33,6	15,32	2,04	0,01	81,71	192,66	Đạt
07/07/2024	01:55	7,79	33,47	15,26	2,04	0,01	80,96	214	Đạt
07/07/2024	02:00	7,79	33,47	15,25	2,03	0,01	81,29	227,59	Đạt
07/07/2024	02:05	7,78	33,47	15,16	2,04	0,01	81,48	229	Đạt
07/07/2024	02:10	7,78	33,47	15,16	2,03	0,01	81,21	218,65	Đạt
07/07/2024	02:15	7,78	33,47	14,68	2,04	0,01	80,36	203,75	Đạt
07/07/2024	02:20	7,78	33,47	15,26	2,04	0,01	80,59	200,62	Đạt
07/07/2024	02:25	7,82	33,6	15,29	2,04	0,01	81,13	188,06	Đạt
07/07/2024	02:30	7,82	33,6	15,38	2,04	0,01	81,82	170,39	Đạt
07/07/2024	02:35	7,82	33,6	15,52	2,04	0,01	82,51	178,2	Đạt
07/07/2024	02:40	7,81	33,47	15,37	2,03	0,01	82,03	187,5	Đạt
07/07/2024	02:45	7,81	33,38	15,22	2,03	0,01	82,84	197,82	Đạt
07/07/2024	02:50	7,81	33,39	15,23	2,04	0,01	93,5	204,35	Đạt
07/07/2024	02:55	7,79	33,38	15,4	2,03	0,01	92,81	222,68	Đạt
07/07/2024	03:00	7,78	33,38	15,28	2,04	0,01	92,33	236,67	Đạt
07/07/2024	03:05	7,78	33,47	15,25	2,04	0,01	90,42	236,68	Đạt
07/07/2024	03:10	7,79	33,6	15,27	2,05	0,01	89,24	226,03	Đạt
07/07/2024	03:15	7,8	33,6	15,16	2,04	0,01	90,11	210,25	Đạt
07/07/2024	03:20	7,8	33,6	15,2	2,04	0,01	91,53	202,85	Đạt
07/07/2024	03:25	7,79	33,47	15,29	2,04	0,01	91,75	187,14	Đạt
07/07/2024	03:30	7,8	33,38	15,41	2,03	0,01	92,02	176,54	Đạt
07/07/2024	03:35	7,81	33,38	15,41	2,04	0,01	92,2	181,24	Đạt
07/07/2024	03:40	7,82	33,3	15,32	2,03	0,01	91,9	191,58	Đạt
07/07/2024	03:45	7,82	33,29	15,4	2,04	0,01	91,71	202,19	Đạt
07/07/2024	03:50	7,82	33,3	15,32	2,04	0,01	91,83	205,97	Đạt
07/07/2024	03:55	7,8	33,47	15,2	2,04	0,01	91,85	225,04	Đạt
07/07/2024	04:00	7,79	33,47	15,13	2,03	0,01	91,51	236,66	Đạt
07/07/2024	04:05	7,79	33,47	15,12	2,04	0,01	90,45	236,64	Đạt
07/07/2024	04:10	7,78	33,38	15,13	2,03	0,01	90,1	226,17	Đạt
07/07/2024	04:15	7,79	33,38	15,21	2,03	0,01	89,39	211	Đạt
07/07/2024	04:20	7,8	33,38	15,2	2,04	0,01	73,22	206,92	Đạt
07/07/2024	04:25	7,8	33,38	15,17	2,04	0,01	74,32	191,39	Đạt
07/07/2024	04:30	7,8	33,38	15,23	2,04	0,01	74,53	178,34	Đạt
07/07/2024	04:35	7,82	33,38	15,13	2,04	0,01	75,8	184,59	Đạt
07/07/2024	04:40	7,83	33,47	15,26	2,04	0,01	74,53	193,93	Đạt
07/07/2024	04:45	7,82	33,47	15,14	2,04	0,01	75,72	200,87	Đạt
07/07/2024	04:50	7,82	33,46	15,26	2,03	0,01	76,17	205,4	Đạt
07/07/2024	04:55	7,82	33,38	15,13	2,04	0,01	76,73	221,12	Đạt
07/07/2024	05:00	7,82	33,38	15,11	2,04	0,01	75,84	236,66	Đạt
07/07/2024	05:05	7,8	33,38	15,3	2,04	0,01	75,32	231,58	Đạt
07/07/2024	05:10	7,79	33,38	15,08	2,04	0,01	74,84	223,89	Đạt
07/07/2024	05:15	7,8	33,38	15,07	2,04	0,01	73,81	214,43	Đạt
07/07/2024	05:20	7,81	33,39	15,09	2,04	0,01	72,55	205,91	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
07/07/2024	05:25	7,83	33,47	15,08	2,04	0,01	72,4	189,31	Đạt
07/07/2024	05:30	7,85	33,47	15,13	2,03	0,01	72,73	176,43	Đạt
07/07/2024	05:35	7,85	33,47	15,17	2,03	0,01	72,96	182,66	Đạt
07/07/2024	05:40	7,85	33,38	15,14	2,04	0,01	73,52	192,86	Đạt
07/07/2024	05:45	7,82	33,38	15,08	2,04	0,01	73,78	202,24	Đạt
07/07/2024	05:50	7,83	33,38	14,91	2,03	0,01	83,98	204,83	Đạt
07/07/2024	05:55	7,83	33,38	15,05	2,04	0,01	84,7	225,53	Đạt
07/07/2024	06:00	7,81	33,38	15,01	2,03	0,01	84,2	236,66	Đạt
07/07/2024	06:05	7,81	33,47	14,93	2,04	0,01	84,1	236,67	Đạt
07/07/2024	06:10	7,82	33,47	14,83	2,04	0,01	83,92	226,5	Đạt
07/07/2024	06:15	7,82	33,47	14,93	2,03	0,01	83,21	213,34	Đạt
07/07/2024	06:20	7,82	33,47	14,81	2,04	0,01	82,49	208,68	Đạt
07/07/2024	06:25	7,82	33,47	14,8	2,04	0,01	81,49	194,06	Đạt
07/07/2024	06:30	7,84	33,38	15,01	2,03	0,01	81,71	176,13	Đạt
07/07/2024	06:35	7,84	33,38	14,89	2,04	0,01	81,19	183,02	Đạt
07/07/2024	06:40	7,85	33,38	14,96	2,04	0,01	80,09	191,66	Đạt
07/07/2024	06:45	7,84	33,38	14,9	2,04	0,01	80,23	203,14	Đạt
07/07/2024	06:50	7,84	33,47	14,84	2,04	0,01	81,15	206,56	Đạt
07/07/2024	06:55	7,85	33,47	14,83	2,04	0,01	81,25	224,83	Đạt
07/07/2024	07:00	7,82	33,47	14,87	2,03	0,01	175,43	236,68	Đạt
07/07/2024	07:05	7,82	33,47	14,84	2,04	0,01	175,22	236,67	Đạt
07/07/2024	07:10	7,8	33,38	14,93	2,04	0,01	174,67	226,93	Đạt
07/07/2024	07:15	7,81	33,39	15,03	2,04	0,01	174,48	201,64	Đạt
07/07/2024	07:20	7,82	33,38	14,89	2,04	0,01	0,09	181,09	Đạt
07/07/2024	07:25	7,83	33,3	14,86	2,04	0,01	0,09	147,93	Đạt
07/07/2024	07:30	7,83	33,29	14,93	2,03	0,01	169,39	130,06	Đạt
07/07/2024	07:35	7,84	33,38	14,81	2,04	0,01	168,71	125,93	Đạt
07/07/2024	07:40	8,07	31	4,15	2,04	0	167,16	125,09	Đạt
07/07/2024	07:45	3,54	28,88	8,36	2,03	0,3	166,83	124,49	Vệ sinh đầu dò pH
07/07/2024	07:50	3,45	28,7	14,05	2,03	0,14	166,38	119,48	Vệ sinh đầu dò pH
07/07/2024	07:55	7,66	33,38	13,83	2,03	0	166,21	131,77	Đạt
07/07/2024	08:00	7,7	33,38	14,16	2,03	0,01	166,82	146,93	Đạt
07/07/2024	08:05	7,66	33,47	14,1	2,03	0,01	166,21	136,7	Đạt
07/07/2024	08:10	7,73	33,47	14,07	2,04	0,01	166,58	125,39	Đạt
07/07/2024	08:15	7,73	33,6	13,85	2,03	0,01	165,88	108,14	Đạt
07/07/2024	08:20	7,74	33,6	14,1	2,04	0,01	165,98	92,94	Đạt
07/07/2024	08:25	7,74	33,6	14,06	2,04	0,01	164,98	80,68	Đạt
07/07/2024	08:30	7,75	33,6	14	2,04	0,01	164,81	65,51	Đạt
07/07/2024	08:35	7,75	33,6	14,03	2,04	0,01	165,71	69,13	Đạt
07/07/2024	08:40	7,72	33,6	13,96	2,04	0,01	164,88	81,42	Đạt
07/07/2024	08:45	7,73	33,47	14,08	2,04	0,01	164,09	89,56	Đạt
07/07/2024	08:50	7,72	33,47	14,25	2,03	0,01	157,28	93,36	Đạt
07/07/2024	08:55	7,7	33,47	14,11	2,04	0,01	156,91	114,62	Đạt
07/07/2024	09:00	7,72	33,47	14,08	2,03	0,01	156,52	129,29	Đạt
07/07/2024	09:05	7,72	33,47	13,99	2,04	0,01	155,6	126,08	Đạt
07/07/2024	09:10	7,72	33,6	14,08	2,04	0,01	155,18	116,97	Đạt
07/07/2024	09:15	7,73	33,6	13,86	2,04	0,01	154,92	104,63	Đạt
07/07/2024	09:20	7,73	33,6	14,14	2,04	0,01	155	95,18	Đạt
07/07/2024	09:25	7,73	33,6	13,87	2,04	0,01	155,02	78,91	Đạt
07/07/2024	09:30	7,74	33,6	13,88	2,04	0,01	156,45	60,24	Đạt
07/07/2024	09:35	7,74	33,6	13,93	2,04	0,01	82,28	64,72	Đạt
07/07/2024	09:40	7,72	33,6	13,73	2,04	0,01	82,53	77,6	Đạt
07/07/2024	09:45	7,72	33,6	13,89	2,04	0,01	82,62	87,3	Đạt
07/07/2024	09:50	7,72	33,6	13,91	2,04	0,01	82,43	91,44	Đạt
07/07/2024	09:55	7,73	33,61	13,77	2,04	0,01	83,24	112,76	Đạt
07/07/2024	10:00	7,73	33,71	13,82	2,04	0,01	82,65	136,5	Đạt
07/07/2024	10:05	7,73	33,71	14,16	2,04	0,01	82,42	130,78	Đạt
07/07/2024	10:10	7,73	33,71	14,07	2,04	0,01	80,32	119,02	Đạt
07/07/2024	10:15	7,73	33,71	14,16	2,04	0,01	80,08	102,93	Đạt
07/07/2024	10:20	7,73	33,71	14,41	2,04	0,01	88,81	94,55	Đạt
07/07/2024	10:25	7,74	33,71	14,39	2,04	0,01	89,08	76,25	Đạt
07/07/2024	10:30	7,74	33,71	14,45	2,04	0,01	90,04	58,25	Đạt
07/07/2024	10:35	7,72	33,71	14,77	2,04	0,01	90,29	63,77	Đạt
07/07/2024	10:40	7,73	33,6	14,7	2,04	0,01	90,25	76,5	Đạt
07/07/2024	10:45	7,73	33,6	14,95	2,04	0,01	90,42	84,79	Đạt
07/07/2024	10:50	7,73	33,6	15,21	2,04	0,01	90,24	88,58	Đạt
07/07/2024	10:55	7,73	33,7	15,23	2,04	0,01	91,13	110,93	Đạt
07/07/2024	11:00	7,73	33,8	15	2,04	0,01	91,42	133,12	Đạt
07/07/2024	11:05	7,73	33,8	15,38	2,03	0,01	91,07	123,58	Đạt
07/07/2024	11:10	7,74	33,88	15,18	2,04	0,01	91,85	117,79	Đạt
07/07/2024	11:15	7,75	33,89	15,07	2,04	0,01	92,1	100,31	Đạt
07/07/2024	11:20	7,75	33,88	15,04	2,04	0,01	91,95	85,53	Đạt
07/07/2024	11:25	7,75	33,88	14,04	2,03	0,01	91,5	72,82	Đạt
07/07/2024	11:30	7,75	33,8	14,49	2,03	0,01	91,46	56,81	Đạt
07/07/2024	11:35	7,75	33,79	14,43	2,04	0,01	91,07	61,4	Đạt
07/07/2024	11:40	7,74	33,79	14,36	2,04	0,01	89,11	76,89	Đạt
07/07/2024	11:45	7,76	33,79	14,21	2,04	0,01	89,3	83,87	Đạt
07/07/2024	11:50	7,75	33,8	14,22	2,04	0,01	72,98	89,89	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
07/07/2024	11:55	7,74	34	14,21	2,03	0,01	73,47	112,35	Đạt
07/07/2024	12:00	7,74	34,01	14,29	2,04	0,01	74,06	130,13	Đạt
07/07/2024	12:05	7,73	34	14,35	2,04	0,01	73,89	130,14	Đạt
07/07/2024	12:10	7,73	34,09	14,13	2,04	0,01	73,27	118,54	Đạt
07/07/2024	12:15	7,74	34,09	14,17	2,04	0,01	73,81	99,38	Đạt
07/07/2024	12:20	7,73	34,09	14,38	2,04	0,01	74,7	89,88	Đạt
07/07/2024	12:25	7,73	34,09	14,25	2,04	0,01	74,38	76,51	Đạt
07/07/2024	12:30	7,73	34,01	14,33	2,04	0,01	74,65	56,11	Đạt
07/07/2024	12:35	7,74	34	14,25	2,04	0,01	75,66	59,09	Đạt
07/07/2024	12:40	7,75	34,09	14,2	2,04	0,01	75,22	72,31	Đạt
07/07/2024	12:45	7,73	34,09	14,46	2,04	0,01	74,74	82,06	Đạt
07/07/2024	12:50	7,73	34,09	14,33	2,04	0,01	73,96	88,51	Đạt
07/07/2024	12:55	7,72	34,18	14,16	2,05	0,01	73,46	111,64	Đạt
07/07/2024	13:00	7,72	34,17	14,05	2,04	0,01	72,74	126,24	Đạt
07/07/2024	13:05	7,72	34,17	14,08	2,04	0,01	71,71	130,65	Đạt
07/07/2024	13:10	7,72	34,09	13,98	2,04	0,01	154,67	118,68	Đạt
07/07/2024	13:15	7,73	34,09	14,11	2,04	0,01	153,97	106,08	Đạt
07/07/2024	13:20	7,72	34,09	14,16	2,04	0,01	173,56	117,55	Đạt
07/07/2024	13:25	7,75	33,88	14,22	2,04	0,01	172,57	137,24	Đạt
07/07/2024	13:30	7,78	33,8	14,5	2,04	0,01	171,94	139,16	Đạt
07/07/2024	13:35	7,78	33,8	14,58	2,04	0,01	171,6	149,58	Đạt
07/07/2024	13:40	7,82	33,8	14,44	2,04	0,01	170,82	164,15	Đạt
07/07/2024	13:45	7,82	33,8	14,54	2,04	0,01	170,17	176,81	Đạt
07/07/2024	13:50	7,82	33,8	14,41	2,05	0,01	168,9	182,33	Đạt
07/07/2024	13:55	7,81	33,8	14,38	2,05	0,01	169,12	203,95	Đạt
07/07/2024	14:00	7,8	33,88	14,54	2,04	0,01	169,82	219,32	Đạt
07/07/2024	14:05	7,81	33,88	14,57	2,05	0,01	168,55	223,52	Đạt
07/07/2024	14:10	7,81	33,89	14,37	2,05	0,01	168,05	214,03	Đạt
07/07/2024	14:15	7,8	33,8	14,82	2,04	0,01	166,4	197,07	Đạt
07/07/2024	14:20	7,81	33,8	14,55	2,04	0,01	165,91	190,96	Đạt
07/07/2024	14:25	7,81	33,71	14,71	2,05	0,01	168,53	181,14	Đạt
07/07/2024	14:30	7,82	33,6	14,61	2,04	0,01	168,24	169,44	Đạt
07/07/2024	14:35	7,82	33,6	14,87	2,05	0,01	168,08	174,62	Đạt
07/07/2024	14:40	7,84	33,8	14,77	2,05	0,01	167,69	189,03	Đạt
07/07/2024	14:45	7,83	33,8	14,7	2,04	0,01	167,84	196,81	Đạt
07/07/2024	14:50	7,84	33,8	14,72	2,04	0,01	161,11	203,18	Đạt
07/07/2024	14:55	7,83	33,88	14,69	2,05	0,01	160,44	219,13	Đạt
07/07/2024	15:00	7,81	33,89	14,44	2,04	0,01	71,93	227,74	Đạt
07/07/2024	15:05	7,8	33,88	14,56	2,05	0,01	72,88	217,94	Đạt
07/07/2024	15:10	7,79	33,8	14,76	2,04	0,01	73,54	193,73	Đạt
07/07/2024	15:15	7,79	33,8	14,86	2,05	0,01	73,48	167,18	Đạt
07/07/2024	15:20	7,8	33,79	14,94	2,04	0,01	73,32	151,27	Đạt
07/07/2024	15:25	7,8	33,8	14,67	2,04	0,01	74,1	122,99	Đạt
07/07/2024	15:30	7,8	33,88	14,58	2,04	0,01	74,5	98,56	Đạt
07/07/2024	15:35	7,8	33,89	14,49	2,04	0,01	75,09	97,91	Đạt
07/07/2024	15:40	7,8	33,88	14,3	2,04	0,01	74,82	101,02	Đạt
07/07/2024	15:45	7,78	34,01	14,28	2,04	0,01	74,7	102,99	Đạt
07/07/2024	15:50	7,77	34,01	14,34	2,04	0,01	73,5	104,36	Đạt
07/07/2024	15:55	7,73	34,01	14,12	2,04	0,01	72,85	122,31	Đạt
07/07/2024	16:00	7,72	34,01	14,13	2,05	0,01	73,47	144,84	Đạt
07/07/2024	16:05	7,72	34,01	14,29	2,04	0,01	72,99	138,5	Đạt
07/07/2024	16:10	7,71	34,01	14,07	2,04	0,01	72,05	124,81	Đạt
07/07/2024	16:15	7,72	34,01	14,11	2,04	0,01	71,57	107,81	Đạt
07/07/2024	16:20	7,71	34	14,27	2,04	0,01	81,87	94,77	Đạt
07/07/2024	16:25	7,71	34,01	14,12	2,04	0,01	81,82	82,63	Đạt
07/07/2024	16:30	7,72	34	14	2,04	0,01	81,59	65,91	Đạt
07/07/2024	16:35	7,71	34	14,21	2,04	0,01	81,78	71,23	Đạt
07/07/2024	16:40	7,71	34	14,05	2,04	0,01	81,05	80,18	Đạt
07/07/2024	16:45	7,71	34,01	14,08	2,04	0,01	82,75	91,77	Đạt
07/07/2024	16:50	7,71	34,01	14,27	2,04	0,01	83,56	94,05	Đạt
07/07/2024	16:55	7,69	34,01	14,19	2,05	0,01	83,73	112,18	Đạt
07/07/2024	17:00	7,69	33,88	14,23	2,04	0,01	83,84	134,13	Đạt
07/07/2024	17:05	7,7	33,88	14,28	2,04	0,01	82,94	127,7	Đạt
07/07/2024	17:10	7,7	33,88	14,26	2,04	0,01	81,98	116,2	Đạt
07/07/2024	17:15	7,69	33,88	14,28	2,04	0,01	81,7	101,55	Đạt
07/07/2024	17:20	7,7	33,88	14,14	2,04	0,01	81,55	93,22	Đạt
07/07/2024	17:25	7,7	34	14,25	2,04	0,01	81,16	72,71	Đạt
07/07/2024	17:30	7,7	34	14,2	2,04	0,01	80,94	56,34	Đạt
07/07/2024	17:35	7,7	34,01	14,26	2,04	0,01	81,14	64,98	Đạt
07/07/2024	17:40	7,7	34	14,21	2,04	0,01	80,54	77,41	Đạt
07/07/2024	17:45	7,69	34,01	14,19	2,04	0,01	80,1	90,17	Đạt
07/07/2024	17:50	7,69	34	14,4	2,04	0,01	92,29	127,2	Đạt
07/07/2024	17:55	7,7	33,89	14,24	2,04	0,01	92,59	176,21	Đạt
07/07/2024	18:00	7,73	33,8	14,45	2,04	0,01	92,16	200,75	Đạt
07/07/2024	18:05	7,73	33,8	14,64	2,04	0,01	91,77	204,69	Đạt
07/07/2024	18:10	7,77	33,71	14,37	2,04	0,01	93,26	204,14	Đạt
07/07/2024	18:15	7,78	33,71	14,67	2,05	0,01	93,6	197,63	Đạt
07/07/2024	18:20	7,79	33,8	14,46	2,05	0,01	93,09	192,22	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
07/07/2024	18:25	7,79	33,8	14,37	2,04	0,01	91,87	179,88	Đạt
07/07/2024	18:30	7,81	33,71	14,51	2,05	0,01	93	167,67	Đạt
07/07/2024	18:35	7,82	33,71	14,41	2,04	0,01	92,45	173,6	Đạt
07/07/2024	18:40	7,82	33,71	14,63	2,04	0,01	90,97	183,36	Đạt
07/07/2024	18:45	7,82	33,71	14,6	2,04	0,01	90,42	191,75	Đạt
07/07/2024	18:50	7,82	33,71	14,6	2,04	0,01	89,95	196,24	Đạt
07/07/2024	18:55	7,8	33,71	14,57	2,04	0,01	89,55	213,56	Đạt
07/07/2024	19:00	7,8	33,71	14,64	2,04	0,01	91,01	234,37	Đạt
07/07/2024	19:05	7,8	33,71	14,57	2,04	0,01	91,09	232,39	Đạt
07/07/2024	19:10	7,78	33,71	14,52	2,04	0,01	91,57	224	Đạt
07/07/2024	19:15	7,8	33,71	14,45	2,05	0,01	93,06	209,09	Đạt
07/07/2024	19:20	7,8	33,71	14,6	2,05	0,01	76,75	201,92	Đạt
07/07/2024	19:25	7,81	33,72	14,57	2,05	0,01	76,77	187,07	Đạt
07/07/2024	19:30	7,83	33,71	14,54	2,05	0,01	76,58	174,85	Đạt
07/07/2024	19:35	7,83	33,72	14,73	2,04	0,01	76,81	178,6	Đạt
07/07/2024	19:40	7,84	33,71	14,66	2,05	0,01	76,2	188,71	Đạt
07/07/2024	19:45	7,84	33,6	14,81	2,05	0,01	75,74	199,83	Đạt
07/07/2024	19:50	7,84	33,6	14,76	2,04	0,01	75,41	202,92	Đạt
07/07/2024	19:55	7,82	33,6	14,77	2,04	0,01	74,5	221,29	Đạt
07/07/2024	20:00	7,81	33,6	14,62	2,04	0,01	73,81	236,67	Đạt
07/07/2024	20:05	7,81	33,61	14,62	2,04	0,01	73,16	236,67	Đạt
07/07/2024	20:10	7,8	33,71	14,63	2,04	0,01	72,49	226,82	Đạt
07/07/2024	20:15	7,81	33,71	14,58	2,05	0,01	73,04	213,99	Đạt
07/07/2024	20:20	7,81	33,71	14,56	2,04	0,01	73,54	205,33	Đạt
07/07/2024	20:25	7,83	33,71	14,57	2,04	0,01	74,06	194,94	Đạt
07/07/2024	20:30	7,85	33,71	14,71	2,04	0,01	74,7	178,36	Đạt
07/07/2024	20:35	7,86	33,71	14,59	2,04	0,01	74,59	183,22	Đạt
07/07/2024	20:40	7,84	33,6	14,72	2,04	0,01	74,08	195,2	Đạt
07/07/2024	20:45	7,82	33,6	14,76	2,04	0,01	74,94	202,58	Đạt
07/07/2024	20:50	7,83	33,6	14,67	2,04	0,01	82,32	205,65	Đạt
07/07/2024	20:55	7,81	33,6	14,56	2,04	0,01	82,3	224,8	Đạt
07/07/2024	21:00	7,8	33,71	14,54	2,04	0,01	81,46	236,67	Đạt
07/07/2024	21:05	7,8	33,71	14,51	2,05	0,01	80,27	236,36	Đạt
07/07/2024	21:10	7,81	33,71	14,46	2,04	0,01	79,8	230,96	Đạt
07/07/2024	21:15	7,81	33,71	14,55	2,04	0,01	80,86	213	Đạt
07/07/2024	21:20	7,81	33,71	14,59	2,04	0,01	81,02	209,44	Đạt
07/07/2024	21:25	7,83	33,71	14,42	2,04	0,01	80,78	192,86	Đạt
07/07/2024	21:30	7,83	33,6	14,62	2,04	0,01	80,86	176,9	Đạt
07/07/2024	21:35	7,83	33,6	14,49	2,04	0,01	81,27	183,39	Đạt
07/07/2024	21:40	7,85	33,47	14,54	2,04	0,01	80,78	195,35	Đạt
07/07/2024	21:45	7,84	33,47	14,63	2,04	0,01	81,14	201,79	Đạt
07/07/2024	21:50	7,83	33,47	14,71	2,04	0,01	81,56	207,68	Đạt
07/07/2024	21:55	7,82	33,6	14,6	2,04	0,01	80,72	225,77	Đạt
07/07/2024	22:00	7,81	33,71	14,51	2,04	0,01	80,08	236,66	Đạt
07/07/2024	22:05	7,8	33,71	14,54	2,04	0,01	80,13	236,67	Đạt
07/07/2024	22:10	7,81	33,71	14,49	2,04	0,01	79,59	229,54	Đạt
07/07/2024	22:15	7,82	33,6	14,49	2,04	0,01	79,7	216,98	Đạt
07/07/2024	22:20	7,82	33,6	14,52	2,04	0,01	90,36	209,96	Đạt
07/07/2024	22:25	7,83	33,6	14,52	2,04	0,01	91,78	195,49	Đạt
07/07/2024	22:30	7,84	33,6	14,57	2,04	0,01	90,83	179,13	Đạt
07/07/2024	22:35	7,83	33,6	14,75	2,04	0,01	92,69	185,9	Đạt
07/07/2024	22:40	7,85	33,47	14,58	2,04	0,01	92,48	195,43	Đạt
07/07/2024	22:45	7,84	33,47	14,57	2,04	0,01	91,33	199,38	Đạt
07/07/2024	22:50	7,84	33,47	14,59	2,04	0,01	90,36	207,88	Đạt
07/07/2024	22:55	7,84	33,6	14,47	2,04	0,01	89,6	223,1	Đạt
07/07/2024	23:00	7,83	33,6	14,39	2,04	0,01	90,12	236,03	Đạt
07/07/2024	23:05	7,83	33,6	14,5	2,03	0,01	89,47	236,66	Đạt
07/07/2024	23:10	7,82	33,6	14,51	2,04	0,01	89,29	227,01	Đạt
07/07/2024	23:15	7,82	33,6	14,5	2,04	0,01	89,57	213,62	Đạt
07/07/2024	23:20	7,83	33,6	14,49	2,04	0,01	89,95	204,59	Đạt
07/07/2024	23:25	7,84	33,47	14,73	2,04	0,01	90,07	190,39	Đạt
07/07/2024	23:30	7,85	33,47	14,56	2,04	0,01	90,1	179,87	Đạt
07/07/2024	23:35	7,85	33,47	14,84	2,03	0,01	90,61	183,58	Đạt
07/07/2024	23:40	7,86	33,47	14,75	2,03	0,01	90,83	191,42	Đạt
07/07/2024	23:45	7,84	33,47	14,57	2,04	0,01	91,12	191,28	Đạt
07/07/2024	23:50	7,85	33,47	14,52	2,04	0,01	75,7	181,53	Đạt
07/07/2024	23:55	7,83	33,6	14,74	2,04	0,01	75,84	187,69	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,75	33,62	14,59	2,04	0,01	96,12	163,46	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép		6-9	40	60,75	40,5	4,05			