



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày : 10/07/2024 đến ngày : 10/07/2024

Bộ phận: **Môi trường**
Người lập: Chức vụ :

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
10/07/2024	17:40	8,02	33,18	13,16	2,04	0,01	92,93	151,33	Đạt
10/07/2024	17:45	7,98	33,3	13,06	2,04	0,01	92,57	214,35	Đạt
10/07/2024	17:50	7,98	33,3	13,18	2,04	0,01	92,89	195,73	Đạt
10/07/2024	17:55	7,97	33,3	12,91	2,04	0,01	0,1	197,38	Đạt
10/07/2024	18:00	7,92	33,3	12,55	2,04	0,01	89,67	197,43	Đạt
10/07/2024	18:05	7,92	33,3	12,3	2,04	0,01	88,67	192,72	Đạt
10/07/2024	18:10	7,88	33,3	12,31	2,04	0,01	87,32	159,33	Đạt
10/07/2024	18:15	7,86	33,3	11,99	2,05	0,01	87,67	117,12	Đạt
10/07/2024	18:20	7,86	33,3	11,89	2,04	0,01	86,9	131,21	Đạt
10/07/2024	18:25	7,81	33,18	12,01	2,05	0,01	88,17	133,4	Đạt
10/07/2024	18:30	7,86	33,18	12,31	2,04	0,01	88,62	106,46	Đạt
10/07/2024	18:35	7,87	33,18	12,34	2,05	0,01	87,77	100,84	Đạt
10/07/2024	18:40	7,88	33,18	12,27	2,04	0,01	88,35	99,87	Đạt
10/07/2024	18:45	7,82	33,3	12,07	2,04	0,01	88,22	98,37	Đạt
10/07/2024	18:50	7,81	33,3	11,89	2,04	0,01	88,97	97,28	Đạt
10/07/2024	18:55	7,73	33,3	11,45	2,04	0,01	88,48	114,33	Đạt
10/07/2024	19:00	7,71	33,3	11,33	2,04	0,01	90,1	132,04	Đạt
10/07/2024	19:05	7,71	33,3	11,22	2,04	0,01	90,25	135,62	Đạt
10/07/2024	19:10	7,7	33,18	11,14	2,04	0,01	73,41	120,21	Đạt
10/07/2024	19:15	7,71	33,18	11,29	2,04	0,01	72,26	103,73	Đạt
10/07/2024	19:20	7,7	33,09	11,36	2,04	0,01	71,37	94,38	Đạt
10/07/2024	19:25	7,71	33,09	11,12	2,04	0,01	70,36	77,3	Đạt
10/07/2024	19:30	7,72	33,09	11,21	2,04	0,01	69,76	58,6	Đạt
10/07/2024	19:35	7,71	33,09	11,25	2,04	0,01	69,78	65,17	Đạt
10/07/2024	19:40	7,7	33,18	11,27	2,04	0,01	70,29	74,46	Đạt
10/07/2024	19:45	7,69	33,18	11,17	2,04	0,01	69,72	84,52	Đạt
10/07/2024	19:50	7,69	33,18	11,31	2,04	0,01	69,68	90,85	Đạt
10/07/2024	19:55	7,69	33,18	11,19	2,04	0,01	69,62	106,49	Đạt
10/07/2024	20:00	7,68	33,18	11,2	2,03	0,01	69,24	127,89	Đạt
10/07/2024	20:05	7,68	33,18	11,29	2,04	0,01	68,79	125,12	Đạt
10/07/2024	20:10	7,68	33,09	11,01	2,04	0,01	67,81	112,94	Đạt
10/07/2024	20:15	7,67	33,01	11,08	2,04	0,01	67,69	98,13	Đạt
10/07/2024	20:20	7,67	33	11,32	2,04	0,01	67,79	89,81	Đạt
10/07/2024	20:25	7,68	33,01	11,09	2,04	0,01	79,07	77,51	Đạt
10/07/2024	20:30	7,69	33,01	11,18	2,04	0,01	78,93	57,75	Đạt
10/07/2024	20:35	7,69	33	10,99	2,04	0,01	79,5	62,1	Đạt
10/07/2024	20:40	7,69	33,09	11,26	2,03	0,01	89,14	74,48	Đạt
10/07/2024	20:45	7,69	33,09	11,17	2,04	0,01	88,65	89,44	Đạt
10/07/2024	20:50	7,7	33,09	11,33	2,04	0,01	88,74	113,87	Đạt
10/07/2024	20:55	7,78	33,09	11,84	2,04	0,01	87,97	136,59	Đạt
10/07/2024	21:00	7,78	33,09	11,63	2,04	0,01	88,19	156,48	Đạt
10/07/2024	21:05	7,78	33,09	11,68	2,04	0,01	87,51	142,91	Đạt
10/07/2024	21:10	7,77	32,91	11,44	2,04	0,01	87,96	122,62	Đạt
10/07/2024	21:15	7,74	32,91	11,33	2,04	0,01	87,09	103,89	Đạt
10/07/2024	21:20	7,73	32,92	11,28	2,04	0,01	87,43	90,75	Đạt
10/07/2024	21:25	7,71	32,91	11,03	2,04	0,01	86,63	80,52	Đạt
10/07/2024	21:30	7,7	33,01	11,11	2,03	0,01	87,44	64,91	Đạt
10/07/2024	21:35	7,71	33,01	11,17	2,04	0,01	87	70,42	Đạt
10/07/2024	21:40	7,72	33,01	11,17	2,05	0,01	87,27	78,34	Đạt
10/07/2024	21:45	7,71	33,01	11,13	2,04	0,01	87,48	88,75	Đạt
10/07/2024	21:50	7,7	33	10,94	2,04	0,01	87,82	91,24	Đạt
10/07/2024	21:55	7,69	33,01	10,69	2,04	0,01	88,21	108,21	Đạt
10/07/2024	22:00	7,69	33	10,82	2,04	0,01	88,03	128,47	Đạt
10/07/2024	22:05	7,69	33	10,68	2,04	0,01	87,59	130,84	Đạt
10/07/2024	22:10	7,68	32,92	10,57	2,04	0,01	71,37	118,34	Đạt
10/07/2024	22:15	7,67	32,92	10,72	2,04	0,01	70,87	100,8	Đạt
10/07/2024	22:20	7,67	32,92	10,77	2,04	0,01	70,8	87,68	Đạt
10/07/2024	22:25	7,69	33,01	10,72	2,04	0,01	70,64	77,62	Đạt
10/07/2024	22:30	7,69	33	10,58	2,04	0,01	70,55	59,61	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
10/07/2024	22:35	7,68	33	10,61	2,04	0,01	70,68	61,05	Đạt
10/07/2024	22:40	7,68	33,01	10,63	2,04	0,01	70,68	73,08	Đạt
10/07/2024	22:45	7,68	33	10,57	2,04	0,01	70,17	84	Đạt
10/07/2024	22:50	7,68	33,01	10,46	2,04	0,01	70,88	87,86	Đạt
10/07/2024	22:55	7,67	32,91	10,42	2,03	0,01	71,66	105,94	Đạt
10/07/2024	23:00	7,67	32,91	10,63	2,04	0,01	71,24	129,99	Đạt
10/07/2024	23:05	7,67	32,92	10,56	2,04	0,01	70,83	124,22	Đạt
10/07/2024	23:10	7,67	32,92	10,46	2,04	0,01	69,57	113,25	Đạt
10/07/2024	23:15	7,67	32,91	10,46	2,04	0,01	69	97,92	Đạt
10/07/2024	23:20	7,67	32,92	10,38	2,04	0,01	69,29	88,2	Đạt
10/07/2024	23:25	7,68	32,92	10,42	2,04	0,01	69,88	76	Đạt
10/07/2024	23:30	7,68	32,92	10,54	2,04	0,01	70,48	59,24	Đạt
10/07/2024	23:35	7,67	32,91	10,61	2,04	0,01	71,32	63,17	Đạt
10/07/2024	23:40	7,67	32,92	10,28	2,04	0,01	82,46	74,24	Đạt
10/07/2024	23:45	7,67	32,91	10,25	2,04	0,01	81,79	85,29	Đạt
10/07/2024	23:50	7,67	32,91	10,15	2,01	0,01	81,05	89,02	Đạt
10/07/2024	23:55	7,66	32,78	10,32	2,04	0,01	80,95	105,85	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,74	33,07	11,24	2,04	0,01	78,67	105,75	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép		6-9	40	60,75	40,5	4,05			