



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày : 23/07/2024 đến ngày : 23/07/2024

Bộ phận: **Môi trường**
Người lập: Chức vụ :

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
23/07/2024	00:00	7,73	31,91	12,82	25,5	0,01	76,75	106,25	Đạt
23/07/2024	00:05	7,73	31,91	12,72	22,92	0,01	75,6	176,07	Đạt
23/07/2024	00:10	7,77	31,92	12,58	18,15	0,01	75,5	211,28	Đạt
23/07/2024	00:15	7,76	31,91	12,55	24,01	0,01	75	201,3	Đạt
23/07/2024	00:20	7,76	31,91	12,58	7,53	0,01	74,32	203,85	Đạt
23/07/2024	00:25	7,75	32	12,61	8,01	0,01	73,99	221,02	Đạt
23/07/2024	00:30	7,74	31,91	12,52	8,02	0,01	72,93	213,69	Đạt
23/07/2024	00:35	7,73	31,92	12,65	27,83	0,01	72,94	134,66	Đạt
23/07/2024	00:40	7,7	31,91	12,84	28,17	0,01	72,97	111,83	Đạt
23/07/2024	00:45	7,69	31,77	13	28,5	0,01	73,42	161,68	Đạt
23/07/2024	00:50	7,73	31,77	12,63	28,83	0,01	73,02	212,25	Đạt
23/07/2024	00:55	7,75	31,91	12,58	29,17	0,01	73,03	195,11	Đạt
23/07/2024	01:00	7,76	31,91	12,48	25,5	0,01	74,38	186,62	Đạt
23/07/2024	01:05	7,76	31,91	12,35	25,83	0,01	84,22	193,07	Đạt
23/07/2024	01:10	7,75	31,91	12,34	26,17	0,01	84,31	193,94	Đạt
23/07/2024	01:15	7,75	31,91	12,43	26,5	0,01	84,37	137,75	Đạt
23/07/2024	01:20	7,72	31,91	12,59	26,83	0,01	84,62	136,09	Đạt
23/07/2024	01:25	7,72	31,91	12,72	27,17	0,01	84,45	206,01	Đạt
23/07/2024	01:30	7,74	31,91	12,41	27,5	0,01	84,6	228,41	Đạt
23/07/2024	01:35	7,74	31,91	12,39	20,03	0,01	84,99	220,41	Đạt
23/07/2024	01:40	7,74	31,91	12,41	20,87	0,01	85,62	148,11	Đạt
23/07/2024	01:45	7,72	31,91	12,35	21,74	0,01	85,63	196,36	Đạt
23/07/2024	01:50	7,76	31,91	12,33	28,83	0,01	85,16	177,63	Đạt
23/07/2024	01:55	7,75	31,91	12,23	29,17	0,01	85,55	116,02	Đạt
23/07/2024	02:00	7,74	31,91	12,28	25,5	0,01	84,91	109,53	Đạt
23/07/2024	02:05	7,72	31,77	12,4	9,8	0,01	83,91	188,62	Đạt
23/07/2024	02:10	7,75	31,91	12,21	8,6	0,01	83,21	220,14	Đạt
23/07/2024	02:15	7,75	31,91	12,07	8,13	0,01	83,05	229,84	Đạt
23/07/2024	02:20	7,74	31,91	12,18	23	0,01	82,49	220,53	Đạt
23/07/2024	02:25	7,74	31,91	12,07	23,37	0,01	81,85	211,57	Đạt
23/07/2024	02:30	7,74	31,91	12,07	23,99	0,01	81,58	208,37	Đạt
23/07/2024	02:35	7,73	31,91	12	8,36	0,01	92,53	145,45	Đạt
23/07/2024	02:40	7,72	31,91	12,16	1,22	0,01	92,63	114,42	Đạt
23/07/2024	02:45	7,71	31,77	12,09	28,5	0,01	93,16	91,43	Đạt
23/07/2024	02:50	7,72	31,77	12,08	28,83	0,01	93,7	175,29	Đạt
23/07/2024	02:55	7,77	31,91	11,96	29,17	0,01	93,42	194,34	Đạt
23/07/2024	03:00	7,76	31,91	11,99	25,5	0,01	94,64	203,94	Đạt
23/07/2024	03:05	7,74	31,91	11,9	25,83	0,01	95,2	212,4	Đạt
23/07/2024	03:10	7,74	31,91	11,87	26,17	0,01	94,62	221,96	Đạt
23/07/2024	03:15	7,73	31,91	11,87	26,5	0,01	94,67	164,67	Đạt
23/07/2024	03:20	7,72	31,77	11,91	18,51	0,01	94,77	133,91	Đạt
23/07/2024	03:25	7,72	31,77	11,9	18,85	0,01	94,37	195,42	Đạt
23/07/2024	03:30	7,74	31,77	11,7	18,52	0,01	93,79	221,41	Đạt
23/07/2024	03:35	7,74	31,77	11,66	27,83	0,01	93,28	215,17	Đạt
23/07/2024	03:40	7,75	31,91	11,5	28,17	0,01	92,21	187,35	Đạt
23/07/2024	03:45	7,75	31,91	11,5	28,5	0,01	92,81	171,66	Đạt
23/07/2024	03:50	7,74	31,91	11,64	28,83	0,01	92,9	116,57	Đạt
23/07/2024	03:55	7,72	31,91	11,81	29,17	0,01	91,64	115,33	Đạt
23/07/2024	04:00	7,71	31,77	11,83	25,5	0,01	91,36	124,13	Đạt
23/07/2024	04:05	7,71	31,77	11,91	24	0,01	74,46	215,27	Đạt
23/07/2024	04:10	7,73	31,77	11,63	23,87	0,01	72,26	236,68	Đạt
23/07/2024	04:15	7,73	31,76	11,6	23,75	0,01	72,49	231,63	Đạt
23/07/2024	04:20	7,73	31,77	11,49	26,83	0,01	73,41	214,86	Đạt
23/07/2024	04:25	7,74	31,91	11,54	27,17	0,01	74,27	207,25	Đạt
23/07/2024	04:30	7,73	31,91	11,62	27,5	0,01	74,59	196,59	Đạt
23/07/2024	04:35	7,73	31,91	11,61	25,26	0,01	74,89	117,69	Đạt
23/07/2024	04:40	7,72	31,77	11,73	17,89	0,01	75,18	88,31	Đạt
23/07/2024	04:45	7,72	31,77	11,81	0,98	0,01	75,52	163,74	Đạt
23/07/2024	04:50	7,75	31,77	11,56	8,97	0,01	76,04	197,25	Đạt
23/07/2024	04:55	7,73	31,77	11,64	8,47	0,01	76,1	147,1	Đạt
23/07/2024	05:00	7,72	31,77	11,79	8,97	0,01	76,66	227,93	Đạt
23/07/2024	05:05	7,72	31,77	11,68	25,83	0,01	76,39	232,78	Đạt
23/07/2024	05:10	7,72	31,77	11,61	26,17	0,01	75,46	224,97	Đạt
23/07/2024	05:15	7,72	31,77	11,84	26,5	0,01	75,11	152,44	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
23/07/2024	05:20	7,71	31,77	11,78	26,83	0,01	74,27	115,66	Đạt
23/07/2024	05:25	7,71	31,68	11,92	27,17	0,01	74,39	177,85	Đạt
23/07/2024	05:30	7,74	31,77	11,71	27,5	0,01	73,29	192,71	Đạt
23/07/2024	05:35	7,75	31,77	11,63	27,77	0,01	83,55	184,82	Đạt
23/07/2024	05:40	7,75	31,77	11,51	28,17	0,01	83,1	188,91	Đạt
23/07/2024	05:45	7,75	31,91	11,64	28,5	0,01	81,71	195,96	Đạt
23/07/2024	05:50	7,74	31,91	11,46	28,83	0,01	81,04	197,02	Đạt
23/07/2024	05:55	7,72	31,77	11,62	29,17	0,01	80,75	167,3	Đạt
23/07/2024	06:00	7,71	31,77	11,7	25,5	0,01	80,99	139,65	Đạt
23/07/2024	06:05	7,68	31,68	11,91	25,83	0,01	80,82	145,39	Đạt
23/07/2024	06:10	7,71	31,77	11,49	18,02	0,01	81,2	200,18	Đạt
23/07/2024	06:15	7,73	31,77	11,6	18,98	0,01	81,44	188,04	Đạt
23/07/2024	06:20	7,74	31,77	11,47	26,83	0,01	82	179,36	Đạt
23/07/2024	06:25	7,74	31,91	11,56	27,17	0,01	82,58	188,64	Đạt
23/07/2024	06:30	7,74	31,91	11,55	27,5	0,01	82,55	191,4	Đạt
23/07/2024	06:35	7,72	31,77	11,65	23,88	0,01	82,42	164,93	Đạt
23/07/2024	06:40	7,71	31,77	11,7	19,92	0,01	81,15	145,19	Đạt
23/07/2024	06:45	7,7	31,77	11,7	7,28	0,01	81,24	204,67	Đạt
23/07/2024	06:50	7,73	31,77	11,58	10,4	0,01	80,58	223,67	Đạt
23/07/2024	06:55	7,73	31,77	11,37	9,3	0,01	80,51	221,1	Đạt
23/07/2024	07:00	7,73	31,77	11,65	8,36	0,01	81,35	212,29	Đạt
23/07/2024	07:05	7,57	31,77	2,17	25,83	0,01	91,8	128,2	Đạt
23/07/2024	07:10	7,72	31,77	2,23	8,85	0,01	91,52	165,07	Đạt
23/07/2024	07:15	7,74	31,91	1,81	8,02	0,01	91,54	122,61	Đạt
23/07/2024	07:20	7,72	31,6	1,83	26,83	0,01	92,5	101,98	Đạt
23/07/2024	07:25	7,7	31,6	12,28	7,78	0,01	92,89	179,13	Đạt
23/07/2024	07:30	7,74	31,77	13,18	8,26	0,01	92,5	229,92	Đạt
23/07/2024	07:35	7,72	31,77	13,31	27,83	0,01	90,87	234,8	Đạt
23/07/2024	07:40	7,72	31,91	13,24	28,17	0,01	90,02	219,54	Đạt
23/07/2024	07:45	7,72	31,91	13,36	28,5	0,01	89,3	214,14	Đạt
23/07/2024	07:50	7,73	31,91	13,31	25,27	0,01	90,07	201,51	Đạt
23/07/2024	07:55	7,73	31,91	13,35	25,39	0,01	90,74	141,8	Đạt
23/07/2024	08:00	7,72	31,91	13,52	25,01	0,01	90,65	100,52	Đạt
23/07/2024	08:05	7,72	31,77	13,46	11,24	0,01	91,21	167,61	Đạt
23/07/2024	08:10	7,74	31,77	13,33	9,4	0,01	167,59	134,21	Đạt
23/07/2024	08:15	7,74	31,77	13,4	8,98	0,01	166,97	181,28	Đạt
23/07/2024	08:20	7,74	31,91	13,37	26,83	0,01	166,04	193,16	Đạt
23/07/2024	08:25	7,74	31,91	13,39	27,17	0,01	167,31	219,89	Đạt
23/07/2024	08:30	7,73	31,91	13,47	27,5	0,01	166,63	215,19	Đạt
23/07/2024	08:35	7,72	31,91	13,54	27,83	0,01	159,19	154,1	Đạt
23/07/2024	08:40	7,72	31,91	13,55	28,17	0,01	158,72	128,01	Đạt
23/07/2024	08:45	7,72	31,91	13,67	28,5	0,01	157,71	188,51	Đạt
23/07/2024	08:50	7,75	31,91	13,34	28,83	0,01	155,43	212,83	Đạt
23/07/2024	08:55	7,75	31,91	13,46	29,17	0,01	154,17	195,63	Đạt
23/07/2024	09:00	7,76	31,91	13,32	24	0,01	152,4	184,08	Đạt
23/07/2024	09:05	7,76	32	13,28	25,83	0,01	151,46	198,4	Đạt
23/07/2024	09:10	7,75	32	13,34	26,17	0,01	151,15	190,25	Đạt
23/07/2024	09:15	7,74	32	13,31	26,5	0,01	152,46	113,32	Đạt
23/07/2024	09:20	7,72	32	13,51	25,27	0,01	153,25	116,02	Đạt
23/07/2024	09:25	7,7	32	13,49	25	0,01	154,38	167,04	Đạt
23/07/2024	09:30	7,72	32	13,47	25	0,01	81,99	223,86	Đạt
23/07/2024	09:35	7,74	32	13,05	17,42	0,01	81,67	219,27	Đạt
23/07/2024	09:40	7,74	32	13,26	20,89	0,01	81,7	209,72	Đạt
23/07/2024	09:45	7,74	32,09	13,29	18,53	0,01	82,61	201,6	Đạt
23/07/2024	09:50	7,75	32,08	13,16	28,83	0,01	83,29	180,94	Đạt
23/07/2024	09:55	7,75	32,09	13,11	29,17	0,01	82,14	116,49	Đạt
23/07/2024	10:00	7,74	32,08	13,16	25,5	0,01	82,22	108,65	Đạt
23/07/2024	10:05	7,73	31,99	13,18	24,36	0,01	93,3	190,43	Đạt
23/07/2024	10:10	7,75	31,99	12,98	24,01	0,01	92,7	223,08	Đạt
23/07/2024	10:15	7,75	32	13,08	24,01	0,01	91,87	227,82	Đạt
23/07/2024	10:20	7,74	32,09	13,03	26,83	0,01	91,31	161,58	Đạt
23/07/2024	10:25	7,73	32,09	12,83	27,17	0,01	92,59	200,23	Đạt
23/07/2024	10:30	7,75	32,09	12,98	27,5	0,01	91,29	204,94	Đạt
23/07/2024	10:35	7,75	32,08	12,95	27,83	0,01	91,21	146,11	Đạt
23/07/2024	10:40	7,73	32,09	12,94	28,17	0,01	91,94	116,11	Đạt
23/07/2024	10:45	7,72	32,09	12,88	28,5	0,01	91,67	162,76	Đạt
23/07/2024	10:50	7,77	32,08	12,65	28,83	0,01	92,26	191,13	Đạt
23/07/2024	10:55	7,76	32,09	12,39	29,17	0,01	92,26	192,7	Đạt
23/07/2024	11:00	7,76	32,08	12,76	25,5	0,01	92,98	204,55	Đạt
23/07/2024	11:05	7,76	32,22	12,64	25,83	0,01	93,04	212,72	Đạt
23/07/2024	11:10	7,75	32,22	12,62	26,17	0,01	93,45	226,52	Đạt
23/07/2024	11:15	7,75	32,21	12,77	26,5	0,01	92,95	162,18	Đạt
23/07/2024	11:20	7,73	32,22	12,7	26,83	0,01	92,67	127,97	Đạt
23/07/2024	11:25	7,72	32,08	12,69	27,17	0,01	92,88	128,97	Đạt
23/07/2024	11:30	7,73	32,22	12,69	27,5	0,01	92,9	203,19	Đạt
23/07/2024	11:35	7,77	32,21	12,6	27,83	0,01	75,09	207,49	Đạt
23/07/2024	11:40	7,77	32,22	12,62	28,17	0,01	75,17	181,87	Đạt
23/07/2024	11:45	7,77	32,22	12,74	28,5	0,01	74,13	173,68	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
23/07/2024	11:50	7,78	32,22	12,62	28,83	0,01	73,94	183,67	Đạt
23/07/2024	11:55	7,77	32,22	12,74	29,17	0,01	73,94	131,75	Đạt
23/07/2024	12:00	7,76	32,31	12,8	25,5	0,01	74,6	124,63	Đạt
23/07/2024	12:05	7,73	32,22	12,6	8,61	0,01	75,58	224,19	Đạt
23/07/2024	12:10	7,76	32,22	12,49	3,75	0,01	75,53	236,67	Đạt
23/07/2024	12:15	7,77	32,21	12,9	26,5	0,01	75,94	226,88	Đạt
23/07/2024	12:20	7,78	32,31	12,73	17,54	0,01	76,44	212,25	Đạt
23/07/2024	12:25	7,78	32,3	12,68	23,88	0,01	74,82	200,13	Đạt
23/07/2024	12:30	7,78	32,3	12,79	24,11	0,01	74,41	135,44	Đạt
23/07/2024	12:35	7,75	32,3	12,62	27,83	0,01	73,87	101,39	Đạt
23/07/2024	12:40	7,75	32,3	12,43	28,17	0,01	73,86	87,27	Đạt
23/07/2024	12:45	7,74	32,21	12,43	28,5	0,01	74,38	160,97	Đạt
23/07/2024	12:50	7,78	32,22	12,77	16,99	0,01	74,25	204,99	Đạt
23/07/2024	12:55	7,78	32,22	12,65	18,14	0,01	73,32	210,77	Đạt
23/07/2024	13:00	7,77	32,21	12,75	19,47	0,01	73,52	236,66	Đạt
23/07/2024	13:05	7,76	32,3	12,67	21,86	0,01	82,37	232,41	Đạt
23/07/2024	13:10	7,76	32,31	12,28	14,77	0,01	81,78	223	Đạt
23/07/2024	13:15	7,76	32,3	12,55	7,53	0,01	81,43	150,2	Đạt
23/07/2024	13:20	7,73	32,3	12,45	26,83	0,01	81,98	121,44	Đạt
23/07/2024	13:25	7,73	32,21	12,18	27,17	0,01	83,15	228,13	Đạt
23/07/2024	13:30	7,77	32,21	12,23	27,5	0,01	84,13	224,48	Đạt
23/07/2024	13:35	7,77	32,21	12,33	27,83	0,01	83,87	146,78	Đạt
23/07/2024	13:40	7,76	32,21	12,28	28,17	0,01	84,79	185,79	Đạt
23/07/2024	13:45	7,77	32,3	12,43	28,5	0,01	84,24	200,12	Đạt
23/07/2024	13:50	7,77	32,3	12,27	24,14	0,01	83,83	202,82	Đạt
23/07/2024	13:55	7,75	32,3	12,19	15,88	0,01	84,18	168,43	Đạt
23/07/2024	14:00	7,72	32,3	12,56	3	0,01	83,66	158,77	Đạt
23/07/2024	14:05	7,72	32,22	11,97	25,83	0,01	84,18	214,57	Đạt
23/07/2024	14:10	7,76	32,22	12,09	26,17	0,01	83,09	234,86	Đạt
23/07/2024	14:15	7,76	32,22	12,17	26,5	0,01	83,02	216,06	Đạt
23/07/2024	14:20	7,77	32,3	12,15	26,83	0,01	83,06	196,64	Đạt
23/07/2024	14:25	7,77	32,3	12,17	27,17	0,01	83,44	183,36	Đạt
23/07/2024	14:30	7,78	32,3	12,56	27,5	0,01	82,21	178,38	Đạt
23/07/2024	14:35	7,78	32,31	12,38	27,83	0,01	93,06	126	Đạt
23/07/2024	14:40	7,74	32,3	12,33	28,17	0,01	94,15	94,82	Đạt
23/07/2024	14:45	7,72	32,3	12,54	28,5	0,01	93,66	128,85	Đạt
23/07/2024	14:50	7,72	32,21	12,09	28,83	0,01	93,2	232,22	Đạt
23/07/2024	14:55	7,75	32,22	12,28	29,17	0,01	91,97	236,67	Đạt
23/07/2024	15:00	7,75	32,21	12,45	25,5	0,01	91,22	236,55	Đạt
23/07/2024	15:05	7,76	32,3	12,28	25,83	0,01	91,71	226,93	Đạt
23/07/2024	15:10	7,76	32,3	12,15	26,17	0,01	91,5	211,3	Đạt
23/07/2024	15:15	7,76	32,3	12,23	26,5	0,01	91,16	147,78	Đạt
23/07/2024	15:20	7,74	32,31	12,13	26,83	0,01	88,97	94,34	Đạt
23/07/2024	15:25	7,74	32,31	11,82	27,17	0,01	88,21	167,04	Đạt
23/07/2024	15:30	7,78	32,3	12,16	27,5	0,01	89,05	195,72	Đạt
23/07/2024	15:35	7,78	32,3	12,04	27,83	0,01	89,56	204,49	Đạt
23/07/2024	15:40	7,77	32,3	11,99	28,17	0,01	89,24	211,73	Đạt
23/07/2024	15:45	7,76	32,3	12,07	28,5	0,01	89,93	172,25	Đạt
23/07/2024	15:50	7,72	32,3	11,99	28,83	0,01	90,73	213,84	Đạt
23/07/2024	15:55	7,72	32,3	11,89	29,17	0,01	91,69	166,05	Đạt
23/07/2024	16:00	7,71	32,3	11,96	25,5	0,01	92,98	138,26	Đạt
23/07/2024	16:05	7,7	32,31	11,8	25,83	0,01	77,7	200,8	Đạt
23/07/2024	16:10	7,74	32,3	11,67	26,17	0,01	77,66	229,08	Đạt
23/07/2024	16:15	7,75	32,3	11,96	26,5	0,01	78,29	194,1	Đạt
23/07/2024	16:20	7,78	32,3	11,76	26,83	0,01	78,25	188,73	Đạt
23/07/2024	16:25	7,78	32,3	11,65	27,17	0,01	77,83	199,44	Đạt
23/07/2024	16:30	7,77	32,3	11,52	27,5	0,01	77,76	199,69	Đạt
23/07/2024	16:35	7,74	32,3	11,84	27,83	0,01	77,45	139,69	Đạt
23/07/2024	16:40	7,71	32,3	11,77	28,17	0,01	76,47	140,29	Đạt
23/07/2024	16:45	7,68	32,3	11,93	28,5	0,01	75,75	202,55	Đạt
23/07/2024	16:50	7,72	32,3	12,14	28,83	0,01	76,05	166,21	Đạt
23/07/2024	16:55	7,72	32,3	12,17	29,17	0,01	76,24	204,95	Đạt
23/07/2024	17:00	7,74	32,3	12,37	25,5	0,01	75,91	217,11	Đạt
23/07/2024	17:05	7,75	32,3	12,63	25,83	0,01	75,39	212,21	Đạt
23/07/2024	17:10	7,75	32,3	12,53	26,17	0,01	75,2	181,53	Đạt
23/07/2024	17:15	7,76	32,3	12,71	26,5	0,01	74,72	113,59	Đạt
23/07/2024	17:20	7,74	32,3	12,61	26,83	0,01	74,82	87,39	Đạt
23/07/2024	17:25	7,72	32,3	12,68	27,17	0,01	75,06	161,93	Đạt
23/07/2024	17:30	7,75	32,3	12,99	27,5	0,01	74,48	211,01	Đạt
23/07/2024	17:35	7,74	32,3	12,78	27,83	0,01	85,81	233,75	Đạt
23/07/2024	17:40	7,72	32,3	12,91	28,17	0,01	86,12	231,33	Đạt
23/07/2024	17:45	7,73	32,3	13,02	28,5	0,01	86,93	225,5	Đạt
23/07/2024	17:50	7,72	32,31	12,92	28,83	0,01	86,96	211,02	Đạt
23/07/2024	17:55	7,72	32,3	12,82	29,17	0,01	87,28	128,85	Đạt
23/07/2024	18:00	7,67	32,31	13,14	25,5	0,01	88,16	108,17	Đạt
23/07/2024	18:05	7,66	32,3	12,77	9,65	0,01	87,57	147,45	Đạt
23/07/2024	18:10	7,72	32,3	12,49	8,84	0,01	86,8	196,22	Đạt
23/07/2024	18:15	7,74	32,3	13,04	8,35	0,01	86,31	197,75	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
23/07/2024	18:20	7,75	32,3	12,7	25,4	0,01	86,15	197,19	Đạt
23/07/2024	18:25	7,74	32,3	12,76	25,52	0,01	86,46	201,93	Đạt
23/07/2024	18:30	7,73	32,3	12,79	25,4	0,01	86,11	221,95	Đạt
23/07/2024	18:35	7,71	32,3	12,53	27,83	0,01	85,92	167,01	Đạt
23/07/2024	18:40	7,68	32,3	12,49	28,17	0,01	85,76	136	Đạt
23/07/2024	18:45	7,67	32,3	12,57	28,5	0,01	85,29	194,53	Đạt
23/07/2024	18:50	7,72	32,3	12,61	28,83	0,01	84,54	221,88	Đạt
23/07/2024	18:55	7,72	32,3	12,61	29,17	0,01	84,81	214,29	Đạt
23/07/2024	19:00	7,72	32,31	12,52	25,5	0,01	84,94	134,19	Đạt
23/07/2024	19:05	7,72	32,31	12,51	25,83	0,01	96,44	177,51	Đạt
23/07/2024	19:10	7,73	32,3	12,38	26,17	0,01	97,09	191,52	Đạt
23/07/2024	19:15	7,73	32,31	12,43	26,5	0,01	96,79	135,97	Đạt
23/07/2024	19:20	7,7	32,3	12,14	26,83	0,01	97,21	115,05	Đạt
23/07/2024	19:25	7,68	32,22	12,27	24,37	0,01	97,11	207,44	Đạt
23/07/2024	19:30	7,72	32,22	12,41	23,63	0,01	179,33	236,67	Đạt
23/07/2024	19:35	7,72	32,22	12,15	27,83	0,01	178,69	227,69	Đạt
23/07/2024	19:40	7,72	32,21	12,21	28,17	0,01	178,37	221,6	Đạt
23/07/2024	19:45	7,72	32,31	12,24	28,5	0,01	178,55	214,03	Đạt
23/07/2024	19:50	7,72	32,3	12,07	28,83	0,01	176,61	205,5	Đạt
23/07/2024	19:55	7,72	32,3	12,06	29,17	0,01	176,18	128,12	Đạt
23/07/2024	20:00	7,71	32,31	12,12	25,5	0,01	172,68	99,94	Đạt
23/07/2024	20:05	7,68	32,21	12,14	25,83	0,01	170,7	104,11	Đạt
23/07/2024	20:10	7,67	32,22	12,15	20,87	0,01	171,27	136,07	Đạt
23/07/2024	20:15	7,69	32,21	11,83	20,88	0,01	171,64	214,55	Đạt
23/07/2024	20:20	7,73	32,22	12,07	24	0,01	169,66	234,16	Đạt
23/07/2024	20:25	7,72	32,21	12,11	27,17	0,01	169,16	211,56	Đạt
23/07/2024	20:30	7,71	32,22	12,05	27,5	0,01	168,68	175,41	Đạt
23/07/2024	20:35	7,72	32,22	11,97	9,67	0,01	160,48	227,62	Đạt
23/07/2024	20:40	7,73	32,21	11,86	7,65	0,01	160,2	227,17	Đạt
23/07/2024	20:45	7,72	32,21	11,93	6,34	0,01	159,19	196,08	Đạt
23/07/2024	20:50	7,72	32,22	11,95	28,77	0,01	156,92	139,08	Đạt
23/07/2024	20:55	7,73	32,21	11,84	29,17	0,01	156,54	194,35	Đạt
23/07/2024	21:00	7,75	32,22	11,93	25,5	0,01	156,5	215,29	Đạt
23/07/2024	21:05	7,73	32,21	11,76	25,83	0,01	156,47	200,87	Đạt
23/07/2024	21:10	7,71	32,21	11,88	26,17	0,01	157,46	122,36	Đạt
23/07/2024	21:15	7,67	32,22	11,93	26,5	0,01	158,42	196,53	Đạt
23/07/2024	21:20	7,72	32,22	11,75	26,83	0,01	159,48	236,68	Đạt
23/07/2024	21:25	7,72	32,09	11,71	27,17	0,01	160,44	204,85	Đạt
23/07/2024	21:30	7,72	32,09	11,63	27,5	0,01	160,25	162,44	Đạt
23/07/2024	21:35	7,71	32,09	11,63	9,3	0,01	160,89	217,31	Đạt
23/07/2024	21:40	7,73	32,22	11,59	12,51	0,01	159,68	225,57	Đạt
23/07/2024	21:45	7,73	32,22	11,64	13,62	0,01	158,54	180,2	Đạt
23/07/2024	21:50	7,72	32,22	11,54	20,99	0,01	158,02	124,95	Đạt
23/07/2024	21:55	7,73	32,22	11,51	18,86	0,01	157,29	198,24	Đạt
23/07/2024	22:00	7,74	32,22	11,53	16,97	0,01	155,6	223,65	Đạt
23/07/2024	22:05	7,73	32,22	11,42	25,83	0,01	173,68	205,19	Đạt
23/07/2024	22:10	7,7	32,09	11,4	26,17	0,01	173,18	181,85	Đạt
23/07/2024	22:15	7,69	32,08	11,48	26,5	0,01	172,51	166,96	Đạt
23/07/2024	22:20	7,71	32,09	11,44	25,53	0,01	173,75	219,73	Đạt
23/07/2024	22:25	7,73	32,22	11,35	25,29	0,01	174,51	202,69	Đạt
23/07/2024	22:30	7,72	32,22	11,23	25,4	0,01	174,67	161,1	Đạt
23/07/2024	22:35	7,72	32,21	11,23	18,02	0,01	173,79	215,37	Đạt
23/07/2024	22:40	7,74	32,09	11,19	14,64	0,01	174,62	206,57	Đạt
23/07/2024	22:45	7,75	32,09	11,14	14	0,01	174,08	165,13	Đạt
23/07/2024	22:50	7,73	32,09	11,17	25,39	0,01	173,23	135,01	Đạt
23/07/2024	22:55	7,72	32,09	11,11	25,4	0,01	0,1	203,73	Đạt
23/07/2024	23:00	7,74	32,09	11,2	25,53	0,01	0,11	230,71	Đạt
23/07/2024	23:05	7,72	32,09	10,94	13,13	0,01	0,1	223,92	Đạt
23/07/2024	23:10	7,69	32,08	11,12	13,51	0,01	0,1	181,4	Đạt
23/07/2024	23:15	7,7	32,09	11,33	13,62	0,01	0,1	228,89	Đạt
23/07/2024	23:20	7,72	32,09	11,42	24,75	0,01	0,1	162,42	Đạt
23/07/2024	23:25	7,72	32,09	11,02	23,64	0,01	0,1	184,06	Đạt
23/07/2024	23:30	7,72	32,09	11,46	23,14	0,01	0,1	152,43	Đạt
23/07/2024	23:35	7,72	32,09	11,41	25,4	0,01	0,11	193,58	Đạt
23/07/2024	23:40	7,75	32,09	11,5	17,42	0,01	0,1	193,58	Đạt
23/07/2024	23:45	7,75	32,09	11,52	9,53	0,01	164,49	177,09	Đạt
23/07/2024	23:50	7,72	32,09	11,47	28,77	0,01	162,34	145,75	Đạt
23/07/2024	23:55	7,73	32,09	11,35	29,17	0,01	160,92	220,24	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,73	32,07	12,12	23,47	0,01	97,81	182,37	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép		6-9	40	60,75	40,5	4,05			