



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày : 28/07/2024 đến ngày : 28/07/2024

Bộ phận: **Môi trường**

Người lập: Chức vụ :

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
28/07/2024	00:00	7,68	32,6	11,11	25,5	0,01	82,38	175,18	Đạt
28/07/2024	00:05	7,66	32,6	10,73	25,83	0,01	82,96	181,06	Đạt
28/07/2024	00:10	7,66	32,6	10,9	26,17	0,01	83,3	234,43	Đạt
28/07/2024	00:15	7,67	32,6	10,89	26,5	0,01	83,56	236,67	Đạt
28/07/2024	00:20	7,66	32,6	10,67	26,83	0,01	82,56	195,9	Đạt
28/07/2024	00:25	7,64	32,6	10,47	27,17	0,01	82,55	191,2	Đạt
28/07/2024	00:30	7,66	32,6	10,68	27,5	0,01	82,19	233,91	Đạt
28/07/2024	00:35	7,67	32,68	10,64	12,05	0,01	81,64	231,2	Đạt
28/07/2024	00:40	7,67	32,68	10,48	8,73	0,01	81,2	180,86	Đạt
28/07/2024	00:45	7,65	32,6	10,73	11,48	0,01	80,8	151,85	Đạt
28/07/2024	00:50	7,66	32,59	10,84	28,83	0,01	80,22	145,96	Đạt
28/07/2024	00:55	7,65	32,6	10,75	29,17	0,01	80,02	176,72	Đạt
28/07/2024	01:00	7,66	32,59	10,63	25,5	0,01	80,54	178,25	Đạt
28/07/2024	01:05	7,63	32,68	10,34	17,15	0,01	81,25	196,5	Đạt
28/07/2024	01:10	7,65	32,68	10,65	16,85	0,01	81,25	236,68	Đạt
28/07/2024	01:15	7,65	32,68	10,8	20,4	0,01	82,5	236,68	Đạt
28/07/2024	01:20	7,64	32,68	10,95	26,83	0,01	82,7	192,56	Đạt
28/07/2024	01:25	7,62	32,6	10,63	27,17	0,01	75,21	185,49	Đạt
28/07/2024	01:30	7,63	32,59	10,96	27,5	0,01	74,97	230,3	Đạt
28/07/2024	01:35	7,66	32,6	10,87	6,02	0,01	75,14	223,87	Đạt
28/07/2024	01:40	7,66	32,68	10,91	6,01	0,01	74,6	154,22	Đạt
28/07/2024	01:45	7,66	32,68	10,87	6	0,01	74,22	154,5	Đạt
28/07/2024	01:50	7,67	32,68	11,01	28,77	0,01	73,5	212,39	Đạt
28/07/2024	01:55	7,66	32,68	11,09	29,17	0,01	72,63	171,55	Đạt
28/07/2024	02:00	7,65	32,68	11,01	25,5	0,01	72,98	163,4	Đạt
28/07/2024	02:05	7,63	32,59	10,84	7,04	0,01	72,7	210,75	Đạt
28/07/2024	02:10	7,64	32,59	10,89	7,16	0,01	72,55	236,68	Đạt
28/07/2024	02:15	7,65	32,6	10,95	7,15	0,01	71,51	236,68	Đạt
28/07/2024	02:20	7,66	32,59	10,98	11,36	0,01	71,2	185,7	Đạt
28/07/2024	02:25	7,65	32,68	11,05	12,17	0,01	71,98	183,73	Đạt
28/07/2024	02:30	7,67	32,68	11,23	13,26	0,01	72,65	234,54	Đạt
28/07/2024	02:35	7,68	32,68	11,48	12,05	0,01	72,84	213,68	Đạt
28/07/2024	02:40	7,68	32,68	11,56	12,17	0,01	72,9	165,84	Đạt
28/07/2024	02:45	7,67	32,59	11,61	12,05	0,01	73,21	183,61	Đạt
28/07/2024	02:50	7,67	32,59	11,52	5,63	0,01	73,73	236,44	Đạt
28/07/2024	02:55	7,67	32,6	11,84	5,65	0,01	160,38	236,69	Đạt
28/07/2024	03:00	7,67	32,6	11,72	5,77	0,01	159,37	192	Đạt
28/07/2024	03:05	7,61	32,68	11,38	25,83	0,01	160,44	166,02	Đạt
28/07/2024	03:10	7,65	32,6	11,45	26,17	0,01	159,85	236,68	Đạt
28/07/2024	03:15	7,67	32,68	11,83	26,5	0,01	159,58	226,64	Đạt
28/07/2024	03:20	7,67	32,6	11,63	25,39	0,01	159,15	168,49	Đạt
28/07/2024	03:25	7,66	32,59	11,43	24,99	0,01	158,89	131,43	Đạt
28/07/2024	03:30	7,63	32,59	11,57	25,27	0,01	156,78	137,52	Đạt
28/07/2024	03:35	7,66	32,6	11,68	27,83	0,01	155,06	130,91	Đạt
28/07/2024	03:40	7,66	32,59	11,65	28,17	0,01	153,79	119,83	Đạt
28/07/2024	03:45	7,65	32,6	11,52	28,5	0,01	152,9	109,53	Đạt
28/07/2024	03:50	7,61	32,59	11,33	28,83	0,01	153,07	123	Đạt
28/07/2024	03:55	7,61	32,59	11,33	29,17	0,01	152,13	151,15	Đạt
28/07/2024	04:00	7,6	32,59	11,25	25,5	0,01	152,86	149,1	Đạt
28/07/2024	04:05	7,6	32,59	11,17	9,9	0,01	153,05	137,02	Đạt
28/07/2024	04:10	7,6	32,48	11,09	11,61	0,01	153,14	122,21	Đạt
28/07/2024	04:15	7,59	32,48	11,16	12,17	0,01	153,88	108,85	Đạt
28/07/2024	04:20	7,59	32,6	11,23	9,54	0,01	154,88	98,08	Đạt
28/07/2024	04:25	7,59	32,6	11,2	9,78	0,01	81,22	70,9	Đạt
28/07/2024	04:30	7,59	32,59	11,29	10,27	0,01	82,08	70,51	Đạt
28/07/2024	04:35	7,59	32,59	11,26	27,83	0,01	82,72	83,22	Đạt
28/07/2024	04:40	7,59	32,6	11,35	28,17	0,01	82,98	91,41	Đạt
28/07/2024	04:45	7,58	32,48	11,2	28,5	0,01	83,52	105,29	Đạt
28/07/2024	04:50	7,58	32,48	11,17	7,02	0,01	82,91	124,41	Đạt
28/07/2024	04:55	7,58	32,47	10,98	7,02	0,01	83,14	130,15	Đạt
28/07/2024	05:00	7,58	32,48	10,95	7,15	0,01	82,5	128,01	Đạt
28/07/2024	05:05	7,59	32,59	10,96	25,83	0,01	82,27	122,82	Đạt
28/07/2024	05:10	7,59	32,6	10,83	26,17	0,01	81,62	117,54	Đạt
28/07/2024	05:15	7,59	32,6	10,85	26,5	0,01	81,05	98,48	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
28/07/2024	05:20	7,59	32,6	10,7	26,83	0,01	70,43	67,14	Đạt
28/07/2024	05:25	7,59	32,47	10,83	27,17	0,01	70,16	63,15	Đạt
28/07/2024	05:30	7,59	32,48	10,67	27,5	0,01	69,51	80,29	Đạt
28/07/2024	05:35	7,59	32,48	10,51	24,99	0,01	69,66	91,31	Đạt
28/07/2024	05:40	7,59	32,6	10,32	25,15	0,01	70,12	106,61	Đạt
28/07/2024	05:45	7,59	32,59	10,35	25,4	0,01	71,19	132,85	Đạt
28/07/2024	05:50	7,59	32,59	10,56	28,83	0,01	70,87	127,99	Đạt
28/07/2024	05:55	7,59	32,6	10,18	29,17	0,01	158,14	121,03	Đạt
28/07/2024	06:00	7,59	32,59	10,25	25,5	0,01	157,29	120,18	Đạt
28/07/2024	06:05	7,59	32,48	10,26	19,6	0,01	156,96	115,8	Đạt
28/07/2024	06:10	7,59	32,48	9,7	17,29	0,01	157,48	106,22	Đạt
28/07/2024	06:15	7,59	32,59	9,89	17,29	0,01	158,5	71,54	Đạt
28/07/2024	06:20	7,59	32,6	9,82	23,38	0,01	158,46	62,34	Đạt
28/07/2024	06:25	7,59	32,59	9,72	21,98	0,01	158,42	75,47	Đạt
28/07/2024	06:30	7,59	32,6	9,8	21,51	0,01	158,72	88,96	Đạt
28/07/2024	06:35	7,59	32,6	9,56	21,62	0,01	157,79	105,14	Đạt
28/07/2024	06:40	7,59	32,6	9,55	21,74	0,01	158,33	129,95	Đạt
28/07/2024	06:45	7,59	32,59	9,61	22,1	0,01	158,55	128,65	Đạt
28/07/2024	06:50	7,59	32,6	9,33	14,57	0,01	158,56	120,5	Đạt
28/07/2024	06:55	7,58	32,59	9,23	15,77	0,01	159,17	114,04	Đạt
28/07/2024	07:00	7,59	32,59	9,33	16,97	0,01	158,61	115,78	Đạt
28/07/2024	07:05	7,59	32,59	9,23	9,29	0,01	158,8	111,84	Đạt
28/07/2024	07:10	7,59	32,6	9,16	9,67	0,01	159,08	85,4	Đạt
28/07/2024	07:15	7,59	32,6	9,22	10,04	0,01	158,76	72,33	Đạt
28/07/2024	07:20	7,59	32,59	9,18	26,83	0,01	158,46	75,66	Đạt
28/07/2024	07:25	7,59	32,48	9,01	27,17	0,01	83	86,7	Đạt
28/07/2024	07:30	7,59	32,48	9	27,5	0,01	82,79	102,66	Đạt
28/07/2024	07:35	7,59	32,59	8,79	7,65	0,01	82,91	123,4	Đạt
28/07/2024	07:40	7,59	32,6	8,86	7,77	0,01	82,65	127,12	Đạt
28/07/2024	07:45	7,59	32,59	8,82	8,01	0,01	81,92	122,66	Đạt
28/07/2024	07:50	7,59	32,59	8,66	28,83	0,01	82,07	114,41	Đạt
28/07/2024	07:55	7,6	32,6	8,47	29,17	0,01	82,44	107,68	Đạt
28/07/2024	08:00	7,6	32,6	8,64	25,5	0,01	81,38	105,71	Đạt
28/07/2024	08:05	7,6	32,48	2,43	9,91	0,01	80,53	85,27	Đạt
28/07/2024	08:10	7,57	31,59	25,63	22,67	0,01	81,58	80,53	Đạt
28/07/2024	08:15	7,58	32,48	25,63	8,98	0,01	81,21	106,54	Đạt
28/07/2024	08:20	7,65	32,48	25,63	7,15	0,01	82,16	152,55	Đạt
28/07/2024	08:25	7,66	32,48	25,63	6,47	0,01	82,13	127,14	Đạt
28/07/2024	08:30	7,64	32,6	9,9	7,16	0,01	82,42	195,75	Đạt
28/07/2024	08:35	7,68	32,48	11,17	6,01	0,01	83,35	236,7	Đạt
28/07/2024	08:40	7,68	32,48	11,34	5,64	0,01	83,36	182,5	Đạt
28/07/2024	08:45	7,67	32,48	11,4	5,64	0,01	83,15	143,38	Đạt
28/07/2024	08:50	7,67	32,48	11,48	11,38	0,01	83,1	195,23	Đạt
28/07/2024	08:55	7,69	32,48	11,83	13,02	0,01	75,18	195,78	Đạt
28/07/2024	09:00	7,69	32,48	11,72	14,57	0,01	75,06	142,45	Đạt
28/07/2024	09:05	7,69	32,48	11,63	5,29	0,01	75,03	163,36	Đạt
28/07/2024	09:10	7,71	32,48	11,68	5,4	0,01	74,34	218,47	Đạt
28/07/2024	09:15	7,7	32,48	11,79	5,54	0,01	74,24	218,79	Đạt
28/07/2024	09:20	7,71	32,48	11,81	26,83	0,01	73,03	166,82	Đạt
28/07/2024	09:25	7,7	32,48	11,56	27,17	0,01	72,87	168,57	Đạt
28/07/2024	09:30	7,71	32,48	11,79	27,5	0,01	72,34	168,31	Đạt
28/07/2024	09:35	7,7	32,48	11,63	27,83	0,01	72,01	189,14	Đạt
28/07/2024	09:40	7,72	32,49	11,75	28,17	0,01	72,11	169,41	Đạt
28/07/2024	09:45	7,71	32,6	11,62	28,5	0,01	71,92	176,54	Đạt
28/07/2024	09:50	7,72	32,6	11,81	28,83	0,01	72,58	227,6	Đạt
28/07/2024	09:55	7,72	32,6	11,92	29,17	0,01	73,33	224,91	Đạt
28/07/2024	10:00	7,72	32,6	11,86	25,5	0,01	73,17	181,78	Đạt
28/07/2024	10:05	7,7	32,6	11,61	25,83	0,01	74,16	187,48	Đạt
28/07/2024	10:10	7,71	32,6	11,72	26,17	0,01	74,77	236,22	Đạt
28/07/2024	10:15	7,71	32,6	11,84	26,5	0,01	74,64	229,51	Đạt
28/07/2024	10:20	7,72	32,69	11,84	26,83	0,01	74,95	173,33	Đạt
28/07/2024	10:25	7,71	32,68	11,65	27,17	0,01	161,19	179,1	Đạt
28/07/2024	10:30	7,72	32,69	11,88	27,5	0,01	159,86	228,99	Đạt
28/07/2024	10:35	7,72	32,69	11,85	27,83	0,01	157,01	175,46	Đạt
28/07/2024	10:40	7,7	32,68	11,79	28,17	0,01	157,65	151,05	Đạt
28/07/2024	10:45	7,7	32,68	11,64	28,5	0,01	156,2	194,64	Đạt
28/07/2024	10:50	7,71	32,68	11,79	25,53	0,01	154,08	236,69	Đạt
28/07/2024	10:55	7,71	32,69	11,88	22,12	0,01	151,42	236,69	Đạt
28/07/2024	11:00	7,71	32,79	11,72	10,63	0,01	154,21	181,57	Đạt
28/07/2024	11:05	7,7	32,8	11,6	25,83	0,01	154,41	173,31	Đạt
28/07/2024	11:10	7,72	32,79	11,7	26,17	0,01	155,88	225,13	Đạt
28/07/2024	11:15	7,71	32,79	11,76	26,5	0,01	155,36	219,59	Đạt
28/07/2024	11:20	7,72	32,79	11,68	25	0,01	156,34	174,32	Đạt
28/07/2024	11:25	7,7	32,79	11,39	24,26	0,01	156,22	197,07	Đạt
28/07/2024	11:30	7,7	32,79	11,45	23,51	0,01	157,03	236,68	Đạt
28/07/2024	11:35	7,69	32,92	11,45	21,51	0,01	157,13	236,68	Đạt
28/07/2024	11:40	7,69	32,92	11,33	23,02	0,01	156,94	174,18	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
28/07/2024	11:45	7,68	32,92	11,11	24,51	0,01	157,32	132,32	Đạt
28/07/2024	11:50	7,68	32,92	11,24	25,4	0,01	156,78	224,6	Đạt
28/07/2024	11:55	7,7	32,92	11,28	24,75	0,01	82,76	212,27	Đạt
28/07/2024	12:00	7,69	32,92	11,39	21,12	0,01	83,7	163,83	Đạt
28/07/2024	12:05	7,68	32,92	11,12	25,83	0,01	84,18	167,22	Đạt
28/07/2024	12:10	7,68	32,92	11,31	26,17	0,01	84,28	222,57	Đạt
28/07/2024	12:15	7,69	32,92	11,25	26,5	0,01	84,01	221,44	Đạt
28/07/2024	12:20	7,68	32,92	11,07	26,83	0,01	82,84	195,16	Đạt
28/07/2024	12:25	7,67	33,01	10,91	27,17	0,01	82,3	193,82	Đạt
28/07/2024	12:30	7,68	33,01	11,01	27,5	0,01	82,51	236,68	Đạt
28/07/2024	12:35	7,68	33,01	11,07	19,49	0,01	81,56	236,69	Đạt
28/07/2024	12:40	7,68	33,01	11,04	7,27	0,01	81,25	193,86	Đạt
28/07/2024	12:45	7,68	32,92	10,88	8,61	0,01	80,89	140,36	Đạt
28/07/2024	12:50	7,67	33	10,82	19,36	0,01	80,12	165,06	Đạt
28/07/2024	12:55	7,69	32,92	10,84	5,03	0,01	81,32	195,54	Đạt
28/07/2024	13:00	7,69	32,92	11,09	4,89	0,01	81,2	171,66	Đạt
28/07/2024	13:05	7,67	33,01	10,77	18,76	0,01	81,85	174,78	Đạt
28/07/2024	13:10	7,68	33,01	10,81	8,62	0,01	82,37	225,94	Đạt
28/07/2024	13:15	7,68	33,01	10,93	26,5	0,01	82,18	236,67	Đạt
28/07/2024	13:20	7,67	33,01	10,91	26,83	0,01	82,56	206,13	Đạt
28/07/2024	13:25	7,67	33,01	10,57	27,17	0,01	74,62	190,2	Đạt
28/07/2024	13:30	7,67	33,01	10,82	27,5	0,01	74,92	232,95	Đạt
28/07/2024	13:35	7,67	33,01	10,86	17,53	0,01	74,83	230,21	Đạt
28/07/2024	13:40	7,67	33,01	10,99	19,92	0,01	75,65	185,99	Đạt
28/07/2024	13:45	7,67	33,09	10,78	20,88	0,01	74,6	148,17	Đạt
28/07/2024	13:50	7,68	33,09	10,85	14,77	0,01	74,25	136,64	Đạt
28/07/2024	13:55	7,67	33,09	10,75	29,17	0,01	73,92	137,96	Đạt
28/07/2024	14:00	7,67	33,09	10,61	29,43	0,01	73,65	159,55	Đạt
28/07/2024	14:05	7,67	33,01	10,57	6,46	0,01	73,76	134,76	Đạt
28/07/2024	14:10	7,66	33,01	10,53	6,65	0,01	73,81	193,75	Đạt
28/07/2024	14:15	7,66	33	10,7	6,77	0,01	72,82	189,95	Đạt
28/07/2024	14:20	7,66	33	10,55	16,72	0,01	71,95	159,75	Đạt
28/07/2024	14:25	7,67	33,09	10,45	21,11	0,01	71,47	125,71	Đạt
28/07/2024	14:30	7,66	33,09	10,38	23,26	0,01	72,06	128,47	Đạt
28/07/2024	14:35	7,67	33,09	10,52	23,5	0,01	72,64	133,28	Đạt
28/07/2024	14:40	7,67	33,01	10,41	28,17	0,01	73,53	102,68	Đạt
28/07/2024	14:45	7,67	33,01	10,54	28,5	0,01	73,57	80,56	Đạt
28/07/2024	14:50	7,67	33,01	10,33	28,83	0,01	74,21	85,57	Đạt
28/07/2024	14:55	7,66	33,01	10,33	29,1	0,01	161,19	97,01	Đạt
28/07/2024	15:00	7,65	33,01	10,36	25,5	0,01	159,97	106,21	Đạt
28/07/2024	15:05	7,65	33,09	10,15	15,51	0,01	158,5	136,45	Đạt
28/07/2024	15:10	7,65	33,09	10,16	17,54	0,01	159,36	137,65	Đạt
28/07/2024	15:15	7,64	33,09	10,38	20,4	0,01	159,71	123,29	Đạt
28/07/2024	15:20	7,65	33,09	10,09	25,39	0,01	159,76	110,01	Đạt
28/07/2024	15:25	7,65	33,01	10,13	24,62	0,01	159,8	104,47	Đạt
28/07/2024	15:30	7,65	33,01	10,31	20,66	0,01	158,02	102,53	Đạt
28/07/2024	15:35	7,65	33,01	9,99	27,83	0,01	157,97	79,47	Đạt
28/07/2024	15:40	7,65	33,09	10,15	28,17	0,01	158,85	70,07	Đạt
28/07/2024	15:45	7,65	33,09	10,1	28,5	0,01	158,83	77,91	Đạt
28/07/2024	15:50	7,65	33,09	10,15	28,83	0,01	157,37	91,76	Đạt
28/07/2024	15:55	7,65	33,1	10,38	29,17	0,01	158,86	96,88	Đạt
28/07/2024	16:00	7,65	33,09	10,45	25,5	0,01	159,4	130,77	Đạt
28/07/2024	16:05	7,65	33,09	10,16	7,39	0,01	159,2	136,49	Đạt
28/07/2024	16:10	7,65	33,09	10	7,52	0,01	158,95	129,05	Đạt
28/07/2024	16:15	7,66	33,09	10,23	7,89	0,01	156,7	108,71	Đạt
28/07/2024	16:20	7,66	33,09	10,2	26,83	0,01	155,1	98,35	Đạt
28/07/2024	16:25	7,65	33,09	10,26	27,17	0,01	80,63	94,57	Đạt
28/07/2024	16:30	7,66	33,09	10,37	27,5	0,01	80,83	70,46	Đạt
28/07/2024	16:35	7,66	33,09	10,37	18,27	0,01	81,29	58,52	Đạt
28/07/2024	16:40	7,66	33,09	10,14	25,27	0,01	81,64	67,65	Đạt
28/07/2024	16:45	7,66	33,09	10,19	25,27	0,01	81,92	77,55	Đạt
28/07/2024	16:50	7,64	33,09	10,52	14,37	0,01	82,28	86,63	Đạt
28/07/2024	16:55	7,64	33,09	10,35	22,41	0,01	83,67	133,03	Đạt
28/07/2024	17:00	7,65	33,01	10,6	25,5	0,01	83,82	182,09	Đạt
28/07/2024	17:05	7,67	33	10,57	25,28	0,01	83,36	142,69	Đạt
28/07/2024	17:10	7,65	33,01	10,56	22,93	0,01	83,45	137,37	Đạt
28/07/2024	17:15	7,66	33,01	10,58	17,65	0,01	83,8	191,87	Đạt
28/07/2024	17:20	7,68	33,01	10,68	14,24	0,01	83,72	161,38	Đạt
28/07/2024	17:25	7,67	32,92	10,6	15,76	0,01	82,87	121,44	Đạt
28/07/2024	17:30	7,66	32,92	10,75	16,97	0,01	82,21	174,29	Đạt
28/07/2024	17:35	7,67	32,91	10,67	27,83	0,01	81,69	185,74	Đạt
28/07/2024	17:40	7,67	33	10,87	25,53	0,01	81,43	158,7	Đạt
28/07/2024	17:45	7,67	33,01	10,85	16,13	0,01	81,4	160,96	Đạt
28/07/2024	17:50	7,67	33,01	10,92	28,83	0,01	81,02	231,98	Đạt
28/07/2024	17:55	7,67	33,01	11,04	29,17	0,01	73,73	234,85	Đạt
28/07/2024	18:00	7,67	33	10,91	25,5	0,01	74,76	196,73	Đạt
28/07/2024	18:05	7,66	32,92	10,71	23,64	0,01	73,75	181,79	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
28/07/2024	18:10	7,67	32,92	10,68	22,24	0,01	73,99	184,89	Đạt
28/07/2024	18:15	7,66	32,92	10,65	21,12	0,01	74,88	184,73	Đạt
28/07/2024	18:20	7,67	32,92	10,76	7,77	0,01	75,17	156,22	Đạt
28/07/2024	18:25	7,68	33,01	10,84	27,17	0,01	75,35	138,81	Đạt
28/07/2024	18:30	7,68	32,92	10,96	27,43	0,01	75,39	200,16	Đạt
28/07/2024	18:35	7,67	32,92	11,12	27,83	0,01	75,37	212,59	Đạt
28/07/2024	18:40	7,68	32,92	10,99	28,17	0,01	74,79	177,4	Đạt
28/07/2024	18:45	7,67	32,92	10,75	28,5	0,01	73,75	194,44	Đạt
28/07/2024	18:50	7,67	32,92	10,82	11,12	0,01	73,51	236,68	Đạt
28/07/2024	18:55	7,66	32,92	10,82	13,27	0,01	72,77	236,68	Đạt
28/07/2024	19:00	7,67	32,92	10,92	11,61	0,01	72,16	203,18	Đạt
28/07/2024	19:05	7,66	32,92	10,79	25,83	0,01	71,92	193,66	Đạt
28/07/2024	19:10	7,67	32,92	10,91	20,79	0,01	72,45	236,67	Đạt
28/07/2024	19:15	7,67	32,92	10,98	18,86	0,01	72,47	165,18	Đạt
28/07/2024	19:20	7,67	32,92	10,89	21,74	0,01	73,28	117,33	Đạt
28/07/2024	19:25	7,67	32,92	10,81	17,29	0,01	159,09	144,87	Đạt
28/07/2024	19:30	7,68	32,92	10,98	16,72	0,01	158,74	212,14	Đạt
28/07/2024	19:35	7,68	32,92	11,07	27,83	0,01	159,23	220,61	Đạt
28/07/2024	19:40	7,67	32,92	11,04	28,17	0,01	158,85	203,13	Đạt
28/07/2024	19:45	7,67	32,92	10,9	28,5	0,01	159,21	205,47	Đạt
28/07/2024	19:50	7,68	32,92	11,02	25,41	0,01	159,37	236,68	Đạt
28/07/2024	19:55	7,67	32,92	11,14	25,52	0,01	159,92	236,68	Đạt
28/07/2024	20:00	7,67	32,92	11,12	25,52	0,01	159,53	197,51	Đạt
28/07/2024	20:05	7,67	32,92	11,02	25,83	0,01	160,15	191,54	Đạt
28/07/2024	20:10	7,67	32,79	10,97	26,17	0,01	158,9	218,4	Đạt
28/07/2024	20:15	7,68	32,79	11,02	26,5	0,01	157,41	202,45	Đạt
28/07/2024	20:20	7,68	32,92	11,17	16,27	0,01	155,88	127,39	Đạt
28/07/2024	20:25	7,67	32,92	11,01	18,99	0,01	154,27	95,03	Đạt
28/07/2024	20:30	7,67	32,92	10,97	21,99	0,01	153,07	207,5	Đạt
28/07/2024	20:35	7,68	32,92	11,12	8,02	0,01	153,4	236,67	Đạt
28/07/2024	20:40	7,67	32,92	11,07	28,17	0,01	153,6	209,23	Đạt
28/07/2024	20:45	7,67	32,92	10,97	28,5	0,01	153,93	205,53	Đạt
28/07/2024	20:50	7,68	32,92	10,97	25,17	0,01	153,67	236,68	Đạt
28/07/2024	20:55	7,68	32,92	11,02	24,77	0,01	81,45	233,41	Đạt
28/07/2024	21:00	7,67	32,92	10,96	18,03	0,01	81,62	192,73	Đạt
28/07/2024	21:05	7,67	32,92	10,91	25,83	0,01	81,64	153,77	Đạt
28/07/2024	21:10	7,69	32,92	10,92	26,17	0,01	82,49	178,58	Đạt
28/07/2024	21:15	7,68	32,92	11,05	26,5	0,01	83,38	172,21	Đạt
28/07/2024	21:20	7,68	32,92	11,11	10,03	0,01	83,67	138,16	Đạt
28/07/2024	21:25	7,68	32,79	11,02	9,42	0,01	83,7	98,47	Đạt
28/07/2024	21:30	7,67	32,92	10,91	9,11	0,01	82,94	116,61	Đạt
28/07/2024	21:35	7,66	32,92	10,85	8,02	0,01	83,17	160,93	Đạt
28/07/2024	21:40	7,68	32,92	10,9	2,27	0,01	83,25	155,19	Đạt
28/07/2024	21:45	7,68	32,92	11,03	28,5	0,01	83,42	124,39	Đạt
28/07/2024	21:50	7,68	32,92	10,94	6,48	0,01	82,39	121,24	Đạt
28/07/2024	21:55	7,68	32,92	10,91	6,67	0,01	82,92	128,75	Đạt
28/07/2024	22:00	7,68	32,92	10,89	6,48	0,01	82,19	104,54	Đạt
28/07/2024	22:05	7,68	32,79	10,79	25,83	0,01	82,11	86,36	Đạt
28/07/2024	22:10	7,68	32,79	10,75	26,17	0,01	82,51	85,54	Đạt
28/07/2024	22:15	7,67	32,92	10,88	26,5	0,01	81,69	88	Đạt
28/07/2024	22:20	7,67	32,92	10,83	12,43	0,01	81,83	87,96	Đạt
28/07/2024	22:25	7,68	32,92	10,86	7,17	0,01	72,79	116,22	Đạt
28/07/2024	22:30	7,67	32,92	10,95	7,29	0,01	72,59	122,76	Đạt
28/07/2024	22:35	7,67	32,92	11	27,83	0,01	72,78	116,49	Đạt
28/07/2024	22:40	7,66	32,92	10,87	28,17	0,01	72,6	108,74	Đạt
28/07/2024	22:45	7,66	32,92	10,78	28,5	0,01	72,45	102,09	Đạt
28/07/2024	22:50	7,67	32,79	10,92	7,28	0,01	72,33	99,41	Đạt
28/07/2024	22:55	7,67	32,79	10,92	7,4	0,01	74,08	90,85	Đạt
28/07/2024	23:00	7,67	32,79	11,1	7,4	0,01	74,38	126,3	Đạt
28/07/2024	23:05	7,69	32,79	11,23	25,83	0,01	74,29	111,89	Đạt
28/07/2024	23:10	7,69	32,8	11,13	26,17	0,01	75,04	180,64	Đạt
28/07/2024	23:15	7,69	32,8	11,41	26,5	0,01	75,22	191,48	Đạt
28/07/2024	23:20	7,69	32,79	11,33	26,83	0,01	76,04	178,69	Đạt
28/07/2024	23:25	7,68	32,8	11,24	27,17	0,01	76,01	165,54	Đạt
28/07/2024	23:30	7,67	32,8	11,31	27,5	0,01	76,28	218,71	Đạt
28/07/2024	23:35	7,68	32,68	11,41	27,83	0,01	75,11	178,83	Đạt
28/07/2024	23:40	7,68	32,79	11,35	28,17	0,01	75,04	146,72	Đạt
28/07/2024	23:45	7,68	32,79	11,56	28,5	0,01	75,21	161,8	Đạt
28/07/2024	23:50	7,7	32,79	11,43	28,83	0,01	75,11	198,97	Đạt
28/07/2024	23:55	7,69	32,68	11,64	29,17	0,01	159,91	190,4	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,66	32,78	11,02	20,49	0,01	103,05	158,72	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép		6-9	40	60,75	40,5	4,05			