



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày : 29/07/2024 đến ngày : 29/07/2024

Bộ phận: **Môi trường**

Người lập: Chức vụ :

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
29/07/2024	00:00	7,69	32,68	11,58	25,5	0,01	158,37	167,89	Đạt
29/07/2024	00:05	7,69	32,68	11,41	9,1	0,01	156,21	167,27	Đạt
29/07/2024	00:10	7,7	32,68	11,52	8,74	0,01	155,39	222,51	Đạt
29/07/2024	00:15	7,69	32,68	11,55	8,16	0,01	153,05	236,68	Đạt
29/07/2024	00:20	7,69	32,69	11,64	5,65	0,01	154,18	201,02	Đạt
29/07/2024	00:25	7,68	32,79	11,51	12,51	0,01	154,96	185,13	Đạt
29/07/2024	00:30	7,69	32,79	11,71	13,51	0,01	155,64	233,55	Đạt
29/07/2024	00:35	7,69	32,79	11,8	27,83	0,01	155,94	230,64	Đạt
29/07/2024	00:40	7,69	32,68	11,63	28,17	0,01	156,38	161,82	Đạt
29/07/2024	00:45	7,68	32,68	11,67	28,5	0,01	156,6	102,16	Đạt
29/07/2024	00:50	7,68	32,68	11,57	7,27	0,01	157,11	189,19	Đạt
29/07/2024	00:55	7,7	32,68	11,75	4,77	0,01	159,38	207,16	Đạt
29/07/2024	01:00	7,69	32,68	11,91	0,49	0,01	158,39	185,52	Đạt
29/07/2024	01:05	7,69	32,79	11,67	25,83	0,01	160,12	179,11	Đạt
29/07/2024	01:10	7,69	32,79	11,69	26,17	0,01	160,89	236,67	Đạt
29/07/2024	01:15	7,69	32,79	11,41	26,5	0,01	159,18	236,68	Đạt
29/07/2024	01:20	7,69	32,68	11,41	20,54	0,01	158,06	201,31	Đạt
29/07/2024	01:25	7,68	32,68	11,26	21,99	0,01	82,3	182,34	Đạt
29/07/2024	01:30	7,68	32,68	11,33	23,13	0,01	82,04	230,33	Đạt
29/07/2024	01:35	7,68	32,68	11,32	21,87	0,01	81,87	231,44	Đạt
29/07/2024	01:40	7,68	32,68	11,44	20,03	0,01	81,71	169,71	Đạt
29/07/2024	01:45	7,69	32,68	11,35	17,27	0,01	81,58	103,79	Đạt
29/07/2024	01:50	7,69	32,78	11,4	23,26	0,01	81,59	164,32	Đạt
29/07/2024	01:55	7,7	32,68	11,3	24,49	0,01	81,55	214,02	Đạt
29/07/2024	02:00	7,69	32,68	11,44	25	0,01	80,85	187,6	Đạt
29/07/2024	02:05	7,68	32,68	11,35	25,83	0,01	80,97	202	Đạt
29/07/2024	02:10	7,69	32,68	11,32	26,17	0,01	81,64	236,69	Đạt
29/07/2024	02:15	7,68	32,68	11,37	26,5	0,01	82,75	236,68	Đạt
29/07/2024	02:20	7,68	32,68	11,47	23,5	0,01	83,38	193,08	Đạt
29/07/2024	02:25	7,69	32,68	11,37	27,17	0,01	83,31	172,51	Đạt
29/07/2024	02:30	7,69	32,68	11,44	27,5	0,01	83,69	227,53	Đạt
29/07/2024	02:35	7,69	32,68	11,41	27,83	0,01	84,45	211,89	Đạt
29/07/2024	02:40	7,69	32,68	11,52	28,17	0,01	83,24	160,6	Đạt
29/07/2024	02:45	7,68	32,68	11,41	28,5	0,01	83,28	152,82	Đạt
29/07/2024	02:50	7,7	32,68	11,43	6	0,01	82,72	172,18	Đạt
29/07/2024	02:55	7,69	32,68	11,35	12,5	0,01	74,54	188,05	Đạt
29/07/2024	03:00	7,7	32,68	11,32	14,77	0,01	74,16	216,46	Đạt
29/07/2024	03:05	7,68	32,68	11,45	16,13	0,01	73,73	207,95	Đạt
29/07/2024	03:10	7,69	32,68	11,52	16,84	0,01	72,69	236,68	Đạt
29/07/2024	03:15	7,69	32,68	11,48	17,53	0,01	72,35	234,88	Đạt
29/07/2024	03:20	7,69	32,68	11,33	26,83	0,01	71,34	188,9	Đạt
29/07/2024	03:25	7,69	32,68	11,36	27,17	0,01	71,62	174,85	Đạt
29/07/2024	03:30	7,69	32,68	11,43	27,5	0,01	72,28	207,63	Đạt
29/07/2024	03:35	7,69	32,68	11,44	27,83	0,01	72,69	194,65	Đạt
29/07/2024	03:40	7,69	32,68	11,48	28,17	0,01	72,82	162,85	Đạt
29/07/2024	03:45	7,69	32,68	11,44	28,5	0,01	73,29	159,51	Đạt
29/07/2024	03:50	7,7	32,68	11,43	28,83	0,01	74,05	224,07	Đạt
29/07/2024	03:55	7,68	32,68	11,53	29,17	0,01	74,83	204,04	Đạt
29/07/2024	04:00	7,68	32,68	11,52	25,5	0,01	74,44	188,09	Đạt
29/07/2024	04:05	7,68	32,68	11,44	25,51	0,01	74,5	201,17	Đạt
29/07/2024	04:10	7,69	32,68	11,42	25,52	0,01	74,13	236,69	Đạt
29/07/2024	04:15	7,69	32,68	11,55	25,51	0,01	73,92	236,68	Đạt
29/07/2024	04:20	7,69	32,68	11,53	26,83	0,01	73,65	188,69	Đạt
29/07/2024	04:25	7,69	32,68	11,59	27,17	0,01	157,41	151,44	Đạt
29/07/2024	04:30	7,69	32,68	11,59	27,5	0,01	157,01	199,81	Đạt
29/07/2024	04:35	7,7	32,68	11,54	5,02	0,01	154,61	206,13	Đạt
29/07/2024	04:40	7,69	32,68	11,56	5,01	0,01	153,13	176,94	Đạt
29/07/2024	04:45	7,69	32,68	11,59	5,02	0,01	153,59	170,28	Đạt
29/07/2024	04:50	7,69	32,68	11,59	24,49	0,01	153,9	236,69	Đạt
29/07/2024	04:55	7,68	32,68	11,53	22,78	0,01	154,82	236,68	Đạt
29/07/2024	05:00	7,69	32,68	11,65	20,65	0,01	155,47	187,85	Đạt
29/07/2024	05:05	7,68	32,68	11,57	12,63	0,01	154,28	138,64	Đạt
29/07/2024	05:10	7,69	32,68	11,63	14,11	0,01	155,82	229,56	Đạt
29/07/2024	05:15	7,7	32,68	11,7	15,63	0,01	157,38	228,27	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
29/07/2024	05:20	7,7	32,68	11,59	26,83	0,01	156,37	164,23	Đạt
29/07/2024	05:25	7,69	32,68	11,63	27,17	0,01	156,9	128,8	Đạt
29/07/2024	05:30	7,7	32,68	11,64	27,5	0,01	156,29	181,06	Đạt
29/07/2024	05:35	7,71	32,68	11,66	27,83	0,01	157,48	183,83	Đạt
29/07/2024	05:40	7,7	32,68	11,67	28,17	0,01	156,84	156,61	Đạt
29/07/2024	05:45	7,68	32,68	11,69	28,5	0,01	157,87	143,63	Đạt
29/07/2024	05:50	7,68	32,79	11,69	25,15	0,01	156,91	185,78	Đạt
29/07/2024	05:55	7,69	32,68	11,74	23,37	0,01	82,6	188,71	Đạt
29/07/2024	06:00	7,69	32,68	11,63	21,62	0,01	82,44	163,42	Đạt
29/07/2024	06:05	7,68	32,68	11,7	25,83	0,01	81,76	128,63	Đạt
29/07/2024	06:10	7,67	32,68	11,66	26,17	0,01	81,3	109,9	Đạt
29/07/2024	06:15	7,67	32,68	11,8	26,5	0,01	81,97	75,46	Đạt
29/07/2024	06:20	7,67	32,68	11,69	26,83	0,01	80,23	58,94	Đạt
29/07/2024	06:25	7,67	32,79	11,71	27,17	0,01	80,27	67,36	Đạt
29/07/2024	06:30	7,67	32,79	11,73	27,5	0,01	80,77	81,95	Đạt
29/07/2024	06:35	7,66	32,79	11,69	27,83	0,01	81,49	94,48	Đạt
29/07/2024	06:40	7,66	32,68	11,68	28,17	0,01	82,39	122,85	Đạt
29/07/2024	06:45	7,67	32,68	11,72	28,5	0,01	82,32	125,77	Đạt
29/07/2024	06:50	7,66	32,68	11,63	28,83	0,01	83,39	118,02	Đạt
29/07/2024	06:55	7,66	32,68	11,57	29,17	0,01	83,55	112,36	Đạt
29/07/2024	07:00	7,66	32,68	11,64	25,5	0,01	82,94	113,78	Đạt
29/07/2024	07:05	7,67	32,79	11,7	25,83	0,01	84,72	97,41	Đạt
29/07/2024	07:10	7,67	32,79	11,62	26,17	0,01	83,5	72,76	Đạt
29/07/2024	07:15	7,67	32,79	11,59	26,5	0,01	83,74	66,39	Đạt
29/07/2024	07:20	7,67	32,68	6,57	24,25	0,01	83,72	69,89	Đạt
29/07/2024	07:25	7,66	32,59	11,16	6,26	0,01	74,48	69,86	Đạt
29/07/2024	07:30	7,66	32,68	11,18	7,52	0,01	73,38	71,52	Đạt
29/07/2024	07:35	7,67	32,68	11,25	18,99	0,01	74,34	75,32	Đạt
29/07/2024	07:40	7,67	32,79	11,44	20,41	0,01	73,9	83,51	Đạt
29/07/2024	07:45	7,67	32,79	11,37	21,63	0,01	73,08	86,41	Đạt
29/07/2024	07:50	7,66	32,79	11,35	14,55	0,01	73,65	102,71	Đạt
29/07/2024	07:55	7,69	32,68	11,33	15,02	0,01	73,19	152,71	Đạt
29/07/2024	08:00	7,71	32,68	11,21	15,27	0,01	72,53	147,19	Đạt
29/07/2024	08:05	7,69	32,68	11,39	20,54	0,01	72,12	133,45	Đạt
29/07/2024	08:10	7,68	32,68	11,31	21,5	0,01	71,2	197,49	Đạt
29/07/2024	08:15	7,7	32,68	11,28	21,99	0,01	154,32	165,36	Đạt
29/07/2024	08:20	7,69	32,68	11,48	11	0,01	0,12	129,14	Đạt
29/07/2024	08:25	7,69	32,79	11,44	12,42	0,01	157,68	139,87	Đạt
29/07/2024	08:30	7,7	32,68	11,36	13,88	0,01	157,6	204,91	Đạt
29/07/2024	08:35	7,71	32,68	11,38	8,49	0,01	69,88	205,43	Đạt
29/07/2024	08:40	7,71	32,68	11,29	8,02	0,01	158,16	168,2	Đạt
29/07/2024	08:45	7,7	32,68	11,38	7,9	0,01	157,59	131,46	Đạt
29/07/2024	08:50	7,71	32,68	11,3	5,4	0,01	157,23	189,08	Đạt
29/07/2024	08:55	7,72	32,68	11,16	5,4	0,01	83,3	198,8	Đạt
29/07/2024	09:00	7,72	32,68	11,39	5,4	0,01	83,54	205,35	Đạt
29/07/2024	09:05	7,72	32,79	11,41	25,83	0,01	84,27	224,34	Đạt
29/07/2024	09:10	7,71	32,79	11,38	26,17	0,01	83,17	223,33	Đạt
29/07/2024	09:15	7,72	32,79	11,42	26,5	0,01	83,75	199,06	Đạt
29/07/2024	09:20	7,71	32,92	11,4	6,14	0,01	83,18	155,45	Đạt
29/07/2024	09:25	7,7	32,92	11,37	6,36	0,01	83,47	113,2	Đạt
29/07/2024	09:30	7,69	32,92	11,4	6,66	0,01	83,53	126,45	Đạt
29/07/2024	09:35	7,7	32,92	11,21	6,48	0,01	82,36	98,17	Đạt
29/07/2024	09:40	7,7	33,01	11,4	6,79	0,01	82,18	79,98	Đạt
29/07/2024	09:45	7,7	33,01	11,43	7,53	0,01	81,44	94,77	Đạt
29/07/2024	09:50	7,71	33,01	11,27	23,65	0,01	81,65	105,92	Đạt
29/07/2024	09:55	7,7	33,1	11,33	17,91	0,01	80,99	111,12	Đạt
29/07/2024	10:00	7,69	33,1	11,44	8,16	0,01	81,45	141,71	Đạt
29/07/2024	10:05	7,68	33,1	11,1	7,04	0,01	81,79	144,06	Đạt
29/07/2024	10:10	7,67	33,09	11,23	7,04	0,01	82,28	132,83	Đạt
29/07/2024	10:15	7,68	33,1	11,22	7,29	0,01	82,85	117,91	Đạt
29/07/2024	10:20	7,68	33,18	11,11	7,66	0,01	83,69	107,79	Đạt
29/07/2024	10:25	7,68	33,31	10,94	7,41	0,01	75,95	104,82	Đạt
29/07/2024	10:30	7,68	33,3	11,1	7,17	0,01	76,47	85,98	Đạt
29/07/2024	10:35	7,68	33,3	11,28	27,83	0,01	76,03	60,09	Đạt
29/07/2024	10:40	7,68	33,3	11,47	28,17	0,01	74,87	50,97	Đạt
29/07/2024	10:45	7,68	33,3	11,26	28,5	0,01	75,33	63,69	Đạt
29/07/2024	10:50	7,67	33,3	11,1	24,26	0,01	75,02	80,61	Đạt
29/07/2024	10:55	7,67	33,3	11,09	24,76	0,01	74,14	110,24	Đạt
29/07/2024	11:00	7,67	33,3	11,04	25,5	0,01	74,13	133,23	Đạt
29/07/2024	11:05	7,67	33,39	10,92	18,04	0,01	73,41	130,41	Đạt
29/07/2024	11:10	7,67	33,39	11,12	22,24	0,01	73,03	120,99	Đạt
29/07/2024	11:15	7,67	33,39	11,34	24,75	0,01	72,35	105,81	Đạt
29/07/2024	11:20	7,67	33,39	11,26	26,83	0,01	72,28	157,17	Đạt
29/07/2024	11:25	7,72	33,18	11,25	27,1	0,01	72,82	178,39	Đạt
29/07/2024	11:30	7,73	33,1	11,36	27,5	0,01	72,72	132,41	Đạt
29/07/2024	11:35	7,72	33,1	11,31	24,5	0,01	73,28	127	Đạt
29/07/2024	11:40	7,73	33,09	11,23	24,01	0,01	74,3	160,21	Đạt
29/07/2024	11:45	7,72	33,18	11,27	23,26	0,01	75,14	125,98	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
29/07/2024	11:50	7,7	33,31	11,2	24,51	0,01	76,06	139,39	Đạt
29/07/2024	11:55	7,69	33,39	11,44	29,17	0,01	161,72	190,15	Đạt
29/07/2024	12:00	7,72	33,3	11,45	25,5	0,01	159,07	236,69	Đạt
29/07/2024	12:05	7,73	33,09	11,4	19,49	0,01	157,2	236,67	Đạt
29/07/2024	12:10	7,73	33,1	11,19	24,4	0,01	156,52	236,68	Đạt
29/07/2024	12:15	7,73	33,09	11,47	25,29	0,01	155,59	226,83	Đạt
29/07/2024	12:20	7,73	33,1	11,39	26,83	0,01	153,55	209,09	Đạt
29/07/2024	12:25	7,75	33,1	11,47	27,17	0,01	152,31	156,09	Đạt
29/07/2024	12:30	7,74	33,18	11,37	27,5	0,01	154,35	115,25	Đạt
29/07/2024	12:35	7,72	33,3	11,24	25,28	0,01	154,19	111,52	Đạt
29/07/2024	12:40	7,71	33,39	11,2	24,89	0,01	153,48	111,52	Đạt
29/07/2024	12:45	7,71	33,39	11,36	22,56	0,01	155,61	236,7	Đạt
29/07/2024	12:50	7,74	33,18	11,4	7,53	0,01	156,43	236,68	Đạt
29/07/2024	12:55	7,74	33,18	11,27	7,53	0,01	155,4	236,68	Đạt
29/07/2024	13:00	7,75	33,18	11,47	7,53	0,01	157	236,67	Đạt
29/07/2024	13:05	7,76	33,3	11,77	25,83	0,01	156,03	236,67	Đạt
29/07/2024	13:10	7,76	33,3	11,86	26,17	0,01	155,68	210,61	Đạt
29/07/2024	13:15	7,75	33,39	11,68	26,5	0,01	158,9	139,09	Đạt
29/07/2024	13:20	7,74	33,39	11,51	4,28	0,01	159,39	114,58	Đạt
29/07/2024	13:25	7,74	33,3	11,42	27,17	0,01	83,91	163,43	Đạt
29/07/2024	13:30	7,77	33,3	12	27,5	0,01	83,94	236,68	Đạt
29/07/2024	13:35	7,78	33,3	11,94	20,16	0,01	83,61	236,67	Đạt
29/07/2024	13:40	7,78	33,3	11,95	22,55	0,01	83,6	214,26	Đạt
29/07/2024	13:45	7,75	33,39	11,75	23,64	0,01	82,99	223,91	Đạt
29/07/2024	13:50	7,77	33,39	11,93	28,83	0,01	82,94	236,67	Đạt
29/07/2024	13:55	7,77	33,38	11,95	29,17	0,01	82,79	208,45	Đạt
29/07/2024	14:00	7,76	33,39	11,8	25,5	0,01	81,98	161,71	Đạt
29/07/2024	14:05	7,73	33,39	11,62	25	0,01	82,09	156,95	Đạt
29/07/2024	14:10	7,73	33,39	11,4	25,16	0,01	81,62	184,66	Đạt
29/07/2024	14:15	7,76	33,38	12,06	23,5	0,01	81,34	224,94	Đạt
29/07/2024	14:20	7,79	33,3	12,31	24,38	0,01	81,56	223,2	Đạt
29/07/2024	14:25	7,79	33,39	12,26	6,01	0,01	81,62	225,91	Đạt
29/07/2024	14:30	7,79	33,39	12,19	13,26	0,01	81,46	226,36	Đạt
29/07/2024	14:35	7,79	33,39	12,44	27,83	0,01	81,98	234,99	Đạt
29/07/2024	14:40	7,77	33,39	12,25	28,17	0,01	82,22	221,85	Đạt
29/07/2024	14:45	7,75	33,39	11,72	28,5	0,01	82,7	155,75	Đạt
29/07/2024	14:50	7,73	33,39	11,42	22,56	0,01	83,58	124,35	Đạt
29/07/2024	14:55	7,7	33,47	11,14	24,13	0,01	76,31	169,39	Đạt
29/07/2024	15:00	7,73	33,39	11,98	25,16	0,01	76,23	236,68	Đạt
29/07/2024	15:05	7,78	33,39	12,24	24,63	0,01	75,82	236,67	Đạt
29/07/2024	15:10	7,79	33,39	12,38	25,42	0,01	74,95	221,84	Đạt
29/07/2024	15:15	7,8	33,39	12,46	23,15	0,01	74,59	216,14	Đạt
29/07/2024	15:20	7,79	33,39	12,24	26,83	0,01	74,05	213,5	Đạt
29/07/2024	15:25	7,79	33,3	12,19	27,17	0,01	74,05	178,6	Đạt
29/07/2024	15:30	7,78	33,31	11,77	27,5	0,01	73,96	156,77	Đạt
29/07/2024	15:35	7,73	33,39	11,53	8,99	0,01	73,84	169,02	Đạt
29/07/2024	15:40	7,73	33,48	11,57	28,17	0,01	73,53	203,73	Đạt
29/07/2024	15:45	7,76	33,39	11,98	21,01	0,01	73,45	236,68	Đạt
29/07/2024	15:50	7,77	33,39	12	28,83	0,01	72,15	187,77	Đạt
29/07/2024	15:55	7,74	33,48	11,79	29,17	0,01	72,07	157,37	Đạt
29/07/2024	16:00	7,74	33,47	11,91	25,5	0,01	72,78	174,07	Đạt
29/07/2024	16:05	7,76	33,39	11,78	20,17	0,01	72,33	103,69	Đạt
29/07/2024	16:10	7,72	33,39	11,61	22,43	0,01	71,74	91,51	Đạt
29/07/2024	16:15	7,71	33,47	11,26	23,64	0,01	72,31	89,52	Đạt
29/07/2024	16:20	7,68	33,61	11,04	26,83	0,01	72,07	90,53	Đạt
29/07/2024	16:25	7,67	33,61	11,16	27,17	0,01	83,47	114,09	Đạt
29/07/2024	16:30	7,68	33,61	11,31	27,5	0,01	84,56	130,37	Đạt
29/07/2024	16:35	7,67	33,6	11,39	27,83	0,01	84,46	139,57	Đạt
29/07/2024	16:40	7,7	33,47	11,52	28,17	0,01	84,57	177,9	Đạt
29/07/2024	16:45	7,72	33,39	11,92	28,5	0,01	84,75	185,67	Đạt
29/07/2024	16:50	7,74	33,39	11,64	28,83	0,01	85,18	189,61	Đạt
29/07/2024	16:55	7,75	33,3	11,41	29,17	0,01	84,59	154,15	Đạt
29/07/2024	17:00	7,74	33,39	11,56	25,5	0,01	84,27	103,57	Đạt
29/07/2024	17:05	7,72	33,48	11,26	25,83	0,01	83,31	102,62	Đạt
29/07/2024	17:10	7,69	33,48	11,2	26,17	0,01	83,17	119,83	Đạt
29/07/2024	17:15	7,71	33,48	11,37	26,5	0,01	83,92	136,33	Đạt
29/07/2024	17:20	7,74	33,39	11,5	10,5	0,01	82,37	196,25	Đạt
29/07/2024	17:25	7,75	33,3	11,69	11,74	0,01	81,87	236,68	Đạt
29/07/2024	17:30	7,75	33,3	11,82	12,51	0,01	81,29	236,68	Đạt
29/07/2024	17:35	7,75	33,3	11,66	22,55	0,01	81,4	233,69	Đạt
29/07/2024	17:40	7,76	33,3	11,7	28,17	0,01	81,22	197,94	Đạt
29/07/2024	17:45	7,74	33,39	11,57	28,5	0,01	81,36	151,54	Đạt
29/07/2024	17:50	7,72	33,39	11,31	21	0,01	81,65	128,34	Đạt
29/07/2024	17:55	7,73	33,38	11,39	22,43	0,01	73,86	120,67	Đạt
29/07/2024	18:00	7,75	33,38	11,73	23,01	0,01	74,2	177,53	Đạt
29/07/2024	18:05	7,77	33,3	11,89	11,48	0,01	74,44	236,68	Đạt
29/07/2024	18:10	7,78	33,3	12,06	12,42	0,01	74,65	236,68	Đạt
29/07/2024	18:15	7,76	33,3	11,94	8,49	0,01	75,12	193,11	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
29/07/2024	18:20	7,75	33,31	11,85	11,48	0,01	75,46	236,69	Đạt
29/07/2024	18:25	7,76	33,3	11,86	12,05	0,01	74,67	236,68	Đạt
29/07/2024	18:30	7,76	33,3	11,8	12,43	0,01	74,7	236,67	Đạt
29/07/2024	18:35	7,76	33,3	11,87	27,83	0,01	73,85	234,44	Đạt
29/07/2024	18:40	7,77	33,3	11,85	28,17	0,01	73,37	225,89	Đạt
29/07/2024	18:45	7,76	33,3	11,82	28,5	0,01	73,51	182,44	Đạt
29/07/2024	18:50	7,76	33,3	12,04	15,65	0,01	72,36	114,04	Đạt
29/07/2024	18:55	7,73	33,3	11,8	16,98	0,01	72,92	116,57	Đạt
29/07/2024	19:00	7,73	33,3	11,67	18,03	0,01	72,74	147,21	Đạt
29/07/2024	19:05	7,73	33,39	11,55	18,03	0,01	72,36	204,52	Đạt
29/07/2024	19:10	7,76	33,31	12,08	18,04	0,01	71,81	236,68	Đạt
29/07/2024	19:15	7,76	33,3	11,84	20,05	0,01	71,61	236,68	Đạt
29/07/2024	19:20	7,75	33,3	11,63	11,75	0,01	71,23	193,36	Đạt
29/07/2024	19:25	7,75	33,3	11,74	5,15	0,01	83,36	236,69	Đạt
29/07/2024	19:30	7,76	33,3	11,75	27,5	0,01	84,92	236,68	Đạt
29/07/2024	19:35	7,76	33,31	11,95	14,78	0,01	85,01	236,69	Đạt
29/07/2024	19:40	7,76	33,3	11,87	12,65	0,01	84,89	220,56	Đạt
29/07/2024	19:45	7,77	33,3	11,73	13,39	0,01	84,71	194,57	Đạt
29/07/2024	19:50	7,78	33,3	11,8	25,42	0,01	84,15	172,75	Đạt
29/07/2024	19:55	7,74	33,3	11,66	25,53	0,01	83,82	134,95	Đạt
29/07/2024	20:00	7,72	33,3	11,67	25,4	0,01	83,23	147,33	Đạt
29/07/2024	20:05	7,72	33,3	11,61	25,83	0,01	82,17	185,01	Đạt
29/07/2024	20:10	7,72	33,31	11,43	26,17	0,01	81,01	227,93	Đạt
29/07/2024	20:15	7,73	33,31	11,83	26,5	0,01	81,75	236,69	Đạt
29/07/2024	20:20	7,75	33,3	11,92	26,83	0,01	81,2	236,67	Đạt
29/07/2024	20:25	7,74	33,3	11,64	27,17	0,01	80,39	185,52	Đạt
29/07/2024	20:30	7,74	33,3	11,66	27,5	0,01	80,7	234,66	Đạt
29/07/2024	20:35	7,76	33,3	11,77	10,75	0,01	81,82	224,39	Đạt
29/07/2024	20:40	7,77	33,18	11,86	10,89	0,01	82,52	206,84	Đạt
29/07/2024	20:45	7,76	33,18	11,77	11,12	0,01	82,13	211,23	Đạt
29/07/2024	20:50	7,76	33,18	11,7	9,3	0,01	82,51	216,13	Đạt
29/07/2024	20:55	7,75	33,18	11,86	9,29	0,01	75,46	188,15	Đạt
29/07/2024	21:00	7,74	33,19	11,75	9,55	0,01	75,82	172,95	Đạt
29/07/2024	21:05	7,71	33,39	11,61	25,41	0,01	76,12	179,41	Đạt
29/07/2024	21:10	7,71	33,39	11,52	25,41	0,01	75,22	181,29	Đạt
29/07/2024	21:15	7,72	33,31	11,56	25,52	0,01	74,46	205,51	Đạt
29/07/2024	21:20	7,75	33,3	11,79	26,83	0,01	74,13	236,67	Đạt
29/07/2024	21:25	7,76	33,18	11,91	27,17	0,01	74,84	236,68	Đạt
29/07/2024	21:30	7,75	33,18	11,79	27,5	0,01	74,87	165,59	Đạt
29/07/2024	21:35	7,76	33,18	11,75	10,04	0,01	74,48	202,93	Đạt
29/07/2024	21:40	7,78	33,18	11,94	10,63	0,01	73,33	212,03	Đạt
29/07/2024	21:45	7,77	33,18	11,95	16,53	0,01	73,47	219,86	Đạt
29/07/2024	21:50	7,77	33,18	11,92	28,83	0,01	73,31	210,27	Đạt
29/07/2024	21:55	7,77	33,18	11,85	29,17	0,01	73,34	202,02	Đạt
29/07/2024	22:00	7,77	33,18	11,98	25,5	0,01	155,82	169,72	Đạt
29/07/2024	22:05	7,75	33,19	11,8	9,92	0,01	155,64	106,18	Đạt
29/07/2024	22:10	7,74	33,18	11,64	26,17	0,01	154,28	87,1	Đạt
29/07/2024	22:15	7,75	33,19	11,59	26,5	0,01	154,79	86,47	Đạt
29/07/2024	22:20	7,79	33,19	11,72	11,14	0,01	80,23	123,58	Đạt
29/07/2024	22:25	7,81	33,19	12,03	10,76	0,01	80,89	183,06	Đạt
29/07/2024	22:30	7,8	33,18	11,96	10,88	0,01	81,24	170,27	Đạt
29/07/2024	22:35	7,81	33,18	11,86	27,83	0,01	81,56	94,14	Đạt
29/07/2024	22:40	7,82	33,18	11,9	28,17	0,01	82,12	149,18	Đạt
29/07/2024	22:45	7,82	33,1	11,95	28,5	0,01	81,25	149,38	Đạt
29/07/2024	22:50	7,82	33,1	12,05	21,02	0,01	81,45	148,6	Đạt
29/07/2024	22:55	7,82	33,1	11,99	21,76	0,01	81,54	141,39	Đạt
29/07/2024	23:00	7,82	33,1	12	22,24	0,01	81,59	141,48	Đạt
29/07/2024	23:05	7,82	33,18	11,96	25,83	0,01	81,64	108,11	Đạt
29/07/2024	23:10	7,82	33,18	11,93	26,17	0,01	81,48	57,39	Đạt
29/07/2024	23:15	7,82	33,18	11,82	26,5	0,01	81,38	52,79	Đạt
29/07/2024	23:20	7,81	33,18	11,87	25,01	0,01	80,94	62,26	Đạt
29/07/2024	23:25	7,82	33,09	11,88	22,56	0,01	81,69	101,6	Đạt
29/07/2024	23:30	7,83	33,1	11,88	22,12	0,01	81,41	174,08	Đạt
29/07/2024	23:35	7,82	33,1	12,14	2,4	0,01	80,64	167,5	Đạt
29/07/2024	23:40	7,82	33,1	11,95	21,13	0,01	81,04	119,95	Đạt
29/07/2024	23:45	7,79	33,18	11,83	21,87	0,01	72,51	232,23	Đạt
29/07/2024	23:50	7,76	33,18	11,75	25,41	0,01	72,2	236,68	Đạt
29/07/2024	23:55	7,76	33,18	11,8	29,17	0,01	71,91	236,67	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,72	33,05	11,58	20,84	0,01	95,34	170,67	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép		6-9	40	60,75	40,5	4,05			